

Direzione Generale

E.O. Ospedali Galliera Genova – Cod. IPA: eoog_ge – Cod. AOO: eoog

Oggetto: fornitura in opera di n. 2 silenzianti per unità di trattamento aria Emicon Mod. GR62 a servizio delle nuove sale operatorie ubicate presso il pad. 2A dell'Ente ospedaliero. **CIG: ZD52D0BF09.**

| | |
|---------------------------------------|---|
| Dipartimento: | Dipartimento tecnico |
| S.C. proponente: | Macroarea tecnico contrattualistica |
| Dirigente responsabile: | Dott.ssa Cinzia Cravisana |
| Responsabile del procedimento: | Ing. Michele Maddalo |
| Estensore del documento: | Dott. Massimo Cosso |
| Telefono: | 010 563 2500 |
| Email: | segreteria.tecnica@galliera.it |
| Modalità di Pubblicazione: | Integrale |
| Uffici interessati | Direzione Amministrativa S.C. Bilancio e Contabilità |

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce copia del documento firmato digitalmente, conservato nei sistemi informativi dell'E.O. Ospedali Galliera di Genova ai sensi della normativa vigente

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
S.C. MACROAREA TECNICO CONTRATTUALISTICA**

richiamato il provvedimento n. 668 del 26.07.2019, relativo allo snellimento dell'attività di formazione degli atti amministrativi;

rilevato che risulta pendente nanti al Tribunale di Genova Seconda Sezione Civile (R.G. n. 5936/2016), la causa promossa dall'avv. Andrea Porceddu contro l'Ente per ottenere l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dalle U.T.A. del pad. A-As e conseguente risarcimento per il danno patito;

visto l'esposto del Comune di Genova, pratica n.51/Esp/18 del 21.08.2018, acquisito in pari data agli atti dell'Ente con prot.gen.n. 23019/18, con cui è pervenuta comunicazione dell'accertato superamento del livello differenziale diurno e notturno degli impianti UTA - Chiller ubicati nei pressi di Via Ilva, 4 asserviti al nosocomio e del conseguente avvio di procedimento ai sensi dell'art.7 della L.241/90 e s.m.i.;

rilevato, inoltre, che nel medesimo esposto il Comune di Genova invita l'Ente a presentare, nel più breve tempo possibile, la documentazione tecnica contenente la bonifica acustica da effettuarsi al fine di eliminare quanto riscontrato a seguito degli accertamenti fonometrici rilevati;

atteso che, con Atto dirigenziale n. 1450 del 02.10.2018, è stato affidato uno specifico incarico per assistenza tecnica acustica all'Arch. Gianfranco Peruzzi di Genova, in qualità di tecnico competente in acustica ambientale, per l'importo di €. 4.900,00=oneri professionali ed IVA esclusi, integrato con successivo atto dirigenziale n. 1218 del 11.10.2019;

dato atto che con nota acquisita agli atti con prot. n. 14364 del 12.05.2020, il legale dell'Ente avv. Alessandro Lanata ha comunicato la proroga concessa dal giudice al CTU per il deposito delle proprie relazioni conclusive rinviando la causa all'udienza del 29.09.2020;

richiamato il provvedimento n. 834 del 8.11.2019 con il quale, in conformità al cronoprogramma di dettaglio trasmesso al Comune di Genova con nota prot.gen.n. 19432 del 02.08.2019, si è provveduto all'esecuzione di sotto elencati interventi attraverso specifici affidamenti a imprese specializzate nel settore della bonifica acustica, tutti eseguiti nel periodo tra dicembre 2019 e marzo 2020:

1. Miglioramento acustico di gruppo frigo "Trane" " esistente in copertura adiacente al bordo di via S. Pellico;
2. Miglioramento acustico dell'UTA n.10;
3. Miglioramento acustico dell'UTA n.12;
4. Silenziamento dell'UTA n. 11.

preso atto che attualmente si rende necessario provvedere ulteriormente attraverso la bonifica acustica dell'unità UTA di recente installazione EMICON Mod. GR62, a servizio delle nuove sale operatorie presso il pad. 2A;

considerato che la società Unitecna Industry S.r.l., a seguito di specifica richiesta, ha fatto pervenire il proprio preventivo per la bonifica acustica in questione sull'UTA EMICOM, acquisito agli atti con prot. 14026 del 8.05.2020 e che prevede le seguenti lavorazioni per un importo scontato pari ad €.39.000,00=IVA esclusa ed escluso il nolo della gru per il sollevamento e l'assistenza alla posa preventivabile in circa €. 2.800,00+IVA:



- Portata d'aria per ciascun silenziatore 36000 mc/h.
- Involucro esterno realizzato con lamiera zincata di spessore 2-1,5mm.
- Profili pressopiegati costituenti l'intelaiatura perimetrale portante di supporto dei pannelli.
- Flange in angolare zincato 50x50.
- Setti fonoassorbenti interni composti da telaio portante, lana di roccia incombustibile ed impuntrescibile con lamiera stirata su entrambe le facce.
- Piastre per il collegamento alla carpenteria di base esistente.
- Tutte le superfici metalliche saranno in acciaio zincato lasciato a vista .

vista la relazione dell'architetto incaricato Gianfranco Peruzzi, acquisita agli atti con prot. n. 14595 del 14.05.2020 nella quale si evidenzia l'esigenza, nel caso di specie, di dimensionare e costruire una apposita struttura metallica per ospitare i silenziatori dedicati e dove si ribadisce la trentennale esperienza nel settore della società Unitecna Industry sia nel campo della bonifica acustica come in quello della carpenteria metallica;

considerato che il RUP dell'intervento in questione ha espresso il proprio parere favorevole alla sopra richiamata relazione prot. n. 14595/20 attraverso annotazione sul protocollo informatico in dotazione all'Ente;

dato atto che a seguito di contrattazione con la società Unitecna Industry la medesima, con nota acquisita agli atti con prot. n. 15150 del 20.05.2020, si è resa disponibile a comprendere nella propria prestazione il nolo della gru per una spesa complessiva pari ad €. 39.990,00=IVA esclusa;

considerato che, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a), del d.lgs.50/2016, è consentito, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

ritenuto, per quanto sopra, di procedere all'affidamento della fornitura in opera di n. 2 silenziatori per unità di trattamento aria Emicon Mod. GR62 servizio delle nuove sale operatorie ubicate presso il pad. 2A dell'Ente ospedaliero, per un compenso pari ad €.39.990,00=IVA esclusi comprensivo del nolo della gru;

dato atto che il Dirigente responsabile della S.C. Macroarea tecnico contrattualistica con la sottoscrizione del presente atto attesta:

- l'avvenuta regolare istruttoria della pratica e la conformità del procedimento alla vigente normativa statale, regionale e regolamentare;
- l'insussistenza a proprio carico, in particolare, delle situazioni di cui all'art. 6, comma 1 del D.P.R. 62/2013, all'art. 42 del D.Lgs 50/2016 e all'art. 8 comma 11 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento n. 304 del 12.04.2018, nonché l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del procedimento;

dato atto che il direttore responsabile del Dipartimento Tecnico ha verificato la disponibilità della spesa derivante dal presente atto con la capienza dell'autorizzazione n. 56 vigente, tenuto conto degli atti già insistenti sulla medesima autorizzazione;

visto il parere favorevole del dirigente responsabile della S.C. Bilancio e Contabilità in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

DISPONE

per i motivi di cui in preambolo ed in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:



1. di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla società Unitecna Industry S.r.l. di Forlì la fornitura in opera di n. 2 silenziatori per unità di trattamento aria Emicon Mod. GR62 a servizio delle nuove sale operatorie ubicate presso il pad. 2A dell'Ente ospedaliero per l'importo pari ad €. 39.990,00=IVA esclusa comprensivo del nolo per la gru di sollevamento;
2. di dare atto che la presente aggiudicazione diventerà efficace a seguito della positiva verifica dei requisiti di partecipazione di cui al D.Lgs. n.50/2016, autocertificati dall'aggiudicatario in sede di offerta;
3. di dare atto che gli interventi indicati al precedente sub.1) sono strettamente connessi ai fabbricati del nosocomio e comportanti ammodernamento, miglioramento ed incremento della vita utile degli immobili, nonché un aumento di produttività e di sicurezza degli impianti stessi;
4. di dare atto che la spesa presunta di cui sub.2) ammontante a €. 48.787,80= IVA 22% inclusa, sarà contabilizzata sul conto 1055050 (Immobilizzazioni materiali in corso) del bilancio di esercizio 2020;
5. di dare atto che il Direttore del Dipartimento Tecnico dell'Ente ha verificato la disponibilità della spesa derivante dal presente atto con la capienza dell'autorizzazione n. 56 vigente, tenuto conto degli atti già insistenti sulle medesime autorizzazioni;
6. di dare atto dell'insussistenza, a carico del sottoscritto Dirigente della S.C. Macroarea tecnico-contrattualistica, delle situazioni di cui all'art. 8 comma 11 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento 304 del 12.04.2018 e l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del contratto;
7. di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016.

Dott.ssa Cinzia Cravisana
Dirigente Responsabile
S.C. Macroarea tecnico contrattualistica
Documento firmato digitalmente

(Nel caso di firma da parte del sostituto del dirigente preposto, il nominativo indicato deve intendersi sostituito da quello del soggetto che ha provveduto ad apporre la firma digitale)

