

Da pubblicare all'Albo on line ai sensi degli art. 13 e 14 delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli atti amministrativi.

Copia a:

-Direzione Amministrativa

-Direzione Sanitaria

-S.C. Bilancio e contabilità

-S.C. Prevenzione e Protezione

E. O. Ospedali Galliera - Genova

(L. 833/1978, art. 41; D. lgs n. 517/1993 art. 4 c. 12)

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione
(D.P.C.M. 14 luglio 1995)

DIREZIONE GENERALE

S.C. MACROAREA TECNICO CONTRATTUALISTICA

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Cinzia Cravisana

Funzionario referente: Dott. Christian Perrone

S.C. GESTIONE TECNICA E PROGRAMMAZIONE LAVORI

Dirigente responsabile: Ing. Michele Maddalo



E.O. Ospedali Galliera - Genova
ATTO DIRIGENZIALE
N. 1059 del 17/12/2014
Prot.Gen. N. 0031029/14

Oggetto: assegnazione dell'intervento di "Fornitura ed avviamento impianto trattamento filmante ACS presso il padiglione U e fornitura ed avviamento impianto produzione biossido di cloro presso il padiglione AS". CIG: ZF712361F7.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

DELLA S.C. MACROAREA TECNICO CONTRATTUALISTICA

richiamato il provvedimento n.71 del 10.02.2011, di integrazione al provvedimento n. 190 del 09.03.2006, relativo alla declaratoria delle procedure concernenti l'adozione di atti dirigenziali;

richiamato, altresì, il provvedimento n.970 del 30.11.2007 e s.m. e i., con il quale sono state approvate le disposizioni per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture mediante procedura in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n.163/06;

considerato che, con atto dirigenziale n. 1202 del 25.08.2014, è stato assegnato, a seguito di procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006 – il "Servizio di gestione e manutenzione triennale di impianti per la produzione di biossido di cloro e monitoraggio della concentrazione di biossido negli impianti di acqua sanitaria" alla società Acqua su Misura S.r.l., con decorrenza contrattuale a far data dal 01.10.2014;

rilevato che occorre provvedere, presso il padiglione U, a seguito dei numerosi distacchi di materiale organico all'interno delle tubazioni, ad un trattamento di tipo filmante;

rilevato altresì che, per quanto concerne il padiglione A/AS, risulta necessario provvedere ad un consistente ammodernamento dell'impianto;

ritenuto che, con riferimento all'attuale contratto di gestione e manutenzione triennale di impianti per la produzione di biossido di cloro, è stato chiesto all'assuntore Acqua su Misura

S.r.l. di formulare una proposta tecnico economica in merito all'oggetto, anche con la finalità di garantire uniformità tecnologica e manutentiva degli impianti antilegionella presenti nell'Ente;

preso atto che, il Dirigente responsabile della S.C. Gestione tecnica e programmazione lavori – Ing. Michele Maddalo – a seguito di richiesta di un miglioramento del prezzo, ha concordato con la ditta Acqua su misura S.r.l. uno sconto pari a complessivi €. 2.700,00=, per un totale complessivo finale dei due interventi pari ad €.6.300,00=IVA esclusa, così suddivisi:

N.	Intervento	Importo	Sconto accordato	Totale offerta
1)	Fornitura ed avviamento impianto trattamento filmante ACS presso il padiglione U:	€. 1.500,00	10,00%	€. 1.350,00 di cui €. 67,50 quali oneri per la sicurezza
2)	Fornitura ed avviamento impianto produzione Biossido di cloro presso il padiglione AS	€. 7.500,00	34,00%	€. 4.950,00 di cui €. 247,50 quali oneri per la sicurezza


rilevata la congruità dell'offerta di cui sopra in relazione all'entità e tipologia dell'intervento da eseguire;

dato atto dell'insussistenza, a carico del Dirigente responsabile della S.C. Gestione tecnica e programmazione lavori, delle situazioni di cui all'art.14, commi 2 e 3, del vigente Codice di comportamento dell'Ente ospedaliero, approvato con provvedimento n.475 del 30.06.2014, e dell'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del contratto;

delibera

1. di assegnare alla ditta Acqua su misura S.r.l. con sede legale in Bogliasco (GE), via Sessarego 4H – cap. 16031 - C.F. e P.I. 01185710991, l'esecuzione dell'intervento di “Fornitura ed avviamento impianto trattamento filmante ACS presso il padiglione U e fornitura ed avviamento impianto produzione biossido di cloro presso il padiglione AS”, per l'importo di €.6.300,00=, IVA esclusa, al netto dello sconto complessivo di €.2.700,00=IVA esclusa, di cui €.315,00=IVA esclusa, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
2. di dare atto che la spesa derivante dal precedente punto 1, ammontante complessivamente ad €.7.686,00=, IVA 22% inclusa, sarà contabilizzata sul conto economico 13025100 del bilancio di esercizio 2014;

IL DIRIGENTE PROPONENTE
Responsabile S.C. Gestione tecnica
e programmazione lavori
(Ing. Michele Maddalo)



Visto per la regolarità contabile
Il Dirigente responsabile
S.C. Bilancio e Contabilità
(Dott.ssa Alessia PAVIA)

