



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-118.0.0.-176

L'anno 2021 il giorno 07 del mese di Dicembre il sottoscritto Berio Paolo in qualita' di dirigente di Direzione Urbanistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO CDS 22/2021 Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14 – comma 2 - della legge 241/90 e s. m. e i. e dell'art.13 della Legge 120/2020, in forma semplificata modalità asincrona, per l'approvazione del progetto Nuovo Ospedale Galliera. Richiedente: Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova.

Determinazione di conclusione positiva del procedimento

Adottata il 07/12/2021
Esecutiva dal 07/12/2021

07/12/2021

BERIO PAOLO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-118.0.0.-176

OGGETTO CDS 22/2021 Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14 – comma 2 - della legge 241/90 e s. m. e i. e dell'art.13 della Legge 120/2020, in forma semplificata modalità asincrona, per l'approvazione del progetto Nuovo Ospedale Galliera.
Richiedente: Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova.

Determinazione di conclusione positiva del procedimento

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

con nota prot. n. 344824 del 30.9.2021 l'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova ha presentato istanza per l'indizione della Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto del Nuovo Ospedale Galliera;

a seguito dell'istanza, il Comune di Genova – con nota prot. n. 345051 in data 30.9.2021 - ha attivato il procedimento di Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 13 della L. 120/2020;

con note prot. nn. 347735, 347581, 347764 e 347664 del 4.10.2021 è stata data informativa - ai sensi degli artt. 7, 9 e 10 della L. 241/1990 e s.m.i. – ai ricorrenti, Italia Nostra, Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle e Comitato dei Cittadini per Carignano dell'avvio del procedimento di approvazione;

Premesso ancora che:

con nota prot. n. 386764 del 27.10.2021, vista l'urgenza di addivenire alla conclusione del procedimento manifestata dall'Ente Ospedaliero, si è provveduto a sollecitare gli Enti, le Aziende e gli Uffici a rilasciare le determinazioni di competenza ed il team di progettazione a produrre le integrazioni progettuali richieste nell'ambito dell'istruttoria;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

con successiva nota prot. n. 428321 del 26.11.2021, è stata anticipata al 3.12.2021 la data della seduta di Conferenza di Servizi, preliminarmente stabilita con la comunicazione di indizione della Conferenza di Servizi per il 7.12.2021, finalizzata a prendere atto delle posizioni degli Enti, Aziende e Uffici coinvolti, le cui valutazioni non fossero pervenute entro la data del 30.11.2021;

con note prot. nn. 431082, 431027, 430977 e 430957 del 30.11.2021 è stata data informativa ai ricorrenti, Italia Nostra, Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle e Comitato dei Cittadini per Carignano che la data della riunione telematica, originariamente fissata al giorno 7.12.2021, è stata anticipata al giorno 3.12.2021;

Preso atto che, nell'ambito dell'istruttoria, come sopra avviata, sono state acquisite le seguenti valutazioni:

- REGIONE LIGURIA – Vice Direzione Territorio: nota prot. Comune di Genova n. 349333 del 5.10.2021 – presa d'atto dell'avvio del procedimento di Conferenza dei Servizi;
- REGIONE LIGURIA – Dipartimento Salute e Servizi Sociali: nota prot. 359879 del 10.11.2021 – con cui conferma il parere programmatico di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1071 del 25.11.2016;
- REGIONE LIGURIA – Vice Direzione Generale Ambiente Settore Difesa del Suolo Genova: nota prot. PG/2021/334869 del 19.10.2021 e prot. Comune di Genova n. 376139 del 20.10.2021 – con cui comunica che non si rilevano interferenze delle opere a progetto con il reticolo idrografico regionale adottato con DGR 507/2019;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio: nota prot. Comune di Genova n. 380841 del 22.10.2021 – con cui comunica che emetterà i pareri sotto il profilo monumentale e paesaggistico nell'ambito della Conferenza dei Servizi;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio: nota prot. Comune di Genova n. 432212 del 30.11.2021 – con cui ha espresso motivato dissenso, nelle more della conclusione del procedimento di apposizione di prescrizioni di tutela indiretta;
- CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA – Direzione Territorio e Mobilità – Gestione Cemento Armato e Zone Sismiche: nota prot. Comune di Genova n. 430915 del 30.11.2021 con cui ha comunicato la non competenza in merito;
- CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA – Direzione Ambiente Servizio: nota prot. 52777 del 28.10.2021 e prot. Comune di Genova n. 390062 del 29.10.2021 – parere favorevole;
- A.S.L. 3 – Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica: nota prot. 175450 del 26.11.2021 e prot. Comune di Genova n. 427991 del 26.11.2021 – parere igienico sanitario favorevole all'intervento;
- E-distribuzione s.p.a.: nota prot. Comune di Genova n. 398713 del 8.11.2021 – parere favorevole all'intervento;
- A.M.T.: nota prot. 6278 del 4.10.2021 e prot. Comune di Genova n. 350657 del 5.10.2021 – parere favorevole con prescrizioni;
- IRETI: nota prot. RT021540 del 26.10.2021 e prot. Comune di Genova n. 385448 del 27.10.2021 – nulla osta con prescrizioni;
- Telecom/TIM: nota prot. Comune di Genova n. 358405 del 11.10.2021 – nulla osta all'esecuzione dei lavori;
- Vigili del Fuoco – Comando Provinciale Genova: nota prot. 27770 del 2.11.2021 – con cui conferma il parere espresso in data 22.4.2020 prot. n. 7597;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- Direzione Urbanistica: parere datato 1.10.2021 di inquadramento del progetto di realizzazione del Nuovo Galliera depositato agli atti della Conferenza dei Servizi;
- Direzione Urbanistica: Relazione Urbanistica datata 30.11.2021;
- Direzione Urbanistica – Ufficio Alta Sorveglianza: nota del 15.10.2021 – parere favorevole con prescrizioni;
- Direzione Urbanistica – U.O.C. Paesaggio: nota prot. n. 365719 del 14.10.2021– con cui trasmette alla Soprintendenza la proposta di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004 n. 13046 del 4.10.2021 e nota prot. 411633 del 15.11.2021 con cui trasmette agli atti della Conferenza la proposta di A.P. e la nota della Soprintendenza acquisita in data 22.10.2021 in relazione al procedimento;
- Direzione Urbanistica – Ufficio Geologico: nota prot. n. 366759 del 15.10.2021 – parere favorevole con prescrizioni;
- Direzione Urbanistica: esame favorevole, con precisazioni, sulla completezza formale della perizia asseverata richiesta dall’art. 14.4 delle Norme Generali del PUC;
- Direzione Mobilità: nota prot. 432295 del 30.11.2021 nulla osta all’approvazione del progetto con le prescrizioni di cui alla nota 375944 del 19.10.2021;
- Direzione Facility Management - Ufficio Abbattimento Barriere Architettoniche: nota prot. 375416 del 19.10.2021 – parere favorevole con prescrizioni;
- Direzione Facility Management - Settore Gestione Contatto Aster – Strade: nota prot. 431867 del 30.11.2021 parere favorevole con richiesta di esaminare il progetto esecutivo;
- Direzione Facility Management - Manutenzioni Ufficio Verde: nota prot. 389883 del 29.10.2021 – conferma parere favorevole a condizione prot. 0394572 del 14.11.2019 riservandosi di approfondire elementi tecnici di dettaglio in fase di progettazione esecutiva;
- Direzione Ambiente – U.O.C. Settore Acustica: nota prot. 375761 del 19.10.2021 – parere favorevole a condizioni;
- Direzione Ambiente – Settore Politiche Energetiche – Ufficio Gestione Energetica Territoriale: nota prot. 397469 del 5.11.2021 – parere favorevole;
- Direzione Ambiente – Raccordo City Green Light: nota prot. 375508 del 19.10.2021 – nessuna interferenza con l’illuminazione pubblica;
- Direzione Ambiente – U.O.C. Suolo: nota prot. 352440 del 6.10.2021 – nulla osta;
- Direzione Valorizzazione Patrimonio: nota prot. 391692 del 2.11.2021 con cui conferma parere favorevole prot. 114756 del 14.4.2020, integrato con nota prot. n. 430142 del 29.11.2021 con cui comunica che il manufatto denominato Padiglione D2 non debba essere soggetto alla procedura di verifica dell’interesse culturale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004;
- Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo – Settore Pianificazione e Tutela Idrogeologica: nota prot. 379177 del 21.10.2021 – parere favorevole richiedendo la trasmissione del progetto esecutivo relativo allo spostamento del collettore fognario pubblico esistente;

Vista la nota della Regione Liguria prot. 31848 del 4.11.2020, con cui è stata concessa ulteriore proroga fino al 4 dicembre 2025 della validità di pronuncia di screening VIA N 445 del 25 agosto 2020, resa su soluzione progettuale identica su un piano sostanziale a quella oggetto dell’esame della presente Conferenza di Servizi.

Dato atto che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con nota prot. 350704 del 5.10.2021, lo Studio Quaglia Gaggero ha chiesto di avere accesso a tutta la documentazione inerente il procedimento di approvazione del progetto Nuovo Ospedale Galliera, nota alla quale è stato dato riscontro con nota prot. 361885 del 12.10.2021;

- con nota prot. 427725 del 26.11.2021, il medesimo Studio Quaglia Gaggero ha presentato nuova istanza di accesso agli atti con la quale chiedeva copia di tutto ciò che è successivamente confluito nel procedimento conferenziale, nota alla quale è stato dato riscontro con nota prot. 435775 del 2.12.2021;

Nel corso del procedimento sono pervenute:

- nota prot. 422333 del 23.11.2021, atto di diffida di Italia Nostra Onlus nei confronti dell'Amministrazione comunale a chiudere i lavori di Conferenza dei Servizi fino a che non sia stato concluso il procedimento, avviato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, per l'apposizione di prescrizioni di tutela indiretta onde preservare il bene culturale costituito dall'edificio monumentale dell'Ospedale Galliera;

- nota prot. n. 432602 in data 1.12.2021 da parte di Italia Nostra Onlus, contenente osservazioni sul progetto definitivo del Nuovo Ospedale Galliera e richiesta di partecipazione alla seduta telematica fissata per il giorno 3.12.2021;

Preso ancora atto che, in data 3.12.2021 si è tenuta la riunione prevista ai sensi dell'art. 13 della Legge 120/2020 e che, nell'ambito della stessa, come da allegato verbale, sono state acquisite le valutazioni positive del rappresentante di A.M.I.U. Genova S.p.A.

Preso atto altresì che, nell'ambito della suddetta seduta di Conferenza dei Servizi, sono stati anche affrontati gli argomenti di seguito sintetizzati:

Con riguardo ai contributi partecipativi prodotti agli atti della Conferenza di Servizi da parte dell'Associazione Italia Nostra, per quanto riguarda la diffida assunta agli atti in data 23 novembre, si rinvia a quanto infra esposto in ordine al parere pervenuto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti Paesaggio; con riferimento alle contestazioni, di cui alla nota datata 30 novembre, si osserva preliminarmente che a seguito dell'istanza dell'Ente Ospedaliero Galliera, il Comune è stato chiamato ad avviare la conferenza dei servizi e quindi valutare se sussistono i presupposti per l'approvazione di un singolo progetto edilizio. Quindi nel contesto di tale procedimento non possono essere oggetto di valutazione tutti i profili attinenti la sostenibilità economica dell'intervento, la valutazione di altre diverse localizzazioni dell'Ospedale, la possibilità di soluzioni alternative (quali il recupero della struttura esistente piuttosto che la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica); egualmente non appare possibile nel contesto di questo procedimento imporre al richiedente la presentazione di altra diversa documentazione riguardanti eventuali ulteriori progetti che riguardino le aree viciniori quella in cui è previsto l'intervento in esame. A tal proposito peraltro si deve assolutamente rigettare la contestazione che in tal modo l'istruttoria sarebbe carente; la proposta in esame ha dimostrato la sua sostenibilità, dal punto di vista urbanistico – edilizio, come attestato dagli esiti dell'istruttoria di cui si è dato conto; ove ulteriori interventi venissero proposti sulle aree limitrofe, gli stessi dovranno essere esaminati in relazione a quello che si approva con il presente atto, per opportuno coordinamento ed armonizzazione dei contenuti proposti.

Per quanto poi riguarda le contestazioni di carattere idrogeologico, si rappresenta che, a seguito della nota di Italia Nostra, vi è stato approfondimento di istruttoria con il competente ufficio geologico i cui esiti sono positivi e vengono allegati al presente provvedimento; più in particolare il suddetto

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Ufficio ha rilevato che l'intervento non determina la totale impermeabilizzazione dell'area e non è in contrasto con le vigenti normative in materia. Si precisa anche che le opere a progetto non ricadono in zona soggetta a Vincolo idrogeologico.

Con riguardo ai contenuti della nota pervenuta in data 30 novembre 2021, prot. arrivo 432212, con la quale la Soprintendenza Archeologia, belle Arti, Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova ha espresso il proprio "motivato dissenso", ai sensi dell'art. 14 bis, comma 3, della Legge 241/90 e s.m.i. in relazione all'approvazione del progetto Nuovo Ospedale Galliera si rileva quanto segue.

Nell'ambito di tale nota la Soprintendenza ha richiamato le proprie comunicazioni prot. 17718 del 2.11.2021, e 18234 in data 10.11.2021, relative all'avvio della procedura di apposizione di prescrizioni di tutela indiretta, nonché la nota dell'Associazione di Italia Nostra indirizzata al Comune e per conoscenza alla Soprintendenza, volta a diffidare l'Amministrazione Comunale a non dare corso alla chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi fino a che non sia stato concluso il procedimento per l'apposizione del vincolo.

La Soprintendenza ha espresso il proprio "motivato dissenso", nelle more della conclusione del procedimento di apposizione di prescrizioni di tutela indiretta, avviato con nota prot. 17718 del 2.11.2021, il cui termine è fissato in 120 giorni dalla data di avvio, precisando che tale dissenso può essere superato posticipando la conclusione della Conferenza stessa oltre il termine previsto per il perfezionamento delle prescrizioni in parola, in virtù del comma 5 del citato art. 46 del Codice, in base al quale *gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.*

Precedentemente la Soprintendenza aveva inviato la nota pervenuta in data 22.10.2021 con la quale, con specifico riferimento alla pratica di autorizzazione paesaggistica, aveva comunicato che avrebbe *"emesso i pareri di competenza sia sotto il profilo monumentale che sotto il profilo paesaggistico, nell'ambito della Conferenza dei servizi, con i tempi previsti dalla procedura in atto"*.

A fronte di ciò, innanzitutto si osserva che il progetto definitivo oggetto della conferenza di servizi odierna ripropone quello già esaminato nella Conferenza di Servizi 2019, sul quale la Soprintendenza si era espressa con parere favorevole sia sotto il profilo paesaggistico, sia sotto quello monumentale, sia sotto quello archeologico e che, pertanto, oggetto del parere richiesto è il medesimo progetto. A seguito di sentenza del Consiglio di Stato, è stato annullato il provvedimento del 2017 impositivo di un vincolo indiretto sul compendio Galliera, rispetto a cui il progetto definitivo era stato valutato compatibile, come accertato nei precedenti pareri. Da detta sentenza è sorto l'obbligo della Soprintendenza di riesercitare il potere purgando il provvedimento dai vizi di difetto di istruttoria e di motivazione; attuabile non necessariamente tramite nuovo potere impositivo del vincolo indiretto, ma anche assumendo esclusivamente un corretto impianto istruttorio e motivazionale della nuova determinazione.

Va inoltre posto in evidenza che, con la richiamata nota pervenuta in data 30 novembre 2021, la Soprintendenza non ha formulato eccezioni circa la non compatibilità del progetto, oggi all'esame della Conferenza di Servizi, rispetto alle prescrizioni di tutela indiretta, così come indicate nella comunicazione di avvio del procedimento prot. 17718 in data 2.11.2021, prescrizioni peraltro in linea con quelle impartite con Decreto 20 luglio 2017, sulla base del quale era stato rilasciato il parere favorevole della Soprintendenza nell'ambito dei lavori di Conferenza di Servizi a suo tempo svolta sul progetto preliminare e definitivo del Nuovo Ospedale.

Il "dissenso motivato", così come espresso, non riporta quindi a fondamento rilievi di natura sostanziale sul progetto presentato, correlate al procedimento di apposizione prescrizioni di tutela indiretta

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

in itinere, subordinando il superamento del dissenso esclusivamente al rinvio della conclusione della Conferenza oltre il termine previsto per il perfezionamento del procedimento di prescrizioni di tutela indiretta.

La stessa Soprintendenza, nella nota di comunicazione di parere, richiama il comma 4 dell'art. 46, che, riferendosi agli effetti collegati alla comunicazione di avvio di procedimento di prescrizioni di tutela indiretta, testualmente recita: " *la comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immutabilità dell'immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa*"; in proposito si ritiene che l'effetto cautelativo ivi previsto sia da intendersi riferito alle prescrizioni già indicate nella comunicazione di avvio del procedimento; a tale comunicazione quindi non sembra collegato un effetto di (temporanea) immutabilità assoluta, come quello che, nella sostanza, si produrrebbe posticipando la conclusione del procedimento oltre il termine previsto per il perfezionamento delle prescrizioni di tutela indiretta, bensì una temporanea immutabilità limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione, con riguardo a cui deve ritenersi consentita l'espressione di valutazioni da parte della Soprintendenza; le precisazioni contenute nel dettato normativo non parrebbero necessarie nel caso in cui il legislatore avesse inteso attribuire un effetto di immutabilità assoluta (ancorché temporanea) alla comunicazione di avvio procedimento di apposizione di prescrizioni di tutela indiretta.

Coerentemente con questa "lettura", sempre nelle more della procedura di definizione del vincolo indiretto poi annullato dal Consiglio di Stato, la Soprintendenza si era espressa nel merito con parere rilasciato nel 2017.

Si ritiene quindi che il parere di merito avrebbe potuto essere espresso sulla base della disciplina di tutela operante per effetto della comunicazione di avvio del procedimento. Ciò è anche confermato dal fatto che l'articolo 46 del Decreto Legislativo 42/2004 delinea anche per il procedimento in esame un sistema analogo a quello delle cosiddette "misure di salvaguardia" (con determinazione di un termine massimo di durata del procedimento) che precludono "*medio tempore*" di esprimere pareri favorevoli su progetti in contrasto con la disciplina *in itinere*, ma non di formulare pareri di merito sui progetti stessi, in attesa della conclusione del procedimento.

Per quanto sopra, dando atto del "motivato dissenso", così come espresso, si rileva che non si ravvisano sufficienti motivazioni a fondamento della scelta operata dalla Soprintendenza di non esprimersi nel merito per gli aspetti di competenza, e quindi di fatto di sospendere i termini della conferenza dei servizi, anche perché la procedura di conferenza dei servizi ai sensi dell'art 13 della legge 120/2020 impone la chiusura del procedimento in tempi contingentati e ristretti incompatibili con la dilazione prefigurata dalla Soprintendenza per il superamento del dissenso; peraltro la specifica motivazione del dissenso e la linea di condotta assunta, neppure ha offerto la possibilità di un "recupero" dello stesso attraverso un esame congiunto in Conferenza.

Ulteriori considerazioni si impongono circa gli atti assunti dalla Soprintendenza, ricordando che, come dalla stessa prefigurato con nota pervenuta in data 22.10.2021, prot. arrivo 380841, ha comunicato che avrebbe emesso " *...i pareri di competenza, sia sotto il profilo monumentale che sotto il profilo paesaggistico, nell'ambito della conferenza di servizi, con i tempi previsti dalla procedura in atto.*"

Orbene, nella nota prot. 19443 in data 30.11.2021 non si ritrova alcun richiamo espresso alle norme in base a cui la Soprintendenza è tenuta ad esprimere parere, segnatamente art. 21 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. e art. 146 stesso D. Lgs n. 42 /2004 e s.m.i., posto che:

- il Comune ha inviato alla Soprintendenza proposta di Autorizzazione Paesaggistica con nota prot. n. 365719 in data 14.10.2021, e nella nota prot. 19443 in data 30.11.2021 non

vengono prese in alcun modo in considerazione le valutazioni già espresse nell'ambito della proposta di autorizzazione paesaggistica inviata dal Comune alla Soprintendenza in data 14.10.2021; si sottolinea tra l'altro che, come deducibile dagli atti, l'area soggetta a vincolo paesaggistico – generico - rappresenta una ridotta porzione dell'area di intervento, in minima parte interferente con l'area in relazione a cui è stato attivato il procedimento di vincolo indiretto, e su identica soluzione era stata rilasciata, con il parere favorevole della Soprintendenza, Autorizzazione Paesaggistica n. 438 in data 21.2.2020, alle cui prescrizioni il progetto attuale risulta adeguato;

- per quanto riguarda l'autorizzazione ai sensi del ridetto art. 21 D. Lgs. N. 42/2004 e s.m. i., va posto in evidenza che nulla è mutato sui relativi presupposti rispetto all'epoca delle precedenti autorizzazioni, regolarmente rilasciate dalla Soprintendenza.

Come già posto in evidenza, la recente nota 30.11.2021 prot. 19443 si concentra esclusivamente sul procedimento attivato ex artt. 45 e 46 del D. Lgs n. 42/2004, omettendo ogni riferimento ai diversi profili di tutela, suscettibili di autonoma valutazione in quanto riguardanti aree o porzioni immobiliari diverse (art. 21 D. Lgs. 42/2004), ovvero diversi presupposti normativi (nel caso, vincolo generico ex art. 142 D. Lgs. 42/2004, ricadente su aree solo marginalmente sovrapponibili con quelle interessate dal procedimento di tutela in corso).

Per quanto sopra, stante la mancata espressione della Soprintendenza ai fini dell'autorizzazione ex art. 21 D. Lgs. N. 42/2004 e s.m.i., ed ai fini del parere ex art. 146 medesimo D. Lgs. 42/2004, si considera acquisito, nell'ambito dei lavori di Conferenza di servizi, l'assenso ai sensi art. 14 bis comma 4 e ai sensi dell'art. 14 ter comma 7, l. 241/90 e s.m.i.

Per quanto poi concerne l'ammissibilità del presente intervento sotto il profilo urbanistico, si richiama la relazione urbanistica datata 30 novembre 2021 la quale riporta che la presente conferenza è stata avviata a seguito della sentenza del TAR che ha annullato la variante urbanistica relativa all'ambito speciale 74 come previsto dalla variante del 2010 al PUC 2000. Tale variante urbanistica riguardava sia la realizzazione del nuovo nosocomio, sia la trasformazione in residenza di corpi di fabbrica dell'attuale complesso del Galliera.

Il nuovo progetto riguarda la sola realizzazione dell'ospedale, cioè del servizio Pubblico: trattandosi di una soluzione progettuale che ricomprende esclusivamente una struttura ospedaliera, pubblica, la si ritiene conforme alla disciplina urbanistica applicabile al caso di specie per le ragioni ivi indicate cui si fa espresso rinvio, che di seguito si riportano.

Una volta venuta meno la variante urbanistica approvata nel 2010, secondo i principi della reviviscenza della destinazione urbanistica precedente, trova applicazione nella fattispecie la disciplina generale del PUC 2000 che ricomprende l'area in esame tra quelle destinate a servizi pubblici ospedalieri in cui la (sola) realizzazione della struttura ospedaliera era già consentita alle condizioni previste della relativa normativa, condizioni tutte che vengono rispettate dal presente intervento.

Si aggiunga, in subordine, che ai sensi dell'art. 12 punto 10 la funzione "servizi pubblici" risulta ammessa in tutti gli Ambiti e i Distretti e che ai sensi dell'art. 13 punto 5 delle Norme Generali di PUC 2015 *"sono sempre consentiti nei singoli Ambiti e Distretti, anche in assenza di specifica indicazione cartografica, nel rispetto delle relative norme progettuali di livello puntuale: (...) realizzazione di servizi pubblici e parcheggi pubblici senza specifici limiti dimensionali, da definire in sede di progetto coerentemente con le esigenze di corretta localizzazione ed organizzazione logistica e funzionale delle attività, con la sola osservanza dei criteri e dei parametri relativi all'altezza ed*

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

alle distanze stabiliti per le nuove costruzioni i servizi pubblici sono realizzabili in tutti gli ambiti e distretti”, pertanto l’attuazione dell’intervento è consentita anche alla disciplina dell’attuale PUC.

In ogni caso, ove l’effetto di annullamento si intendesse prodotto in relazione alla disciplina della Norma Speciale n. 30 dell’attuale PUC, con riespansione della zonizzazione del PUC 2015, si osserva che l’intervento in esame si colloca in zona SIS, Sistema dei Servizi Pubblici, ove funzione principale ammessa è il Servizio Pubblico e ove la Nuova Costruzione è *“Consentita per realizzare servizi pubblici, dimensionati in relazione alle esigenze di corretta localizzazione ed organizzazione logistica e funzionale delle attività”*, ed in minima parte in Ambito di Riqualficazione Urbanistica Residenziale AR-UR in AC-IU, per quanto riguarda le sistemazioni d’area e viabilità in cui l’intervento di cui trattasi è comunque consentito proprio sul presupposto che si tratta di un Servizio pubblico

A integrazione delle considerazioni dapprima svolte - ribadendo che nella fattispecie si approva un singolo progetto conforme al PUC - sotto il profilo ambientale si rileva che il progetto del “Nuovo Ospedale Galliera” è stato sottoposto a procedimento di verifica/screening VIA da parte della Regione Liguria, che con Decreto n. 2483 del 30/08/2010 ha stabilito di non assoggettarlo a VIA, e che la medesima Regione Liguria – Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile – ha recentemente prorogato sino al 4 dicembre 2025 la validità della pronuncia Screening sopra citata.

Rilevato che Metroweb S.p.a., invitata a partecipare al procedimento per quanto riguarda possibili interferenze con i sottoservizi di competenza, non ha partecipato alla seduta del 3.12.2021 e non ha fatto pervenire il parere di competenza, ai sensi dell’art. 14ter, comma 7, della L. 241/1990 e s.m.i. si considera acquisito il relativo assenso;

Considerato ancora che:

l’Ente Ospedaliero ha manifestato l’urgenza di concludere la Conferenza: è fuori di dubbio, come emerge anche dalla sentenza del TAR che ha annullato la variante urbanistica, che vi sia massima urgenza a definire i procedimenti per la realizzazione del nuovo nosocomio;

che tutti i pareri acquisiti - ad esclusione di quello della Soprintendenza in relazione al vincolo indiretto *in itinere* - sono favorevoli e che tra i suddetti pareri, nella valutazione del relativo peso ponderale possono ritenersi degni di particolare attenzione quello favorevole della Regione Liguria circa la coerenza della nuova struttura ospedaliera con la programmazione sanitaria regionale e quello rappresentato dall’Amministrazione comunale che ha segnalato il preminente interesse pubblico a portare tempestivamente a conclusione il procedimento e, quindi, implicitamente a che la città venga dotata al più presto di una nuova struttura ospedaliera.

Si tratta quindi di interessi pubblici rilevanti di cui si deve tener conto nel bilanciamento degli interessi e che può essere risolto nei termini che qui si prospettano, anche in considerazione del fatto che sostanzialmente non si ritiene vengano lese le esigenze di tutela paesaggistica e culturale, poiché come già detto, recentemente la Soprintendenza si è già espressa in modo compiuto e favorevole sullo stesso progetto, stabilendo anche prescrizioni, in parte nel frattempo recepite a livello progettuale o comunque qui richiamate; a ciò si aggiunga che la medesima Soprintendenza, nel reiterare il vincolo indiretto, ha sostanzialmente ribadito le medesime esigenze di tutela già precedentemente espresse e che il presente progetto risulta rispettoso delle stesse.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Si ritiene pertanto che, per quanto sopra esposto, ed anche a fronte del dissenso motivato espresso dalla Soprintendenza, che sulla base dell'insieme delle motivazioni dapprima espresse sussistano le condizioni per assumere la determinazione di favorevole conclusione del procedimento, ai sensi art. 14, comma 2 e art. 13 legge 120/2020, e più in generale ai sensi della normativa sulla conferenza di servizi sul progetto di approvazione del Nuovo Ospedale Galliera, intendendosi integralmente richiamate le disposizioni di cui all'art. 46, comma 4, del D. Lgs. N. 42/2004, secondo cui la comunicazione di avvio di procedimento di prescrizioni di tutela indiretta comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità degli immobili limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.

Visto l'atto unilaterale d'obbligo avente ad oggetto la puntuale individuazione, nonché la definizione delle modalità esecutive e di manutenzione, delle opere di urbanizzazione e riqualificazione connesse all'attuazione del progetto di cui alla CDS 22/2021 – Approvazione progetto Nuovo Ospedale Galliera, siglato dall'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera in data 30.11.2021 e debitamente autenticato nella firma – a rogito Notaio Luigi Castello n. rep. 52254 racc. 28259 - registrato a Genova il 30.11.2021, accettato e approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 336 del 02.12.2021;

Vista la documentazione progettuale costituita dagli elaborati di cui agli allegati elenchi che, ancorché non materialmente allegata, si intende parte integrante del presente atto ed è depositata presso la Direzione Urbanistica - Ufficio Procedimenti Concertativi.

Richiamate integralmente le norme di legge, l'allegato parte integrante del presente provvedimento denominato: “Adempimenti connessi alle fasi di realizzazione dell'opera”, e le raccomandazioni, condizioni e prescrizioni contenute nei pareri – nulla osta rilasciati dagli Enti/Aziende nonché le condizioni, prescrizioni e raccomandazioni contenute nel verbale della seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 3.12.2021, anch'esso parte integrante del presente Atto;

Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi relativamente al provvedimento di che trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 s.m.i.;

Visti:

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dal Decreto Legislativo 267 del 18/8/2000, disciplina le funzioni ed i compiti della dirigenza;
- la Legge 241/1990 e s. m. ed i.;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- il D.P.R. 380/2001;
- il D.Lgs 42/2004;

adotta la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

della CDS 22/2021 Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14 – comma 2 - della legge 241/90 e s. m. e i. e dell'art.13 della Legge 120/2020, per l'approvazione, del progetto Nuovo Ospedale Galliera – Genova alle condizioni, prescrizioni e raccomandazioni contenute nel presente atto, nei pareri e negli atti della Conferenza di Servizi tutti allegati parte integrante del presente atto.

La presente determinazione sostituisce a tutti gli effetti tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati

In particolare, la presente Determinazione ha anche effetto:

- di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.e.i. ritenendo di porre le seguenti condizioni: *“Al fine di meglio inserirsi nel paesaggio di riferimento costituito dalle sclerofille mediterranee e dalle alofite costiere, chiede che sia rivista in fase esecutiva la composizione del prato urbano e del prato ornamentale, siano eliminate le piante tipicamente afferenti a condizioni ecologiche di tipo continentale quali ad esempio Cotoneaster Horizontalis, Photinia Red Robin. Inoltre, chiede che il bordo erbaceo che dovrebbe richiamare nelle intenzioni progettuali la Gariga Mediterranea sia realizzato con almeno il 50% di specie riferibili a tale consociazione vegetale in modo che il Sedum non ecceda il 50% del totale. Al fine di garantire una facile e corretta manutenzione del verde collocato nelle aiuole a perimetro dei percorsi esterni prescrive che le forme planimetriche siano modificate eliminando angoli acuti; prescrive, inoltre, che sia garantita l'uniformità della scelta tipologica degli elementi illuminanti tra l'area di proprietà dell'Ospedale e le aree pubbliche al fine di assicurare qualità complessiva al progetto.”*

- di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2004, in relazione a cui si ritiene di richiamare le prescrizioni poste nell'autorizzazione a suo tempo rilasciata nell'ambito del precedente procedimento di approvazione del progetto definitivo, come di seguito esplicitate:

- 1) la superficie a prato prevista tra i padiglioni dovrà garantire uno spessore di terra non inferiore a 50 cm. senza che questo determini di inserire parapetti o ringhiere che non si ritengono in nessun caso assentibili tra i padiglioni storici; la ciminiera dovrà essere ridotta al minimo indispensabile e ne dovrà essere concordata e autorizzata in fase esecutiva la finitura; lo stesso dovrà avvenire per la mascheratura dei dissipatori di calore; i serbatoi della centrale dei gas medicali risultano spostati al di fuori dei limiti del vincolo monumentale e ridotta la superficie dell'area destinata alla centrale stessa tra i padiglioni B5-B6; sia previsto un tetto verde anche sui locali contenenti le bombole in pressione.
- 2) In relazione alle misure di tutela indiretta, attualmente operanti in via cautelativa sull'area, con specifico riferimento alle alberature esistenti, gli alberi da 14 a 18 devono essere salvaguardati e dovranno essere concordati in fase esecutiva i materiali di finitura delle rampe, dei marciapiedi, delle ringhiere e di tutti gli elementi di connessione del nuovo Ospedale con il lotto urbano nel quale si inserisce.
- 3) Per quanto concerne gli aspetti connessi alla verifica preventiva di interesse archeologico, da effettuarsi nella fase esecutiva dei lavori, dovrà essere trasmessa la programmazione delle opere di sbancamento integrata a livello di cronoprogramma e di computo metrico e da uno specifico progetto, da concordarsi e approvarsi da parte della Soprintendenza riguardante le attività di indagine archeologica le quali dovranno svolgersi ed integrarsi con specifici accorgimenti nei diversi settori di scavo.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 4) Gli elementi prefabbricati dovranno essere posati su di un supporto immediatamente rimovibile alla conclusione del loro utilizzo e che ne consenta la totale reversibilità rispetto al terreno del giardino,

La presente determinazione:

1. - viene notificata al proponente che è tenuto all'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei pareri dei Settori Comunali ed Enti, così come trattati nell'ambito della Conferenza e allegati tutti quali parte integrante al presente atto;
2. - costituisce una presunzione della conformità delle opere progettate e non esonera dall'obbligo di attenersi strettamente alle leggi e regolamenti in vigore sotto la propria responsabilità, anche nei riguardi dei diritti dei terzi.

Copia della presente Determinazione sarà trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Comune di Genova – Direzione Urbanistica, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

L'efficacia della presente determinazione è sospesa ai sensi dell'art. 14 quater comma 3) della legge 241/90.

La presente Determinazione è stata redatta nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria: Direzione Urbanistica
Responsabile del procedimento: Dott. Paolo Berio

Il Direttore
Dott. Paolo Berio

N.B. Nelle comunicazioni allo Sportello Unico per l'Edilizia, a mezzo del "portale people", dovrà essere utilizzato il seguente numero identificativo del progetto: 16614/2021

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



REGIONE LIGURIA

VICE DIREZIONE TERRITORIO

Genova, 4 ottobre 2021

Prot. PG/2021/[v.pec]

Al Comune di Genova
Direzione Urbanistica
Via di Francia, 1
Genova

Ente Ospedaliero Ospedali Galliera
Mura della Cappuccine, 14
Genova

e p.c. Settori:
- Pianificazione Territoriale e VAS
- Urbanistica

Oggetto: Nuovo Ospedale Galliera

In riferimento alla nota del Comune di Genova prot. 0337737 del 24/09/2021, nonché alla precedente nota dell'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera del 23/09/2021 entrambe relativa all'argomento in oggetto indicato, si prende atto delle considerazioni ivi indicate in merito alla annunciata apertura del procedimento di Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/1990 e s.m. per l'approvazione del progetto del "Nuovo Ospedale Galliera", già oggetto di un procedimento di screening di V.I.A. concluso in data 20/08/2010 con decreto regionale n. 2482 la cui efficacia è stata prorogata fino al 2025.

Cordiali saluti

Il Vice Direttore Generale Territorio
(Arch. Pier Paolo Tomiolo)



REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO SALUTE
E SERVIZI SOCIALI
SETTORE INVESTIMENTI

Genova, 10 NOV. 2021
Prot. n. PG/359879
Allegati: 1

Direzione Urbanistica
Ufficio Procedimenti Concertativi
Comune di Genova
comunegenova@postemailcertificata.it
conferenzeservizi@comune.genova.it

p.c.
Direttore Generale
E. O. Ospedali Galliera
protocollo@pec.galliera.it

Oggetto: Conferma del parere regionale (DGR 1071/2016) per Conferenza di Servizi su progetto Nuovo Ospedale Galliera – CDS 22/2021.

Con la presente, si dà riscontro alla nota del 30/09/2021 (prot. 0345051.U.), ad oggetto "CDS 22/2021 Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 - comma 2 – della legge 241/1990 e s.m. e i. e dell'art. 13 della legge 120/2020, in forma semplificata modalità asincrona, per l'approvazione del progetto Nuovo Ospedale Galliera", con la quale codesta Direzione ha comunicato l'attivazione del procedimento in oggetto e la conseguente richiesta di parere di competenza degli Enti interessati.

A tale riguardo - attestando l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi relativamente all'oggetto del procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 s.m.i. - si conferma il parere di competenza di questo Dipartimento, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1071 del 25/11/2016, già trasmessa con nota del 02/12/2016 (PG/2016/297396) in merito alla Conferenza di Servizi per l'approvazione dell'Accordo di Programma e del progetto preliminare del Nuovo Ospedale Galliera (1° e 2° lotto), che si allega alla presente per maggior chiarezza.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
(Dott. Francesco Quaglia)



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO SALUTE
E SERVIZI SOCIALI

SETTORE PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLI ECONOMICO-FINANZIARI,
INVESTIMENTI

Genova, - 2 DIC, 2016

Prot. n. PG/2016/297396

Allegati: 1

CLASS/FASC. 2011/G44.6.2.2/5

Direzione Urbanistica SUE e
Grandi Progetti
Comune di Genova
Via Di Francia, 1
16149 Genova



Direttore Generale
E. O. Ospedali Galliera
Via Mura delle Cappuccine, 14
16128 Genova


Oggetto: Trasmissione DGR 1071/2016 – Parere regionale per Conferenza di Servizi su progetto nuovo ospedale Galliera.

Si trasmette, in allegato alla presente, copia conforme della deliberazione della Giunta regionale n. 1071 del 25/11/2016, ad oggetto “Conferenza di Servizi per la realizzazione del nuovo ospedale Galliera – Parere programmatico”.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
(Dott. Francesco Quaglia)

SCHEMA N. NP/23032
DEL PROT. ANNO 2016



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale
Staff affari Giunta - Settore

SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE : N 3417 del 25/11/2016

N. 1071

IN DATA 25/11/2016

OGGETTO : CONFERENZA DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE GALLIERA -
PARERE PROGRAMMATARIO.

CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ESAME DELL'ATTO

Si **ATTESTA** che nel corso dell'odierna seduta della Giunta Regionale, **PRESIDENTE** Sonia Viale , con la partecipazione dei seguenti Componenti, che si sono espressi in conformità di quanto a fianco di ciascuno indicato:

PRESENTI	ASSENTI	COMPONENTI DELLA GIUNTA - SIGNORI	VOTI ESPRESI		
			FAVOR	ASTEN.	CONTR.
	X	Giovanni Toti - Presidente			
X		Sonia Viale - Vice Presidente	X		
	X	Giovanni Berrino - Assessore			
X		Ilaria Cavo - Assessore	X		
	X	Giacomo Raul Giampedrone - Assessore			
X		Stefano Mai - Assessore	X		
X		Edoardo Rixi - Assessore	X		
X		Marco Scajola - Assessore	X		
5	3		5		

RELATORE alla Giunta Sonia Viale e con l'assistenza, in sostituzione del Segretario Generale, del Dirigente Generale Dott.ssa Gabriella Laiolo e del Dott. Roberta Rossi, che ha svolto le funzioni di **SEGRETARIO**

LA GIUNTA REGIONALE

all'unanimità **HA APPROVATO** il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale da pag. 1 a pag. 5 della presente cartella, autenticato dal Segretario della Giunta Regionale.

Data - IL SEGRETARIO
25/11/2016 (Dott. Roberta Rossi)

Il presente **ATTO** viene contraddistinto col numero, a margine indicato, del **REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE - Parte I**

**RISULTANZE
DELL'ESAME**

Per copia conforme
AUTENTICAZIONE COPIE
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Riccardo Vulcanop)
L'ISTRUTTORE
Dott.ssa Augusta Ginesi


CODICE PRATICA :

N-GALL.

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/23032
DEL PROT. ANNO.....2016



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento salute e servizi sociali
Programmazione e controlli economico-finanziari, investimenti - Settore

OGGETTO : CONFERENZA DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE GALLIERA - PARERE PROGRAMMATARIO.

DELIBERAZIONE	N.	1071 <small>del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA</small>	IN 25/11/2016 <small>DATA</small>
----------------------	----	---	--------------------------------------

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

1. il Consiglio regionale con deliberazione n. 34 del 01.08.2007 ha approvato il "Programma strategico di modernizzazione del parco ospedaliero regionale" e "l'aggiornamento dell'elenco degli interventi da inserire nell'Accordo di Programma regione-governo anno 2007 di cui al programma L. 67/1988 articolo 20";
2. il programma strategico di cui alla deliberazione sopra citata definisce una manovra che, agendo sugli investimenti di medio-lungo periodo, ha l'obiettivo di razionalizzare le funzioni ospedaliere sul territorio ligure, modernizzare il parco ospedaliero, ridurre i posti letto, migliorare l'efficienza dei servizi e, conseguentemente, ridurre la spesa sanitaria, ciò in coerenza con gli indirizzi della programmazione sanitaria regionale e nazionale, prevedendo, tra l'altro, la realizzazione del nuovo ospedale Galliera in sostituzione dell'attuale e obsoleta struttura storico-monumentale;
3. con deliberazione n. 6 del 26.03.2009 il Consiglio regionale ha approvato la "Prosecuzione del programma straordinario di investimenti in sanità ex art. 20 L. 67/1988, n. 67 e gli interventi da inserire nell'accordo di programma regione governo anno 2009" costituito da 16 interventi fra i quali era compreso (in coerenza al programma di cui alla citata DCR n. 34/2007) la costruzione del nuovo ospedale Galliera;
4. con deliberazione n. 56 del 21.01.2011, ad oggetto "Rimodulazione programmi investimenti in sanità - quinto aggiornamento progetto ex art. 71 L. 448/98 - aggiornamento programma finanziario nuovi ospedali Galliera e della Spezia - DCR n. 6/2009", per le motivazioni in essa dettagliatamente rappresentate, la Giunta regionale ha aggiornato il finanziamento del nuovo ospedale Galliera prevedendo l'imputazione di € 44 milioni come segue:
 - € 3.007.268,54 a carico del programma ex art. 20 L. 67/88 (somma che successivamente l'E.O. Ospedali Galliera ha posto a proprio carico);
 - € 40.992.731,46 a valere sui finanziamenti statali del programma ex art. 71 L. 448/1998 (somma nel frattempo resasi disponibile);

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Arch. Riccardo Vulcano) 07/11/2016

25 NOV. 2016

ATTO	Per copia conforme Il Responsabile del Procedimento (Arch. Riccardo Vulcano)	AUTENTICAZIONE COPIE SETTORE STAFF AFFARI GIUNTA P..... C..... C..... L'ISTRUTTORE Dott.ssa Augusta Ginesi	CODICE PRATICA N-GALL
PAGINA : 1	COD. ATTO : DELIBERAZIONE		

SCHEMA N.....NP/23032
DEL PROT. ANNO.....2016



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento salute e servizi sociali
Programmazione e controlli economico-finanziari, investimenti - Settore

5. l'E.O. Ospedali Galliera ha sviluppato e portato a termine la fase di progettazione preliminare del nuovo ospedale e ha fatto istanza per l'avvio della procedura della Conferenza di Servizi che, conseguentemente, il Comune di Genova ha convocato con la nota n. 359702 del 15.10.2010;
6. con deliberazione n. 158 del 18.02.2011, ad oggetto "Conferenza di Servizi per realizzazione nuovo ospedale Galliera – Parere programmatico", la Giunta regionale ha espresso il proprio parere in merito al progetto preliminare dell'intervento suddetto, ai fini della coerenza programmatica sanitaria, parere necessario alla Conferenza di Servizi indetta dal Comune di Genova e conclusasi nella seduta deliberante del 24.08.2011 con l'approvazione dello stesso progetto preliminare;
7. la procedura per la realizzazione del nuovo ospedale è stata interrotta nei primi mesi del 2012 a seguito del ricorso amministrativo da parte di alcuni residenti del quartiere di Carignano contro la deliberazione comunale di approvazione della variante urbanistica relativa all'area dell'ospedale ed è stata riavviata solo in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato, del dicembre 2013, che ha accolto l'appello proposto dall'E.O. Ospedali Galliera avverso la sentenza del T.A.R. Liguria che, in data 06.04.2012, aveva annullato la suddetta deliberazione comunale;
8. con la deliberazione n. 1048 del 07.08.2012, la Giunta regionale ha fornito alle Aziende ed Enti del servizio sanitario gli indirizzi operativi per l'attuazione della L.R. n. 29/2012 che, in materia sanitaria, ha stabilito le procedure per ottemperare alle disposizioni della L. n. 135/2012 relativamente alle misure di contenimento della spesa sanitaria e, nello specifico, al nuovo standard di posti letto ospedalieri accreditati fissato entro il valore massimo di 3,7 posti letto per 1.000 abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per la riabilitazione (valutato sull'intera Regione);
9. con provvedimento n. 578 del 10.08.2012, l'E.O. Ospedali Galliera ha approvato la rimodulazione dei posti letto dell'Ente, sulla base degli indirizzi operativi regionali definiti dalla succitata DGR n. 1048 del 07/08/2012, prevedendone il dimensionamento per un totale di 404 posti letto articolati in 298 posti letto ordinari, 40 posti letto diurni e 66 posti letto riabilitativi;
10. con parere rilasciato al Dipartimento Salute e Servizi Sociali in data 12.12.2012 (nota prot. n. 3304), l'ARS (Agenzia Regionale Sanitaria) ha giudicato il suddetto dimensionamento della dotazione di posti letto dell'E.O. Ospedali Galliera (provvedimento n. 578/2012) coerente con gli indicatori previsti dalla citata legge n. 135/2012;
11. con nota n. 180635 del 20.12.2012, il Dipartimento Salute e Servizi Sociali ha invitato l'E.O. Ospedali Galliera ad adottare le iniziative più opportune per adeguare la progettazione del nuovo ospedale al dimensionamento dei posti letto programmato dall'Ente stesso con il succitato provvedimento n. 578 del 10.08.2012 che, come sopra detto, prevede un totale di 404 posti letto articolati in 298 posti letto ordinari, 40 posti letto diurni e 66 posti letto riabilitativi;
12. con deliberazione n. 286 del 13.03.2015, ad oggetto "DCR n. 6 del 26.03.2009 – DGR n. 56 del 21.01.2011 – Realizzazione nuovo ospedale Galliera – Approvazione Studio di fattibilità", la Giunta regionale - ai fini di quanto previsto dalla L. R. 5 aprile 1995, n. 20 e s. m. e i. - ha approvato lo Studio di fattibilità del nuovo

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Arch. Riccardo Vulcano)

07/11/2016

25 NOV. 2016

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ATTO

Per copia conforme
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Riccardo Vulcano)

SETTORE STAFF AFFARI GIUNTA
P..... E.....
ISTRUTTORE
Dott.ssa Augusta Ginesi

N-GALL.

PAGINA : 2

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N. NP/23032
DEL PROT. ANNO. 2016



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento salute e servizi sociali
Programmazione e controlli economico-finanziari, investimenti - Settore

ospedale Galliera adeguato dall'Ente Ospedaliero al fine sia di dimensionare il nuovo ospedale per un numero di "circa 400" posti letto, in conformità agli indirizzi forniti dal Dipartimento Salute e Servizi Sociali con la succitata lettera n. 180635/2012, sia di conseguire un sensibile risparmio nella costruzione dell'opera; con tale deliberazione la Giunta ha altresì confermato il finanziamento di € 40.992.731,46 a valere sui fondi statali ex art. 71 L. 448/1998 (DGR n. 56/2011);

13. con deliberazione n. 128 del 26.02.2016, ad oggetto "Stato di attuazione del D.M. 70/2015. Ulteriori indirizzi ai soggetti appartenenti al SSR", la Giunta regionale ha dato atto dello stato di adeguamento della Regione Liguria agli standard previsti dal D.M. 70/2015 (in materia di standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), tra l'altro, valutando il sostanziale raggiungimento dell'obiettivo di allineare la dotazione di posti letto ospedalieri accreditati allo standard nazionale di 3,7 posti letto per mille abitanti;

CONSIDERATO che:

- l'E.O. Ospedali Galliera ha portato a termine la necessaria fase di adeguamento della progettazione preliminare e, con nota del 18.12.2015 (prot. n. 30525/15), ha presentato istanza al Comune di Genova per l'avvio di una Conferenza di Servizi, art. 14 e seguenti della L. n. 241/1990, per l'approvazione del "Progetto preliminare del Nuovo Ospedale Galliera, variante 1 - 1° e 2° lotto";
- il Comune di Genova, con nota della Direzione Urbanistica SUE e Grandi Progetti n. 36851 del 02.02.2016, ha convocato la seduta referente della suddetta Conferenza di Servizi, che si è tenuta in data 19.02.2016, invitando, tra l'altro, il Dipartimento Salute e Servizi Sociali e rendendo disponibile la consultazione degli elaborati del progetto preliminare del nuovo Ospedale Galliera sul proprio sito internet;
- il Comune di Genova, con nota del Settore Urbanistica, in data 29.09.2016 (prot. n. 327218), ha reso nota agli Enti interessati l'avvenuta presentazione, da parte dell'E.O. Ospedali Galliera, della riedizione integrale del Progetto preliminare del Nuovo Ospedale Galliera, contenente gli aggiornamenti e le modifiche richieste in sede di Conferenza di Servizi, al contempo comunicandone gli estremi per la consultazione sul proprio sito internet ai fini dell'espressione del parere di competenza da parte degli Enti stessi;

RICORDATO che i soggetti convocati alla seduta referente della Conferenza di Servizi in argomento sono chiamati a esprimere il parere di propria competenza in merito al progetto preliminare di costruzione del nuovo ospedale Galliera e, in particolare, la Regione Liguria (Dipartimento Salute e Servizi Sociali, Settore Programmazione e Controlli Economico-Finanziari, Investimenti) è chiamata a esprimere il parere relativo alla coerenza dell'intervento con la programmazione sanitaria regionale e nazionale vigente;

CONSIDERATO che:

- con la nota n. 45832 del 04.03.2016 il Settore Programmazione e Controlli Economico-Finanziari, Investimenti ha chiesto all'E.O. Ospedali Galliera copia cartacea degli elaborati del progetto preliminare del nuovo ospedale

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Arch. Riccardo Vulcano) <i>07/11/2016</i>	Data - IL SEGRETARIO 25 NOV. 2016 <i>M</i>
---	---

ATTO	Per copie conforme Il Responsabile del Procedimento (Arch. Riccardo Vulcano) <i>[Signature]</i>	AUTENTICAZIONE COPIE SETTORE STAFF AFFARI GIUNTA REGIONALE DISTRUTTORE Dott.ssa Augusta Ginetti <i>[Signature]</i>	CODICE PRATICA N-GALL.
PAGINA : 3	COD. ATTO : DELIBERAZIONE		

SCHEMA N.....NP/23032
DEL PROT. ANNO.....2016



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento salute e servizi sociali
Programmazione e controlli economico-finanziari, investimenti - Settore

Galliera, ciò ai fini del parere programmatico di competenza regionale da esprimersi nell'ambito della Conferenza di Servizi;

- con la nota n. 10004 del 30.03.2016, l'E.O. Ospedali Galliera ha trasmesso al Settore Programmazione e Controlli Economico-Finanziari, Investimenti copia digitale degli elaborati richiesti e, con la successiva nota n. 11368 del 14.04.2016, ha trasmesso copia cartacea degli stessi;
- con la successiva nota n. 26199 del 18.10.2016, la Direzione Generale dell'E.O. Ospedali Galliera ha trasmesso al Settore Programmazione e Controlli Economico-Finanziari, Investimenti copia degli elaborati progettuali del nuovo ospedale Galliera su supporto cartaceo contenenti gli aggiornamenti e le modifiche richiesti dagli Enti competenti in sede di Conferenza di Servizi;

DATO ATTO che:

- dall'esame del progetto preliminare del Nuovo ospedale Galliera, effettuato dal Settore regionale Programmazione e Controlli Economico-Finanziari, Investimenti, risulta che lo stesso:
 - per gli aspetti generali, è coerente con la programmazione sanitaria regionale ed in particolare con le deliberazioni del Consiglio regionale n. 34 del 01.08.2007, ad oggetto "Programma strategico di modernizzazione del parco ospedaliero regionale - L. 67/88 art. 20: aggiornamento dell'elenco degli interventi da inserire nell'Accordo di Programma regione-governo anno 2007", n. 8 del 28.12.2008, ad oggetto "Stralcio del Piano sociosanitario relativo alla rete di cura ed assistenza - Accorpamento e nuova definizione di alcune aziende sanitarie", e n. 6 del 26.03.2009, ad oggetto "Prosecuzione programma straordinario di investimenti in sanità ex articolo 20 legge 11 marzo 1988, n.67. Interventi da inserire nell'Accordo di Programma Regione-Governo anno 2009",
 - in particolare, rappresenta una dotazione di posti letto congruente con quanto programmato dall'E.O. Ospedali Galliera con proprio provvedimento n. 578 del 10/08/2012 - pari a un totale di 404 posti letto, articolati in 298 posti letto ordinari, 40 posti letto diurni e 66 posti letto riabilitativi - che, come sopra detto, risulta coerente con gli indirizzi operativi regionali di cui alla DGR n. 1048 del 07/08/2012, attuativa della L.R. n. 29/2012, che ha perseguito l'allineamento al nuovo standard di posti letto ospedalieri accreditati definito dalla L. n. 135/2012;

RITENUTO, sulla base delle risultanze di cui all'esame del progetto preliminare sopra rappresentate, di esprimere parere favorevole in merito alla coerenza del progetto in argomento con la programmazione sanitaria regionale e ai fini della Conferenza di Servizi indetta dal Comune di Genova con la sopra richiamata nota n. 36851 del 02.02.2016;

Su proposta del Vice Presidente, Assessore a Sanità, Politiche Socio Sanitarie e Terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione

DELIBERA

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Arch. Riccardo Vulcano)

07/11/2016

25 NOV. 2016

ATTO

due copie conforme

AUTENTICAZIONE COPIE

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Riccardo Vulcano) SET.....
P..... C.....
L'ISTRUTTORE
Dott.ssa Augusta Ginesi

CODICE PRATICA

N-GALL.

PAGINA : 4

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/23032
DEL PROT. ANNO.....2016



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento salute e servizi sociali
Programmazione e controlli economico-finanziari, investimenti - Settore

Per le motivazioni sopra rappresentate ed in ragione della documentazione di cui in premessa, che qui si intendono richiamate integralmente:

- Di esprimere il parere di seguito specificato, ai fini della Conferenza di Servizi convocata dal Comune di Genova con la nota n. 36851 del 02.02.2016, relativamente alla coerenza con la programmazione sanitaria regionale del progetto preliminare di costruzione del nuovo ospedale Galliera trasmesso alla Regione dall'E.O. Ospedali Galliera (note n. 10004 del 30.03.2016, 11368 del 14.04.2016 e n. 26199 del 18.10.2016) e reso disponibile alla consultazione tramite internet dal Settore Urbanistica del Comune di Genova (comunicazione n. 327218 del 29/09/2016):
 - il progetto preliminare del Nuovo Ospedale Galliera, per gli aspetti generali, è coerente con la programmazione sanitaria regionale ed in particolare con le deliberazioni del Consiglio regionale n. 34 del 01.08.2007, ad oggetto "Programma strategico di modernizzazione del parco ospedaliero regionale - L. 67/88 art. 20: aggiornamento dell'elenco degli interventi da inserire nell'Accordo di Programma regione-governo anno 2007", n. 8 del 28.12.2008, ad oggetto "Stralcio del Piano sociosanitario relativo alla rete di cura ed assistenza - Accorpamento e nuova definizione di alcune aziende sanitarie", e n. 6 del 26.03.2009, ad oggetto "Prosecuzione programma straordinario di investimenti in sanità ex articolo 20 legge 11 marzo 1988, n.67. Interventi da inserire nell'Accordo di Programma Regione-Governo anno 2009";
 - in particolare, rappresenta una dotazione di posti letto congruente con quanto programmato dall'E.O. Ospedali Galliera con proprio provvedimento n. 578 del 10/08/2012 - pari a un totale di 404 posti letto, articolati in 298 posti letto ordinari, 40 posti letto diurni e 66 posti letto riabilitativi - che risulta coerente con gli indirizzi operativi regionali richiamati nelle premesse di cui alla DGR n. 1048 del 07/08/2012, attuativa della L.R. n. 29/2012, che ha perseguito l'allineamento al nuovo standard di posti letto ospedalieri accreditati definito dalla L. n. 135/2012;
- Di trasmettere il presente provvedimento:
 - alla Direzione Urbanistica SUE e Grandi Progetti, Settore Urbanistica del Comune di Genova secondo la procedura di cui alla L. 241/1990;
 - all'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera.

FINE TESTO

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL VICE DIRIGENTE INCARICATO

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Arch. Franco Giordice)

(Dott. Francesco Quaglia)

franco giordice 07/11/2016

[Signature]

Si attesta che il presente documento che
comprende n. 6 fogli
è stato visto e
pagato
all'originale
in atto
alla copia

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Arch. Riccardo Vulcano)

25 NOV. 2016

30 NOV. 2016

Il Responsabile del Procedimento

(Arch. Riccardo Vulcano)

[Signature] 07/11/2016

Il Segretario

[Signature]

ATTO

ATTESTO che la presente **AUTENTICAZIONE COPIE**
n. 6 SEI..... pagine
da me singolarmente firmate, E' CONFORME
ALL'ORIGINALE agli atti.
Genova, 29/11/2016..

CODICE PRATICA

N-GALL.

L'ISTRUTTORE


Dott.ssa Augusta Ginesi

[Signature]

PAGINA : 5

COD. ATTO : DELIBERAZIONE





REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE

Settore Difesa del Suolo Genova

Genova, 19 ottobre 2021

Prot. n PG/2021/334869

Classif./Fasc.: 2021/G13.12.3/370
Allegato 1: GE-CP01783

PEC

Alla c.a.:
Comune di Genova
Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata
comunegenova@postemailcertificata.it

OGGETTO: **GCS02815** Conferenza dei Servizi Decisoria, ai sensi dell'art.14, comma 2 e art. 14-bis della L. 241/1990 ss.mm.ii relativa all'approvazione del progetto Nuovo Ospedale Galliera variante Lotto 1. Rif.: (CDS 22/2021)".
GE **CP01783**: Parere ai sensi dell'art. 16bis, c.5 e 6, delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino Ambito 14.
Trasmissione Parere ex art. 16bis Piano di Bacino.

In riferimento alla conferenza dei servizi di cui in epigrafe, convocata dal Comune di Genova con nota prot. 345051 U del 30.09.2021, assunta al protocollo regionale al n. PG/2021/317995 del 04.10.2021, visti gli elaborati progettuali allegati alla nota citata, si trasmette in allegato il parere previsto dall'art. 16bis, c.6, delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino Ambito 14 per la porzione ricadente in area speciale B2.

Si evidenzia peraltro che, non si rilevano interferenze delle opere a progetto con il reticolo idrografico regionale adottato con D.G.R. n°507/2019 e nel comparto di intervento, non sono cartografate aree soggette a fenomeni di inondazione nella Carta delle Fasce di Inondabilità del Piano di Bacino Ambito 14.


Gli elaborati progettuali sono conservati presso lo scrivente Settore.

Si ricorda che l'efficacia del parere citato decorre dalla data di comunicazione della determinazione conclusiva del procedimento di Conferenza dei Servizi. Resta ferma la necessità che codesta amministrazione, in qualità di Autorità procedente, provveda alla trasmissione a questo Settore dell'atto conclusivo del relativo procedimento con indicazione dei relativi estremi di pubblicazione.

Si richiede infine la pubblicazione del Parere (GE-CP01783) unitamente alla determinazione conclusiva di Conferenza dei Servizi.

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE
(Ing. Cinzia Rossi)



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE

Settore Difesa del Suolo Genova

Genova, 19 ottobre 2021

Prot. n PG/2021/334869

Classif./Fasc.: 2021/G13.12.3/370
Allegato 1: GE-CP01783

PEC

Alla c.a.:
Comune di Genova
Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata
comunegenova@postemailcertificata.it

OGGETTO: **GCS02815** Conferenza dei Servizi Decisoria, ai sensi dell'art.14, comma 2 e art. 14-bis della L. 241/1990 ss.mm.ii relativa all'approvazione del progetto Nuovo Ospedale Galliera variante Lotto 1. Rif.: (CDS 22/2021)".

GE **CP01783**: Parere ai sensi dell'art. 16bis, c.5 e 6, delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino Ambito 14.

Trasmissione Parere ex art. 16bis Piano di Bacino.

In riferimento alla conferenza dei servizi di cui in epigrafe, convocata dal Comune di Genova con nota prot. 345051 U del 30.09.2021, assunta al protocollo regionale al n. PG/2021/317995 del 04.10.2021, visti gli elaborati progettuali allegati alla nota citata, si trasmette in allegato il parere previsto dall'art. 16bis, c.6, delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino Ambito 14 per la porzione ricadente in area speciale B2.

Si evidenzia peraltro che, non si rilevano interferenze delle opere a progetto con il reticolo idrografico regionale adottato con D.G.R. n°507/2019 e nel comparto di intervento, non sono cartografate aree soggette a fenomeni di inondazione nella Carta delle Fasce di Inondabilità del Piano di Bacino Ambito 14.

Gli elaborati progettuali sono conservati presso lo scrivente Settore.

Si ricorda che l'efficacia del parere citato decorre dalla data di comunicazione della determinazione conclusiva del procedimento di Conferenza dei Servizi. Resta ferma la necessità che codesta amministrazione, in qualità di Autorità procedente, provveda alla trasmissione a questo Settore dell'atto conclusivo del relativo procedimento con indicazione dei relativi estremi di pubblicazione.


Si richiede infine la pubblicazione del Parere (GE-CP01783) unitamente alla determinazione conclusiva di Conferenza dei Servizi.

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE
(Ing. Cinzia Rossi)



ROSSI CINZIA
19.10.2021 12:58:53 UTC



REGIONE LIGURIA

Genova, 19 ottobre 2021

DIPARTIMENTO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE

Allegato 1 a nota PG/2021/334869

Classif./Fasc.: 2021/G13.12.3/370

Settore Difesa del Suolo Genova

OGGETTO: PRATICA GCS2815 - GCP01783

Parere ai sensi dell'art. 16 bis c. 5 e 6 (Area B2) del progetto: "Nuovo Ospedale Galliera - Variante 1° Lotto", Comune di Genova.
Rif.: (CDS 22/2021)

INQUADRAMENTO NORMATIVO

- Il presente parere viene espresso con riferimento al seguente quadro normativo:
- L.R. 10/04/2015 n. 15, che attribuisce alla Regione Liguria le funzioni in materia di difesa del suolo già esercitate dalle Province ai sensi dell'art. 92 della L.R. n. 18/99;
- Il Vigente Piano di Bacino dell'Ambito 14 ed in particolare la Carta della Suscettività al Dissesto del Piano e le relative Norme di Attuazione;
- D.M. 17 gennaio 2018 recante l'aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni;

PREMESSE

Il Comune di Genova, con nota prot. n. 345051 U del 30/09/2021, assunta al protocollo della Regione Liguria n. PG/2021/317995 in data 04/10/2021, ha comunicato l'indizione della conferenza dei servizi decisoria, in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 comma 2 della l. 241/1990, relativa all'approvazione del progetto Nuovo Ospedale Galliera, in comune di Genova.

L'intervento in esame, sulla base della documentazione presentata, riguarda la progettazione definitiva Variante 1° Lotto del Nuovo Ospedale Galliera che prevede la costruzione del nuovo edificio articolato su massimo 7 livelli ed una sistemazione a verde pensile a copertura della piastra sanitaria.

L'intervento ricade in un'area classificata Area Speciale B2, nella Carta della Suscettività al Dissesto del relativo Piano di Bacino, dove qualunque riutilizzo necessita di espressione di parere ai sensi dell'art. 16 -bis, commi 5 e 6, delle Norme del Piano stesso.

Per le suddette finalità, lo stesso comune ha in particolare fornito:

- N. 1 Relazione Illustrativa Generale;
- Relazioni Geologica Geotecnica, Sismica, con indagini e profili;
- N. 1 Relazione Idrologica e Idraulica;
- N. 1 Relazione fotografica;
- N. 1 Relazione delle aree esterne;
- Varie Planimetrie (generalì e di dettaglio);
- Varie Tavole, sezioni ed altri elaborati progettuali;

VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI

Il progetto ricade in minima parte in un'area, localizzata in prossimità di Corso Magenta al limite con l'area Speciale B2, riporti antropici, del Piano di Bacino vigente, di proprietà comunale, nella quale qualsiasi riutilizzo è subordinato alla valutazione ed alla verifica preventiva, in sede di progetto, in merito all'idoneità dell'area sotto il profilo geomorfologico, idrogeologico e geotecnico alla nuova destinazione d'uso prevista.

Una porzione di area di limitatissime dimensioni, attualmente destinata a viabilità, parcheggio e con muro perimetrale della proprietà dell'Ospedale, vedrà marginalmente variata la sua destinazione d'uso, in quanto su una superficie della stessa verrà realizzata un'area verde di competenza del nuovo Ospedale, con opere urbanistiche accessorie, con previsione di sostituzioni arboree.

Su tale porzione di area risulta pertanto necessario il parere vincolante della Regione previsto dall'art. 16 bis comma 6 della Normativa di Piano di Bacino.

Per il rilascio di tale parere il Comune di Genova ha presentato indagini di maggior dettaglio, come previsto dal comma 6 dell'art. 16 bis sopra citato, che analizzano gli aspetti geomorfologici, geotecnici ed idrogeologici degli areali e la compatibilità della realizzazione dell'intervento, previsto dallo strumento urbanistico comunale.

Dagli studi emerge che le analisi effettuate sull'intero comparto, effettuate in più fasi di approfondimento e comprendenti campagna di indagini geognostiche, di laboratorio ed indagini sismiche, hanno permesso di descrivere in modo adeguato le caratteristiche stratigrafiche e geotecniche dell'area in studio.

Dall'analisi degli elaborati sopra esposta, tenuto conto delle prescrizioni esecutive previste, il progetto è compatibile con la classe speciale B2.

CONCLUSIONI

Sulla base delle sopraindicate valutazioni si esprime, pertanto

PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 16 bis commi 5 e 6 delle Norme di Piano di Bacino, all'intervento "Nuovo Ospedale Galliera – Variante 1° Lotto" in Comune di Genova, che ricade marginalmente in un'area classificata B2 "Riporti antropici", come evidenziato negli elaborati di progetto agli atti del Settore.

L'esecuzione dell'intervento deve essere condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni, che dovranno essere richiamate (anche con rimando al presente parere) nel titolo abilitativo alla realizzazione dello stesso:

- Tutti gli interventi, con particolare attenzione alle fasi di scavo, dovranno essere verificati dal punto di vista geologico e geotecnico durante la fase esecutiva.
- Alla fine dei lavori deve essere redatto un rapporto geologico conclusivo, corredato da una documentazione fotografica sulle più significative fasi d'intervento e sottoscritto da tecnico abilitato, in cui sia certificato l'adempimento delle indicazioni impartite nella Relazione geologica e l'idoneità dei lavori eseguiti in rapporto alla tutela dell'assetto idrogeologico e geomorfologico della zona.
- Nel caso di modifiche agli elaborati presentati, dovrà essere data comunicazione allo scrivente Settore.

I lavori dovranno essere realizzati come da elaborati richiamati in premessa ed allegati al progetto agli atti di questo Settore.

EFFICACIA DEL PARERE

L'efficacia del presente parere decorre dalla data di comunicazione della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi.

La Dirigente del Settore
Ing. Cinzia Rossi



ROSSI CINZIA
19.10.2021 13:00:56 UTC



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI GENOVA E LA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Genova, data del protocollo

A

Comune di Genova
Area Sviluppo del Territorio
Direzione Urbanistica
U.O.C. Tutela del Paesaggio
Via di Francia 1
16149 Genova
ufficiotutelapaesaggio.comge@postecert.it

e.p.c. comunegenova@postemailcertificata.it

Cl. 34.43.04/114.11

Allegati //

OGGETTO: COMUNE DI GENOVA – PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, Art. 146 - D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., per progetto architettonico e sistemazioni esterne del nuovo ospedale Galliera nelle aree comprese tra Corso Mentana, Via Vannucci e Mura delle Cappuccine, istanza n. 13046/2021 del 04/10/2021, richiedente E.O. OSPEDALI GALLIERA (intervento privato).

ART146

D. Lgs. 42/2004 Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, art.146, c.8: *Autorizzazione Comunicazioni*

A RISCONTRO dell'istanza presentata da codesto Ente il 14/10/2021 con prot. n. 365719, qui pervenuta in data 14/10/2021 ed assunta al protocollo col n. 16708 in data 15/10/2021, volta a richiedere il parere di competenza in merito a quanto in oggetto;

CONSIDERATO che con vostra nota 352872 del 06/10/2021 è stata avviata la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14 comma 2 - della legge 241/90 e s. m. e i. e dell'art. 13 della Legge 120/2020, in forma semplificata modalità asincrona, per l'approvazione del progetto Nuovo Ospedale Galliera.

CONSIDERATO che la *conferenza di servizi decisoria*, secondo quanto disposto dalla Legge citata, è *sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici.*

VERIFICATO che sul medesimo progetto sono state avviate due distinte procedure e che tale modalità risulta in contrasto con gli obiettivi di semplificazione dell'azione amministrativa perseguiti anche dalla L.241/90, si comunica che questo Ufficio emetterà i pareri di competenza, sia sotto il profilo monumentale che sotto il profilo paesaggistico, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, con i tempi previsti dalla procedura in atto.

IL SOPRINTENDENTE

ad interim

MANUELA SALVITTI

(FIRMATO DIGITALMENTE)

Il Responsabile del Procedimento
Funzionario Architetto Carla Arcolao
AREA IV – UT GENOVA CENTRO
E-mail: carla.arcolao@beniculturali.it



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI GENOVA E LA PROVINCIA DI LA SPEZIA
Palazzo Reale, Via Balbi 10 – 16126 Genova – tel. +39 010 27181
PEC: mbac-sabap-met-ge@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-met-ge@beniculturali.it





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
E LA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Cl. 34.43.01/114.7 (34.43.04/114.4)

Allegati //

Genova, data del protocollo

A

Comune di Genova
Direzione Urbanistica
Via di Francia 1
16149 Genova

c.a. Arch. Gianfranco Di Maio
comunegenova@postemailcertificata.it

e.p.c.

Ministero della Cultura
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO III
via del Collegio Romano, 27
00186 – ROMA
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA
LIGURIA
mbac-sr-lig@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: COMUNE DI GENOVA Portoria – Edificio Storico dell'Ospedale Galliera – Mura delle Cappuccine, 14 – Proprietà: E.O. Ospedale Galliera – **MON014**

CDS 22/2021 Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14 comma 2 della legge 241/90 e s. m. e i. e dell'art. 13 della Legge 120/2020, in forma semplificata modalità asincrona, per l'approvazione del progetto Nuovo Ospedale Galliera – **Motivato dissenso ai sensi dell'art. 14-bis, comma 3 della Legge 214/90 e ss. mm. e ii.**

VISTA la convocazione della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14 comma 2 della legge 241/90 e s. m. e i. e dell'art. 13 della Legge 120/2020, in forma semplificata modalità asincrona, per l'approvazione del progetto Nuovo Ospedale Galliera, qui pervenuta con nota 345051 del 30.09.2021 e assunta a prot. con il n. 15819 del 01.10.2021;

VISTA la nota prot. 17718 del 02.11.2021 con la quale questo Ufficio, in accordo con la Direzione Generale ABAP ha avviato la procedura di apposizione di prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art.45-46 del D. Lgs. n. 42/2004, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, alla luce della Sentenza del Consiglio di Stato – SEZIONE VI – n. 4685 del 17 giugno 2021;

VISTA la nota pari oggetto trasmessa il 10.11.2021 con protocollo 18234, volta a comunicare a codesta spettabile Conferenza l'avvio della procedura di apposizione di prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art.45-46 del *Codice*;

VERIFICATO che l'art. 46 ai comma 4 e 5, precisa che *la comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immutabilità dell'immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa, e che gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento*;

CONSIDERATO che per assicurare il miglior bilanciamento tra gli interessi pubblici coinvolti e i diritti di partecipazione e contraddittorio procedimentale di tutte le parti, secondo quanto disposto dalla legge n. 241 del 1990 e s.m.ii, è facoltà delle associazioni portatrici di interessi collettivi di presentare osservazioni e che pertanto l'atto conclusivo del procedimento di apposizione delle prescrizioni di tutela indiretta potrebbe avere un contenuto



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA E LA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Palazzo Reale, Via Balbi 10 – 16126 Genova – tel. +39 010 27181

PEC: mbac-sabap-met-ge@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-met-ge@beniculturali.it



differente da quello di avvio;

VERIFICATO che l'art. 14 bis della Legge 241/90, al comma 3 precisa che le amministrazioni coinvolte nella Conferenza, *entro il termine di cui al comma 2, lettera c), rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.*

TENUTO conto della nota dell'Associazione Italia Nostra Onlus, a firma del presidente nazionale Ebe Giacometti, qui pervenuta il 22.11.2021 ed assunta a protocollo con il n. 18983 del 23.11.2021 con la quale la suddetta Associazione diffida l'Amministrazione Comunale a concludere la Conferenza in oggetto prima della conclusione del procedimento di apposizione delle prescrizioni di tutela indiretta;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Questo ufficio esprime il proprio motivato dissenso, nelle more della conclusione del procedimento citato, il cui termine è fissato in 120 giorni dalla data di avvio, precisando che tale dissenso può essere superato posticipando la conclusione della Conferenza stessa oltre il termine previsto per il perfezionamento delle prescrizioni in parola, in virtù del comma 5 del citato art. 46 del Codice, in base al quale *gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.*

IL SOPRINTENDENTE
CRISTINA BARTOLINI

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

Il Responsabile del Procedimento
Funzionario Architetto Carla Arcolao
AREA IV – UT GENOVA CENTRO
E-mail: carla.arcolao@beniculturali.it



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA E LA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Palazzo Reale, Via Balbi 10 – 16126 Genova – tel. +39 010 27181

PEC: mbac-sabap-met-ge@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-met-ge@beniculturali.it

Prot. n.
Allegati
Genova,

Trasmessa via PEC / Anticipata via Email

Spett. **COMUNE DI GENOVA**
DIREZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA
Ufficio Procedimenti Concertativi
Email: conferenzeservizi@comune.genova.it
PEC: comunegenova@postmailcertificata.it

OGGETTO : CDS 22/2021 – Conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i e dell’art. 13 della Legge 120/2020 in forma semplificata in modalità asincrona, per l’approvazione del progetto Nuovo Ospedale Galliera – Comunicazioni sull’obbligatorietà istruttoria sismica ai sensi dell’art. 94 e 94 bis del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. e adempimenti ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 (Parte II, Capi II e IV) e s.m.i..

Con riferimento all’intervento in oggetto, ed alla vs. nota prot. n. 345051 del 30/09/2021, assunta a Prot. Gen. della Città Metropolitana al n. 47926 del 01/10/2021, circa la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 comma 2, L. 241/1990, si specifica quanto segue.

Per tutte le opere strutturali in questione NON TEMPORANEE restano fermi gli adempimenti ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 (Parte II, Capi II e IV) e s.m.i., e secondo le disposizioni della L.R. n. 29/1983 e s.m.i. e norme correlate:

- A seguito dell’entrata in vigore in data 24/12/2019 della LEGGE 12 dicembre 2019, n. 156 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”, in particolare art. 9 quater (G.U. Serie Generale n. 300 del 23-12-2019), l’art. 94bis del D.P.R. n. 380/2001 è stato modificato. Inoltre, è stata pubblicata sul B.U.R.L. la L.R. 24 dicembre 2019, n. 29, recante modifiche alla L.R. 29/1983 sul tema delle costruzioni in zona sismica. In particolare, all’art.3 co.1 viene modificato l’articolo 6 bis della L.R. 29/1983 e s.m.i., specificando che “... L’autorizzazione sismica è rilasciata dagli enti delegati ai sensi dell’articolo 8, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.”. Ne consegue che, nel caso di opere di speciale complessità, strategiche e/o sensibili in zone sismiche 3 e 4, la scrivente non ha competenze nell’ambito della presente Conferenza dei Servizi, in quanto l’autorizzazione sismica ai sensi dell’art. 94 non è più prevista;

- Per eventuali sopraelevazioni resta in vigore la certificazione preventiva, ai sensi dell’art. 90 DPR. n. 380/01 s.m.i., la cui istruttoria tecnica di controllo è svolta da questo Ufficio sulla base di una progettazione di definizione esecutiva, presentata, da parte dell’interessato, contestualmente all’istanza di certificazione preventiva alla sopraelevazione o in sede di procedimenti concertativi;



- Nel caso di opere di minor rilevanza, inquadrate fra gli interventi disciplinati dall'art. 94-bis, co. 1), lett. b) del DPR n. 380/01 s.m.i. e NON TEMPORANEE, andrà effettuato formalmente, tramite il portale telematico dello Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di competenza, il deposito ai sensi degli artt. 65 e 93 del progetto strutturale esecutivo e documentazione correlata (Modulo di Denuncia Integrata MOD.SISM.01, Dichiarazioni Asseverate dei Progettisti MOD.SISM.02, Dichiarazione sulle spese di Istruttoria MOD.SISM.03, Elaborato per il Calcolo delle Spese di Istruttoria e relativa ricevuta di pagamento delle spese per l'istruttoria sismica);

- Nel caso degli interventi "privi di rilevanza", di cui all'art. 94-bis, c. 1, lett. c) del D.P.R. 380/2001 (cfr. **Allegato B**, DGR n. 812 del 05/08/2020), è stato introdotto il preavviso-denuncia semplificata dei lavori secondo lo specifico modulo MOD.SISM.04 Regione Liguria [Rev.00] - Preavviso-Denuncia semplificata. Il modulo, sotto forma di dichiarazione congiunta dei soggetti interessati (Committente, Costruttore, Progettista, Direttore dei Lavori quando prescritto), sostituisce, esclusivamente per gli interventi "privi di rilevanza" situati nel territorio regionale ligure, la denuncia integrata ai sensi degli artt. 65 e 93 del D.P.R. 380/2001. È inoltre prevista la dichiarazione di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 67 comma 8-ter del D.P.R. 380/2001. **In ottemperanza alle linee guida del 30/04/2020, la Regione ha disposto inoltre che entrambi i documenti – preavviso-denuncia semplificata dei lavori e dichiarazione di regolare esecuzione – debbano essere presentati allo Sportello Unico Comunale solo per gli interventi "privi di rilevanza" assoggettati a comunicazione o a titolo abilitativo edilizio (S.C.I.A., C.I.L.A., ecc.) e debbano essere conservati agli atti dello stesso Sportello senza la trasmissione all'Ente delegato (CMGE).**

Il pagamento delle spese di istruttoria sismica per i depositi dei progetti di minor rilevanza e le autorizzazioni per le sopraelevazioni deve essere effettuato da tutti i soggetti (Pubblici e Privati) in conformità alla Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Genova (ora Città Metropolitana di Genova) n.24/17935 del 19/02/2014, con cui sono state adottate le tariffe della **D.G.R. n. 1664/2013** (Cfr. Allegato DGR): all'uopo si specifica che ciascuna unità strutturale afferente il progetto e funzionalmente indipendente, dovrà essere computata a se, con le modalità indicate, a seconda che si tratti di nuova costruzione, o per quelle esistenti nei casi di intervento locale, miglioramento o di adeguamento. Il pagamento degli oneri dovrà essere effettuato tramite il portale telematico PagoPA (<https://www.cittametropolitana.genova.it/it/pagopa/sismica-cemento-armato>).

Riguardo agli aspetti inerenti la normativa tecnica per le costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, si rappresenta che l'inquadramento dell'intervento, di nuova costruzione e/o su edificio esistente [adeguamento, miglioramento e intervento locale] è di competenza del Progettista Strutturale incaricato.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

(Ing. Gianni Marchini)

[documento firmato digitalmente]

GG/gp



Direzione Ambiente
Servizio Tutela Ambientale

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

Prot. n. 52777

Allegati

Al Comune di Genova

Direzione Urbanistica

Genova, 28 ottobre 2021

comunegenova@postemailcertificata.it

Oggetto: CDS 22/2021 Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14 – comma 2 - della legge 241/90 e s. m. e i. e dell'art. 13 della Legge 120/2020, in forma semplificata modalità asincrona, per l'approvazione del progetto **Nuovo Ospedale Galliera**.

In riferimento alla nota del Comune di Genova di pari oggetto, acquisita al protocollo della scrivente Amministrazione con n. 47926 del 01/10/2021, la Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova, e alla nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 51176 del 20.10.2021 di ritrasmissione del file informatico leggibile *12GH09-TPR-VEN-ZZ-RP-H-DRT001 - IMPIANTO HVAC, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - RELAZIONE TECNICA*, esaminata la documentazione resa disponibile, si comunica quanto segue.

Si riassumono brevemente le caratteristiche dell'impianto fotovoltaico desumibili dalla documentazione progettuale. Il sistema sarà costituito da n. 1.015 moduli in silicio policristallino aventi potenza di picco unitaria pari a 300 Wp per un totale di 304,5 kWp.

Relativamente ai pannelli fotovoltaici e collettori solari si precisa che tali componenti saranno integrati nella copertura del Nuovo Ospedale ed avranno caratteristiche tali da soddisfare i dettami del D.M. 11 gennaio 2017, in numero e rendimento analogo a quanto previsto dal Progetto Preliminare. Da quanto affermato, sembrano sussistere i criteri di esclusione dall'autorizzazione unica ai sensi dei D. Lgs. 387/2003 e 28/2011 previsti al punto 12.2 della tabella 1 delle Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010. In assenza di ulteriori indicazioni si ritiene che i progettisti abbiano verificato la sussistenza dei predetti requisiti di accesso ai regimi semplificati e che quindi tali impianti non necessitino di autorizzazione da parte della scrivente Amministrazione.

Alla luce della documentazione inviata che illustra le caratteristiche degli impianti di generazione energetica e di potenza dei macchinari impiegati, si svolgono le considerazioni seguenti.

Come già indicato nella nota precedente, la **centrale di cogenerazione** ed i connessi impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento ricadono sotto il regime autorizzatorio definito da diversi atti legislativi: il D.P.R. 53/1998 (specificatamente per la produzione di energia elettrica da fonte fossile), D. Lgs. n. 20 del 8.2.2007 e D. Lgs. 115/2008 (specificatamente per la cogenerazione) e D. Lgs. n. 152 del 3.4.2006 (emissioni in atmosfera); la normativa regionale della Liguria (L.R. 22/2007 come modificata dalla L.R. 16/2008 e quindi dalla L.R. 45/2008). L'iter procedimentale previsto per tale tipologia di impianti è quello dell'autorizzazione unica per la produzione di energia elettrica che esamina il progetto ad uno stadio definitivo, ente titolare del procedimento è la Città Metropolitana di Genova, al procedimento partecipano tutti gli enti e le amministrazioni che, a vario titolo devono esprimere pareri o atti di assenso in merito al progetto. L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per la centrale termica ai sensi del 152/2006 è rilasciata contestualmente all'autorizzazione unica. Nella relazione tecnica trasmessa inoltre si fa menzione anche della centrale termica che per la

potenzialità indicata sembra ricadere in quanto disposto al D.Lgs. 152/06 Titolo I parte V.

Pertanto dovrà essere presentata a Città Metropolitana di Genova istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto. Per informazioni dettagliate in merito all'autorizzazione unica e alle altre autorizzazioni di carattere ambientale si rimanda all'apposita sezione del sito della Città Metropolitana di Genova, al seguente link:

<https://pratico.cittametropolitana.genova.it/portale/jportal/JPSezione.do?id=13>

Per quanto attiene la fase di costruzione delle strutture rientra nelle competenze del Comune di Genova il rilascio dei titoli autorizzativi alla costruzione; si ritiene pertanto che nel procedimento in corso sia possibile procedere all'autorizzazione delle opere edili connesse anche alla centrale termica e agli impianti annessi. L'autorizzazione unica per l'impianto di produzione energia unitamente alle autorizzazioni ambientali connesse possono aver luogo in fase successiva all'approvazione del progetto complessivo oggetto della conferenza. Similmente possono essere rilasciate in momento successivo le autorizzazioni:

- alle emissioni in atmosfera, tramite procedura di autorizzazione unica ambientale, per la centrale termica,
- al deposito di gasolio qualora di soglia superiore a 26 m³.

Con la firma del presente parere si attesta l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in ordine a quanto oggetto del parere stesso, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 s.m.i.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dr. Mauro Bruzzone
(documento firmato digitalmente)

FS



Asl3

Sistema Sanitario Regione Liguria

www.asl3.liguria.it

DIPARTIMENTO PREVENZIONE
Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica

Prot. n.° 175450 del 26.11.2021

Genova, data del protocollo.

Comune di Genova
Direzione Urbanistica
c.a. Arch. Gianfranco Di Maio
Ufficio Procedimenti Concertativi
Via di Francia 1
16149 Genova

PEC: comunegenova@postemailcertificata.it
e-mail: conferenzeservizi@comune.genova.it

OGGETTO: CDS 22/2021 Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 – comma 2 – della legge 241/90 e s. m. e i. e dell'art.13 della Legge 120/2020, in forma semplificata modalità asincrona, per l'approvazione del progetto **Nuovo Ospedale Galliera**.

In riferimento alla pratica sopraindicata questa S.C.:

- richiamati i precedenti pareri relativi all'opera in questione, prot. ASL 3 n.° 163842 del 9 dicembre 2016, prot. n.°172154 del 28 dicembre 2016 e n.° 28360 del 25/02/2020,
- valutati gli elaborati grafici pervenuti in data 01/10/2021 prot. Asl3 n. 142217,
- preso atto che quanto trasmesso fornisce riscontro progettuale alle osservazioni precedentemente esplicitate da questa Struttura Complessa,

esprime per quanto di competenza e relativamente agli aspetti di competenza inerenti l'igiene edilizia, parere igienico sanitario favorevole all'intervento in oggetto.

Resta inteso che il presidio ospedaliero dovrà possedere i requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici generali previsti dalla specifica normativa vigente (DGR n.°944/2018) e dovrà essere rispettato quanto previsto in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Distinti saluti.

Per

Il Direttore ad interim
Dott.ssa Tiberia BOCCARDO

DOTT. GIACOMO ZAPPA

Struttura Semplice Salute e Ambienti di vita
Via Frugoni 27 16121 - Genova
Tel 010 8494986 -8495726 Fax 010 8494929
e-mail: protocollo@pec.asl3.liguria.it
Responsabile del Procedimento *Dott. Carla Angelini*





Spett.le
Comune di GENOVA
Direzione Urbanistica
Via di Francia, 1 - 14° piano stanza 19

conferenzeservizi@comune.genova.it
comunegenova@postemailcertificata.it

DIS/NW/ZO-GE-SP/UOR-GEC

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14 - comma 2 - della legge 241/90 e s. m. e i. e dell'art. 13 della Legge 120/2020, in forma semplificata modalità asincrona, per l'approvazione del progetto Nuovo Ospedale Galliera.
Ns Rif. COSER Pratica n° 25-GE-2021

Spett.le Amministrazione Comunale,

con riferimento all'integrazione della nostra richiesta del 20/10/2021, pervenuta il 04/11/2021, ed in risposta anche al vostro sollecito del 27/10/2021, siamo con la presente a formulare le nostre **valutazioni positive** a riguardo dell'intervento in questione.

Precisiamo, come è emerso dalla documentazione d'integrazione e da nostre verifiche in merito all'incontro tecnico già avvenuto nell'aprile 2019, che **nella zona oggetto degli interventi gli attuali impianti non consentono di poter soddisfare le future richieste di allaccio alla rete elettrica. Per tale motivo, oltre a rendere disponibili idonee canalizzazioni e locali per effettuare il punto di consegna in Media Tensione, sarà necessario alla nostra azienda realizzare una nuova linea a Media Tensione, dedicata, dalla prospiciente Cabina Primaria posta in Via dei Pescatori.**

Tale lavorazione sopra descritta potrà essere progettata ed avviata solo a valle di una formale richiesta di allaccio. Considerando le tempistiche, stimabili fin da subito in diverse decine di mesi tra l'ottenimento dei permessi e la cantieristica vera e propria, invitiamo ad avviare immediatamente la richiesta di allaccio al fine di garantire che ad opera conclusa sia già disponibile la linea elettrica necessaria.

I dettagli del locale di consegna, del locale ove ubicare la relativa misura e le altre opere edili da predisporre a cura del cliente, saranno concordate con il nostro Ufficio Tecnico non appena perverrà il preventivo di allaccio sopra menzionato. Analogamente avverrà per la fornitura uso cantiere che sarà concessa in Media Tensione

Ricordiamo infine che nell'area oggetto della conferenza esistono nostri impianti permanentemente in

tensione, pertanto se per l'esecuzione delle opere si rendesse necessario lo spostamento, anche provvisorio, della nostra rete elettrica di distribuzione esistente, è necessario effettuare una formale richiesta di preventivo di spostamento impianti tramite uno dei seguenti canali:

- Indirizzo PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
- Casella postale 5555 - 85100 Potenza (PZ)
- Numero di fax: 800046674

Tali spostamenti saranno posti a carico del richiedente e non potranno certamente essere eseguiti in tempi brevi; per ogni ulteriore chiarimento in merito invitiamo a visitare il nostro sito istituzionale alla pagina web:

<https://www.e-distribuzione.it/servizi/Forniture/spostamento-impianto.html>

Ricordiamo infine che, come previsto della normativa sulla liberalizzazione dei mercati dell'energia, a decorrere dal 01/01/2008, e-distribuzione SpA non risulta più titolare di alcun rapporto contrattuale di vendita di energia elettrica. Invitiamo pertanto a chiedere eventuali richieste di allaccio di nuova fornitura, sia definitiva che provvisoria di cantiere, ad una Società di Vendita di fiducia.

Confidando che il Responsabile del procedimento renda edotti di quanto sopra anche tutti i partecipanti alla conferenza, ci è grata l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

ANDREA MOGLIA

Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.



Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.
 Via Montaldo 2 - 16137 Genova, Italia
 T > [+39] 010 558114
 F > [+39] 010 5582400
 E > amt.spa@amt.genova.it
 W > www.amt.genova.it
 Reg. Imp. / C.F. e P. IVA 03783930104 - Capitale sociale € 29.521.464,00 i.v.

Prot 6278/21

Direzione Servizio Urbano su Gomma

Genova, 04 ottobre 2021

Comune di Genova
 Direzione Urbanistica
direzioneurbanisticasue@comune.genova.it

E: p.c. Comune di Genova
 Direzione Mobilità e Trasporti
direzionemobilita@comune.genova.it

Comando di Polizia Municipale
 del Comune di Genova
vigilanza@comune.genova.it

Oggetto: CDS 22/2021 Conferenza dei Servizi decisoria di cui all'art. 14 – comma 2 – legge 241/90 e s. m. e i dell'Art. 13 della Legge 120/2020, in forma semplificata modalità asincrona per l'approvazione del progetto del Nuovo Ospedale Galliera

Con riferimento all'oggetto, per la parte di competenza, si esprime parere favorevole alla realizzazione degli interventi previsti, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni.

La soluzione semaforica di preferenziamento, adottata per l'uscita dei bus dall'area di capolinea da corso Mentana, dovrà sempre consentire agli stessi di raggiungere direttamente ed in totale sicurezza Corso Saffi con tempo semaforico dedicato, evitando per tanto il generarsi di conflitti con i veicoli in svolta a destra e sinistra provenienti da Corso Mentana e diretti in Corso Saffi.

A riguardo, si ricorda, tuttavia, che i sistemi di preferenziamento degli impianti semaforici di cui sopra, non potranno essere attivati tramite installazione di transponder a bordo dei bus. Tali dispositivi dovranno pertanto essere collocati a terra.

Si raccomanda, per le rotatorie interessate dal transito dei bus, l'adozione di dimensioni del sedime di transito coerenti con il passaggio degli stessi.

Come più volte richiesto, nell'ambito della pregressa corrispondenza, si richiama l'attenzione circa l'inderogabile necessità che il capolinea di corso Mentana della linea 35 venga dotato di servizi igienici per il nostro personale viaggiante, con attività di manutenzione e pulizia dei locali non a carico della scrivente.

Per quanto riguarda la prevista ricollocazione della fermata bus della linea 13 di corso Aurelio Saffi, direzione ponente, si rimette alla competente Direzione Mobilità e Trasporti del Comune di Genova ogni decisione in merito.

Si suggerisce tuttavia di valutare il mantenimento della fermata nell'attuale posizione, più baricentrica e a limitata distanza rispetto al nuovo ingresso del Pronto Soccorso degli Ospedali Galliera.

Tale scelta risulterebbe sicuramente più funzionale per gli spostamenti pedonali da/per il punto di accesso alla rete.





Lasciare inalterata la posizione della fermata eviterebbe altresì di dover procedere alla ricollocazione della sala di attesa e palina elettronica indicante i transiti bus, con conseguente necessità di dover realizzare onerose e complesse opere civili (cavidotti, plinti, etc.).

Si evidenzia altresì la necessità che, tale fermata sia, in ogni caso, dimensionata ed attrezzata con gli standard adottati per le infrastrutture di rete a servizio dei futuri assi di forza, previsti nel contesto del nuovo sistema di trasporto pubblico cittadino.

Eventuali modifiche di percorso o spostamenti di fermata a carattere temporaneo che si rendessero necessari a seguito dei lavori programmati, dovranno essere preventivamente concordati con la competente Direzione Mobilità e Traffico del Comune di Genova, il Comando di Polizia Locale e la scrivente.

Si attesta, infine, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 s. m. i., l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi relativamente all'oggetto del procedimento.

Restando a disposizione per qualsiasi altro chiarimento/approfondimento fosse ritenuto necessario, ci è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.
Direzione Servizio Urbano su Gomma
Ivana Toso
(FIRMATA DIGITALMENTE)



c_d969.Comune di Genova - Prot. 27/10/2021.0385448.E

Spett.le
COMUNE DI GENOVA
Direzione Urbanistica
Ufficio Procedimenti Concertativi
 Via di Francia, 1-16149 GENOVA
 e-mail conferenzeservizi@comune.genova.it
 p.e.c. comune_genova@postemailcertificata.it

OGGETTO: CDS 22/2021 – Conferenza di Servizi decisoria di cui all’art.14 – comma 2 – della legge 241/90 e s. m. e i. e dell’art. 13 della Legge 120/2020, in forma semplificata modalità asincrona, per l’approvazione del progetto Nuovo Ospedale Galliera.

Trasmissione parere IRETI S.p.A.

Sulla base della documentazione pervenuta, si conferma l’esistenza di interferenze tra le opere in oggetto e le reti gestite dalla Scrivente.

Il nulla osta della Scrivente è pertanto subordinato alle seguenti prescrizioni.

Si ritiene necessario un approfondimento dei contenuti del fascicolo progettuale relativo alla risoluzione delle interferenze per quanto attiene alle reti gestite dalla scrivente Società.

In particolare si raccomanda che il Committente delle opere si accerti che le modalità previste per la risoluzione delle interferenze risultino compatibili con eventuali interventi di altri Enti Gestori.

Occorre inoltre una verifica su quanto previsto per la realizzazione della nuova cabina gas.

Essendo trascorso del tempo rispetto alle considerazioni emerse nel corso del 2019 con i progettisti a suo tempo incaricati, si rende opportuna una verifica congiunta degli interventi da eseguire sulle reti idriche, fognarie e gas.

Tutti gli oneri per la risoluzione delle interferenze saranno interamente a carico del committente delle opere in oggetto, ivi compresi gli oneri per il coordinamento della sicurezza ai fini di applicazione del D.Lgs.81/08.

A tale riguardo si invita il Committente delle opere in oggetto a formalizzare alla scrivente Società una richiesta di preventivo per le lavorazioni che dovranno essere eseguite da IRETI S.p.A..

IRETI S.p.A.
 Sede legale:
 Via Piacenza, 54 – 16138 Genova
 Registro imprese di Genova,
 C.F. 01791490343
 Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
 REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
 Società partecipante al Gruppo IVA Iren
 Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
 e coordinamento dell’unico socio Iren S.p.A.
 C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
 16138 **Genova**
 F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
 10151 **Torino**
 F011 0703539

Via Schiantapetto 21
 17100 **Savona**
 F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
 43123 **Parma**
 F0521 248262

Strada Borgoforte 22
 29122 **Piacenza**
 F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
 42123 **Reggio Emilia**
 F0522 286246

Si raccomanda che gli scarichi di acque nere e bianche vengano integralmente separati e smaltiti, previo opportuni trattamenti, a mezzo di idonee opere di raccolta e di adduzione nelle rispettive canalizzazioni fognarie presenti nell'area.

Tutte le opere fognarie ed i relativi allacci, potranno essere eseguite solo previo ottenimento della specifica autorizzazione così come previsto dal vigente Regolamento per il Servizio Idrico Integrato dell'ATO Centro Est della Città Metropolitana di Genova (la domanda di allaccio dovrà pervenire IRETI S.p.A.- Servizio Idrico – via SS. Giacomo e Filippo, 7).

Per eventuali informazioni vogliate contattare il Per.Ind.Giuseppe Manni (tel. 335 7740139).

Distinti saluti.



IRETI S.p.A.
Amministratore Delegato
(Ing. Fabio Giuseppini)





a: comunegenova@postemailcertificata.it

a: conferenzeservizi@comune.genova.it

OGGETTO: CDS 22/2021 Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14 – comma 2 - della legge 241/90 e s. m. e i. e dell'art. 13 della Legge 120/2020, in forma semplificata modalità asincrona, per l'approvazione del progetto Nuovo Ospedale Galliera.

In riferimento alla richiesta in oggetto, si informa che per la scrivente Società nulla osta all'esecuzione dei lavori previsti.

Nell'eventualità che i lavori dovessero interessare le attuali sedi di posa dei nostri impianti, e questi dovessero essere necessariamente spostati o diversamente collocati, i relativi oneri saranno affrontati nelle sedi opportune.

Per eventuali chiarimenti Vi preghiamo contattare il nostro referente tecnico Sig. Notamo Riccardo tel. 3357286058, e-mail riccardo.notamo@telecomitalia.it.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

TIM S.p.A.
Resp. FOL Liguria
Roberto Mirra

**TIM S.p.A.**

Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano
Sede secondaria e Direzione Generale: Corso d'Italia, 41 - 00198 Roma
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Codice Fiscale/P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano: 00488410010
Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799
Capitale Sociale € 11.677.002.855,10 interamente versato



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE

**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
GENOVA**

Ufficio Prevenzione Incendi

Prot. n. Genova,
Pratica n. 122610

A **COMUNE DI GENOVA**
Direzione Urbanistica ed Edilizia privata
Settore pianificazione strumenti attuativi

comunegenova@postemailcertificata.it

conferenzeservizi@comune.genova.it

OGGETTO: CDS 22/2021 Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14 –comma 2 –della legge 241/90 e s. m. e i. e dell'art. 13 della Legge 120/2020, in forma semplificata modalità asincrona, per l'approvazione del progetto Nuovo Ospedale Galliera

In riferimento alla nota prot. n°386764 del 27.10.2021, pari oggetto, di codesta Direzione si comunica quanto segue.

Vista la documentazione presente sul sito del Comune di Genova, consultabile al link indicato nella vs. comunicazione prot. n°345051 del 30.09.2021, e per quanto rilevabile da tale documentazione si conferma il parere espresso in data 22.04.2020 prot. n°7597 a seguito di istanza di valutazione progetto, presentata dall'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011, che ad ogni buon fine si allega alla presente.

IL DIRIGENTE

SECC GENOVA
MINISTERO DELL'INTERNO/80219290584
02.11.2021 11:29:13 UTC



LOTTO VINCENZO
MINISTERO
DELL'INTERNO/80219290584
02.11.2021 11:29:13 UTC



Comando Provinciale Vigili del Fuoco Genova
Via A. Albertazzi, 2
16149 Genova
e-mail: comando.genova@vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione Incendi
Telefono 0102441228 Telefax 0102441270

Orario Ufficio: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8.30 alle 11.30
Martedì e Giovedì dalle 14.00 alle 16.00

File:pi 122610_risposta_comune_nuovo_galliera.doc



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DIFESA CIVILE
**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
GENOVA**

Ufficio Prevenzione Incendi

Genova,

Protocollo n°

Pratica PI n° 122610

A LAGOSTENA ADRIANO
MURA DELE CAPPUCCHINE, 14
16100 GENOVA

protocollo@pec.galliera.it
mythos@pec.mythos.pro

E, pc Al Sig. Sindaco del Comune di GENOVA

Oggetto: Valutazione del progetto antincendio art. 3 del DPR 151/11.
Parere conclusivo.

Ditta: ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA
MURA DELLE CAPPUCCHINE 00014, GENOVA

Attività: Ospedali, RSA, case di cura e simili, con oltre 100 posti letto; Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza > 700 kW; Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW; Autorimesse e simili, con superficie superiore a 3000 mq; Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare; Depositi di gas comburenti compressi/liquefatti (capacità > 10mc); ; ; ;

DPR 68.5.C; 49.3.C; 74.3.C; 75.4.C; 58.1.C; 5.2.C; ; ; ;
151/2011
attività n°

In relazione all'istanza prot. n°26642 del 02.12.2019 presentata dal sig. ADRIANO LAGOSTENA, questo Comando esprime **parere favorevole** alla realizzazione del progetto antincendio relativo all'attività in oggetto, alle seguenti condizioni:

1. dovranno essere fatti salvi i diritti di terzi;
2. per quanto riguarda l'attività 75, le griglie di ventilazione a soffitto dovranno essere ubicate il più possibile al centro dei cavedii sui quali sbucano; al piano 0 dovrà essere previsto un setto di separazione tra l'intercapedine e l'area di sbarco delle uscite di sicurezza verso la scala U1;
3. per quanto riguarda l'attività 58, i dispositivi di sgancio dell'alimentazione elettrica dei LINAC dovranno essere ubicati in posizione segnalata e facilmente raggiungibile e provvisti di idonee istruzioni per l'utilizzo da parte dei soccorritori;
4. la presenza dell'impianto fotovoltaico dovrà essere adeguatamente segnalata a tutti i varchi di accesso alla struttura, ivi compreso l'ascensore di soccorso;
5. il piano di emergenza dovrà contenere precise indicazioni per la gestione dell'esodo orizzontale progressivo di ciascun piano dell'attività;
6. per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione tecnica presentata, devono essere integralmente osservate le regole tecniche ed i criteri di sicurezza antincendio in vigore, nonché le norme di buona tecnica (in particolare norme CEI, UNI, ecc), nonché gli obblighi previsti dal D.l.gs. n° 81/2008, dal Dm 18 settembre 2002, dal Dm 12 aprile 1996, dal Dm 28 aprile 2005;

Si rammenta che, prima di avviare l'esercizio dell'attività, il titolare è tenuto a presentare *segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)* presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11 utilizzando le modalità descritte dal DM 07/08/2012 e che ogni modifica delle strutture o degli impianti, ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il titolare dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 e/o 4 del DPR 151/11 con le modalità indicate nel DM 07/08/2012.

Contro il presente parere può essere opposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Liguria entro il termine di giorni 60, oppure ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 1199/1971.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica

(Dott. S. NOCI)



Il Dirigente

(Dott. Ing. Arturo Antonelli)





COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE URBANISTICA

OGGETTO: CDS 22/2021 Nuovo Ospedale Galliera.

PARERE DI INQUADRAMENTO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO GALLIERA DEPOSITATO AGLI ATTI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Illustrazione del progetto

In data 30 settembre 2021 è stata avviata la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art 14 della legge 241/1990, n. 22/2021, a seguito della presentazione del progetto per la realizzazione di nuovi padiglioni ospedalieri all'interno dell'area dell'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera a Carignano.

Detto-progetto riguarda esclusivamente strutture e volumi destinati a servizio ospedaliero ed annessi. Più in particolare nel nuovo complesso edilizio verranno concentrate le funzioni prevalentemente cliniche dell'intero sistema; la struttura, concepita secondo i criteri di green-hospital e di lean-hospital, ospiterà le attività cliniche in rispondenza ai più moderni standard di sicurezza, comfort, tecnologia e umanizzazione.

La configurazione planivolumetrica è sviluppata su di una piastra parzialmente ipogea da cui si elevano-tre corpi di fabbrica ciascuno di tre piani fuori terra

La piastra basamentale, che nella parte interrata prevede un parcheggio, segue la geometria irregolare del lotto ed ha copertura a verde pensile in parte ad uso pubblico.

I tre edifici, a forma di parallelepipedo, sono fra loro disposti parallelamente e collegati a formare un unico organismo edilizio caratterizzato da un'alternanza di pieni e vuoti e corti interne.

Completano l'intervento le opere di sistemazione della viabilità interna ed esterna al presidio necessarie per consentire il raccordo viabilistico e pedonale tra il nuovo intervento e lo stato di fatto del contesto circostante.

Valutazioni sulla procedibilità dell'istanza di approvazione del progetto.

L'Ente Ospedali Galliera ha proposto l'intervento a seguito della sentenza del TAR Liguria n. 755/2021 che ha annullato, tra l'altro, gli atti di pianificazione urbanistica sulla base dei quali era stato approvato il progetto del nuovo ospedale.

Detta pianificazione, come noto, riguardava un'area più estesa rispetto a quella individuata nel presente progetto in cui si consentiva la realizzazione anche di "nuove residenze; previsione quest'ultima che aveva originato le maggiori criticità.

Il progetto attualmente all'esame degli uffici riguarda solo i servizi ospedalieri e non ha alcuna connessione o addentellato con le residenze indicate nella previsione urbanistica nel frattempo annullata.

Sul presupposto che la pianificazione urbanistica, a suo tempo approvata, è stata annullata, ai fini dell'individuazione della disciplina urbanistica oggi vigente sull'area di intervento e, quindi, con



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE URBANISTICA

riguardo alla verifica di ammissibilità del nuovo progetto, possono essere svolte le seguenti considerazioni.

Esiste giurisprudenza secondo la quale la caducazione in sede giurisdizionale di una singola previsione contenuta in una variante del piano regolatore generale implica la reviviscenza con effetto retroattivo della destinazione preesistente, con la conseguenza che l'individuazione della destinazione urbanistica di un'area in ordine alla quale sia stata annullata una variante è quella risultante dagli atti pianificatori preesistenti a quelli dell'atto annullato.

Applicando tale principio al caso di specie, va richiamata la disciplina del PUC approvato con DPGR n. 44/2000 che già ricomprendeva l'area su cui è prevista la nuova edificazione all'interno dell'area a servizi pubblici costituita dagli Ospedali Galliera.

La normativa urbanistica del PUC 2000 quindi consente sul sedime di cui trattasi la realizzazione di Servizi Pubblici, nella fattispecie costituiti appunto dai Servizi Ospedalieri.

Peraltro, il vigente PUC approvato nel 2015, all'art 12 comma 10, delle Norme Generali, prevede che i servizi pubblici possano esser realizzati in tutti i Distretti ed Ambiti anche in assenza di specifica indicazione cartografica; la disposizione in ultimo richiamata pertanto riconosce in modo astratto e generalizzato la possibilità di realizzare Servizi Pubblici in qualsiasi zona del territorio comunale.

E' sulla base di tali considerazioni che si ritiene il progetto proposto conforme alla disciplina urbanistica applicabile nell'area oggetto dell'intervento.

Quanto sopra al fine di consentire il tempestivo avvio dei lavori, tenuto conto anche del rilevante interesse pubblico connesso alla celere realizzazione del nuovo ospedale.

Nello svolgimento del procedimento di approvazione saranno in ogni caso approfondite le valutazioni di competenza, a seguito del puntuale esame della documentazione presentata e dei pareri espressi nell'ambito dell'istruttoria.

Il presente parere viene depositato agli atti della Conferenza dei Servizi.

Genova, 1 ottobre 2021

Il direttore
Paolo Berio



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE URBANISTICA

OGGETTO: CDS 22/2021 Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14 – comma 2 - della legge 241/90 e s. m. e i. e dell'art. 13 della Legge 120/2020, in forma semplificata modalità asincrona, per l'approvazione del progetto **Nuovo Ospedale Galliera**.

Relazione Urbanistica

Premessa

L'esistente presidio ospedaliero è attualmente collocato all'interno dei padiglioni storici, i quali, come si desume dalle relazioni a corredo, si sono nel tempo rivelati contenitori edilizi di scarsa flessibilità e difficilmente assoggettabili ad un complessivo adeguamento sul piano tecnologico ed energetico; la struttura ospedaliera, conseguentemente, non corrisponde alle attuali esigenze dell'attività sanitaria prestata, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello gestionale.

L'Ente ospedaliero ha pertanto ravvisato l'opportunità di realizzare, nell'ambito del compendio di proprietà, una nuova struttura di concezione avanzata.

In data 07/07/2008 è stato siglato il Protocollo di Intesa tra Regione Liguria, Comune di Genova e E.O. Ospedali Galliera, relativo alla definizione di indirizzi propedeutici all'attuazione del progetto "Nuovo Ospedale Galliera".

In attuazione di tale protocollo è stata costituita una apposita commissione tecnica finalizzata alla definizione degli aspetti urbanistici ed ambientali connessi alla realizzazione del nuovo ospedale.

Con D.C.C. n. 106 del 07/12/2010 è stata approvata una variante ex art. 44 della L.R. 36/1997 all'allora vigente P.U.C. 2000, finalizzata alla realizzazione della nuova struttura, alla riconversione a fini residenziali degli edifici non più funzionali all'attività ospedaliera e al mantenimento del parco e dell'edificio del compendio storico; con Determinazione Dirigenziale n. 2010 del 31/03/2011 (PG 0039434/2011) la Provincia di Genova – Direzione Pianificazione Generale e di Bacino, Servizio Pianificazione Generale ne ha disposto l'efficacia.

L'E.O. Ospedale Galliera, in conformità agli accordi del sopra citato protocollo d'intesa, in data 16/07/2010 (prot. 20382) ha presentato presso la Direzione Urbanistica il progetto preliminare del nuovo ospedale; tale progetto, è stato esaminato in sede di Conferenza di Servizi e, al termine dell'istruttoria svolta, è stato approvato con DD 2011/118.18.0. – 102 del 20.10.2011 nella quale sono state indicate le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa, ivi compresa l'autorizzazione per gli interventi ricadenti in area soggetta a tutela ai sensi del Decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria del 07/02/2009.

Successivamente, a seguito delle variate esigenze in ambito di offerta ospedaliera e socio sanitaria, inserite nella programmazione dei piani socio sanitari regionali, i contenuti del progetto preliminare sono stati oggetto di riconsiderazioni; in particolare la Regione Liguria, in ottemperanza dell'art. 15 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135, che fissava in



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE URBANISTICA

3,7/1000 posti letto/abitanti, comprensivi di 0,7/1000 pl/ab di riabilitazione, il numero massimo di posti letto accreditati, ha invitato l'Ente Ospedaliero ad adottare le iniziative più opportune per adeguare la progettazione del Nuovo Galliera agli indicatori sopra esposti.

L'Ente Ospedaliero ha pertanto avviato la revisione della soluzione originaria; con deliberazione n.5 del 04.04.2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato un documento avente ad oggetto "Modifiche e aggiornamento allo studio di fattibilità del Nuovo Galliera - linee guida per la variante al progetto preliminare".

Con deliberazione n. 98 del 06.02.2015 la Giunta Regionale della Regione Liguria ha approvato lo schema di accordo tra il Ministero della Salute, la stessa Regione e l'E.O. Ospedali Galliera, avente ad oggetto "Accordo per la definizione delle risorse per la costruzione del nuovo presidio ospedaliero dell'Ospedale Galliera di Genova".

Con nota del 18/12/2015 la Direzione Generale dell'E.O. Ospedali Galliera ha presentato al Comune di Genova l'istanza per l'avvio di una nuova Conferenza di Servizi finalizzata all'approvazione del "progetto preliminare del Nuovo Ospedale Galliera, variante 1 - 1° e 2° lotto" producendo, a corredo della stessa, lo schema di Accordo di Programma per l'attuazione dei Settori 1 e 2 dell'Ambito Speciale n. 30 e la nota del Dipartimento Ambiente – Settore Valutazione di Impatto Ambientale, prot. n. 215872 del 04/12/2015, con la quale la Regione Liguria, in merito alla verifica di screening ex L.R. 38/98, ha confermato la validità del Decreto n. 2482 del 30/08/2010 di esclusione del progetto dalla VIA.

Nello specifico si ritiene utile evidenziare - che in ragione della diminuzione dei posti letto previsti nonché del parziale riutilizzo dei padiglioni storici per attività accessorie del nuovo ospedale – la nuova versione del progetto ha contemplato l'eliminazione di un piano seminterrato e dell'ultimo livello dell'edificio, con conseguente diminuzione degli scavi e delle volumetrie fuori terra.

Nel corso dell'istruttoria l'Ente Ospedaliero Galliera ha inoltre trasmesso elaborati nei quali veniva recepito il parere della Direzione Generale Archeologia e Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova prot. MBAC-SABAP-LIG 3375 del 22/12/2016 che prescriveva, tra l'altro, che il giardino antistante la Galleria monumentale, una volta realizzati i parcheggi sottostanti il nuovo ospedale, non avrebbe più dovuto essere destinato a parcheggio ma bensì riqualificato sulla base di un progetto che tenga in conto dell'assetto originario.

In data 03 aprile 2017 l'E.O. Ospedali Galliera, ha approvato, per propria parte, l'Accordo di Programma per la costruzione del nuovo Ospedale Galliera.

In data 11/04/2017 si è tenuta la seduta deliberante della Conferenza di Servizi che ha stabilito di concludere, con esito favorevole, i relativi lavori in ordine a:

- approvazione dell'Accordo di Programma tra Comune di Genova e E.O. Ospedali Galliera avente ad oggetto la disciplina urbanistica dell'attuazione del Settore 1 e del Settore 2, come rettificati dal progetto preliminare, e la definizione degli indirizzi per la realizzazione degli interventi relativi ai Settori 3, 4 e 5 dell'ambito individuato con la norma speciale n. 30 del PUC, relativo al complesso immobiliare facente parte del presidio ospedaliero "Ospedali Galliera";



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE URBANISTICA

- approvazione, per gli aspetti tecnici e urbanistici, del progetto preliminare del Nuovo Ospedale Galliera 1 e 2 lotto – con espresso richiamo alle condizioni e prescrizioni riferite alle successive fasi progettuali, avuto particolare riguardo alla progettazione definitiva.

Detto Accordo di Programma è stato sottoscritto tra le parti in data 13 aprile 2017;

Con determinazione dirigenziale n.2017-118.18.0-33 del 10/05/2017 è stata adottata la determinazione di conclusione positiva della Conferenza che ha espresso parere favorevole al progetto preliminare ed ha approvato l'Accordo di Programma.

Con nota datata 14/10/2019 il Direttore Generale dell'E.O. Ospedali Galliera ha presentato al Comune di Genova l'istanza per l'approvazione, sotto il profilo urbanistico-edilizio, del progetto definitivo del Nuovo Ospedale Galliera, Variante – 1° lotto.

Con note prot. 368853 e prot. n. 368895 del 23/10/2019 il Comune di Genova ha avviato il procedimento richiesto (CdS 19/2019) conclusosi positivamente con Determinazione Dirigenziale num. 2020-118.0.0.-62 del 27/05/2019.

Successivamente, a seguito di Ricorso num. di registro generale 718 del 2020, gli atti impugnati sono stati annullati con Sentenza n. 00755/2021 REG.PROV.COLL. N. 00718/2020 REG.RIC..

Con nota assunta a protocollo num 344824 del 30/09/2021, l'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera ha formulato *istanza per l'indizione di Conferenza dei Servizi ex art.14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., per l'approvazione del progetto del Nuovo Ospedale Galliera - con contestuale rilascio di permesso a costruire - negli elaborati già trasmessi con precedente nota prot. gen. n. 26031/2021 del 23.09.2021.*

Con nota prot. n. 345051 del 30/09/2021 il Comune di Genova ha attivato il Procedimento di Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14 – comma 2 - della legge 241/90 e s. m. e i. e dell'art. 13 della Legge 120/2020, in forma semplificata modalità asincrona, per l'approvazione del progetto Nuovo Ospedale Galliera.

Localizzazione e perimetro dell'intervento

Il sito del nuovo Ospedale Galliera, nel quartiere di Carignano, ha un'estensione di circa 26.000 mq. e risulta compreso tra via Mura delle Cappuccine, via Volta, via Vannucci, corso Mentana e corso Aurelio Saffi.

L'area ha un'esposizione secondo l'asse più sviluppato Est – Ovest e un andamento altimetrico digradante verso il mare (dalla quota +38.05 s.l.m. nell'estremità Nord-Est, alla quota +24.90 s.l.m. nell'estremità Sud-Ovest).

Descrizione del progetto

Il progetto del Nuovo Ospedale Galliera contempla la realizzazione di un nuovo complesso edilizio in cui verranno concentrate le funzioni prevalentemente cliniche dell'intero sistema; la struttura, concepita secondo i criteri di green-hospital e di lean-ospital, ospiterà le attività cliniche in rispondenza ai più moderni standard di sicurezza, comfort, tecnologia e umanizzazione.



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE URBANISTICA

La configurazione planivolumetrica è sviluppata su più corpi di fabbrica: una piastra parzialmente ipogea che interessa quattro livelli, di cui uno completamente interrato ed adibito a parcheggio, e tre corpi di fabbrica che si ergono rispetto alla piastra, ciascuno sviluppato su tre livelli, oltre ai volumi tecnici posti in copertura.

La soluzione progettuale è volta alla realizzazione di un organismo “iperurbano”: compatto, solido ma allo stesso tempo poroso e aperto grazie ai numerosi patii e corti interne che danno luce ed aria agli spazi della piastra semi ipogea.

La piastra basamentale, a differenza dei corpi in elevazione, segue la geometria irregolare del lotto fungendo al contempo *da dispositivo paesaggistico di ricucitura organica dell'area* ed ha copertura a verde pensile (verde intensivo a bassa manutenzione), in parte ad uso pubblico.

I tre edifici, a forma di parallelepipedo, sono fra loro disposti parallelamente e collegati a formare un unico organismo edilizio caratterizzato da un'alternanza di pieni e vuoti e corti interne.

Completano l'intervento le opere di sistemazione della viabilità interna ed esterna al presidio che eccedono in parte i limiti di proprietà dell'E.O. Ospedali Galliera e che si rendono necessarie per consentire il raccordo viabilistico e pedonale tra il nuovo intervento e lo stato di fatto del contesto circostante.

Le funzioni previste nel nuovo complesso sono prevalentemente cliniche, mentre i servizi generali, l'amministrazione e gli studi medici saranno sistemati nei padiglioni monumentali, oggetto di specifica separata progettazione afferente al lotto 2.

L'assetto funzionale del progetto definitivo conferma sostanzialmente la previsione del progetto preliminare, strettamente connesse all'attività medico-ospedaliera, rimanendo inoltre inalterato il numero dei posti letto complessivamente previsti, così come di seguito elencato.

Come si evince dalla RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE, a pag. 53 e seguenti (12GH09-TPR-000-ZZ-RP-Z-DRG001), la distribuzione delle funzioni e dei posti letto è così articolata:

- livello P -1, quota 21.90: parcheggi e vani tecnici;
- livello P0, quota 25.40: n. 20 posti letto, Pronto Soccorso, OBI, diagnostica per immagini e laboratori;
- livello P1, quota 29.85: n. 40 posti letto, blocco operatorio, Terapia Intensiva, Endoscopia, Radiologia e Chirurgia Ambulatoriale, Anatomia patologica, Farmacia, Sterilizzazione;
- livello P2, quota 34.40; n. 14 posti letto, Centro odontoiatrico, Centro prelievi, Centro trasfusionale, degenza psichiatrica, poliambulatori, Radioterapia, S.C. Farmacia, locali tecnici;
- livello P3, quota 38.45: n. 33 posti letto, ambulatorio di riabilitazione, caffetteria, cappella, commercio, Day Hospital, Hall-CUP-accettazione e studi medici;
- livelli P4/P5, quote 42.30/46.15; nn. 174/123 posti letto, degenza ordinaria, degenza isolati, degenza ordinaria, degenza Day surgery, blocco parto e degenza ostetrica;
- livello P6, quota 50.39: locali tecnici.



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE URBANISTICA

Dimensionamento dei parcheggi

La dotazione di parcheggi necessari alla funzione dell'ospedale, secondo i parametri della funzione SM4 (Sanità) del Piano Territoriale di Coordinamento degli Insediamenti Produttivi - AREA CENTRALE LIGURE - approvato con deliberazione del C.R. n.14 del 11 febbraio 1997, ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. a) delle relative norme risulti pari a: 1 posto auto/posto letto per gli ospedali.

Il progetto prevede, a fronte di un'offerta ospedaliera pari a 404 posti letto, una dotazione di parcheggi complessivamente pari a 405 posti auto, così suddivisi: n. 371 p.a. nel parcheggio interrato al livello (P -1); n. 12 p.a. nella zona di pertinenza del Pronto Soccorso; n. 22 p.a. al Livello P3.

Disciplina urbanistica

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

In merito a tale aspetto, rimanda a quanto già espresso in premessa; si ritiene comunque utile citare la assunta a prot. 349333 del 510/2021 con la quale la Regione Liguria – Vice Direzione Territorio ha comunicato che l'intervento risulta essere stato oggetto di un procedimento di screening di V.I.A., concluso in data 20/08/2010 con Decreto regionale n. 2482 la cui efficacia è stata prorogata sino 2025.

TUTELA PAESAGGISTICA

L'ambito d'intervento è in parte sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/04 "Fascia di 300 metri dalla linea di costa", e più specificatamente nell'area di progetto corrispondente all'ingresso del futuro Pronto Soccorso, posta in prossimità di corso Aurelio Saffi.

Il complesso monumentale dell'edificio a pettine, è stato dichiarato oggetto di interesse culturale, ai sensi dell'art.10 comma 1 del D.Lgs. 22/2004 e s.m.i., con Decreto 00108724 del 12/11/2015 (Decreto di vincolo con il quale la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Liguria ha sottoposto a tutela l'edificio storico dell'Ospedale Galliera – padiglioni da B a B8).

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4685 del 17 giugno 2021, ha annullato il Vincolo di Tutela Indiretta a tutela delle condizioni di visuale e decoro dell'Edificio Storico dell'Ospedale Galliera, di cui al DPCR del 20 luglio 2017.

Con propria nota prot. 17718 del 02/11/2021, assunta a protocollo in medesima data al num. 392742, la suddetta Soprintendenza ha inteso avviare un nuovo procedimento di apposizione di prescrizioni di tutela indiretta sugli immobili in oggetto.

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO (D.C.R. n° 6 del 26 febbraio 1990 e s.m.i.)

Nel P.T.C.P. della Regione Liguria l'area è classificata, nel regime insediativo, come Struttura Urbana qualificata (SU).

Tali zone sono interessate da un regime di Mantenimento, disciplinato dall'art. 35 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, in quanto si tratta di ambiti urbani di ampie dimensioni che si



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE URBANISTICA

distinguono dal contesto per caratteri di particolare pregio paesistico-ambientale, tali da identificarli come componenti significative della morfologia urbana.

PIANO URBANISTICO COMUNALE

La scrivente Direzione, con parere depositato agli atti della Conferenza di Servizi in data 1 ottobre 2021, ha formulato le seguenti valutazioni: *l'Ente Ospedali Galliera ha proposto l'intervento a seguito della sentenza del TAR Liguria n. 755/2021 che ha annullato, tra l'altro, gli atti di pianificazione urbanistica sulla base dei quali era stato approvato il progetto del nuovo ospedale.*

Detta pianificazione, come noto, riguardava un'area più estesa rispetto a quella individuata nel presente progetto in cui si consentiva la realizzazione anche di "nuove residenze; previsione quest'ultima che aveva originato le maggiori criticità.

Il progetto attualmente all'esame degli uffici riguarda solo i servizi ospedalieri e non ha alcuna connessione o addentellato con le residenze indicate nella previsione urbanistica nel frattempo annullata. Sul presupposto che la pianificazione urbanistica, a suo tempo approvata, è stata annullata, ai fini dell'individuazione della disciplina urbanistica oggi vigente sull'area di intervento e, quindi, con riguardo alla verifica di ammissibilità del nuovo progetto, possono essere svolte le seguenti considerazioni.

Esiste giurisprudenza secondo la quale la caducazione in sede giurisdizionale di una singola previsione contenuta in una variante del piano regolatore generale implica la reviviscenza con effetto retroattivo della destinazione preesistente, con la conseguenza che l'individuazione della destinazione urbanistica di un'area in ordine alla quale sia stata annullata una variante è quella risultante dagli atti pianificatori preesistenti a quelli dell'atto annullato.

Applicando tale principio al caso di specie, va richiamata la disciplina del PUC approvato con DPGR n. 44/2000 che già ricomprendeva l'area su cui è prevista la nuova edificazione all'interno dell'area a servizi pubblici costituita dagli Ospedali Galliera.

Il sopra citato PUC (cd PUC 2000) ricomprende, quasi interamente, l'area di intervento in Zona F – Servizi, formata dalle aree e dagli immobili destinati a servizi pubblici esistenti o di previsione (comprende gli spazi computati negli standard urbanistici e gli altri servizi).

Più specificatamente l'area di interesse è ricompresa nella sottozona FF - Servizi di Quartiere di livello urbano o territoriale destinati a istruzione, interesse comune, verde, gioco e sport e attrezzature pubbliche di interesse generale, così come rappresentato nelle tavole 48 e 43 di zonizzazione.

In tale sottozona, la funzione caratterizzante è quella dei servizi pubblici, sono inoltre ammesse le seguenti funzioni:

- parcheggi pubblici e viabilità secondaria funzionali al servizio o marginali, residenza di tipo specialistico assimilabile alla funzione dei servizi;
- limitate quote di pubblici esercizi ed esercizi di vicinato funzionali al servizio o compatibili con esso;
- locali di pubblico spettacolo pubblici o funzionalmente connessi al servizio principale;



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE URBANISTICA

- parcheggi privati interrati esclusivamente se realizzati contestualmente all'attuazione del servizio pubblico soprastante.

Sono di conseguenza vietate tutte le altre funzioni.

Le funzioni vietate possono essere mantenute o adeguate sotto il profilo tecnologico.

La realizzazione di nuovi servizi è subordinata a una verifica del bilancio degli standard urbanistici che assicuri un'adeguata ripartizione tra le diverse categorie di servizi, in relazione allo stato di attuazione del P.U.C. e ai fabbisogni.

Sotto tale specifico aspetto si rileva che la verifica analitica dei servizi del PUC 2000 già comprendeva, quasi interamente, l'area ospedaliera tra i servizi di interesse comune esistenti.

Una limitata quota d'area, oggi interessata dalla realizzazione del nuovo ospedale, veniva classificata come Verde pubblico gioco e sport esistente; dall'analisi della verifica analitica dei servizi bilancio elenchi del PUC 2000 si rileva come sia a livello di "circoscrizione", sia a livello di "intero territorio comunale", anche a fronte dell'eliminazione di tale "servizio a livello di quartiere" i relativi bilanci risultano comunque a saldo positivo.

Le norme di attuazione del PUC 2000, all'art. FF6 (Disciplina degli interventi di costruzione di nuovi edifici) indicano che la nuova costruzione è consentita limitatamente alla realizzazione di servizi pubblici, realizzati da parte di soggetti istituzionalmente competenti, dimensionati in relazione alle esigenze funzionali del servizio, senza limitazione dimensionale;

Le relative norme progettuali, esecutive e dimensionali, all'art. FF7, indicano che gli interventi di costruzione dei nuovi edifici devono assicurare la dotazione di spazi verdi a libero accesso in misura, ove possibile equivalente, e nel caso vadano ad insistere su aree precedentemente verdi, nella misura minima del 30% della zona.

Posto in evidenza che allo stato attuale l'area d'intervento risulta in buona parte impermeabilizzata o comunque "non verde", in quanto caratterizzata dalla presenza di edifici, aree di parcheggio ed impianti sportivi, e che pertanto non sarebbe richiesta la puntuale verifica del sopra richiamato dettato normativo, si rileva come il progetto in esame assicura comunque una dotazione di spazi sistemati a verde in misura superiore al 30% del lotto.

Devono essere osservate le seguenti distanze minime: dai confini m 5; da edifici m 10; da strade, in caso di urbanizzazione regolare pari a quella dell'allineamento prevalente.

L'elaborato di progetto 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-Z-DC0004 "PLANIMETRIA VERIFICA DISTANZE DAI CONFINI" è funzionale alla verifica di quanto sopra.

L'art. 43 delle Norme Generali del PUC 2000 comprende, tra i servizi pubblici, gli ospedali, le cliniche e gli ambulatori convenzionati, i centri assistenziali e sanitari principali.

Trattandosi di edificio destinato a servizio pubblico, da realizzarsi da parte di Ente istituzionalmente competente, si ritiene lo stesso compatibile con le previsioni del PUC 2000.



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE URBANISTICA

Una ridotta porzione dell'area di intervento posta a sud, è ricompresa nella zona XV- viabilità principale, in tale zona le opere oggetto del presente provvedimento prevedono la sistemazione stradale e a parcheggio e gli accessi al previsto Pronto Soccorso.

Si aggiunge, infine, che anche a "leggere" la richiamata giurisprudenza in modo più esteso, quindi ritenere che in base ai suddetti principi si abbia la caducazione della disciplina speciale n. 30 del vigente PUC, ciò avrebbe come conseguenza, che nell'area in esame si riespande la disciplina generale del vigente PUC 2015; in tal caso la maggior parte dell'area d'intervento è ricompresa nel Sistema dei Servizi Pubblici (SIS), mentre una restante parte, prevalentemente interessata dalle sistemazioni esterne, ed in minima porzione dal sedime del nuovo edificio, ricadrebbe in parte in ambito di Riqualficazione Urbanistica Residenziale AR-UR; infine una ridotta porzione dell'intervento, interessata anch'essa da sistemazioni d'area e viabilità, ricadrebbe in ambito di Conservazione dell'impianto Urbanistico AC-IU.

Con riferimento all'ambito SIS-S si riporta quanto segue.

In tale ambito fra le funzioni ammesse principali sono ricompresi i servizi pubblici ed i parcheggi pubblici, fra le funzioni complementari sono ricompresi i servizi di uso pubblico, i servizi privati, il connettivo urbano nonché gli esercizi di vicinato funzionali al servizio o compatibili con lo stesso.

SIS-S-2 Disciplina degli interventi edilizi - Prescrizioni generali

Gli interventi di costruzione di nuovi edifici destinati a servizi di uso pubblico devono assicurare la dotazione di spazi verdi a libero accesso in misura minima del 30% del lotto di intervento.

La dimensione dei nuovi edifici o dell'ampliamento volumetrico di servizi pubblici esistenti è definita, in sede di progetto dell'opera pubblica, in ragione delle esigenze funzionali e dell'attenuazione dell'impatto sull'ambiente, da valutarsi con i relativi studi prescritti dalla vigente legislazione in materia.

Con specifico riguardo a quanto sopra si pone nuovamente in evidenza che l'intervento garantisce una dotazione di spazi a verde in misura almeno pari a quella del lotto d'intervento e che l'intervento risulta essere stato oggetto di un procedimento di screening di V.I.A., concluso in data 20/08/2010 con Decreto regionale n. 2482, la cui efficacia è stata prorogata sino al 2025.

SIS-S-2 Disciplina degli interventi edilizi – Interventi consentiti

Nuova costruzione

Non consentita nei giardini, parchi e aree verdi strutturate, laddove determini la riduzione degli spazi verdi e l'abbattimento di alberature esistenti, e nei servizi individuati con valore storico paesaggistico dalla cartografia del PUC.

Consentita per realizzare servizi pubblici, dimensionati in relazione alle esigenze di corretta localizzazione ed organizzazione logistica e funzionale delle attività.

Parcheggi privati

I parcheggi prescritti possono essere realizzati interrato o a raso



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE URBANISTICA

Sotto tali specifici aspetti si rileva come l'area d'intervento non sia costituita da giardini, parchi o aree a verde strutturato, in quanto caratterizzata dalla presenza di edifici, aree di parcheggio ed impianti sportivi, e come la realizzazione del nuovo edificio non vada ad insistere su aree individuate con valore storico paesaggistico dalla cartografia del PUC.

I parcheggi a servizio dell'ospedale risultano localizzati in interrato o a raso.

Il Sistema dei servizi pubblici del PUC comprende l'area d'intervento tra i servizi di livello urbano, Interesse Comune Esistente, Servizi sanitari – Ospedale.

Per quanto riguarda le residue marginali quote d'area che sono invece ricomprese negli ambiti AR-UR e AC-IU (in disparte il fatto che in queste ultime sono previste prevalentemente "sistemazioni d'area), si richiama l'art 12 comma 10, delle Norme Generali, il quale prevede che i servizi pubblici possano esser realizzati in tutti i Distretti ed Ambiti anche in assenza di specifica indicazione cartografica; la disposizione in ultimo richiamata, pertanto, riconosce in modo astratto e generalizzato la possibilità di realizzare Servizi Pubblici in qualsiasi zona del territorio comunale.

Conclusioni

Richiamato quanto sopra espresso, con particolare riferimento alla normativa urbanistica del PUC 2000, si rileva che la stessa consente sul sedime di cui trattasi la realizzazione di Servizi Pubblici, nella fattispecie costituiti appunto dai Servizi Ospedalieri e soddisfa/rispetta tutti i requisiti richiesti dalla relativa normativa

Analoghe valutazioni possono essere effettuate con riferimento al vigente PUC, approvato nel 2015; a tal proposito si richiama quanto disposto dall'art. 12.10 delle Norme Generali del PUC.

È sulla base dell'insieme di tali considerazioni che si ritiene il progetto proposto, compatibile con la disciplina urbanistica applicabile nell'area oggetto dell'intervento.

Alla luce di quanto sopra esplicitato, per gli aspetti di competenza, si valuta favorevolmente l'intervento in argomento.

Genova, 30 novembre 2021

il Funzionario Tecnico
Arch. Gianfranco Di Maio



COMUNE DI GENOVA

Genova, 15 ottobre 2021

Ufficio Procedimenti Concertativi

OGGETTO: CDS 22/2021 – Conferenza dei Servizi decisoria di cui all'art. 14 comma 2 della Legge 241/90 e s.m.i. e dell'art. 13 della Legge 120/2020, in forma semplificata modalità asincrona, per l'approvazione del progetto Nuovo Ospedale Galliera.

Con riferimento al progetto in oggetto e agli elaborati presentati, per quanto di competenza dello scrivente, si comunica quanto segue.

A perimetro dell'intervento di edificazione del Nuovo Ospedale il progetto prevede la realizzazione di opere di risistemazione della viabilità pubblica (marciapiedi, parcheggi, verde, impianti, reti di smaltimento, spazi raccolta R.S.U., arredi, segnaletica, ecc); tali opere infrastrutturali sono previste in parte su aree del Comune di Genova ed in parte su aree di proprietà dell'Ente Ospedaliero sulle quali dovrà essere costituito vincolo di destinazione pubblica.

Relativamente all'esecuzione delle predette opere è quindi necessario il ricorso ad apposito atto per l'assunzione di formali impegni in merito all'esecuzione e collaudo delle opere (modalità esecutive, progettazione esecutiva, presentazione di idonee garanzie fideiussorie, dettaglio delle competenze manutentive, ecc).

La progettazione esecutiva di cui sopra, dovrà essere:

- a) completa di tutti gli elaborati previsti da tale livello di progettazione;
- b) corredata da computi metrici estimativi, se del caso distinti tra opere previste a scomputo oneri ed opere non previste a scomputo, riferiti al Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche – Regione Liguria - Anno 2021; nel caso in cui vengano adottati prezzi e voci diversi da quelli riportati nel prezzario, i nuovi prezzi NP devono essere giustificati con specifiche analisi prezzi secondo i criteri indicati dal prezzario stesso;
- c) redatta ottemperando alle richieste e prescrizioni rilasciate da Enti, Aziende e/o civici uffici nel procedimento di Conferenza dei Servizi e/o richiamate nel relativo Provvedimento Finale, in particolare si evidenzia:
 - l'impianto di illuminazione pubblica, comprese eventuali integrazioni o modifiche dell'esistente, da concordarsi con la Direzione Ambiente – Settore Politiche Energetiche - e la Società City Green Light consegnataria degli impianti di Illuminazione Pubblica;
 - lo spostamento della fermata autobus della linea 13 in corso A. Saffi, ad oggi non definita, da concordare con la Direzione Mobilità e Trasporti del Comune di Genova valutando la possibilità di mantenerla nell'attuale posizione come evidenziato dal parere di AMT del 05/10/2021;
 - i percorsi tattili esterni all'ospedale da verificarsi in fase esecutiva con l'Ufficio Abbattimento Barriere Architettoniche – Direzione Facility Management;
 - il posizionamento e dimensionamento degli spazi di raccolta R.S.U. da concordarsi con A.M.I.U.;
 - il posizionamento o ricollocamento dei pannelli pubblicitari, da realizzare in conformità con il Piano Generale degli impianti pubblicitari, da concordarsi con la Direzione Politiche delle Entrate – Settore Imposte e Canoni;
 - il ricollocamento di armadi di alloggio quadri e contatori elettrici e telefonici/dati, da concordarsi con i singoli Enti proprietari.

Si attesta ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 s.m.i. l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi relativamente all'oggetto del procedimento.

Cordiali saluti.

Il Funzionario Servizi Tecnici
Geom. Massimo Tacchino



COMUNE DI GENOVA
Unità Operativa Complessa
TUTELA DEL PAESAGGIO

Allegati: **PEC**

S.A.B.A.P.
AREA VI – Paesaggio
mbac-sabap-met-ge@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, Art. 146 - D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., per progetto architettonico e sistemazioni esterne del nuovo ospedale Galliera nelle aree comprese tra Corso Mentana, Via Vannucci e Mura delle Cappuccine, istanza n. 13046/2021 del 04/10/2021, richiedente E.O. OSPEDALI GALLIERA (intervento privato).

Si invia la proposta di provvedimento, gli elaborati progettuali sono consultabili nel seguente link:

<http://www1.comune.genova.it/cds/galliera.zip>

affinché codesto Ufficio possa rendere parere secondo quanto indicato al 5° comma, art 146, D.lgs. 42/2004 *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* e successive modifiche.

Responsabile del Procedimento
Arch. Rossana Costa

Documento firmato digitalmente



Comune di Genova | Area Sviluppo del Territorio | Direzione Urbanistica |
Settore Edilizia Privata e Tutela del Territorio | U.O.C. Tutela del Paesaggio |
Via di Francia, 1 - 14° piano | 16149 Genova |
Tel 0105573512 | paesaggio@comune.genova.it | www.comune.genova.it |





COMUNE DI GENOVA
Unità Operativa Complessa
TUTELA DEL PAESAGGIO



Comune di Genova | Area Sviluppo del Territorio | Direzione Urbanistica |
Settore Edilizia Privata e Tutela del Territorio | U.O.C. Tutela del Paesaggio |
Via di Francia, 1 - 14° piano | 16149 Genova |
Tel 0105573512 | paesaggio@comune.genova.it | www.comune.genova.it |





COMUNE DI GENOVA
Unità Operativa Complessa
TUTELA DEL PAESAGGIO

PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42

per progetto architettonico e sistemazioni esterne del nuovo ospedale Galliera nelle aree comprese tra Corso Mentana, Via Vannucci e Mura delle Cappuccine.

13046/2021 del 04/10/2021

IL DIRIGENTE

visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - art 107 - 3° comma;

visto l'art.146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs 22.01.2004, n. 42;

vista la Legge Regionale 06 giugno 2014, n.13 – Testo Unico in materia di paesaggio;

vista la richiesta dell'**E.O. OSPEDALI GALLIERA**, P. IVA 00557720109, detentore dell'area oggetto dell'intervento, consegnata tramite l'Ufficio Procedimenti Concertativi, per la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi di legge, istanza n. 13046/2021 del 04/10/2021;

CONSIDERATI

la relazione paesaggistica e gli elaborati allegati, redatti secondo le modalità e i criteri previsti dal DPCM 12 Dicembre 2005, presentate dal Responsabile di Progetto **ARCH. CACCOZZA GIUSEPPE**; dall'**ARCH. TEDESCHI GIANFRANCO**, **ARCH. BURLANDO ROBERTO**, **ING. FRASCARI BARBARA** per il Progetto Architettonico, dall'**ING. INGLETTI ALFREDO** per 3TI Progetti;

la seguente Relazione Tecnica Illustrativa, redatta dall'U.O.C. Tutela del Paesaggio che indica quanto sotto riportato.

A seguito della Sentenza n.00755/2021 TAR Liguria, Sezione Seconda, l'E.O. Ospedali Galliera ha presentato istanza di attivazione di Conferenza dei Servizi per l'esame del Progetto architettonico di livello definitivo.

La presente richiesta di Autorizzazione paesaggistica si sviluppa tenendo conto delle valutazioni precedentemente espresse sotto il profilo paesaggistico dagli Enti competenti finalizzate a raggiungere un migliore obiettivo qualitativo della soluzione progettuale.

L'intervento è volto al complessivo ammodernamento della struttura ospedaliera, mediante un insieme di azioni che comporteranno il progressivo trasferimento delle funzioni sanitarie dagli antichi padiglioni dell'ospedale storico alle nuove volumetrie, secondo modelli ospedalieri attuali. L'area di intervento per le nuove strutture è posta a sud del complesso ospedaliero storico, nelle aree delimitate da Corso Mentana, Via Vannucci e Mura delle Cappuccine. Il progetto di riorganizzazione dell'ospedale propone la costruzione delle nuove strutture con funzioni prevalentemente sanitarie.



COMUNE DI GENOVA
Unità Operativa Complessa
TUTELA DEL PAESAGGIO

Il nuovo complesso ospedaliero è composto da un piano interrato, ad uso parcheggio, da una piastra articolata su tre livelli dove sono concentrati il pronto soccorso, un blocco operatorio e gli ambulatori e da un blocco di tre piani emergente dalla piastra dove sono previsti anche reparti di degenza. L'edificio a blocco presenta arretramenti di porzioni di facciata sui lati lunghi. Sul lastrico solare sono previsti locali tecnici, raggruppati nella zona centrale e occultati da pannelli in lamiera stirata.

Il progetto elabora fotoinserimenti dai principali punti di vista pubblici in cui sono restituite le viste dall'ingresso principale e dal pronto soccorso, lungo Corso Mentana, Via Vannucci, da e verso i Padiglioni dell'ospedale storico.

Il progetto approfondisce sotto il profilo agronomico le sistemazioni a verde distinguendo gli interventi rispetto alle diverse aree a verde: giardini pensili esterni, spazi verdi parzialmente confinati nelle volumetrie (chiostrine) e superfici derivate dalle realizzazioni di rilevati artificiali (terre armate) per le quali la costruzione del verde è essenziale per la loro stabilizzazione; indica le operazioni di manutenzione sul verde di previsione e a tutela della alberature esistenti; individua il verde di competenza del nuovo Ospedale e quello di competenza comunale; elabora il rilievo e la mappatura delle alberature esistenti, delle alberature di previsione e di quelle rimosse. La proposta rappresenta la compensazione delle alberature pubbliche di cui si prevede l'abbattimento con la messa a dimora di nuovi esemplari in aree verdi limitrofe pubbliche; lungo il viale di Corso Mentana sono rimosse delle alberature per permettere lo sviluppo del progetto infrastrutturale e ne sono introdotte di nuove; lungo Via Vannucci gli alberi in fregio alla strada conservano l'alternanza delle specie ed è mantenuto il muro di cinta alto circa 180 cm che delimita la scarpata, lunga 160 metri, predisponendola con pendenze idonee alla piantumazione di arbusti mediterranei e alla semina di manto erboso.

Per i giardini pensili collocati sulla piastra multilivello sono stati specificati gli spessori di terreno in funzione delle specie vegetali scelte (circa 50 cm), mentre il manto erboso è costituito da *Dicondra repens*. A cornice dei giardini è individuata una zona cuscinetto il cui spessore del terreno è di circa 20 cm e sulla quale sono messe a dimora piante succulente e "xerofile". A nord, in posizione frontistante i padiglioni dell'ospedale storico è ricavato il giardino terrazzato non accessibile al pubblico posto su copertura pensile; muri in CA delimitano vasche di contenimento per la terra ove piantare alberi e arbusti proponendo un sistema vegetale a doppia altezza, alternando per esempio l'*Acer campestre* e il *Quercus ilex* con *Rosmarinus prostratus* e il *Myrtus communis*.

Nei giardini presenti all'interno degli spazi delimitati dai padiglioni storici è conservato il grande albero di Canfora, prevedendo periodici controlli e trattamenti fitosanitari. La parte centrale è trattata come prato ornamentale con installazione di una torre landmark ricoperta da pannelli in acciaio microforato. È, inoltre, specificato che nelle chiostrine interne gli alberi rimossi, quali il leccio e la *sophora japonica*, sono sostituiti con bambù in fioriere.

Il progetto specifica, inoltre, che nella progettazione del verde è stato tenuto in particolare conto il problema delle specie allergizzanti, escludendo quasi completamente l'uso delle



COMUNE DI GENOVA
Unità Operativa Complessa
TUTELA DEL PAESAGGIO

graminacee e, ove inserite, privilegiando quelle a limitata allergenicità quali avena ed orzo per il rinverdimento delle scarpate e l'olivastro in luogo dell'olivo domestico.

Il progetto del verde incide anche sul ciclo dell'acqua, riducendo le superfici impermeabilizzate, intercettando le acque meteoriche, prevedendo la gestione degli apporti idrici a servizio degli spazi verdi con la presenza diffusa di impiantistica irrigua.

Per la sistemazione delle aree esterne il progetto individua i percorsi pedonali, le pavimentazioni, i marciapiedi, le aree a giardino, i tipi di terreno (terra stabilizzata, rinforzata, vegetale) redigendo apposite tavole progettuali in cui si mette in evidenza l'uso di materiale drenante, quale resina con inerti di colorazione giallo/beige per i percorsi di accesso alle rampe; terra battuta per il percorso pedonale che collega Via Mura delle Cappuccine all'Ospedale; calcestruzzo carrabile con fughe inerbite per la limitrofa area a parcheggio. Il progetto propone anche diverse soluzioni per l'illuminazione esterna: l'installazione di luci a sfioro nella pavimentazione in gres intorno all'ospedale, di luci su palo lungo i marciapiedi, nell'aiuole e nel parco pubblico; di faretti spot con illuminazione dal basso verso l'alto nel parco e nelle aiuole principali e nella scarpata lungo Via Vannucci; di luci incassate nei cordoli lungo i percorsi dei giardini pensili. Il progetto restituisce attraverso l'elaborazione di abaci e di particolari costruttivi gli elementi di arredo previsti a progetto (cestini dei rifiuti, vasi, panche e parapetti).

Per quanto riguarda le facciate il progetto propone le scelte volte ad assicurare facilità manutentiva e sostenibilità economica. Al riguardo, il progetto predispone elaborati grafici in cui sono indicate puntualmente la tipologia delle facciate e dei serramenti. Le tipologie individuate sono: facciate con moduli apribili verso l'esterno, utilizzate in fronti su corti interne e sulle porzioni di facciata arretrate; facciate con moduli apribili verso l'interno e brise soleil verticali esterni rivestiti in fibrocemento per i piani a degenza; facciata con schermo di protezione in lamiera metallica microforata in alluminio lungo il fronte che si affaccia su Corso Mentana, con e senza vetro; facciata strutturale con vetro camera e montanti a scomparsa per il piano posto al di sotto dei piani degenza; facciata strutturale con vetro stratificato e montanti a scomparsa utilizzata per la delimitazione della serra bioclimatica.

Il segno architettonico si fonda sulla contrapposizione di superfici piene, utilizzate prevalentemente per i volumi della piastra, e grandi superfici vetrate; il piano che si sviluppa superiormente alla piastra, arretrato rispetto al filo superiore dell'edificio, risulta caratterizzato da trasparenze anche rispetto ai due piani superiori dedicati ad ospitare i degenti, che si distinguono per gli elementi verticali in fibrocemento. Le porzioni opache delle facciate sono in cemento a vista di colore chiaro (RAL 9002), mentre le parti vetrate comprendono pannelli opachi e trasparenti in vetrocamera; in generale il sistema di ombreggiatura esterno è fisso in ceramica; le finiture delle facciate in elementi verticali in fibrocemento chiaro (simile a RAL 9002) sono state ritenute idonee a garantire il corretto ombreggiamento dei reparti degenza.

Per quanto riguarda le coperture, il progetto propone sostanzialmente tetti piani; per le coperture ai piani P2, P3, P4 prevede l'installazione di verde pensile intensivo ed estensivo e pavimentazione in resina per i percorsi pedonali; le zone di calpestio esterne sono in gres porcellanato; per il piano che ospita i vani tecnici si prevede la posa di un grigliato metallico a circa



COMUNE DI GENOVA
Unità Operativa Complessa
TUTELA DEL PAESAGGIO

un metro dal piano di copertura dei locali stessi per il loro occultamento. Materiali e finiture sono descritti puntualmente nella "Relazione tecnica opere edili".

VISTI

L'assetto insediativo del P.T.C.P. della Regione Liguria che classifica l'area quale Struttura Urbana Qualificata, disciplinata dalle relative Norme di Attuazione, dove viene definito che *la finalità degli interventi deve essere quella di porre in evidenza le caratteristiche delle testimonianze culturali appartenenti al paesaggio urbano identitario della città che essendo sopravvissute alle trasformazioni più recenti contribuiscono a determinare la qualità ambientale e urbana.*

Il livello paesaggistico puntuale introdotto dal PUC 2015 e s.m.i, che pone l'area nell'ambito Strutture Urbane Qualificate – SUQ, confermando la più generale appartenenza della zona al tessuto delle strutture qualificate in ragione della presenza del complesso storico costituito dagli edifici dell'antico ospedale e dalle sue strette pertinenze; il livello paesaggistico puntuale non registra nella zona d'intervento valori riconoscibili diffusi.

Il Sistema del Verde di livello provinciale, approvato con D.C.P. n. 29 del 01.06.2011, che non assoggetta l'area a disciplina specifica.

La zona d'intervento ricade solo per una limitata porzione nell'area tutelata per legge relativa alla fattispecie dei *...territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare...* riconosciuta ai sensi della Parte Terza - Titolo I - del D.Lgs 42/04: art. 142, lett. a); in particolare vi appartengono gli spazi pubblici affacciati verso mare su Corso A. Saffi, dove è previsto l'accesso al Pronto Soccorso.

L'U.O.C. Tutela del Paesaggio esprime parere favorevole alle opere proposte in quanto riscontra le richieste di approfondimento dell'Autorizzazione paesaggistica AP91/2017 con riguardo all'inserimento dell'intervento nel contesto urbano in cui si colloca, alle finiture delle facciate e alle sistemazioni a verde approfondite sotto l'aspetto agronomico; al fine di meglio inserirsi nel paesaggio di riferimento costituito dalle sclerofille mediterranee e dalle alofite costiere, chiede che sia rivista in fase esecutiva la composizione del prato urbano e del prato ornamentale, siano eliminate le piante tipicamente afferenti a condizioni ecologiche di tipo continentale quali ad esempio Cotoneaster Horizontalis, Photinia Red Robin. Inoltre, chiede che il bordo erbaceo che dovrebbe richiamare nelle intenzioni progettuali la Gariga Mediterranea sia realizzato con almeno il 50% di specie riferibili a tale consociazione vegetale in modo che il Sedum non ecceda il 50% del totale. Al fine di garantire una facile e corretta manutenzione del verde collocato nelle aiuole a perimetro dei percorsi esterni prescrive che le forme planimetriche siano modificate eliminando angoli acuti; prescrive, inoltre, che sia garantita l'uniformità della scelta tipologica degli elementi illuminanti tra l'area di proprietà dell'Ospedale e le aree pubbliche al fine di assicurare qualità complessiva al progetto. Sono fatte salve ulteriori e diverse determinazioni della Soprintendenza rese secondo quanto stabilito dalla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. Sono, altresì, fatte salve le verifiche di conformità urbanistico-edilizia.



COMUNE DI GENOVA
Unità Operativa Complessa
TUTELA DEL PAESAGGIO

VISTO

il parere della Commissione Locale del paesaggio rilasciato nella seduta del 13/10/2021, con il quale è stato espresso quanto segue: “Con riferimento alla compatibilità dell'intervento rispetto ai vincoli sussistenti e alle norme di pianificazione, richiamando il contenuto dell'art.11 della L.R. 13/2014 che demanda alla stessa l'espressione del parere obbligatorio, la Commissione Locale per il Paesaggio esprime **parere favorevole** all'intervento proposto condividendo la relazione dell'U.O.C. Tutela del Paesaggio e le condizioni ivi impartite”.

**PROPONE DI RILASCIARE AL RICHIEDENTE
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
PER L'INTERVENTO
con la seguente motivazione**

il progetto sviluppa una soluzione compositiva ed architettonica e di sistemazioni esterne, offrendo garanzie di coerenza e di qualità, con particolare riguardo alle finiture delle facciate e alle sistemazioni a verde approfondite sotto l'aspetto agronomico, tenendo conto delle valutazioni precedentemente espresse sotto il profilo paesaggistico dagli Enti competenti volte ad assicurare l'inserimento dell'intervento nel contesto urbano di appartenenza.

Al fine di meglio inserirsi nel paesaggio di riferimento costituito dalle sclerofille mediterranee e dalle alofite costiere, chiede che sia rivista in fase esecutiva la composizione del prato urbano e del prato ornamentale, siano eliminate le piante tipicamente afferenti a condizioni ecologiche di tipo continentale quali ad esempio Cotoneaster Horizontalis, Photinia Red Robin. Inoltre, chiede che il bordo erbaceo che dovrebbe richiamare nelle intenzioni progettuali la Gariga Mediterranea sia realizzato con almeno il 50% di specie riferibili a tale consociazione vegetale in modo che il Sedum non ecceda il 50% del totale. Al fine di garantire una facile e corretta manutenzione del verde collocato nelle aiuole a perimetro dei percorsi esterni prescrive che le forme planimetriche siano modificate eliminando angoli acuti; prescrive, inoltre, che sia garantita l'uniformità della scelta tipologica degli elementi illuminanti tra l'area di proprietà dell'Ospedale e le aree pubbliche al fine di assicurare qualità complessiva al progetto.

Sono fatte salve ulteriori e diverse determinazioni della Soprintendenza rese secondo quanto stabilito dalla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. Sono, altresì, fatte salve le verifiche di conformità urbanistico-edilizia.

L'intervento è rappresentato dai seguenti elaborati:

1. Convocazione Conferenza di servizi CDS 22/2021 per approvazione del progetto Nuovo Ospedale Galliera
2. 12GH09-TPR-000-ZZ-RP-Z-DRT003_RELAZIONE PAESAGGISTICA
3. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-Z-DA0100_SDF AREE ESTERNE - PLAN INQ GENERALE
4. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-Z-DB0001_STATO DI FATTO e RILIEVI - PLANOALTIMETRICO A TERRA
5. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-Z-DB0002_STATO DI FATTO e RILIEVI - RILIEVO DELLE COPERTURE
6. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-Z-DF0001_STATO DI FATTO e RILIEVI - PIANTE E SEZIONI EDIFICIO B9
7. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-Z-DF0002_STATO DI FATTO e RILIEVI - PIANTE E SEZIONI EDIFICIO B10
8. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-Z-DF0003_STATO DI FATTO e RILIEVI - PIANTE E SEZIONI PADIGLIONE C



COMUNE DI GENOVA
Unità Operativa Complessa
TUTELA DEL PAESAGGIO

9. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-Z-DF0004_STATO DI FATTO e RILIEVI - PIANTA E SEZIONI EDIFICI D1 e D3
10. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-Z-DF0005_STATO DI FATTO e RILIEVI - PIANTA E SEZIONI EDIFICI VARI
11. 12GH09-TPR-000-ZZ-RP-Z-DDF001_DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
12. 12GH09-TPR-000-ZZ-RP-Z-DRG001_RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE
13. 12GH09-TPR-000-ZZ-RP-A-DRT001_RELAZIONE TECNICA OPERE EDILI
14. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-Z-DC0001_PLANIVOLUMETRICO INSERIMENTO E VISTE TRIDIM
15. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-Z-DH0002_VISTE RENDERIZZATE ESTERNE
16. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-Z-DA0003_RILIEVO E MAPPA ALBERATURE ESISTENTI
17. 112GH09-TPR-000-ZZ-DR-Z-DA0004_PLANIM GEN DI RAFFR - ALBERATURE NUOVE E RIMOSSE
18. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-Z-DA0005_PLANIM INDIVID AREE VERDI COMPETENZA COMUNALE
19. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-Z-DA0009_PLANIM_GEN_DI_RAFFR_-
_ALBERATURE_NUOVE_E_RIMOSSE_SU_SUOLO_COMUNALE
20. 12GH09-TPR-AEE-ZZ-SH-J-DRT001_RELAZIONE TECNICA
21. 12GH09-TPR-AEE-ZZ-DR-J-DA0001_PLANIMETRIA GENERALE DI INQUADRAMENTO
22. 12GH09-TPR-AEE-ZZ-DR-J-DB0001_PLANIMETRIA DI PROGETTO - Tav.1
23. 12GH09-TPR-AEE-ZZ-DR-J-DB0002_PLANIMETRIA DI PROGETTO - Tav.2
24. 12GH09-TPR-AEE-ZZ-DR-J-DB0003_SISTEMAZIONI A TERRA E OPERE A VERDE - Tav.1
25. 12GH09-TPR-AEE-ZZ-DR-J-DB0004_SISTEMAZIONI A TERRA E OPERE A VERDE - Tav.2
26. 12GH09-TPR-AEE-ZZ-DR-J-DG0001_SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E STRATIGRAFIE PAV
27. 12GH09-TPR-AEE-ZZ-DR-J-DH0100_SCHEMA ALTIMETRICO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
28. 12GH09-TPR-AEE-ZZ-DR-J-DM0001_PARTIC COSTR SISTEMAZIONI ESTERNE
29. 12GH09-TPR-000-U1-DR-A-DC0001_SCHEMA GENERALE DISTRIBUTIVO E FLUSSI_P-1
30. 12GH09-TPR-000-GF-DR-A-DC0002_SCHEMA GENERALE DISTRIBUTIVO E FLUSSI_PO
31. 12GH09-TPR-000-01-DR-A-DC0003_SCHEMA GENERALE DISTRIBUTIVO E FLUSSI_P1
32. 12GH09-TPR-000-02-DR-A-DC0004_SCHEMA GENERALE DISTRIBUTIVO E FLUSSI_P2
33. 12GH09-TPR-000-03-DR-A-DC0005_SCHEMA GENERALE DISTRIBUTIVO E FLUSSI_P3
34. 12GH09-TPR-000-04-DR-A-DC0006_SCHEMA GENERALE DISTRIBUTIVO E FLUSSI_P4
35. 12GH09-TPR-000-05-DR-A-DC0007_SCHEMA GENERALE DISTRIBUTIVO E FLUSSI_P5
36. 12GH09-TPR-000-06-DR-A-DC0008_SCHEMA GENERALE DISTRIBUTIVO E FLUSSI_P6
37. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DE0001_PROSPETTI E SEZIONI GENERALI_PROSPETTI 1-2
38. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DE0002_PROSPETTI E SEZIONI GENERALI_PROSPETTI 2-2
39. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DF0001_PROSPETTI E SEZIONI GENERALI_SEZIONI 1-2
40. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DF0002_PROSPETTI E SEZIONI GENERALI_SEZIONI 2-2
41. 12GH09-TPR-000-PC-DR-A-DD0100_SISTEMI DI COPERTURA_PC
42. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DE0101_PROSPETTO 1
43. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DE0102_PROSPETTO 2
44. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DE0103_PROSPETTO 3
45. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DE0104_PROSPETTO 4
46. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DE0105_PROSPETTO 5
47. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DE0106_PROSPETTO 6
48. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DE0107_PROSPETTO 7
49. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DE0108_PROSPETTO 8
50. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DE0109_PROSPETTO 9
51. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DE0110_PROSPETTO 10
52. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DE0111_PROSPETTO 11
53. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DF0101_SEZIONE AA
54. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DF0102_SEZIONE BB
55. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DF0103_SEZIONE CC
56. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DF0104_SEZIONE DD
57. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DF0105_SEZIONE EE
58. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DF0106_SEZIONE FF



COMUNE DI GENOVA
Unità Operativa Complessa
TUTELA DEL PAESAGGIO

59. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DF0107_SEZIONE GG
60. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DF0108_SEZIONE HH
61. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DF0109_SEZIONE II
62. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DF0110_SEZIONE LL
63. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DF0111_SEZIONE MM
64. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DF0112_SEZIONE NN
65. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DF0113_SEZIONE OO
66. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DF0114_SEZIONE PP
67. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DF0115_SEZIONE 1-1
68. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DF0116_SEZIONE 2-2
69. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DF0117_SEZIONI POLO TECNOLOGICO
70. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DM0001_Sezione di Facciata Terra Cielo (1_3)
71. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DM0002_Sezione di Facciata Terra Cielo (2_3)
72. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DM0003_Sezione di Facciata Terra Cielo (3_3)
73. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DM0101_Particolare costruttivo dei serramenti
74. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-A-DM0102_FASCICOLO PARTICOLARI COSTRUTTIVI TIPICI.

Tecnico
Arch. Silvia Soppa

Responsabile del Procedimento
Arch. Rossana Costa

Documento firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA
Unità Operativa Complessa
TUTELA DEL PAESAGGIO

PEC

Allegati:

- Proposta U.O.C. Tutela del Paesaggio
- comunicazione SABAP del 22/10/2021, prot.380841

Ufficio Conferenza di Servizi
e Procedimenti Concertativi/

SEDE

Oggetto: COMUNICAZIONE SOPRINTENDENZA per progetto architettonico e sistemazioni esterne del nuovo ospedale Galliera nelle aree comprese tra Corso Mentana, Via Vannucci e Mura delle Cappuccine, istanza n. 13046/2021 del 04/10/2021.

Si trasmette per quanto di Vostra competenza la proposta dell'U.O.C. Tutela del Paesaggio inviata alla Soprintendenza nell'ambito dell'istanza di Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e la nota della Soprintendenza, acquista agli atti in data 22/10/2021 prot.380841, in merito al procedimento stesso.

Visto il contenuto della soprarichiamata comunicazione, considerato che la Soprintendenza si esprimerà sia sotto il profilo paesaggistico che sotto il profilo monumentale nell'ambito della Conferenza dei Servizi, l'U.O.C. Tutela del Paesaggio ritiene terminato il procedimento di propria competenza.

A disposizione per ogni chiarimento, si inviano distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Rossana Costa

Documento firmato digitalmente

ss



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI GENOVA E LA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Genova, data del protocollo

A

Comune di Genova
Area Sviluppo del Territorio
Direzione Urbanistica
U.O.C. Tutela del Paesaggio
Via di Francia 1
16149 Genova
ufficiotutelapaesaggio.comge@postecert.it

e.p.c. comunegenova@postemailcertificata.it

Cl. 34.43.04/114.11

Allegati //

OGGETTO: COMUNE DI GENOVA – PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, Art. 146 - D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., per progetto architettonico e sistemazioni esterne del nuovo ospedale Galliera nelle aree comprese tra Corso Mentana, Via Vannucci e Mura delle Cappuccine, istanza n. 13046/2021 del 04/10/2021, richiedente E.O. OSPEDALI GALLIERA (intervento privato).

ART146

D. Lgs. 42/2004 Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, art.146, c.8: *Autorizzazione Comunicazioni*

A RISCONTRO dell'istanza presentata da codesto Ente il 14/10/2021 con prot. n. 365719, qui pervenuta in data 14/10/2021 ed assunta al protocollo col n. 16708 in data 15/10/2021, volta a richiedere il parere di competenza in merito a quanto in oggetto;

CONSIDERATO che con vostra nota 352872 del 06/10/2021 è stata avviata la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14 comma 2 - della legge 241/90 e s. m. e i. e dell'art. 13 della Legge 120/2020, in forma semplificata modalità asincrona, per l'approvazione del progetto Nuovo Ospedale Galliera.

CONSIDERATO che la *conferenza di servizi decisoria*, secondo quanto disposto dalla Legge citata, è *sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici.*

VERIFICATO che sul medesimo progetto sono state avviate due distinte procedure e che tale modalità risulta in contrasto con gli obiettivi di semplificazione dell'azione amministrativa perseguiti anche dalla L.241/90, si comunica che questo Ufficio emetterà i pareri di competenza, sia sotto il profilo monumentale che sotto il profilo paesaggistico, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, con i tempi previsti dalla procedura in atto.

IL SOPRINTENDENTE

ad interim

MANUELA SALVITTI

(FIRMATO DIGITALMENTE)

Il Responsabile del Procedimento
Funzionario Architetto Carla Arcolao
AREA IV – UT GENOVA CENTRO
E-mail: carla.arcolao@beniculturali.it



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI GENOVA E LA PROVINCIA DI LA SPEZIA
Palazzo Reale, Via Balbi 10 – 16126 Genova – tel. +39 010 27181
PEC: mbac-sabap-met-ge@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-met-ge@beniculturali.it



COMUNE DI GENOVA

Direzione Urbanistica

OGGETTO: **CDS 22/2021**. Conferenza de Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. 241/90 e s.m. e i. in forma semplificata modalità asincrona, per l'approvazione del **Progetto definitivo del nuovo Ospedale Galliera** in Via Mura delle Cappuccine. (Rich. E. O. Ospedale Galliera).
PARERE FAVOREVOLE A CONDIZIONE

In riferimento alla nota prot. n°345051 del 30/09/2021 della Direzione Urbanistica, dall'esame della documentazione progettuale, si rileva quanto segue:

- il **progetto definitivo** inerente la variante 1 del primo lotto, si pone l'obiettivo di confermare le indicazioni fornite nel Progetto Preliminare e sviluppare le soluzioni tecniche previste in linea con il livello richiesto dallo stadio di Progettazione Definitiva, recependo le prescrizioni fornite da parte dei vari Enti coinvolti in sede di precedente Conferenza dei Servizi (CDS 03/2016), con la quale era stato approvato l'11 Aprile 2017 l'**Accordo di programma** e il **Progetto preliminare** del nuovo Ospedale Galliera 1° e 2° lotto;

- tale **progetto preliminare** (CDS 3/2016) riguarda: il **lotto 1 (Nuovo Ospedale)** relativo alla costruzione del nuovo edificio articolato su massimo 7 livelli (un livello parcheggio a quota inferiore 21,90 m s.l.m., un livello piastra pronto soccorso, un livello piastra blocco operatorio, due livelli piastra ambulatoriale, due livelli per le degenze e infine un livello in copertura per impianti tecnologici a quota superiore 49,90 - 51,50 m s.l.m. e una sistemazione a verde pensile a copertura della piastra sanitaria; il **lotto 2 (Padiglioni monumentali)** nel quale sono previste funzioni, quali centrali termiche, deposito, formazione, ingresso merci, servizi mortuari, palestra, mensa, studi medici, spogliatoi, chiesa, ecc; al livello 1 sono previste due gallerie (una per gli operatori e una per gli impianti) di collegamento tra il polo tecnologico e il nuovo ospedale. Tale lotto prevede opere di adeguamento dei padiglioni monumentali alla normativa antisismica con la costruzione di scale di emergenza e inserimento di porte tagliafuoco. Per ciò che concerne le strutture, il progetto prevede la loro conservazione con qualche intervento puntuale di rinforzo, in particolare è previsto un cordolo di rinforzo sismico al padiglione B8 e l'inserimento di ulteriori catene a collegamento dei maschi murari. Il progetto prevede l'inserimento di soppalchi nei padiglioni del pettine al fine di sfruttare gli spazi caratterizzati da grandi altezze. Tale proposta progettuale preliminare (CDS 3/2016) costituisce variante al progetto preliminare approvato in sede di Conferenza di Servizi (CDS 32/2010), in data 24.08.2011, con determinazione dirigenziale del Comune di Genova n.2011-118.18.0.-102.

- con riferimento alle **Norme Geologiche del P.U.C. 2015** del Comune di Genova, il cui procedimento si è concluso con Determinazione Dirigenziale 2015-118.0.0.-18 in vigore dal 3 dicembre 2015, l'intervento ricade in aree a diversa suscettività di cui la più cautelativa è rappresentata dalle aree a suscettività d'uso parzialmente condizionata (Zona B urb) della carta di zonizzazione geologica e suscettività d'uso del territorio;

- l'intervento risulta soggetto alle **Norme Generali del PUC 2015** (art. 14 – Norme di rilevanza ambientale, comma 3 - Permeabilità e efficienza idraulica dei suoli – Invarianza idraulica);

- con riferimento al **Piano di bacino Stralcio per il rischio idrogeologico - Ambito 14**, approvato con D.C.P. n° 66 del 12/12/02 e s.m. (ultima variante approvata con D.D.G. n°2461 del

c_d969.Comune di Genova - Prot. 15/10/2021.0366759.1



Comune di Genova | Direzione Urbanistica | Ufficio Geologico
Via di Francia 1 Matitone 14 piano | 16149 Genova |
Tel. 010 5573892 segreteria – Fax 010 5577861 |
ufficiogeologico@comune.genova.it |





COMUNE DI GENOVA

22/04/2020), l'intervento ricade in area a suscettività al dissesto bassa (Pg1) la cui Normativa demanda ai Comuni, nell'ambito della Norma geologica di attuazione degli strumenti urbanistici, la definizione della disciplina specifica per dette aree in termini di approfondimento delle indagini; pertanto tali opere non risultano in contrasto con la normativa relativa a tali aree; inoltre ricade marginalmente in **area speciale di tipo B2** (Discariche dismesse e riporti antropici) e con riferimento all'art. 16 bis comma 5 nelle per quanto concerne gli aspetti finalizzati al contenimento del rischio idrogeologico qualsiasi riutilizzo di tali areali è subordinato alla valutazione ed alla verifica preventiva, in sede di progetto, in merito all'idoneità dell'area sotto il profilo geomorfologico, idrogeologico e geotecnico alla nuova destinazione d'uso prevista. L' **Ufficio Territoriale della Regione Liguria esprime parere vincolante sui progetti di cui al comma 5 valutando, sulla base delle risultanze dell'indagine di maggior dettaglio, presentata dal Comune, che analizzi gli aspetti geomorfologici, geotecnici ed idrogeologici degli areali, la compatibilità della realizzazione dell'intervento, previsto dallo strumento urbanistico comunale, con le condizioni accertate:**

- con riferimento al **Piano di Bacino Stralcio del torrente Bisagno**, approvato con D.C.P. n°62 del 04/12/2001 e s. m. (ultima variante approvata con D.D.G. n°5575 del 20/09/2021), l'intervento ricade solo marginalmente in zona Pg1 (suscettività bassa) la cui Normativa demanda ai Comuni, nell'ambito della Norma geologica di attuazione degli strumenti urbanistici, la definizione della disciplina specifica per dette aree in termini di approfondimento delle indagini;

- le opere in progetto non ricadono in zona soggetta a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi del R.D. 3267/1923;

- il progetto in oggetto risulta in particolare corredato dalla seguente documentazione di carattere geologico tecnico:

1) Relazione illustrativa generale (ELABORATI GENERALI) (12GH09-TPR-000-ZZ-RP-Z-DRG001) rev. 11/1/2021 (cfr par. 5.1 aspetti geologici ed idrogeologici, par. 5.2 aspetti geotecnici, par. 5.4 superfici in piena terra, par. 5.5 disponibilità di pubblici servizi ed allacci, par. 8.5 interferenze con edifici e manufatti esistenti perimetrali, par. 13 aspetti strutturali, par. 18.1 criteri generali di progettazione degli spazi esterni, par 18.5 Reti fognarie esterne -vasca laminazione);

2) Relazione idrologica e idraulica (ELABORATI GENERALI) (12GH09-TPR-000-ZZ-RP-Z-DRT006) rev Dicembre 2020, contenente in particolare la stima idrologica (Par. 4 Invarianza idraulica) ai sensi dell'art. 14 comma 3 delle Norme Generali del PUC, da cui si evince un rapporto di permeabilità da $R_p=35\%$ sia nello stato attuale che nello stato di progetto; al fine del raggiungimento di un R_p equivalente di progetto del 70% è previsto un sistema di laminazione ottenuto accoppiando due distinti manufatti di raccolta. Il primo, rappresentato da una vasca esterna di volume di 360 mc e di dimensioni 18x10x3.35m, progettata per la laminazione degli eventi statisticamente più frequenti. Il secondo ottenuto mediante un sistema a "igloo" posizionato lungo le intercapedini della fondazione dell'edificio di progetto, di volume di 800 mc è attivato mediante una condotta di troppo-pieno direttamente collegata alla vasca esterna e dalla vasca di riutilizzo dei contributi meteorici delle coperture.

3) Planimetria di censimento e risoluzione delle interferenze (ELABORATI GENERALI) (12GH09-TPR-000-ZZ-RP-Z-DRT006) del 26/5/2020;

4) Relazione Piano indagini geognostiche (ELABORATI GENERALI) (12GH09-TPR-000-ZZ-PI-Z-DPI003) del 31/1/2019, contenente indicazioni delle indagini pregresse e di quelle integrative 2019 (n°22 prove pressiometriche di Menard, n°108 prove SPT nelle unità sciolte, n°50 prelievi di



COMUNE DI GENOVA

campioni disturbati, n°14 prelievi di campioni indisturbati, n°23 prelievi di campioni di roccia, n°12 allineamenti ad onde di compressione P, n°6 anche a onde di taglio S);

5) computo metrico estimativo (ELABORATI GENERALI) (12GH09-TPR-000-ZZ-BQ-S-D-CM-010), estratto dal computo metrico opere strutturali di Progetto Definitivo, ai fini della successiva stipula della fideiussione, di importo pari a euro 17.273.700,75 e relativo al costo delle opere di sistemazione dell'area (sbancamenti, opere fondazionali, palificate, ecc.) necessarie per il mantenimento delle condizioni di sicurezza del cantiere; tale computo fa riferimento all'art. 34 (Sicurezza e controllo nei cantieri, misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera) del vigente **REC del Comune di Genova**, allo scopo di prevenire i rischi nelle fasi di realizzazione delle opere, nel caso in cui riguardino interventi di nuova costruzione o di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione in aree non sottoposte a vincolo idrogeologico, sulla base del quale dovrà essere prodotta apposita fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da società di intermediazione finanziaria iscritta all'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, da presentarsi con la comunicazione di inizio dei lavori.

6) Relazione riscontro a pareri e richieste di integrazioni Enti (ELABORATI GENERALI) (12GH09-TPR-000-ZZ-RP-Z-DRG102) del 21/12/2020;

7) relazione tecnica (PROGETTO AREE ESTERNE) (12GH09-TPR-AEE-ZZ-SH-J-DRT001), aggiornamento novembre 2020;

8) relazione tecnica impianti (PROGETTO AREE ESTERNE) (12GH09-TPR-AEE-ZZ-RP-J-DRT002), aggiornamento dicembre 2020 inerente la rete di smaltimento acque convogliate ai sistemi di laminazione

9) planimetria sistemazione aree esterne e stratigrafia pavimentazioni (PROGETTO AREE ESTERNE) (12GH09-TPR-AEE-ZZ-DR-J-DG0001) aggiornamento dicembre 2020;

10) Planimetria di progetto - Tav.1 (PROGETTO AREE ESTERNE) (12GH09-TPR-AEE-ZZ-DR-J-DB0001) aggiornamento novembre 2020, contenente le estensioni delle superfici permeabili e impermeabili;

11) Planimetria di progetto - Tav.2 (PROGETTO AREE ESTERNE) (12GH09-TPR-AEE-ZZ-DR-J-DB0002) aggiornamento novembre 2020, contenente le estensioni delle superfici permeabili e impermeabili;

12) vasca di laminazione acque meteoriche (pianta, sezioni e opere elettromeccaniche) (PROGETTO AREE ESTERNE) (12GH09-TPR-AEE-ZZ-DR-J-DD0001), aggiornamento dicembre 2020, contenente indicazioni del tracciato del collettore delle acque meteoriche e l'ubicazione della vasca di laminazione (360 mc circa);

13) progetto generale reti fognarie acque meteoriche e individuazione aree scolanti Tav.1 (12GH09-TPR-AEE-ZZ-DR-J-DA0007) e Tav.2 (12GH09-TPR-AEE-ZZ-DR-J-DA0008) (PROGETTO AREE ESTERNE) aggiornamento dicembre 2020;

14) Relazione sul monitoraggio (PROGETTO STRUTTURALE) (12GH09-TPR-000-ZZ-RP-S-DRT-004) aggiornamento gennaio 2020;

15) Relazione sul sistema di drenaggio (PROGETTO STRUTTURALE) (12GH09-TPR-000-ZZ-RP-S-D-RT-005) contenente gli accorgimenti da adottarsi per la fase temporanea di cantiere e



COMUNE DI GENOVA

per quella di esercizio, al fine di mantenere inalterato il flusso idrico sotterraneo, tenuto conto della porzione d'area di interferenza tra gli scavi previsti per il raggiungimento della quota fondazionale e il livello della falda acquifera rilevato dalle indagini geognostiche;

16) Opere di sostegno Planimetria di monitoraggio (PROGETTO STRUTTURALE) (12GH09-TPR-000-ZZ-DR-S-DD0040) aggiornamento Aprile 2020;

17) Opere di sostegno Sezioni di monitoraggio (PROGETTO STRUTTURALE) (12GH09-TPR-000-ZZ-DR-S-DF0040) aggiornamento Maggio 2020;

18) Pianta scavi (PROGETTO STRUTTURALE) (12GH09-TPR-000-ZZ-DR-S-DB0000) aggiornamento Dicembre 2020

19) Relazione su indagini geognostiche, laboratorio e ambientali 2019 (GEOLOGIA E GEOTECNICA) 12GH09-TPR-GEO-ZZ-RP-0-DRT001) revisione del 27/4/2019, contenente le risultanze delle indagini redatte dalla Geotecnica Veneta S.r.l. a firma del Dott. Geol. Diego Mortillaro;

20) Relazione su indagini sismiche 2019 (GEOLOGIA E GEOTECNICA) 12GH09-TPR-GEO-ZZ-RP-0-D-RT-002) revisione del 27/4/2019, a cura di Politecnica scarl, contenente le risultanze delle indagini redatte da Progeo e a firma del Dott. Geol. Maurizio Furani;

21) Relazione geologica (GEOLOGIA E GEOTECNICA) 12GH09-TPR-GEO-ZZ-RP-0-D-RT-003) revisione del 30/8/2019;

22) Planimetria ubicazione indagini effettuate (GEOLOGIA E GEOTECNICA) 12GH09-TPR-GEO-ZZ-DR-0-DB0001) revisione del 31/7/2019;

23) Profili geologici (GEOLOGIA E GEOTECNICA) 12GH09-TPR-GEO-ZZ-DR-0-DF0001, 2, 3, 4) revisione del 31/7/2019;

24) Relazione geotecnica (GEOLOGIA E GEOTECNICA) 12GH09-TPR-GEO-ZZ-RP-0-D-RT-004) revisione del 30/8/2019;

25) Profili geotecnici (GEOLOGIA E GEOTECNICA) 12GH09-TPR-GEO-ZZ-DR-0-DF0005, 6, 7, 8) revisione del 27/4/2019;

26) Relazione sismica (GEOLOGIA E GEOTECNICA) 12GH09-TPR-GEO-ZZ-RP-0-D-RT-005) revisione del 30/8/2019 contenente la stima dei parametri sismici del sito e la classificazione del terreno;

27) Relazione di calcolo terre rinforzate (GEOLOGIA E GEOTECNICA) 12GH09-TPR-GEO-ZZ-RP-0-D-RT-006) revisione del 6/9/2019;

tale documentazione risulta rispondente a quanto richiesto dalle Norme Geologiche del P.U.C. vigente, che richiamano anche l'art. 14 commi 1 e 3 delle Norme Generali del P.U.C. medesimo.

Si esprime **parere favorevole** per quanto di competenza, ai fini dell'ulteriore iter approvativo di quanto in oggetto, **a condizione che sia prodotta apposita fideiussione** bancaria, assicurativa o rilasciata da società di intermediazione finanziaria iscritta all'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n.



COMUNE DI GENOVA

385/1993, da presentarsi con la comunicazione di inizio dei lavori, di importo pari a euro 17.273.700,75 e relativa al costo delle opere di sistemazione dell'area (sbancamenti, opere fondazionali, palificate, ecc.) necessarie per il mantenimento delle condizioni di sicurezza del cantiere di cui all'art. 34 (Sicurezza e controllo nei cantieri, misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera) del vigente REC del Comune di Genova.

Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori dovrà essere fornita a questo Ufficio la seguente documentazione:

a) relazione geologica e geotecnica di fine lavori a firma congiunta del consulente geologo, del progettista delle strutture e del direttore dei lavori, contenente una certificazione sulla corretta esecuzione degli interventi eseguiti sul suolo e nel sottosuolo a garanzia della stabilità delle opere realizzate, nonché per la tutela dell'equilibrio geomorfologico e dell'assetto idrogeologico e idraulico della zona di intervento. In particolare la relazione dovrà indicare quanto segue:

- le problematiche riscontrate all'atto esecutivo;
- i lavori di carattere geologico effettivamente eseguiti;
- i criteri fondazionali effettivamente messi in atto;
- gli eventuali monitoraggi messi in opera;
- le eventuali verifiche di stabilità eseguite;
- il tipo di opere speciali di tipo definitivo (non provvisori), eventualmente utilizzate;
- le caratteristiche di aggressività dei terreni nei confronti delle opere speciali a carattere definitivo (non provvisori), se utilizzate;
- il piano di manutenzione delle opere speciali (non provvisori) e dei sistemi di drenaggio eventualmente messi in opera.

b) documentazione fotografica commentata, relativa alle fasi più significative dell'intervento (condizioni dell'area ad apertura cantiere, fronti di scavo, opere speciali ecc.).

Si segnala infine a codesta Direzione che, con riferimento **all'art. 14 – Norme di rilevanza ambientale, comma 4 – Tutela e Salvaguardia dei suoli** delle **Norme Generali del PUC 2015** come modificato dalla D.C.C. n. 60 del 20/10/2020 di aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale, per i progetti che prevedono la realizzazione di parcheggi interrati, **è richiesta la presentazione di una "perizia asseverata"**, redatta sulla base del progetto strutturale che attesti la realizzabilità in sicurezza dell'opera progettata in tutte le sue fasi e di un dettagliato piano di monitoraggio, i cui contenuti dovranno essere esaminati da parte di ingegnere strutturista competente in materia.

Restando a disposizione, si porgono i migliori saluti.

Con la firma del presente parere si attesta l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in ordine a quanto oggetto del parere stesso, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 s.m.i..

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Geol. Claudio Falcioni
(FIRMATO DIGITALMENTE)

15/10/2021
2101galliera2021CDS__FAV_geo



COMUNE DI GENOVA

Direzione Urbanistica
Ufficio Conferenze

OGGETTO: **CDS 22/2021** Conferenza de Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 L.241/90 e s.m. e i. in forma semplificata modalità asincrona, per l'approvazione del Progetto definitivo del nuovo Ospedale Galliera in Via Mura delle Cappuccine. (Rich. E. O. Ospedale Galliera).
Esame di completezza formale della perizia asseverata

In riferimento alla nota prot. n°345051 del 30/09/2021 della Direzione Urbanistica, dall'esame della documentazione progettuale, si rileva quanto segue: - il progetto definitivo inerente la variante 1 del primo lotto, si pone l'obiettivo di confermare le indicazioni fornite nel Progetto Preliminare e sviluppare le soluzioni tecniche previste in linea con il livello richiesto dallo stadio di Progettazione Definitiva, recependo le prescrizioni fornite da parte dei vari Enti coinvolti in sede di precedente Conferenza dei Servizi (CDS 03/2016), con la quale era stato approvato l'11 Aprile 2017 l'Accordo di programma e il Progetto preliminare del nuovo Ospedale Galliera 1° e 2° lotto;

- premesso che, il lotto 1 (Nuovo Ospedale) relativo alla costruzione del nuovo edificio articolato su massimo 7 livelli (un livello parcheggio a quota inferiore 21,90 m s.l.m., un livello piastra pronto soccorso, un livello piastra blocco operatorio, due livelli piastra ambulatoriale, due livelli per le degenze e infine un livello in copertura per impianti tecnologici a quota superiore 49,90 - 51,50 m s.l.m. e una sistemazione a verde pensile a copertura della piastra sanitaria;

- con riferimento all'art. 14 comma 4 delle Norme Generali di PUC in materia di Tutela e salvaguardia dei suoli, per i progetti che prevedono la realizzazione di parcheggi interrati, è richiesta la presentazione di una "perizia asseverata" redatta sulla base del progetto strutturale che attesti la realizzabilità in sicurezza dell'opera progettata e che la stessa riporti un piano di monitoraggio; al riguardo si porta a conoscenza che è in via di formulazione da parte di questa Direzione unitamente all'Ordine degli Ingegneri un chiarimento sui "contenuti minimi" oggetto della documentazione "perizia asseverata" richiesta dal soprarichiamato articolo 14 delle Norme Generali del PUC al fine di poter esprimere parere di completezza;

- nelle more della compiuta definizione dei contenuti, veniva richiesto, al fine di poter esprimere **parere di completezza formale**, la redazione di una perizia asseverata coerente ai contenuti minimi in fase di definizione, così come elencati in seguito e anticipati al richiedente con nota prot.342708 del 29/9/2021:

- 1) **descrizione delle operazioni di scavo e/o sbancamento e delle rispettive fasi realizzative** (sia in termini di tecnologia che di soluzioni impiegate, ai fini della formazione di un'idonea profilatura dei fronti di scavo compatibile con le caratteristiche dei terreni in situ e/o riguardo la realizzazione di



Comune di Genova | Direzione Urbanistica
Via di Francia 1- Matitone 14° piano | 16149 Genova |
Tel. 010 5573176 (segreteria) –
direzioneurbanisticasue@comune.genova.it



eventuali opere a presidio e protezione dei fronti di scavo, anche mediante l'utilizzo di opere speciali, come i tiranti di ancoraggio, se ritenute necessarie) così da assicurare che in corso di costruzione siano state assunte le maggiori cautele e condizioni di sicurezza possibili, mostrando valutazioni cautelative e di buon senso, secondo le principali regole del buon costruire;

- 2) **stralcio planimetrico con le sezioni maggiormente rappresentative delle aree di intervento**, dalle quali si dovrà evincere: la profondità dei fronti di scavo, la distanza e la quota delle fondazioni degli edifici eventualmente posti al contorno, i profili di scavo da realizzare, nonché tutte le fasi realizzative delle eventuali opere a presidio e protezione dei fronti di scavo (quali ad es. opere di sostegno flessibili etc...), da allegare al documento così da chiarire **in forma grafica tutte le lavorazioni descritte al punto precedente**;
- 3) **descrizione del piano di monitoraggio esteso all'area di intervento e per tutte le fasi realizzative**, in tutti quei casi ritenuti necessari dal progettista e comunque a maggior garanzia delle condizioni di stabilità e funzionalità degli edifici al contorno, descrivendo sia la tipologia di sensori/rilevatori da utilizzare, sia riportando uno stralcio planimetrico in cui viene rappresentata la localizzazione di massima degli stessi.
- 4) **attestazione conclusiva** a cura del progettista dichiarante di aver effettuato la progettazione strutturale/geotecnica per tutte le fasi realizzative descritte in perizia, in conformità alle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni e di aver considerato le eventuali opere e/o sovraccarichi in prossimità dell'area di intervento, tenendo conto dell'influenza delle operazioni di scavo sul regime delle pressioni interstiziali, a garanzia della stabilità e funzionalità delle costruzioni preesistenti al contorno.

- con nota prot. 0431543 del 30/11/2021 veniva allegato il documento identificato con codice 12GH09-TPR-000-ZZ-RP-S-DRT006 e denominato perizia asseverata a cura della società di ingegneria "Politecnica" datata 29/11/2021 e redatta a firma e timbro del progettista Dott. Ing. Luciano Gasparini, in relazione al quale sono emerse le seguenti considerazioni in merito ai contenuti:

- si prende atto della descrizione effettuata dal progettista in merito alle opere previste in progetto a sostegno degli scavi; la soluzione adottata prevede l'impiego di paratie di pali di grande diametro da 750 mm a 880 mm in funzione della profondità dei fronti di scavo e delle preesistenze al contorno. Tali paratie a sbalzo sono, su alcuni fronti di scavo, vincolate mediante uno o più ordini di tiranti, in altri, attraverso l'utilizzo di puntoni idraulici, mentre presso altri tratti, ove non risulta possibile realizzare dei tiranti, mediante l'impiego di paratie disposte su fila doppia, definite in gergo a "cavalletto". Si riscontra, in fig. 1 del cap. 2 "descrizione opere" lo stralcio planimetrico, che riporta la localizzazione delle varie tipologie di opere di sostegno, suddivise in tratti; dalla suddetta figura, si evince come i tratti da 1 a 4 ricomprendono le opere di sostegno all'interno del Lotto dell'Ospedale Galliera, mentre i tratti 5 e 6 sono paralleli alle due viabilità pubbliche, rispettivamente via Atto Vannucci e Corso Mentana.
- si riscontra che il par.2.1 denominato "tecnologia esecutiva dei pali" descrive la soluzione prevista per la realizzazione dei pali. In particolare, la tecnologia esecutiva individuata dal progettista, prevede la realizzazione di pali in c.a. di grande diametro gettati in opera mediante trivellazione a rotazione con asportazione di terreno e impiego di tubo di rivestimento per il sostegno delle pareti del foro. Il progettista giustifica l'impiego di tale tecnologia ai fini del raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1) attraversare con facilità e senza incorrere in possibili imprevisti le unità litologiche presenti, vista la forte disomogeneità di

carattere geologico, con presenza da forti spessori di riporto e possibili trovanti di unità litoidi; 2) ridurre le vibrazioni sui fabbricati a fregio delle paratie stesse (essendo padiglioni ospedalieri in funzione) e sulla viabilità comunale perimetrale all'area; 3) maggiore precisione sulla verticalità di scavo;

- si prende, inoltre, atto delle seguenti prescrizioni cautelative e di buon senso a cura del progettista contenute all'interno del suddetto par. 2.1: "In particolare nella maggior parte dell'area sono presenti unità.....gli scavi verranno eseguiti con i tradizionali mezzi meccanici quali escavatori. Quando si dovranno attraversare invece unità litoidi, nel complesso di ritengono limitate, si adotteranno gel espansivi inseriti all'interno di fori opportunamente eseguiti tali da non indurre vibrazioni e disturbo agli edifici limitrofi. Successivamente si provvederà alla rimozione dei blocchi così realizzati mediante sempre tradizionali escavatori. Gli scavi verranno eseguiti per settori, ovvero si abbasserà il piano di scavo step by step interponendo i vincoli previsti da progetto quali puntoni e/o tiranti. Limitando l'estensione dei fronti di scavo longitudinalmente. Cercando di procedere a lavorazioni finite, realizzando le fondazioni e la sovrastruttura, al fine di garantire le più elevate condizioni di sicurezza.
- si rileva che i par. dal n. 2.2 al n. 2.9 riportano in maniera sintetica le risultanze più significative della progettazione strutturale/geotecnica effettuata ai fini del dimensionamento delle opere di sostegno a presidio e protezione dei fronti di scavo (paratie tirantate, contrafforti, pali a cavalletto...). Nello specifico, vengono riportate, per ciascuna tipologie di opera di sostegno: le ipotesi alla base dei calcoli effettuati, le immagini delle modellazioni in output da software agli elementi finiti delle fasi realizzative salienti, nonché le dichiarazioni del progettista in merito alla compatibilità degli spostamenti delle paratie calcolate (nella fase più critica, raggiungimento della quota di fondo scavo) in relazione alla funzionalità dei manufatti posti al contorno;
- si riscontra che il cap. 3 descrive la possibile interazione delle aree oggetto di intervento con il livello di falda rilevato in sede di misurazione piezometrica. Da quanto descritto, si evince che le aree interessate dalla falda sono riferite al settore orientale/sudorientale dell'area di progetto. Vista tale possibile interferenza, il progettista ritiene necessarie le seguenti misure mitigative, come in seguito riportato: "- in fase temporanea di cantiere: nelle zone in cui sono presenti venute d'acqua, un sistema di aggettamento delle acque per mantenere asciutto il sito di scavo. - in esercizio: realizzazione al di sotto di tutte le platee di fondazione dell'intero intervento (zona puntinata in rosso nella figura seguente), di uno strato drenante di spessore 30 cm con materiale arido 40/70 proveniente dagli scavi di frantumazione della roccia in posto, avvolto in un TNT da 300 gr/mq. Tale drenaggio consentirà mediante idonei tubi di drenaggio, di fare defluire le acque verso valle. Analogamente nelle poche porzioni del perimetro in cui sono presenti muri di sostegno, si prevede un sistema di drenaggio a tergo. Come peraltro riportato nell'elaborato 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-S-DB0000 - PIANTA SCAVI.....Il sistema di drenaggio generalizzato al di sotto della platea di fondazione associato alla spaziatura di circa 10 cm tra le varie palificate di contenimento degli scavi presenti in modo diffuso lungo il perimetro e necessarie per eseguire gli scavi, consente di lasciare inalterato il flusso idrico sotterraneo senza perturbarlo sia in fase di cantiere che in esercizio."
- si rileva che il par. 4 denominato "monitoraggi" riporta le principali tipologie di sensori/rilevatori da impiegarsi con la finalità di sorvegliare, per tutta la durata dei lavori, la possibile interazione del cantiere nei confronti dei manufatti preesistenti al contorno; più in particolare, il piano di monitoraggio, così come descritto dal progettista si prefigge l'obiettivo di soddisfare i criteri alla

base del metodo osservazionale, ovvero: “determinare il comportamento tensionale e deformativo del terreno interessato dagli scavi e dalla realizzazione delle strutture di sostegno;• verificare in corso d’opera, la corrispondenza tra il comportamento reale del sistema struttura-terreno ed il comportamento ipotizzato e calcolato in sede progettuale;• verificare ad opera ultimata ed in esercizio, eventuali variazioni a lungo termine degli stessi parametri misurati e quindi effettuare valutazione sulle cause, strutturali o esterne, che hanno determinato tali variazioni.” Il sistema di monitoraggio descritto viene suddiviso in tre sottosistemi che, pur essendo correlati per caratteristiche e problematiche specifiche, sono trattati separatamente: 1.monitoraggio delle strutture di perimetrazione; 2.monitoraggio del volume di terreno circostante; 3.monitoraggio degli edifici nell’intorno degli scavi.

I par. dal n. 4.1 al 4.3 riportano in dettaglio: i principali parametri che verranno misurati, la strumentazione prevista per il monitoraggio, la localizzazione dei punti di controllo, nonché la precisione/sensibilità richiesta. Nei par. 4.4 e 4.5 vengono riportati i criteri alla base della determinazione delle frequenze di letture, nonché la definizione delle soglie di attenzione e allarme finalizzate all’attivazione delle successive procedure di intervento. Infine, il progettista richiama i seguenti elaborati grafici allegati alla perizia, da cui si evince la localizzazione in planimetria dei principali punti di misura/controllo previsti dal piano stesso: “12GH09-TPR-000-ZZ-DR-S-DD0040-OPERE DI SOSTEGNO- PLANIMETRIA DI MONITORAGGIO e 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-S-DF0040-OPERE DI SOSTEGNO-SEZIONI DI MONITORAGGIO.

- infine, si prende atto della asseverazione conclusiva a cura del professionista, il quale dichiara che: “la progettazione sia strutturale che geotecnica è stata eseguita tenendo in considerazione di tutte le fasi realizzative descritte, in conformità alle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 e di aver considerato le eventuali opere e/o sovraccarichi in prossimità dell’area di intervento, tenendo conto dell’influenza delle fasi di scavo sul regime delle pressioni interstiziali, a garanzia della stabilità e funzionalità delle costruzioni preesistenti al contorno.”

Fatti salvi i compiti e la piena responsabilità in capo al professionista in merito ai contenuti di natura tecnica riportati in perizia nonché alle dichiarazioni rese, l’esame svolto dal Comune intende **accertare unicamente** che la perizia richiami in maniera esplicita una progettazione strutturale/geotecnica in corso di redazione e che non vengano riportate palesi incongruenze rispetto agli elaborati grafici presentati ai fini del rilascio del titolo edilizio.

Si precisa, inoltre, che le **le verifiche di conformità e rispondenza alle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti** sui contenuti dell’intero progetto strutturale, **restano in tutti i casi, in capo ai competenti Uffici delle Città Metropolitana secondo le modalità previste dalla Legge.**

Si ravvisa, infine, l’opportunità di rappresentare quanto segue:

- il piano di monitoraggio dovrà essere redatto coerentemente alle UNI/TR 11634:2016 “Linee Guida per il monitoraggio strutturale” in relazione alle tecnologie dei sensori/rilevatori utilizzati, alle opportune frequenze di campionamento, alla scelta e sensibilità dei trigger di alert, al confronto continuo con le risultanze della modellazione e progettazione geotecnica, nonché alle modalità e procedure di intervento in caso di superamento dei valori di soglia ritenuti accettabili. **Esso costituirà parte integrante del progetto esecutivo strutturale**, così come previsto ai sensi del par. 6.2.6 delle vigenti NTC e **pertanto andrà depositato unitamente alla relazione geotecnica e sottoscritto dal Direttore dei Lavori;**

- il richiedente, prima dell'inizio dei lavori, dovrà redigere gli opportuni stati testimoniali in prossimità dei manufatti posti al contorno e maggiormenti inteferiti dalle attività oggetto del presente titolo edilizio, qualora pur nel rispetto delle distanze consentite di cui all'articolo 14 comma 4 delle N.G. di PUC, gli immobili non appartengano allo stesso proprietario, o non sia stato raggiunto un accordo scritto tra confinanti;

Con le necessarie precisazioni sopra esposte, **si ritiene, per quanto di competenza, la perizia conforme alle indicazioni di cui all'art. 14 comma 4 delle Norme Generali di PUC**, avendo effettuato un esame di completezza formale finalizzato ad accertare che la perizia riporti almeno i contenuti minimi in via di formulazione da parte di questa Direzione unitamente all'Ordine degli Ingegneri a chiarimento di quanto approvato con D.C.C. n.60/2020 così come sopra richiamati.

Con la firma del presente parere si attesta l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in ordine a quanto oggetto del parere stesso, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 s.m.i..

Restando a disposizione, si porgono i migliori saluti.

Il Funzionario Servizi Tecnici

Irg. Giuseppe Monti

Il Direttore
Dott. Paolo Berio

NOG 2021 esame perizia ass.



Comune di Genova | Direzione Urbanistica
Via di Francia I- Matitone 14^ piano | 16149 Genova |
Tel. 010 5573176 (segreteria) –
direzioneurbanisticasue@comunc.genova.it





COMUNE DI GENOVA

Prot. 432295 del 30/11/2021

gm

Risposta a note prott. 428321 del 26/11/2021 e 432178 del 30/11/2021

Allegati: /

Alla Direzione Urbanistica
Sede

Oggetto: CDS 22/2021 - Conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14 – comma 2 – della Legge 241/9 e s. m. e i. e dell'art. 13 della Legge 120/2020, in forma semplificata modalità asincrona, per l'approvazione del progetto Nuovo Ospedale Galliera. Parere su integrazioni del 30/11/2021

Esaminata la nota integrativa, per quanto di competenza nulla osta all'approvazione del progetto con la prescrizione di rimandare alla sede di progettazione esecutiva l'analisi e definizione degli aspetti richiamati nel precedente parere prot. 375944 del 19/10/2021.

Distinti saluti.

U.O. Progettazione e Pareri
Arch. Pier Ugo Borghi
(documento firmato digitalmente)

P:\Conferenze di Servizi\2021-22-2_NuovoGalliera-Lott1-bis.docx

Comune di Genova | Direzione Mobilità e Trasporti |
U.P. Smart Mobility – U.O. Progettazione e Pareri |
Via Di Francia, 1 – “Matitone”, XI piano | 16149 Genova |
Tel 0105577021 | Fax 0105577852 |
direzionemobilita@comune.genova.it | www.comune.genova.it |





COMUNE DI GENOVA

gm

Risposta a nota prot. 345051 del 30/9/2021

Allegati: /

Alla Direzione Urbanistica
Sede

Oggetto: CDS 22/2021 - Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14 – comma 2 - della legge 241/90 e s. m. e i. e dell'art. 13 della Legge 120/2020, in forma semplificata modalità asincrona, per l'approvazione del progetto Nuovo Ospedale Galliera.

Il progetto prevede una rivisitazione globale delle viabilità all'intorno del nuovo ospedale con lo scopo prioritario di assicurare i collegamenti in primis per i mezzi di soccorso e poi per gli utenti ed il personale.

Tra le modifiche apportate vi sono implementazioni di nuove intersezioni anche semaforizzate e ridefinizione delle geometrie stradali.

Si chiede – in accordo con il parere AMT del 4/10, di mantenere la fermata BUS della linea 13 direzione ponente nell'attuale posizione sull'isola centrale in sostituzione degli stalli di sosta a pettine la cui manovra di uscita sarebbe peraltro di interferenza con il traffico veicolare di corso Aurelio Saffi.

Si chiede inoltre di confermare l'attuale attraversamento pedonale di collegamento tra i due marciapiedi di corso Saffi, prevedendolo in posizione baricentrica rispetto al nuovo ospedale e tale da consentire l'ottimale funzionamento delle intersezioni semaforizzate. Andrà anche individuata la posizione ottimale della fermata BUS della linea 13 direzione levante in modo da risultare facilmente accessibile all'attraversamento pedonale.

Tale modifica andrà comunque verificata con l'ausilio di micro-simulazioni tali da permettere il calcolo e l'analisi dei tempi semaforici ottimali considerato anche l'afflusso di pedoni e dei veicoli nelle diverse fasce orarie (di punta di "morbida") organizzando le intersezioni con adeguati spazi di accumulo tali da scongiurare accodamenti e comunque fenomeni significativi di intralcio.

Sempre con l'ausilio di micro-simulatore andrà verificato il funzionamento del preferenziamento semaforico dei BUS in partenza dal capolinea e diretta alla via Vannucci. L'ipotesi di prevedere 5 corsie nel tratto di corso Saffi antistante l'ospedale, comporta l'adozione di calibri minimali per talune corsie specializzate.

Nell'ottica di mantenimento della fermata attuale della linea 13, come sopra descritto, si potrebbe conseguire un ampliamento della sezione stradale nel tratto antistante l'isola centrale al fine di adeguare le dimensioni delle corsie.

Da analisi condotte direttamente dalla scrivente, risulterebbe problematica la svolta a destra in via Mentana da parte dei BUS provenienti da via Vannucci. A tal fine sarà da rimodellare il lato interno della curva (uscita drop-off P.S.) in modo da agevolare la svolta senza invasione della corsia opposta (vedere immagine sotto).



Come accennato nei precedenti pareri, l'ipotesi di prevedere all'interno di un parcheggio di un ospedale una assai limitata quota di posti gravati da servitù di uso pubblico, da gestire con disciplinare, appare una via difficilmente percorribile.

Si ritiene invece che l'obiettivo prioritario debba esser quello di mantenere invariato il bilancio globale dell'offerta di sosta, in termini generali distinta in sosta residenziale e sosta a rotazione per garantire principalmente accessibilità ai servizi ospedalieri, visto il contesto in cui si sta operando.

Per raggiungere tale obiettivo si ritiene che non sia necessario imporre una servitù di uso pubblico su un determinato numero di posti auto interni, ma far sì che il numero di posti interni dedicati all'utenza (e non al personale o veicoli di servizio) bilanci il numero dei posti persi su suolo pubblico. Questa impostazione consentirà di mantenere invariata l'offerta di sosta per i residenti oggi disciplinata con la cosiddetta Blu Area agendo nel caso con la riduzione della sosta a rotazione su suolo pubblico (isole azzurre) che, in questo caso sarebbe sostituita dalla maggiore offerta di sosta pubblica a rotazione interna all'ospedale.

Si ricorda che tutta la segnaletica stradale orizzontale, verticale, complementare e luminosa (compresi centralini, canalizzazioni e quand'altro occorrente alla messa in funzione degli impianti) dovrà essere oggetto di dedicata progettazione esecutiva da concordarsi con questa Direzione in tempo utile per disporre l'Ordinanza di regolamentazione. Oneri di progettazione e realizzazione della segnaletica sono da intendersi compresi nel quadro economico dell'intervento.

I passi carrabili individuati sulle tavole integrative della segnaletica stradale tramite la scritta P.C. dovranno essere autorizzati dagli Uffici competenti ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 285/92 e degli artt. 44 e 46 del D.P.R. 495/92.

Si attesta l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi relativamente all'oggetto del procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 s.m.i

Distinti saluti.

U.O. Progettazione e Pareri
Arch. Pier Ugo Borghi
(documento firmato digitalmente)

P:\Conferenze di Servizi\2021-22_NuovoGalliera-Lotto1.docx



COMUNE DI GENOVA

Prot. n.

Genova,

Risposta alla nota Prot. 30/09/2021 n. 345051.U

Alla Direzione Urbanistica
Conferenze dei Servizi

Alla c.a. Arch. Gianfranco Di Maio
sede

Oggetto: CDS 22/2021 Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14 – comma 2 - della legge 241/90 e s. m. e i. e dell'art. 13 della Legge 120/2020, in forma semplificata modalità asincrona, per l'approvazione del progetto Nuovo Ospedale Galliera.

Esaminato il progetto presentato, l'Ufficio Abbattimento Barriere Architettoniche esprime il proprio formale assenso a quanto progettato, vincolando tale assenso al recepimento delle seguenti indicazioni:

- I percorsi podotattili per persone ipo non vedenti, indicati nelle tavole da linea blu e meglio specificati nella relazione sulle Barriere, necessitano di puntuale progettazione per capire quali indicazioni si intendono dare alle persone con deficit visivo. Si ritiene necessario che oltre agli accessi all'edificio, gli attraversamenti stradali, le fermate bus, i percorsi conducano anche nelle aree verdi adiacenti agli edifici, ove siano altresì indicate almeno alcune delle sedute presenti. Nel successivo livello di progettazione si rende quindi necessario un confronto con l'Ufficio scrivente per la definizione di tali aspetti;
- si preveda l'inserimento di vetrofanie e altri accorgimenti atti a rendere percepibile lo spazio e le superfici trasparenti da parte di persone ipovedenti;
- i raccordi tra la quota stradale e il marciapiede siano contenuti entro 8% di pendenza, preferibilmente entro il 5%, così come definito nelle linee guida del P.E.B.A. del Comune di Genova. Pendenze maggiori limiterebbero infatti la fruizione da parte dell'utenza debole;
- Il wc posto al secondo piano (02.RT.504 WCH) non risulta pienamente accessibile, occorre riposizionare i sanitari;
- le rampe di scale siano rese sempre percepibili sia in sommità che alla base da apposita fascia identificativa.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono i migliori saluti.

Il Tecnico

Geom. Matteo Parodi

Il Direttore

Ing. Gianluigi Frongia

Il Responsabile dell'Ufficio

Arch. Emanuela Torti



COMUNE DI GENOVA

OGGETTO: **Ospedale Galliera**
CDS 22/2021 per l'approvazione del Progetto definitivo del Nuovo Ospedale
Parere di competenza

Alla Direzione Urbanistica
Uff. Pianificazione Strumenti Attuativi
c.a.: *Arch. Di Maio*
SEDE

Con riferimento al nuovo progetto definitivo presentato in Conferenza dei Servizi n°22/2021, di cui alle comunicazioni prot. n°345051 - 30.9.2021 e 386764 - 27.10.2021, avuto altresì riguardo ai chiarimenti ottenuti per le vie brevi mediante la relazione in data 25.1.2021 con cui i progettisti incaricati hanno dato atto, nell'ambito della Variante 1 del 1° lotto, dei vari pareri espressi da uffici ed Enti e fornito precisazioni utili al corretto recepimento delle varie osservazioni, fra le quali anche quelle espresse dallo scrivente Settore nei precedenti due pareri formulati, si fornisce il parere favorevole di competenza dello scrivente Settore, che pertanto resta in attesa di esaminare in ultimo il progetto esecutivo di quanto si andrà effettivamente a realizzare.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Ing. Gian Luigi Gatti)

STAZ 17214-D:\GATTI\PARERI\NUOVO OSPEDALE GALLIERA\PARERE CDS 2021 022.DOCX



COMUNE DI GENOVA



"La mia Energia è al 100% Verde"

Prot. n.

Addi,

Risposta a nota: Prot. 30/09/2021.0345051.U, Prot. 27/10/2021.0386764.U

OGGETTO: CDS 22/2021 Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14 – comma 2 - della legge 241/90 e s. m. e i. e dell'art. 13 della Legge 120/2020, in forma semplificata modalità asincrona, per l'approvazione del progetto Nuovo Ospedale Galliera.

Rilascio di parere di fattibilità per le opere a verde connesse.

Alla **Direzione Urbanistica**
SEDE

comunegenova@postemailcertificata.it
conferenzeservizi@comune.genova.it

c.a. Arch. Gianfranco Di Maio
gdimaio@comune.genova.it

In risposta alla vostra richiesta pervenuta con nota prot. 30/09/2021.0345051.U, di rilascio parere sulla "CDS 22/2021 Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14 – comma 2 - della legge 241/90 e s. m. e i. e dell'art. 13 della Legge 120/2020, in forma semplificata modalità asincrona, per l'approvazione del progetto Nuovo Ospedale Galliera.", per quanto di competenza, l'Ufficio Verde Pubblico **conferma quanto espresso con nota prot. 14/11/2019.0394572.I**, riservandosi di approfondire elementi tecnici di dettaglio in fase di progettazione esecutiva. In merito a quanto disaminato nel documento "12GH09-TPR-000-ZZ-RP-Z-DRG102_RISCONTRO ENTI", preso atto di quanto indicato al punto 3 paragrafo 3.1, si precisa che, in merito ai reimpianti su via Vannucci, gli esemplari di Quercus ilex che dovranno essere rimossi per la realizzazione degli scavi, dovranno essere sostituiti con piante della stessa specie o con Acer campestre o Acer rubrum scanlon, mantenendo se possibile il medesimo posizionamento.

Si porgono distinti saluti.

Il Funzionario Tecnico
Arch. Laura Farace

Il Funzionario TPO
Dott. For. Pierpaolo Grignani



COMUNE DI GENOVA

Prot. n.

Addi,

14/11/2019

Classificazione:

Risposta a nota: PG 368895 del 23/10/2019

OGGETTO: Conferenza dei Servizi 19/2019 - ai sensi dell'art. 14- comma 2 - della L. 241/9e s.m.e i. in modalità simultanea sincrona, per l'approvazione, in linea tecnica, del progetto definitivo del Nuovo Ospedale Galliera, variante 1° - primo lotto.
Rilascio di parere per le opere a verde connesse

Alla **Direzione Urbanistica SUE e Grandi Progetti**
SEDE

conferenzeservizi@comune.genova.it

In risposta alla vostra richiesta, inoltrata con nota PG 368895 del 23/10/2019, di rilascio parere sul progetto per le opere a verde contenute nel progetto definitivo del Nuovo Ospedale Galliera, variante 1° primo lotto, per quanto di competenza, preso atto delle modifiche apportate al progetto nella fase definitiva, sulla base delle prescrizioni fornite in sede di preliminare nel parere già rilasciato, l'Ufficio Verde Pubblico esprime parere favorevole, allè seguenti precise condizioni:

Alberature presenti nelle aree pubbliche esterne

- elaborato n. 12GH09-TPR-000-ZZ-DR-Z-DA0004_PLANIM GEN DI RAFFR - ALBERATURE NUOVE E RIMOSSE: tutte le alberature pubbliche di cui si prevede l'abbattimento, vengano compensate in aree verdi comunali limitrofe; le sostituzioni, sia in termini di specie che di posizione, dovranno essere definite con l'ufficio scrivente in fase esecutiva;

Si confermano e riportano in sintesi le prescrizioni già precedentemente espresse

Reimpianti su Via Vannucci:

- Si richiede che l'alberata stradale permanga con alternanza di specie, attualmente composta da *Quercus ilex* alternato a *Sophora japonica*; qualora risultasse necessario intervenire anche su tale alberata si richiede che siano sostituiti gli esemplari di *Sophora japonica* con *Acer campestre* ovvero *Acer rubrum scanlon*.
- Gli esemplari di *Quercus ilex* che dovranno essere rimossi a causa degli scavi per la realizzazione dell'intervento, dovranno essere sostituiti con piante della stessa specie mantenendo se possibile il medesimo posizionamento



COMUNE DI GENOVA

Dimensioni ed ancoraggi dei nuovi impianti:

- Si richiede che gli esemplari messi a dimora abbiano circonferenza tronco minima 25/30 cm, misurata all'altezza cm 130, e siano ancorati al suolo con ancoraggio radicale di idonea dimensione.

Impianto di irrigazione:

- L'impianto di irrigazione dovrà essere di tipo automatico con irrigatori per alberi, al fine di garantire l'attecchimento dei nuovi impianti.

Tutela delle alberature su suolo pubblico:

- Qualora gli scavi previsti per l'attuazione del progetto siano a distanza ravvicinata delle alberature su suolo pubblico, si richiede la protezione delle piante presenti limitrofe all'area di cantiere in modo da non danneggiare l'apparato radicale e le parti aeree.
- Si richiede inoltre il rispetto delle norme presenti sul Regolamento del Verde del Comune di Genova e principalmente degli articoli 7, 8 e 9.

Si porgono distinti saluti

Il Funzionario Tecnico

Arch. Laura Farace

Il Funzionario TPO

Dott. For. Pierpaolo Grignani



COMUNE DI GENOVA

Prot. n° PG/2021/375761

Genova, 19.10.2021

OGGETTO: CDS 22/2021 Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14 – comma 2 - della legge 241/90 e s. m. e i. e dell'art. 13 della Legge 120/2020, in forma semplificata modalità asincrona, per l'approvazione del progetto **Nuovo Ospedale Galliera**. Legge n° 447/95 - L.R. n° 12/98 - D.G.R. n°534/99 - Valutazione di clima/impatto

Pratica n° 118/2021/RA
(da citare nella corrispondenza).

Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata

Settore Pianificazione Strumenti Attuativi

conferenzeservizi@comune.genova.it

SEDE

Si richiama il progetto in oggetto e relativa documentazione progettuale (PG_345051_30_09_2021) e vista la documentazione a corredo del progetto: “12GH09-TPR-000-ZZ-RP-Z-DRT009 - VALUT PREV CLIMA ACUSTICO E IMPATTO ACUSTICO” e “12GH09-TPR-000-ZZ-RP-Z-DRT010 - RELAZIONE REQUISITI ACUSTICI PASSIVI, si esprime il parere di competenza.

Preso atto che:

- o La valutazione del Clima acustico dell'area allo stato attuale è stata effettuata sulla base di una campagna di misure fonometriche eseguite in situ, sono stati determinati l'andamento del livello sonoro ponderato in fascia A nel periodo di misura e il livello sono statistico di fondo L95, espresso in dB(A), ovvero il valore sonoro superato per il 95% del tempo di misura;
- o I punti di misura dei monitoraggi sono localizzati sul perimetro dell'area di intervento, nella zona classificata acusticamente classe III (area di tipo misto) per quanto attiene alle misure effettuate nelle vie Vannucci, Volta e Corso Mentana, in classe acustica IV (area di intensa attività umana) per quanto attiene a Corso Saffi;
- o Le misure spot effettuate nelle strade perimetrali l'area che comprende l'ospedale esistente e la zona di futura edificazione evidenziano un clima acustico nella zona perimetrale che si attesta su



COMUNE DI GENOVA

valori compresi tra i 66.5 dBA e i 58.5 dBA in periodo diurno e compresi tra i 60.0 dBA e i 48.0 dBA in periodo notturno;

- o al fine di descrivere più nel dettaglio il clima acustico dell'area in esame, è stato utilizzato il modello di calcolo previsionale IMMI 2018 sviluppato dalla WMS (D). Il modello è stato costruito tenendo conto delle sorgenti rumorose presenti nell'area, in particolar modo del traffico;
- o in seguito ai miglioramenti della viabilità dovuti alla creazione di nuovi accessi (ingresso e uscita parking separati, separazione flussi in funzione delle destinazioni), maggiore uniformità del flusso veicolare (riduzione accelerazioni e decelerazioni), prevedibili miglioramenti strutturali dell'infrastruttura (manto stradale più performante, diaframma verde tra ospedale e area limitrofa, aiuole piantumate verso Corso A. Saffi) il Tecnico prevede un bilanciamento relativamente ad un maggior afflusso delle utenze private al nuovo ospedale.

Nella previsione è stato calcolato il livello di potenza sonora emesso dagli impianti inseriti a progetto ipotizzando la divisione della copertura in 4 zone:

- 1_Copertura sinistra zona alta centrale frigorifera: 1 pompa di calore, 2 gruppi frigo, 4 torri evaporative
- 2_Copertura sinistra zona bassa: 6 UTA : Ventilazione
- 3_Copertura centrale: 6 UTA _Ventilazione
- 4_Copertura destra: 9 UTA _Ventilazione

Presso la postazione scelta per il monitoraggio in continuo, ossia in corrispondenza delle future denunce, sono state effettuate le stime sul clima acustico post opera, dalle quali sono stati scorporati i contributi, in termine di pressione sonora, delle sorgenti incidenti. A causa dell'elevato livello di rumorosità presente nella zona è **stata stimata la necessità di mitigazioni acustiche al fine di rispettare i criteri normativi. Il D.P.R. 142/2004 art. 6 comma 2 richiede che debba essere rispettato il limite di 35 dBA LAeq notturno all'interno degli ambienti abitati per ospedali, case di cura e case di riposo.** Pertanto, al fine di conseguire livelli interni all'edificio adeguati alla destinazione d'uso, sono state valutate opportune soluzioni costruttive che permettano il rispetto del requisito di cui all'art. 6 comma 2 del D.P.R. 142/2004. **L'isolamento di facciata deve rispettare il requisito richiesto nel prospetto A1 della UNI 11367, come richiesto all'art. 2 (e altri seguenti) del decreto 11 ottobre 2017 – CAM, pertanto è stato calcolato che il valore minimo per il parametro D2m,n,T,w sia pari a 43 dB.**

Per quanto riguarda gli impianti posti in copertura, il progetto prevede opere di mitigazione acustica solamente per la zona 1 della copertura, dove sarà ubicata la “centrale frigorifera”;

E' stata redatta una specifica relazione sui requisiti acustici passivi del nuovo complesso ospedaliero ed indicati i necessari indici da garantire per ottemperare alla norma di riferimento (D.P.C.M. 05.12.97), precisando che ai fini della determinazione del potere fonoisolante delle



COMUNE DI GENOVA

partizioni verticali sono da intendersi quali distinte unità immobiliari i vari compartimenti del complesso che coincidono, in linea generale, con i reparti del complesso ospedaliero;

- o Le partizioni che non separano unità abitative distinte (reparti) dovranno comunque garantire livelli adeguati di fonoisolamento e di confort acustico in funzione della destinazione d'uso dei locali.

Visti:

- la L.R. 20 marzo 1998 n° 12
- la D.G.R. n° 534 del 28/05/1999,
- la Legge n° 447/1995 - artt. 6 - comma 1.d) e 8,
- i Decreti attuativi della legge n° 447/95;
- il D.P.R. 142/2004.

Considerato che come risulta la sovrapposizione del perimetro dell'Ospedale con la Zonizzazione Acustica Comunale, elaborati: "12GH09-TPR-000-ZZ-RP-Z-DRT009b - PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE AREE CLASSI ACUSTICHE III E IV" e "12GH09-TPR-000-ZZ-RP-Z-DRT009c-PLANIMETRIA SOVRAPPOSIZIONE ZONIZZAZIONE ACUSTICA", ha evidenziato, oltre ogni ragionevole dubbio che, le aree di cui al nuovo Ospedale non ricomprese nella Classe Acustica I sono di piccola entità e soprattutto non erano caratterizzate da funzioni incompatibili con la Classe Acustica I, pertanto dette aree rientrano nell'ambito delle mere correzioni grafiche, escludendo la necessità della presentazione d'un'istanza di variante alla Zonizzazione Acustica Comunale.

Sulla base della documentazione pervenuta e nel rispetto delle valutazioni tecniche in essa contenute, si ritiene di poter esprimere **parere favorevole** in merito al progetto in argomento **alle seguenti condizioni**:

- **siano adottati tutti gli accorgimenti tecnici e i materiali idonei atti a garantire il rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 05.12.97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" relativamente alla categoria D (edifici adibiti ad ospedali e assimilabili) anche in sede di Progetto Esecutivo;**
- **sia garantito un livello interno inferiore a 35 dBA a finestre chiuse anche in sede di Progetto Definitivo;**
- **gli impianti collocati in esterno e/o in copertura rispettino i limiti di emissione della Classe Acustica I e i limiti differenziali all'interno dell'Ospedale stesso relativamente agli spazi più vicini destinati allo stazionamento di persone a qualsiasi titolo, gli impianti posti in copertura dovranno essere opportunamente schermati con barriere le cui caratteristiche tecniche sono riportate negli elaborati acustici allegati al progetto e sintetizzate in premessa;**



COMUNE DI GENOVA

- **la posa in opera delle schermature e la rispondenza dei valori limite ammessi per la classe acustica I e per gli ambienti interni ospedalieri, sopra ricordati, dovranno essere certificati in opera mediante verifiche fonometriche di Collaudo acustico unitamente a quelle relative alle verifiche dei parametri di cui ai requisiti acustici passivi come imposti dal D.P.C.M. 5.12.1997, gli esiti di detto collaudo dovranno ottenere un certificato di conformità dalla scrivente Direzione;**
- **resta a carico della Committenza ogni e qualsivoglia eventuale futuro intervento mitigatorio della rumorosità provocata dal traffico cittadino al Nuovo Ospedale Galliera, nonché della rumorosità provocata presso i recettori dall'Ospedale stesso;**
- **ottenere l'autorizzazione per attività rumorosa temporanea relativamente al cantiere edile e, se previsto dalla normativa in argomento e secondo le procedure vigenti, il Nulla Osta Acustico in merito all'esercizio delle attività svolte presso l'Ospedale.**

Il Direttore
Ing. Michele Prandi
documento firmato digitalmente

MT/mt/19.10.2021
GM/19.10



Comune di Genova - |Direzione Ambiente
- U.O.C. Acustica -
Ufficio Risanamento Acustico
16149 Genova - Via di Francia
Tel. +39 010 5573 418 Fax +39 010 5573197
e-mail: ambiente@comune.genova.it





COMUNE DI GENOVA



Oggetto: CDS 22/2021, Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14 – comma 2 - della legge 241/90 e s. m. e i. e dell'art. 13 della Legge 120/2020, in forma semplificata modalità asincrona, per l'approvazione del progetto Nuovo Ospedale Galliera. **Risposta a nota prot. n. 345051/2021. Parere.**

**Alla Direzione Urbanistica
SEDE**

In data 30 settembre 2021 con nota prot. n.345051 è pervenuta allo scrivente ufficio, la richiesta di parere relativo a quanto in oggetto.

In data 20 ottobre 2021 con nota prot. n. 376130, si evidenziava che, dall'analisi di quanto contenuto nel set documentale, la pratica risultava carente di alcune verifiche e/o dichiarazioni relative sia REC, sia di quanto previsto dal DPR 380/2001 art.125.

In data 4 novembre 2021 con nota prot. 395362 perveniva nuova richiesta di parere a seguito delle integrazioni sopraggiunte, dalla cui analisi si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Si ricorda che dal 18 settembre 2019 il deposito della relazione tecnica di cui all'art. 125 del DPR 380/2001 (cosiddetta Legge 10) dovrà avvenire tramite il portale on-line dello Sportello Unico dell'Edilizia –PEOPLE-(<https://smart.comune.genova.it/node/7801>).

Con i migliori saluti.

Il Responsabile UGET

Corrado Conti

(documento firmato digitalmente)



Comune di Genova | Direzione Ambiente |
Settore Politiche Energetiche | Ufficio Gestione Energetica Territoriale
Via di Francia, 1 | Palazzo Matitone | Piano 15° |
16149 Genova | Tel. 01055 73435 - 77874 - 73835 |
energymanager@comune.genova.it





COMUNE DI GENOVA

Genova, 19/10/2021

Alla **Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata**
SEDE

Prot. 375508/I

Oggetto: CDS 22/2021 Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14 – comma 2 - della legge 241/90 e s. m. e i. e dell'art. 13 della Legge 120/2020, in forma semplificata modalità asincrona, per l'approvazione del progetto **Nuovo Ospedale Galliera**.

Con lettera prot. n. 0345451 del 30/09/2021 è stata trasmessa allo scrivente ufficio richiesta di parere di competenza in relazione agli interventi in oggetto.

Si trasmette il parere formulato dalla società concessionaria del servizio di pubblica illuminazione, City Green Light S.r.l..

Distinti saluti

Il Dirigente

Ing. Massimiliano Varrucciu

(firmato digitalmente)

Allegato: Ospedale Galliera



Trasmesso a mezzo email

mvarrucciu@comune.genova.it

Spett.le

Comune di Genova

Via di Francia, 1

16100 Genova (GE)

Alla c. a.

Dott. Massimiliano Varrucciu

ufficioutenze@comune.genova.it

Genova, 19/10/2021

Oggetto: Interventi di riqualificazione Ospedale Galliera

Con riferimento al procedimento in oggetto si rappresenta quanto segue.

Sulla base di quanto si può evincere dal progetto, per la zona adiacente all' **Ospedale Galliera** , non si segnalano interferenze con l'illuminazione pubblica.

Con la presente si attesta altresì l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi relativamente all'oggetto del procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 s.m.i.

Rimaniamo a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o delucidazioni e cogliamo l'occasione per porgere i nostri più

Cordiali Saluti

Per City Green Light S.r.l.
Responsabile di commessa

CITYGREENLIGHT srl
Via G. Zampieri, 15 - 36100 Vicenza
P.IVA 03785880240



COMUNE DI GENOVA

Prot. n. 352440/BF

Addi, 06/10/2021

OGGETTO: Ente Ospedaliero Ospedali Galliera - Comune di Genova-Parere CDS 22/2021 modalità asincrona- Pratica 496/BF da citare nella corrispondenza.

INVIATA VIA PEC

Comune di Genova

- Direzione Urbanistica

e, p.c.

Regione Liguria

Settore Ecologia

protocollo@pec.regione.liguria.it

Città Metropolitana di Genova

Direzione Ambiente – Ufficio Rifiuti Scarichi e Bonifiche

pec@cert.cittametropolitana.genova.it

ARPAL

Dipartimento A.p.e.r.t.

arpal@pec.arpal.liguria.it

Ente Ospedaliero Ospedali Galliera

Direzione Generale

protocollo@pec.galliera.it

In relazione alla richiesta di parere relativa alla CDS 22/2021 Prot.n°345051 della pratica in oggetto e tenendo conto di quanto indicato a pag. 57 del documento 12GH09-TPR-000-ZZ-RP-Z-DRG102_RISCONTRO_ENTI si precisa che l'integrazione è pervenuta in data 17/02/2021 Prot.n° 0005323) e che Arpal ha comunicato il proprio nulla osta, non richiedendo alcuna modifica dell'istruttoria e degli esiti della conferenza di servizi di cui alla DD nà 2021-151.0.0.-6.

Cordiali saluti.

Il Direttore
ing. Michele Prandi

(documento firmato digitalmente)

Ospedali Galliera (496)\AdR\496-Parere



COMUNE DI GENOVA

Prot. n° 391692

Fascicolo n° 2021/4.9.1/5

Allegati:

Referente Pratica: Geom. Scotto Maurizio

UPAE 273

del 2/11/2021

A

Direzione Urbanistica

conferenzeservizi@comune.genova.it

OGGETTO: CDS 22/2021 Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14 – comma 2 - della legge 241/90 e s. m. e i. e dell'art. 13 della Legge 120/2020, in forma semplificata modalità asincrona, per l'approvazione del progetto Nuovo Ospedale Galliera.

Proponente: Nuovo Ospedale Galliera

Con riferimento alla richiesta prot. 345051 del 30/09/2021, intesa ad ottenere le valutazioni di competenza circa la documentazione prodotta dal proponente, la scrivente Direzione comunica che dalla valutazione della documentazione pervenuta, si conferma il parere favorevole emesso con nota prot.114756 del 14/4/2020.

Si richiede, come peraltro stabilito dall'Art. 4.2.A comma 5, dell'Accordo di programma tra Comune di Genova e Ente ospedaliero Ospedali Galliera, che l'Ente procederà' ad effettuare le dovute variazioni catastali che dovranno essere consegnate allo scrivente Ufficio.

Riguardo al manufatto oggetto di demolizione e citato nel parere precedente, si da notizia che e' stata inoltrata richiesta all'Ufficio del Demanio circa l'eventuale presentazione della Valutazione di Interesse Culturale e al momento non e' ancora pervenuto riscontro.

Contestualmente all'emissione della presente comunicazione si attesta l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi relativamente all'oggetto del procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Distinti Saluti

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore
(Ing. Giacomo Chirico)

ms



COMUNE DI GENOVA

Prot. n°

del

Allegati:

- provvedimento condono
- Stralcio planimetria
- Relazione tecnica condono

UPAE 273 integrazione parere

A

Direzione Urbanistica

conferenzeservizi@comune.genova.it

OGGETTO: CDS 22/2021 Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14 – comma 2 - della legge 241/90 e s. m. e i. e dell'art. 13 della Legge 120/2020, in forma semplificata modalità asincrona, per l'approvazione del progetto Nuovo Ospedale Galliera.

Integrazione parere UPAE 273/2021 Prot.391692 DEL 02/11/2021

Proponente: Nuovo Ospedale Galliera

Con riferimento al precedente parere di codesta Direzione Prot. 391692 del 02/11/2021 relativo alla Conferenza di Servizi decisoria CDS 22/2021 per il progetto Nuovo Ospedale Galliera, relativamente al piccolo manufatto oggetto di demolizione (Padiglione D2), si comunica che sono state effettuate ulteriori verifiche al fine di accertare la data di realizzazione del manufatto.

Per la costruzione del manufatto, denominato Padiglione D2, è stata presentata domanda di condono edilizio prot. C/9325 In data 01/04/1986 dall'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera" ed è stato rilasciato provvedimento in sanatoria n°24639 del 01/07/1996 dal Comune di Genova Settore Edilizia Privata.

Si allega, per facilità di lettura, il provvedimento in sanatoria con relativo stralcio planimetrico e relazione tecnica, facente parte del fascicolo di condono, nella quale l'Ente Ospedaliero attesta che la data di costruzione del manufatto è risalente al 1975.

Per tale motivo codesta Direzione ritiene che il manufatto non debba essere soggetto alla procedura di verifica dell'interesse culturale prevista ai sensi del dlgs 42/2004.

Distinti Saluti

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore
(Ing. Giacomo Chirico)

Comune di Genova | Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo |
Ufficio Tecnico e Consistenza
Via di Francia, 1 | 16149 Genova | Tel. 010557.3538- Fax 0105577154 |
e mail tecnicopatrimonio@comune.genova.it | mannibaldi@comune.genova.it
PEC : comunegenova@postemailcertificata.it





COMUNE DI GENOVA

DIPARTIMENTO VII
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
UFFICIO CONDONO EDILIZIO



Concessione in sanatoria a' sensi del Capo IV della Legge 28.02.85 n. 47 a mantenere le opere realizzate nel complesso ospedaliero Galliera consistenti in:

- realizzazione di n. 3 manufatti adibiti a radioterapia e laboratorio di medicina nucleare posti in aderenza al Padiglione "A";
- costruzione di un soppalco nel Padiglione "B4" per la realizzazione di un alloggio;
- costruzione di due soppalchi, uno al piano terra ed uno al piano primo del Padiglione "B8";
- ampliamento volumetrico dello stesso mediante la costruzione di un corpo in aderenza e sopraelevazione del corpo di fabbrica preesistente sul lato ovest;
- costruzione di un corpo di fabbrica in aderenza al Padiglione "B9" adibito a magazzino e realizzazione di un prefabbricato per le attività di manutenzione dei materassi;
- costruzione del Padiglione denominato "D2";
- cambio di destinazione d'uso del fabbricato ubicato in Via A. Volta civ. 19 da residenziale a locali per attività sanitaria ed amministrativa, denominato Padiglione "E";
- cambio di destinazione d'uso, già assentito con concessione precaria matr. 22845, dell'edificio denominato Padiglione "D" da residenziale a servizi sanitari ed amministrativi;
- costruzione di un avancorpo con pareti vetrate, già oggetto di concessione precaria matr. 12528, in aderenza al Padiglione "A" per la realizzazione della camera calda;
- costruzione della palazzina denominata "Ex Economo", già oggetto di concessione precaria matr. 22640, contraddistinta dal civico 12 di Corso Mentana, e di un piccolo manufatto di pertinenza ad uso magazzino;
- costruzione di due campi da tennis e di una piccola costruzione adibita a spogliatoio e già oggetto di concessione precaria matr. 22620;
- realizzazione di opere interne al perimetro dell'area ospedaliera di ordinaria manutenzione agli edifici ed impianti tecnologici;

Domanda n. C/ 9325 in data 01.04.1986

Richiedente: Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera"

Provvedimento n. 24639 in data 01.07.1996

IL SINDACO

Vista l'istanza presentata in data 01.04.1986 dall'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera", volta ad ottenere la concessione edilizia in sanatoria relativamente alle opere sopra descritte in conformità alla documentazione allegata, composta dall'elaborato grafico (n. 11 tavole) a firma del Dott. Arch. E. Divano;

Considerato che ai sensi dell'art. 31 - comma 1 - della Legge 47/85 l'ultimazione dei lavori relativi alle opere in questione è avvenuta entro la data del 01.10.1983;

Considerato che, per l'immobile distinto con la sigla "Padiglione D2", l'Intendenza di finanza, competente ai sensi dell'art. 32 della Legge 47/85, ha espresso in data 19.07.1986 parere favorevole, trattandosi di opera ricadente su area del Demanio dello Stato;

Vista la certificazione redatta dall'Arch. E. Divano che attesta l'idoneità statica dell'opera oggetto del presente provvedimento ai sensi dell'art. 35 - comma 3 - della Legge 47/85 e successive modificazioni e integrazioni;

Preso atto che è stata presentata all'U.T.E. la documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento;

Considerato che le opere abusive di cui trattasi rientrano nelle tipologie n. 1, 4 e 7 della tabella allegata alla Legge 47/85;

Viste le attestazioni in data 25.03.1986 e 26.10.1989 da cui risulta che è stata versata complessivamente a titolo di oblazione la somma di Lire 12.322.080;

Considerato che non sono dovuti contributi di concessione ai sensi dell'art. 9 - lettera f) - della Legge 10/77, in quanto le opere oggetto di sanatoria sono da classificarsi come interventi di interesse generale realizzate a cura di Ente istituzionalmente competente;

Preso atto che il richiedente dichiara di avere il necessario titolo giuridico ai sensi dell'art. 31 - comma 3 - della Legge 47/85 per richiedere la concessione in sanatoria;

Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni nel rispetto delle norme, prescrizioni e modalità stabilite dalla Legge 28.02.85 n. 47 ed in particolare dall'art. 35 della medesima Legge per far luogo al rilascio del presente provvedimento;

Per quanto riguarda il Comune e salvi restando i diritti dei terzi;

DISPONE

all'ente Ospedaliero "Ospedali Galliera" con sede in Genova - Mura delle Cappuccine civ. 14 - è concesso di mantenere ai sensi del Capo IV della Legge 47/85 le opere realizzate di cui in oggetto, in conformità alla documentazione citata in premessa che si allega come parte integrante del presente provvedimento e di cui un originale è depositato presso l'archivio dell'Ufficio Condono Edilizio del Comune.

p. IL SINDACO
L'ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE
E INTERVENTI SUL TERRITORIO
(Prof. Sandro Nosengo)

Domanda in sanatoria relativa all'Ospedale Galliera, Mura delle Cappuccine 14 - Genova.

DESCRIZIONE DELLE OPERE

Il sottoscritto architetto Enrico Divano, nato a Genova il 3 maggio 1951, ed ivi residente in via F. Sivori 7/16, in qualità di tecnico incaricato, dichiara quanto segue:

L'Ospedale, proprietà dell'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, è situato tra Mura delle Cappuccine, ove è la sede amministrativa, via Atto Vannucci, corso Mentana, via S. Pellico e via A. Volta e si compone di vari edifici costruiti in epoche diverse successivamente alla realizzazione dello storico edificio a raggera ottocentesco.

Il 1 aprile 1986 è stata presentata **domanda di condono (prot. C/9325)** ed è stato consegnato un modello 47/85 R con inclusi 13 modelli 47/85 D; successivamente, a seguito di ulteriori ricerche nell'ambito del complesso ospedaliero, è emerso che alcune opere erano state a suo tempo realizzate in virtù del rilascio di concessioni a titolo precario. E' stata pertanto integrata la domanda di condono con la correzione del mod. 47/85 R e l'inclusione di altri 7 mod. 47/85 D in data 24 ottobre 1988.

Le opere soggette a sanatoria consistono:

- nella realizzazione, in epoche successive, di tre nuove costruzioni in aderenza al Padiglione A adibite a particolari terapie:

nel 1966 la Radioterapia 1 - Curie,

nel 1973 la Radioterapia 2 - Cobalto e

nel 1975 il Laboratorio di medicina nucleare.

Le opere sono riconducibili alla tipologia di abuso n.2 quali "Opere realizzate in assenza della licenza edilizia

o concessione, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della legge 47/85".

Per la Radioterapia 1 (mod. D-1) la superficie di mq. 20 è stata moltiplicata per £. 990 al mq. (£. 1.500 al mq. diminuite di $\frac{1}{3}$ per opere adibite ad attività sanitaria) per una oblazione dovuta di £. 19.800; il versamento è stato di £. 50.000 secondo la nota 4 della tabella allegata alla legge.

Per la Radioterapia 2 (mod. D-2) e il Laboratorio di medicina nucleare (mod. D-3) le rispettive superfici di mq. 50 e di mq. 30 sono state moltiplicate per £. 4.950 al mq. (£. 7.500 ridotte di $\frac{1}{3}$ per attività sanitaria) e sono state pertanto versate le oblazioni di £. 247.500 e di £. 148.500.

- nella realizzazione nel 1964 di un soppalco nel Padiglione B4, sfruttando l'altezza del piano terra, per ricavare in tal modo l'alloggio per le suore (mod. D/4).

L'opera è riconducibile alla tipologia di abuso n.2 quali "Opere realizzate in assenza della licenza edilizia o concessione"; la superficie di mq. 140 è stata moltiplicata per £. 990 al mq. (£. 1.500 ridotte di $\frac{1}{3}$ per attività sanitaria) ed è stata versata una oblazione di £. 138.600.

- nella realizzazione, in anni differenti, di alcuni interventi nel padiglione B8: la realizzazione nel 1950 di un piccolo corpo in aderenza al Padiglione B8 stesso di mq. 78, dove oggi ha sede il "laboratorio di tipizzazione tissutale per il centro trasfusionale" (mod. D-10); la costruzione di un soppalco, avvenuta nel 1963 sfruttando l'altezza del piano terra, di 213 mq. complessivi (mod. D-5); la realizzazione, nel 1966, di un altro soppalco di mq. 86 al primo piano (mod. D-6) e infine la sopraelevazione di un piano del corpo esterno lato ovest del Padiglione per

mq. 143, avvenuta nello stesso 1966 (mod. D-7).

Le opere sono tutte riconducibili alla tipologia di abuso n.2 quali "Opere realizzate in assenza della licenza edilizia o concessione".

Le superfici di mq. 78, mq. 213, mq. 86 e mq. 143 sono state rispettivamente moltiplicate per £. 990 al mq. (£. 1.500 ridotte di $\frac{1}{3}$ per attività sanitaria) e sono state quindi versate le oblazioni di £. 77.220 (mod. D-10), £. 210.870 (mod. D-5), £. 85.140 (mod. D-6) e £. 141.570 (mod. D-7).

- nella realizzazione, nella metà degli anni '70, di due opere all'interno dell'area del complesso ospedaliero: nel 1973 di un corpo aggiunto al Padiglione B9, destinato a magazzino di mq. 160 (mod. D-9), e nel 1976 di un prefabbricato in vicinanza del Padiglione B10 di mq. 61, dove si svolgevano le operazioni di manutenzione dei materassi per i degenti, denominato nel modello di condono relativo (mod. D-8) come "prefabbricato materassaio".

Le opere sono riconducibili alla tipologia di abuso n.2 come "Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione" e le superfici di mq. 160 e di mq. 61 sono state rispettivamente moltiplicate per £. 4.950 al mq. (£. 7.500 ridotte di $\frac{1}{3}$ per attività sanitaria) e sono state versate le conseguenti oblazioni di £. 792.000 (mod. D-9) e di £. 301.950 (mod. D-8).

- nell'edificazione nel 1975 di un piccolo edificio sulle rovine belliche della ex caserma Nino Bixio, in adiacenza con Mura delle Cappuccine, denominato Padiglione D2, di mq. 186, in uso all'Ospedale ma di proprietà del Demanio (mod. D-11).

L'opera è riconducibile alla tipologia di abuso n.2 quali "Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione" e la superficie di mq. 186 è stata moltiplicata per £. 4.950 al mq. (£. 7.500 ridotte di $\frac{1}{3}$ per attività sanitaria) per una oblazio-

ne versata di £. 920.700.

Ai sensi dell'Art. 32 della Legge 47/85 si precisa che l'Intendenza di Finanza di Genova con nota n. 2/56848 del 19/7/86, che si allega in copia, ha dichiarato la propria disponibilità a concedere a titolo oneroso l'uso del bene in questione direttamente all'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera.

- nel mutamento di destinazione d'uso di un intero fabbricato residenziale, avvenuta nel 1971 allorchè l'Ente vi trasferì vari servizi ospedalieri sia sanitari che amministrativi. L'edificio, denominato Padiglione E, ubicato in via A. Volta 19, prospetta sui padiglioni ottocenteschi (mod. D-12).

La tipologia di abuso relativa è la n.4 quali "Opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso"; la superficie di mq. 1499 è stata moltiplicata per £. 1.320 al mq. (£. 2.000 ridotte di $\frac{1}{3}$ per attività sanitaria) per una oblazione dovuta e versata di £. 1.978.680.

- nella realizzazione fino all'anno 1983 di opere interne al perimetro dell'area ospedaliera così come individuate dalla Circolare del Ministro dei Lavori Pubblici 16/11/1977 n. 1918, riferita ad opere di ordinaria manutenzione eseguite entro il perimetro di edifici o impianti non residenziali, quali esemplificando: cabine per impianti, canalizzazioni, serbatoi, garitte, barre e aperture meccanizzate, scale di sicurezza, passerelle, pensiline e tettoie, canne fumarie, muretti e reti di separazione.

Tali opere ricadono nella tipologia di abuso n. 7 quali "Opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie e di volume" per una oblazione forfettaria di £. 225.000 (mod. D-13).

- nel mutamento di destinazione d'uso di un intero fabbricato residenziale questa volta però con concessione a titolo precario n° 22845 del 17/2/1972.

L'edificio, denominato Padiglione D, sede di vari servizi

ospedalieri sia sanitari che amministrativi, è su Mura delle Cappuccine al civ. 14 (mod. D-14).

L'opera è riconducibile alla tipologia di abuso n.4 quale "Opera che abbia determinato mutamento di destinazione d'uso", la superficie di mq. 4502 è stata moltiplicata per £. 1.320 al mq. (£. 2.000 ridotte di $\frac{1}{3}$ per attività sanitaria) per una oblazione dovuta e versata di £. 5.942.640.

- nella realizzazione nel 1972 della "camera calda" ubicata all'esterno del Padiglione A, per il trasbordo protetto degli ammalati dalle ambulanze al Pronto Soccorso, con concessione a titolo precario n° 12528 del 6/11/1972.

L'opera è riconducibile alla tipologia di abuso n.1 quali "Opere realizzate in difformità dalla licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".

La superficie di mq. 72 è stata moltiplicata per £. 8.330 al mq. (£. 12.500 ridotte di $\frac{1}{3}$ per attività sanitaria) per una oblazione versata di £. 599.760. (Mod. D-15).

- nella realizzazione nel 1932 di una palazzina, sempre nell'area dell'Ospedale verso Corso Mentana, con concessione a titolo precario n° 22640 del 20/1/1932, denominata nel modello di condono relativo (mod. D-16) come "palazzina ex economo - Corso Mentana 12".

L'opera è riconducibile alla tipologia di abuso n. 1 come la precedente; la superficie di mq. 148 è stata moltiplicata per £. 1.660 al mq. (£. 2.500 ridotte di $\frac{1}{3}$ per attività sanitaria) per una oblazione versata di £. 245.680.

- nella realizzazione nel 1960 di un piccolo manufatto in cemento armato a servizio della palazzina sopra citata come magazzino o box (mod. D-17).


L'opera è riconducibile alla tipologia di abuso n. 1 come "Opera realizzata in assenza della licenza edilizia o concessione" e la superficie di mq. 12 è stata moltiplicata per £. 1.660 al mq. (£. 2.500 ridotte di $\frac{1}{3}$ per attività sanitaria) per una oblazione dovuta di £. 19.920 portate a £. 50.000 secondo la nota 4 della tabella allegata alla legge.

- infine nella realizzazione nel 1951 sull'area dell'Ospedale in adiacenza con via Atto Vannucci, di due campi da tennis (mod. D-19 e mod. D-20) e di una piccola costruzione dove trovano posto gli spogliatoi, edificata con concessione a titolo precario n° 22620 del 23/11/51 (mod. D-18).

La realizzazione dei due campi da tennis è riconducibile alla tipologia di abuso n. 7 quali "Opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume" ed è stata quindi versata una oblazione di £. 50.000 per ciascun campo (mod. D-19 e D-20).

La realizzazione degli spogliatoi per il tennis è riconducibile alla tipologia di abuso n. 1 quali "Opere realizzate in difformità dalla licenza edilizia o concessione", la superficie di mq. 40 è stata moltiplicata per £. 1.650 al mq. (£. 2.500 ridotte di $\frac{1}{3}$ per attività sportiva) per una oblazione versata di £. 66.000 (mod. D-18).

Dott. Arch. ENRICO DIVANO
Via F. Sivori 7 - 16 B
tel. 216994 GENOVA 16136
C. F.: DVN NRC 51EG3 D969W
Part. IVA 07914620104



Dott. Arch. ENRICO DIVANO
Via F. Sironi 7 - 16 B
tel. 21594 GENOVA 16136
C. P. 00149 GENOVA 00149
Part. IVA n. 011630104



COMUNE DI GENOVA

DIPARTIMENTO VII
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
UFFICIO CONDONO EDILIZIO

TAVOLA N. 1
DEL PR. N. 24634
IN DATA 1-7-66
avente oggetto la
... in sanatoria
... ai sensi della
legge 26-7-1985 n. 47.
IL FUNZIONARIO INCARICATO





COMUNE DI GENOVA

Addì, 21/10/2021

Prot. n.° 379177

Fascicolo 2015/6.6.5/231

Allegati:

Alla Direzione Urbanistica

e, p.c.

Alla Direzione Facility Management
Settore Gestione Contratto Aster Strade

LORO SEDI

OGGETTO: CDS 22/2021 – Conferenza dei Servizi decisoria per l'approvazione del progetto definitivo del Nuovo Ospedale Galliera – variante 1 -primo lotto

A riscontro della richiesta pervenuta con nota Prot. N. 345051 del 30/09/2021 dalla Direzione Urbanistica, preso atto della relazione RG 102 del 25/01/2021 di riscontro ai pareri e richieste integrazioni degli enti, inoltrata dalla Politecnica Building for Humans e professionisti associati in RTP, in cui si specifica che rispetto alle richieste contenute nella nota della scrivente direzione prot. N. 13140 del 14/01/2020, la vasca di laminazione prevista rientra interamente nel sedime privato dell'ospedale, si formula parere favorevole all'approvazione del progetto in argomento, fermo restando quanto già espresso nel precedente su menzionato parere circa la trasmissione preventiva del progetto esecutivo relativo allo spostamento del collettore fognario pubblico esistente a Iren, per l'acquisizione del parere tecnico, e alle direzioni competenti per l'autorizzazione (Direzione Ambiente e Direzione infrastrutture e Difesa del Suolo)

Cordiali saluti

Il Funzionario tecnico

Geol. Gloriana Francioli

Il Direttore

Dott. Arch. Roberto Valcalda

Pagina 1 di 1



COMUNE DI GENOVA

Direzione Urbanistica

OGGETTO: CDS 22/2021. Conferenza de Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. 241/90 e s.m. e i. in forma semplificata modalità asincrona, per l'approvazione del **Progetto definitivo del nuovo Ospedale Galliera** in Via Mura delle Cappuccine. (Rich. E. O. Ospedale Galliera).
OSSERVAZIONE ITALIA NOSTRA.

In riferimento all'Osservazione di Italia Nostra del 30/11/2021 (prot. 43260 del 1/12/2021 della Direzione Urbanistica) nonchè dall'esame della documentazione progettuale dell'intervento in oggetto, si rileva quanto segue:

- l'area di intervento risulta classificata in termini di suscettività negli diversi strumenti di pianificazione di settore come segue: con riferimento alle Norme Geologiche del P.U.C. 2015 l'intervento ricade in aree a diversa suscettività di cui la più cautelativa è rappresentata dalle aree a suscettività d'uso parzialmente condizionata (Zona B urb) della carta di zonizzazione geologica e suscettività d'uso del territorio; con riferimento al Piano di bacino Stralcio per il rischio idrogeologico - Ambito 14, l'intervento ricade in area a suscettività al dissesto bassa (Pg1) e marginalmente in area speciale di tipo B2 (Discariche dismesse e riporti antropici); l'intervento ricade solo marginalmente anche nel Piano di Bacino Stralcio del torrente Bisagno, che classifica la zona come Pg1 (suscettività bassa);

- le opere in progetto non ricadono in zona soggetta a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi del R.D. 3267/1923;

- in merito al tema della permeabilità dell'intero comparto, come riportato negli elaborati progettuali e in particolare nella Relazione illustrativa generale (12GH09-TPR-000-ZZ-RP-Z-DRG001) e nella Relazione idrologica e idraulica (12GH09-TPR-000-ZZ-RP-Z-DRT006), dalla stima idrologica (Par. 4 Invarianza idraulica) ai sensi dell'art. 14 comma 3 delle Norme Generali del PUC, si evince un rapporto di permeabilità da $R_p=35\%$ sia nello stato attuale che nello stato di progetto; al fine del raggiungimento di un R_p equivalente di progetto del 70% è previsto un sistema di laminazione ottenuto accoppiando due distinti manufatti di raccolta. Il primo, rappresentato da una vasca esterna di volume di 360 mc e di dimensioni 18x10x3.35m, progettata per la laminazione degli eventi statisticamente più frequenti. Il secondo ottenuto mediante un sistema a "igloo" posizionato lungo le intercapedini della fondazione dell'edificio di progetto, di volume di 800 mc è attivato mediante una condotta di troppo-pieno direttamente collegata alla vasca esterna e dalla vasca di riutilizzo dei contributi meteorici delle coperture. Nella apposita tavola denominata vasca di laminazione acque meteoriche (12GH09-TPR-AEE-ZZ-DR-J-DD0001), sono inoltre contenute indicazioni del tracciato del collettore delle acque meteoriche e l'ubicazione della vasca di laminazione (360 mc circa) prevista nei pressi dell'intersezione tra Via Vannucci e Corso Mentana;

Pertanto diversamente da quanto riportato al punto 7 dell'Osservazione, l'intervento non determina la "totale impermeabilizzazione dell'area" e non è "contraria alle vigenti norme comunali contro il dissesto idrogeologico" in quanto conforme alla vigente normativa in materia.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Geol. Claudio Falcioni
(FIRMATO DIGITALMENTE)

2101galliera2021CDS__esposto_italia_nostra



Comune di Genova | Direzione Urbanistica | Ufficio Geologico
Via di Francia 1 Matitone 14 piano | 16149 Genova |
Tel. 010 5573892 segreteria - Fax 010 5577861 |
ufficiogeologico@comune.genova.it |



OGGETTO: CDS 22/2021 Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14 – comma 2 - della legge 241/90 e s. m. e i. e dell'art. 13 della Legge 120/2020, in forma semplificata modalità asincrona, per l'approvazione del progetto Nuovo Ospedale Galliera.
Richiedente: Ente Ospedaliero Ospedali Galliera

VERBALE DELLA RIUNIONE PREVISTA AI SENSI DELL'ART. 14TER DELLA L. 241/1990 E S.M. E I., CONVOCATA PER IL GIORNO 3 DICEMBRE 2021 ALLE ORE 10,00

Con nota prot. n. 428321 del 26 novembre 2021 la Direzione Urbanistica del Comune di Genova ha convocato la presente seduta di Conferenza dei servizi, comunicando a tutti gli Enti e agli Uffici interessati le credenziali per l'accesso alla presente seduta che si svolge in forma telematica.

Alla riunione sono stati invitati a partecipare, in forma telematica:

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia
- A.S.L. 3 - Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica
- A.M.I.U. Genova S.p.A.
- METROWEB S.p.A.

COMUNE DI GENOVA

- Direzione Mobilità
- Direzione Facility Management
Settore Gestione Contratto ASTER-Strade
- Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo
Settore Pianificazione e Tutela Idrogeologica

Svolgimento dei lavori

Presiede la seduta il dott. Paolo Berio, Direttore della Direzione Urbanistica assistito dall'arch. Gianfranco Di Maio, Funzionario Tecnico Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Concertativi.

La seduta si apre alle ore 10,05.

L'arch. Gianfranco Di Maio precisa che la presente riunione, prevista dall'art. 13 della Legge 120/2020 e da svolgersi con le modalità indicate dall'art. 14 ter comma 4 della legge 241/1990 e s.m. e i., ha lo scopo di acquisire le valutazioni degli Enti, Aziende ed Uffici non pervenute entro la data del 30 novembre 2021.

Oggetto del procedimento è l'approvazione del progetto denominato "Nuovo Ospedale Galliera".

Il procedimento è denominato CDS 22-2021.

Risultano presenti in collegamento telematico:

- AMIU Sig. Emanuele Serrato
- Comune di Genova:
 - Ing. Gianluigi Gatti Direzione Facility Management - Settore Gestione Contratto ASTER-Strade
 - per la Direzione Urbanistica Arch. Avanzi, Arch. Battaglini Ciciriello, Arch. Lo Previte, Arch. Quarello, Dott.ssa Solimando, Dott.ssa Pedevilla

- Per il gruppo di progettazione: Arch. Cacoza, Arch. Burlando, Ing. Frascari
- Per l'Ente Ospedaliero Ospedale Galliera: Dott. Lagostena Direttore Generale, Dott. Maddalo R.U.P., Dott. Viale Direttore Amministrativo, Arch. Solari

L'Associazione onlus Italia Nostra nella persona del Presidente della Sezione di Genova Avv. Vincenzo Lagomarsino ha formulato richiesta di partecipazione ai lavori della Conferenza.

A fronte dell'istanza presentata il Presidente chiede ai partecipanti regolarmente convocati se ci sono motivi ostativi ad acconsentire che i Soggetti sopra citati assistano alla seduta di Conferenza in qualità di uditori.

Il rappresentante dell'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera ha specificato il proprio nulla osta alla partecipazione di Italia Nostra in qualità di auditore.

Non ci sono obiezioni ad accogliere la richiesta pertanto vengono inviate le credenziali di accesso alla riunione all'Avv. Lagomarsino che si connette alle ore 10,15.

L'arch. Di Maio, precisando che la parte iniziale della riunione è stata dedicata alla ricognizione delle presenze e alla citazione della nota di attivazione della presente riunione, ricorda che la seduta viene registrata a beneficio della compilazione del verbale e inizia con l'elencazione degli atti intervenuti nel procedimento di Conferenza.

Arch. Di Maio:

Con nota del 30 settembre 2021 l'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, ha richiesto l'indizione di una Conferenza dei Servizi finalizzata all'approvazione del progetto del Nuovo Ospedale Galliera.

Con nota prot. n. 345051 in data 30 settembre 2021, la scrivente Direzione ha indetto la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 – comma 2 – della L. 241/90 e dell'art.13 del Decreto Legge n. 76/2020 (convertito legge 120/2020) finalizzata ad acquisire gli assensi necessari all'approvazione del progetto "Nuovo Ospedale Galliera".

In tale nota è stato indicato il giorno 30 novembre 2021 quale termine perentorio entro il quale le Amministrazioni e gli Uffici convocati devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Sempre in tale nota è stato indicato il giorno 7 dicembre 2021 quale data fissata per l'eventuale riunione telematica, ai sensi dell'art. 13 della Legge 120/2020, finalizzata a prendere atto delle posizioni degli enti, aziende ed uffici coinvolti, le cui valutazioni non fossero pervenute entro la data del 30 novembre 2021.

Con successive note del 04/10/2021, rispettivamente prot. n. 347531, prot. n. 347664, prot. n. 347735, prot. n. 347764, sono stati informati i controinteressati.

Con nota prot. n. 386764 del 27/10/2021 sono state sollecitate le determinazioni di competenza degli Enti, Aziende ed Uffici convocati.

Con nota prot. n. 428321 del 26/11/2021 è stata anticipata al 3/12/2021, ore 10,00, la data della riunione prevista dall'art. 13 della Legge 120/2020.

Con successive note del 30/11/2021, rispettivamente prot. n. 430957, prot. n. 430977, prot. n. 431027, prot. n. 431082, sono stati informati, di tale anticipo, i controinteressati.

Si dà atto che con nota assunta a protocollo prot. n. 422333 del 23/11/2021, l'Associazione Italia Nostra Onlus ha prodotto atto di diffida, nei confronti dell'Amministrazione comunale, a chiudere i lavori di Conferenza dei Servizi fino a che non sia stato concluso il procedimento, avviato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, per l'apposizione di prescrizioni di tutela indiretta onde preservare il bene culturale costituito dall'edificio monumentale dell'Ospedale Galliera; successivamente la suddetta l'Associazione ha inviato nota, assunta a protocollo n. 432602 del 1/12/2021, contenente osservazioni sul progetto definitivo del Nuovo Ospedale Galliera, in cui, contestualmente, ha chiesto di partecipare alla odierna riunione telematica.

Si procede alla lettura delle valutazioni acquisite nel corso dell'istruttoria.

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia ha trasmesso tre note:
 - nota prot. n. 380841 del 22/10/2021 con la quale ha comunicato che emetterà i pareri competenza, sia sotto il profilo monumentale che sotto il profilo paesaggistico, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, con i tempi previsti dalla procedura in atto;
 - nota prot. n. 405450 del 11/11/2021 con la quale è stato comunicato che con propria nota prot. n. 17718 del 2/11/2021 è stata avviata la procedura di apposizione di prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45-46 del *Codice* (Dlgs 42/2004) in ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato – Sezione VI – n. 4685 del 17/06/2021 ed è stato trasmesso il provvedimento citato per il seguito di competenza in relazione alla Conferenza in itinere;
 - con nota prot. n. 432212 del 30/11/2021 la Soprintendenza ha espresso *“il proprio motivato dissenso, nelle more della conclusione del procedimento citato (vedi sopra), il cui termine è fissato in 120 giorni dalla data di avvio, precisando che tale dissenso può essere superato posticipando la conclusione della Conferenza stessa oltre il termine previsto per il perfezionamento delle prescrizioni in parola, in virtù del comma 5 del citato art. 46 del Codice, in base al quale gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.”*
- REGIONE LIGURIA - Dipartimento Salute e Servizi Sociali - Settore Investimenti: propria nota prot. n. 359879 del 10/11/2021, conferma parere di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1071 del 25/11/2016;
- REGIONE LIGURIA – Vice Direzione Territorio: nota prot. n. 349333 del 5/10/2021, presa d'atto delle considerazioni indicate in merito alla annunciata apertura del procedimento per l'approvazione del progetto del “Nuovo Ospedale Galliera”, già oggetto di un procedimento di screening di VIA, la cui efficacia è stata prorogata fino al 2025.
- REGIONE LIGURIA – Dipartimento Ambiente e Protezione Civile - Settore Difesa del Suolo Genova: nota prot. n. 376139 del 20/10/2021, trasmissione parere ex art. 16bis del Piano di Bacino, favorevole con prescrizioni;
- CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA – Direzione Territorio e Mobilità – Gestione Cemento Armato e zone sismiche: nota prot. n. 430915 del 30/11/2021 comunicazione di non competenza nell'ambito della Conferenza di Servizi;
- CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA – Direzione Ambiente – Servizio Tutela Ambientale: nota prot. n. 52777 del 28/10/2021 assunta a prot. n. 390062 del 29/10/2021, comunicazione in merito alle successive fasi procedurali di competenza dell'Ente;
- A.S.L. 3 - Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica: nota prot. n. 427991 del 26/11/2021, ha rilasciato parere igienico sanitario favorevole;

- e-distribuzione spa: nota prot. n. 398713 del 8/11/2021, ha rilasciato valutazioni positive con precisazioni;
- A.M.T.: nota prot. n. 350657 del 5/10/2021, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni;
- IRETI: nota prot. n. 385448 del 27/10/2021, ha rilasciato nulla osta con prescrizioni;
- Telecom /TIM: nota prot. n. 358405 del 11/10/2021, ha rilasciato parere favorevole con indicazioni;
- Vigili del Fuoco - Comando Provinciale Genova con propria nota n. 27770 del 2/11/2021, ha confermato il parere favorevole espresso con nota prot. n. 7597 del 22/04/2020;

PER IL COMUNE DI GENOVA sono state acquisite le seguenti valutazioni:

- Direzione Urbanistica - Ufficio Alta Sorveglianza con nota in data 15/10/2021, ha fornito le indicazioni per la fase esecutiva;
- Direzione Urbanistica - U.O.C. Paesaggio: con propria nota prot. n. 411633 del 15/11/2021, ha trasmesso la proposta di Autorizzazione Paesaggistica - ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 - n. 13046/21 del 4/10/2021 inviata alla Soprintendenza in data 14/10/21;
- Direzione Urbanistica - Ufficio Geologico con nota prot. n. 366759 del 15/10/2021, ha rilasciato parere favorevole a condizioni;
- Sempre una nota della Direzione Urbanistica costituisce esame favorevole, con precisazioni, sulla completezza formale della perizia asseverata richiesta dall'art. 14.4 delle Norme Generali del PUC;
- Direzione Urbanistica ha redatto la relazione urbanistica favorevole datata 30 novembre 2021;
- Direzione Mobilità: nota prot. n. 432295 del 30/11/2021, nulla osta con prescrizioni;
- Direzione Facility Management - Ufficio Abbattimento Barriere Architettoniche: nota prot. n. 375416 del 19/10/2021, di assenso con indicazioni;
- Direzione Facility Management – Settore Gestione Contratto ASTER-Strade: nota prot. n. 431867 del 30/11/2021, parere favorevole restando in attesa di esaminare la fase esecutiva;
- Direzione Facility Management – Settore Verde Pubblico e Spazi Urbani: nota prot. n. 389883 del 29/10/2021, conferma i contenuti della precedente nota prot. n. 394572 del 14/11/2019, riservandosi di approfondire elementi tecnici di dettaglio in fase di progettazione esecutiva;
- Direzione Ambiente - U.O.C. Settore Acustica: nota prot. n. 375761 del 19/10/2021, parere favorevole con condizioni;
- Direzione Ambiente - Settore Politiche Energetiche: nota prot. n. 397469 del 5/11/2021, parere favorevole con indicazioni;
- Direzione Ambiente - UOC Suolo: nota prot. n. 352440/BF del 6/10/2021, con la quale ha precisato che l'integrazione precedentemente richiesta è pervenuta in data 17/02/2021 e che ARPAL ha comunicato il proprio nulla osta non richiedendo alcuna modifica dell'istruttoria e degli esiti della conferenza di servizi di cui alla DD n. 2021-151.0.0.-6;
- Direzione Ambiente – Settore Politiche Energetiche (Ufficio di Raccordo City Green Light): con nota prot. n. 375508/I del 19/10/2021 ha trasmesso il parere di non interferenza con l'illuminazione pubblica (nota emessa in data 19/10/21 dalla società City Green Light);
- Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo: nota prot. n. 391692 del 2/11/2021, ha confermato parere favorevole emesso con nota prot. n. 114756 del 14/4/2020, con

prescrizioni; successivamente ha trasmesso nota prot. n. 430142 del 29/11/2021 sulla non necessità di attivare la procedura di verifica di interesse culturale prevista ai sensi del D. Lgs 42/2004;

- o Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo - Settore Pianificazione e Tutela Idrogeologica: nota prot. n. 379177 del 21/10/2021, parere favorevole con indicazioni.

Conclusa la lettura dei pareri pervenuti si precisa quanto segue.

Con riguardo ai contributi partecipativi prodotti agli atti della Conferenza di Servizi da parte dell'Associazione Italia Nostra, per quanto riguarda la diffida assunta agli atti in data 23 novembre, si rinvia a quanto infra esposto in ordine al parere pervenuto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti Paesaggio; per quanto riguarda le osservazioni, di cui alla nota datata 30 novembre, riservandosi se del caso ulteriori osservazioni in sede di determinazione conclusiva del procedimento, si osserva preliminarmente che: per quanto riguarda la parte che ripropone i contenuti della diffida del 23 novembre, si rimanda a quanto infra esposto in ordine al parere pervenuto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti Paesaggio; per quanto riguarda i successivi aspetti, va rilevato che la presente Conferenza è stata attivata sull'oggetto su istanza dell'E.O. Ospedali Galliera, che non rientra nell'oggetto del presente procedimento, né nei compiti della Conferenza di Servizi esaminare e riscontrare le problematiche sollevate da Italia Nostra afferenti a diverse opzioni realizzative; per quanto riguarda le problematiche legate alla fase esecutiva, le stesse hanno formato oggetto di prescrizioni della presente fase istruttoria e comunque potranno essere in tale momento affrontate, per quanto riguarda gli aspetti tecnici già oggetto di istruttoria si rinvia all'istruttoria di cui si è dato conto; peraltro, nello specifico aspetto idrogeologico, l'Ufficio non ha riscontrato i profili problematici evidenziati.

Con riguardo ai contenuti della nota pervenuta in data 30 novembre 2021, prot. arrivo 432212, con la quale la Soprintendenza Archeologia, belle Arti, Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova ha espresso il proprio "motivato dissenso", ai sensi dell'art. 14 bis, comma 3, della Legge 241/90 e s.m.i. in relazione all'approvazione del progetto Nuovo Ospedale Galliera si rileva quanto segue.

Nell'ambito di tale nota la Soprintendenza ha richiamato le proprie comunicazioni prot. 17718 del 2.11.2021, e 18234 in data 10.11.2021, relative all'avvio della procedura di apposizione di prescrizioni di tutela indiretta, nonché la nota dell'Associazione di Italia Nostra indirizzata al Comune e per conoscenza alla Soprintendenza, volta a diffidare l'Amministrazione Comunale a non dare corso alla chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi fino a che non sia stato concluso il procedimento per l'apposizione del vincolo.

L'Ente ha espresso quindi il proprio "motivato dissenso", nelle more della conclusione del procedimento citato, il cui termine è fissato in 120 giorni dalla data di avvio, precisando che tale dissenso può essere superato posticipando la conclusione della Conferenza stessa oltre il termine previsto per il perfezionamento delle prescrizioni in parola, in virtù del comma 5 del citato art. 46 del Codice, in base al quale *gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.*

Precedentemente la Soprintendenza aveva inviato la nota pervenuta in data 22.10.2021 con la quale, con specifico riferimento alla pratica di autorizzazione paesaggistica, aveva comunicato che avrebbe *emesso i pareri di competenza sia sotto il profilo monumentale che sotto il profilo paesaggistico, nell'ambito della Conferenza dei servizi, con i tempi previsti dalla procedura in atto*

Nel merito si formulano alcune osservazioni.

In primo luogo si rileva che il progetto definitivo oggetto della conferenza di servizi odierna ripropone quello già esaminato nella Conferenza di Servizi 2019, sul quale la Soprintendenza si era espressa

con parere favorevole sia sotto il profilo paesaggistico, sia sotto quello monumentale, sia sotto quello archeologico e che, pertanto, oggetto del parere richiesto è il medesimo progetto.

A seguito di sentenza del Consiglio di Stato, è stato annullato per difetto di istruttoria e di motivazione il provvedimento del 2017 impositivo di un vincolo indiretto sul compendio Galliera, non incompatibile con il progetto definitivo, come accertato nei precedenti pareri.

Da detta sentenza è sorto l'obbligo della Soprintendenza di riesercitare il potere purgando il provvedimento dai vizi di difetto di istruttoria e di motivazione; attuabile non necessariamente tramite nuovo potere impositivo del vincolo indiretto, ma anche assumendo esclusivamente un corretto impianto istruttorio e motivazionale della nuova determinazione;

Va inoltre posto in evidenza (anche ad implicita conferma di quanto sopra) che, con la richiamata nota pervenuta in data 30 novembre 2021, la Soprintendenza non ha formulato eccezioni circa la non compatibilità del progetto, oggi all'esame della Conferenza di Servizi, rispetto alle prescrizioni di tutela indiretta, così come indicate nella comunicazione di avvio del procedimento prot. 17718 in data 2.11.2021, prescrizioni peraltro in linea con quelle impartite con Decreto 20 luglio 2017, sulla base del quale era stato rilasciato il parere favorevole della Soprintendenza nell'ambito dei lavori di Conferenza di Servizi a suo tempo svolta sul progetto preliminare e definitivo del Nuovo Ospedale.

Il "dissenso motivato", così come espresso, non riporta quindi a fondamento rilievi di natura sostanziale sul progetto presentato, né prende in alcun modo in considerazione le valutazioni già espresse nell'ambito della proposta di autorizzazione paesaggistica inviata dal Comune alla Soprintendenza in data 14.10.2021, subordinando il superamento del dissenso esclusivamente al rinvio della conclusione della Conferenza oltre il termine previsto per il perfezionamento del procedimento di prescrizioni di tutela indiretta;

Nello specifico si pone altresì in evidenza che, dalla formulazione dell'art. 46, comma 5, del D. Lgs n. 42/2004 e s.mi., si evince che *"la comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immutabilità dell'immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa"*, pertanto si ritiene che l'effetto cautelativo ivi previsto sia riferito alle prescrizioni già indicate nella comunicazione di avvio del procedimento, con riguardo a cui deve ritenersi consentita l'espressione di valutazioni da parte della Soprintendenza, come peraltro già avvenuto in passato.

Si osserva, quindi, che il parere avrebbe comunque dovuto esser espresso sulla base della disciplina al momento vigente, e non subordinarlo ad una futura conclusione del procedimento.

Per quanto sopra, non si ravvisano sufficienti motivazioni a fondamento della scelta operata dalla Soprintendenza di non esprimersi nel merito, per gli aspetti di competenza, sia sotto il profilo monumentale che paesaggistico, in ordine al progetto oggi all'esame della Conferenza di Servizi, sulla base degli atti assunti e della documentazione istruttoria anche tenuto conto che la procedura di conferenza dei servizi ai sensi dell'art 13 della legge 120/2020 impone la chiusura del procedimento in tempi contingentati e ristretti incompatibili con la dilazione prefigurata dalla Soprintendenza per il superamento del dissenso; il tutto tenuto conto del rilevante interesse pubblico sotteso alla tempestiva approvazione del progetto del nuovo ospedale.

L'arch. Di Maio precisa che sulla base delle valutazioni pervenute alla data del 30 novembre 2021, rispetto agli Enti, Aziende ed Uffici convocati alla presente seduta di Conferenza di Servizi residuano, da acquisire, le seguenti valutazioni:

- A.M.I.U. Genova S.p.A.
- METROWEB S.p.A.

Viene quindi passata la parola alla società **AMIU** per la quale interviene il **Signor Emanuele Serrato** il quale, premettendo che il collega che aveva seguito la pratica non può essere presente oggi, esprime parere di massima favorevole in quanto sembrano esserci gli spazi adeguati ed idonei ad effettuare tutti i conferimenti e a posizionare i cassonetti necessari per l'ospedale; i rifiuti prodotti sono più o meno quelli di oggi quindi ritiene di poter dare parere positivo a quanto proposto.

L'Arch. di Maio chiede se sia possibile verbalizzare che il parere dell'azienda AMIU è favorevole e che eventualmente dovrà essere cura dell'Ospedale Galliera in fase esecutiva concordare gli aspetti di dettaglio.

Il sig. Serrato concorda.

Pertanto, preso atto che Metroweb, regolarmente convocato ai lavori della Conferenza dei Servizi e alla presente seduta non ha fatto pervenire parere in merito entro la data indicata e non ha partecipato alla seduta odierna e che, conseguentemente, ai sensi degli art. 14 e 14 ter della L. 241/90 viene considerato acquisito il relativo assenso.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, della L. 241-90, le conclusioni della conferenza di servizi vengono assunte sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza;
- le amministrazioni convocate e gli Uffici del Comune di Genova, stanti i pareri espressi, di cui si è dato conto, nonché le posizioni verbalizzate nella seduta in data odierna, si sono espressi in modo prevalente a favore dell'approvazione del progetto, ponendo in alcuni casi condizioni e prescrizioni riferite alle successive fasi attuative;
- che sullo stesso progetto la Soprintendenza si era espressa favorevolmente pochi anni or sono, nel 2019, sia sotto il profilo storico culturale, che paesaggistico;
- che dal contenuto della nota della Soprintendenza di avvio del procedimento di imposizione del vincolo indiretto in data 2 novembre 2021, non emergono differenze sostanziali rispetto a quello già esistente, avuto specifico riguardo al progetto in esame;

si ritiene sulla base dell'insieme delle motivazioni dapprima espresse sussistano le condizioni per concludere, con esito favorevole, i lavori della conferenza di servizi sul progetto di approvazione del Nuovo Ospedale Galliera, intendendosi integralmente richiamate le disposizioni di cui all'art. 46, comma 4, del D. Lgs. N. 42/2004, secondo cui la comunicazione di avvio di procedimento di prescrizioni di tutela indiretta comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità degli immobili limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa. Nel testo della determinazione saranno esplicitate analiticamente le motivazioni di quanto sopra espresso con particolare riguardo ai profili urbanistici e agli aspetti che coinvolgono la Soprintendenza.

Non essendoci ulteriori interventi a fronte di tutto quanto sopra espresso e delle considerazioni ivi esposte, l'arch. Di Maio ringrazia i partecipanti e chiude la seduta.

I lavori terminano alle 10,45.

il Funzionario Tecnico
(arch. Gianfranco Di Maio)

il Presidente della presente riunione
Direttore Direzione Urbanistica
Dott. Paolo Berio



NUOVO OSPEDALE GALLIERA

VARIANTE 1

PRIMO LOTTO

RUP
ing. Ezio Nicolàs Bruno Urbina
BIM MANAGER
arch. Federica Solari

PROGETTO DEFINITIVO



Responsabile di Progetto
arch. Giuseppe Cacoza

Direttore Tecnico e Project Control
ing. Paolo Muratori

Project Delivery Manager
ing. Barbara Frascari

Project Information Manager
arch. Stefano Carera

Progetto Architettonico
arch. Gianfranco Tedeschi
arch. Roberto Burlando
ing. arch. Micaela Goldoni
arch. Margherita Carabillò
ing. Barbara Frascari
arch. Claudia Romero
arch. Giovannino Carota
arch. Stefano Maffei

Studio di Inserimento Urbanistico e Paesaggistica
arch. Lorenzo Felicioni

Progetto Aree Esterne
arch. Franca Francescucci

Progetto Idraulico
ing. Giacomo Festa
Geotecnica, Infrastrutture e Reti
ing. Monica Veninata

Progetto Strutturale
ing. Fabio Camorani
ing. Luciano Gasparini
ing. Marco Righi

Progetto Impianti Idrico-Sanitari e Gas
ing. Cesare Taddia

Progetto Impianti Elettrici
ing. Stefano Bonfante

Progetto Impianti Meccanici
ing. Roberto Taddia

Aspetti Energetici
ing. Marcello Gusso

Progetto BMS
ing. Marco Balestrazzi

Sostenibilità Ambientale
ing. Ferdinando Sarno

Acustica
ing. Luca Giordo

ing. Matteo Contessa

Geologia
dott. Pietro Accolti Gil

Progetto Antincendio
Coord. Sicurezza
ing. Fabio Inzani

ELABORATO

ELABORATI GENERALI

ELENCO E CODIFICA DEGLI ELABORATI

Progetto	Originatore	Volume/ Sistema	Livello	Tipo file	Ruolo/ Disciplina	Stato prog.	Tipo doc.	Progr.
12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- SH	- Z	- D	EL	001

Cartella	File name	Codice Progetto	Scala	Formato	
01a	12GH09-ELENCO E CODIFICA DEGLI ELABORATI.XLS	4908	-	A4	
11	Revisione per Appalto	Febbr.2021	PLT	G.Cacoza	
10	Revisione finale per verifica	13/01/2021	PLT	G.Cacoza	
9	Inserimento Riepilogo Pareri Enti	Dic. .2020	PLT	G.Cacoza	
8	Revisione per Appalto	15.12.2020	PLT	G.Cacoza	
7	Inserimento documenti amministrativi archeologia	23.06.2020	PLT	G.Cacoza	
6	Revisione refusi	10.06.2020	PLT	G.Cacoza	
0	Emissione Progetto Definitivo	27.04.2019	PLT	G.Cacoza	
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIF.	APPR.

Il presente progetto è frutto del lavoro dei professionisti associati in RTP.

A termini di legge tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione dei professionisti stessi.

Task Information Managers

ing. Marco Magnani
ing. Federica Ciarallo
arch. Sanaz Davardoust
p.i. Ottavio Sica
ing. Antonio Raia
arch. Simone Casa
arch. Lorenzo Felicioni

Collaboratori Progetto Strutturale

ing. arch. Corrado Giacobazzi
ing. Stefano Tronconi
ing. Massimo Palermo
ing. Francesco Romolini
ing. Tessa Riconda
Giuliana Bellei
Giovanni Gamberini

Collaboratori Progetto Architettonico

arch. Alberto Secci
arch. Giacomo Provesi
arch. Savina Leggieri
ing. Federico Luccarini
ing. Marco Bazzani
dott. ing. Marco Corvino
arch. Lucia Panizza
arch. Lucia Mazza
arch. Serena Cambiaggio
arch. Clara Baldini
arch. Martina Delfino
arch. Andrea Abrate

Collaboratori Studio di Inserimento Urbanistico e Paesaggistica

dott. agr. Fabio Palazzo

Collaboratori Progetto Aree Esterne

ing. Marta Luzi
arch. Lorenzo Felicioni
arch. Marco Isernia
arch. Flavia Pescatori

Collaboratori Progetto Idraulico

ing. Claudia Ferrigno

Collaboratori Geotecnica, Infrastrutture e Reti

ing. Paolo Orlandini

Collaboratori Progetto**Impianti Idrico-Sanitari e Gas**

ing. Sonia Colasante
ing. Manuel Michele Scarpulla
ing. Raimondo Boni
ing. Matteo Ialungo
arch. Gaia Cecca

Collaboratori Progetto**Impianti Elettrici**

p.i. Emanuele Nalbone
arch. Simone Casa
ing. Benedetta Antonicoli
arch. Federica Lepore
arch. Raffaella Nappo
p.i. Luca Sandrin
ing. Alessandro Ricca
ing. Camilla Buttarelli
arch. Valeria De Notti

Collaboratori Progetto**Impianti Meccanici**

ing. Luca Berardi
ing. Sonia Colasante
ing. Raimondo Boni
ing. Matteo Ialungo
arch. Gaia Cecca

Collaboratori Progetto Antincendio

arch. Simone Casa
arch. Federica Lepore

Collaboratori Coord. Sicurezza

ing. Luca Giordo
ing. Gabriele Lumia

Data: 12/02/2021
 Rev: 11
 Prot: 12GH09_4908

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO
 ELENCO E CODIFICA ELABORATI**

n° cart.	n° elab.	Progetto XXXXXX	Originatore - TPR - XXX	Volume/Sistema - 000 - XXX	Livello - ZZ - XX	Tipo file - SH - XX	Ruolo/Disciplina - Z - X	Stato progetto - D - X	Tipo doc. - EL - XX	Num. Progr. - 001 - XXX	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
CARTELLA 1a																
ELABORATI GENERALI																
1a	001	12GH09	- TPR -	000	- ZZ -	SH	- Z -	D	EL	001	ELENCO E CODIFICA DEGLI ELABORATI	A4	/	Febr.2021	11	B.Frascari
1a	002	12GH09	- TPR -	000	- ZZ -	RP	- Z -	D	RG	001	RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE	A4	/	11/01/2021	6	B.Frascari
1a	003	12GH09	- TPR -	000	- ZZ -	RP	- Z -	D	RT	001	RELAZIONE SPECIALISTICA DI PROGETTAZIONE CLINICO-GESTIONALE	A4	/	31/07/2019	1	F.Inzani
1a	004	12GH09	- TPR -	000	- ZZ -	SH	- Z -	D	RT	002	RELAZIONE INSERIMENTO URBANISTICO	A3	/	31/07/2019	1	R.Burlando
1a	005	12GH09	- TPR -	000	- ZZ -	DR	- Z -	D	A0	001	PLANIMETRIA CATASTALE - INQUADRAMENTO URBANISTICO - VINCOLI - ORTOFOTO	A0	/	02/11/2020	2	R.Burlando
1a	006	12GH09	- TPR -	000	- ZZ -	DR	- Z -	D	A0	002	PLANIMETRIA GENERALE - SOVRAPPOSIZIONE BASE CATASTALE E PROGETTO	A1	1:1000	Gennaio 2020	0	R.Burlando
1a	007	12GH09	- TPR -	000	- ZZ -	DR	- Z -	D	C0	001	PLANIVOLUMETRICO DI INSERIMENTO E VISTE TRIDIMENSIONALI DELLE VOLUMETRIE	A0	/	Aprile 2020	2	B.Frascari
1a	008	12GH09	- TPR -	000	- ZZ -	DR	- Z -	D	C0	002	PLANIMETRIA DEI PERCORSI E DEGLI ACCESSI ESTERNI	A0	1:1000	Aprile 2020	2	A.Ingletti
1a	009	12GH09	- TPR -	000	- ZZ -	DR	- Z -	D	C0	003	PROGETTO PARCHEGGI PLANIMETRIA GENERALE IDENTIFICAZIONE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO	A0L	1:500	Aprile 2020	3	A.Ingletti
1a	010	12GH09	- TPR -	000	- ZZ -	DR	- Z -	D	C0	004	PLANIMETRIA VERIFICA DISTANZE DAI CONFINI	A0	1:250	Aprile 2020	3	A.Ingletti
1a	011	12GH09	- TPR -	000	- ZZ -	DR	- Z -	D	H0	001	ESPLOSI ASSONOMETRICI DI ORGANIZZAZIONE SPAZIALE E FUNZIONALE CON FLUSSI E ACCESSI	A0	/	31/07/2019	1	B.Frascari
1a	012	12GH09	- TPR -	000	- ZZ -	DR	- Z -	D	H0	002	VISTE RENDERIZZATE ESTERNE	A0	/	Gennaio 2020	3	B.Frascari
1a	013	12GH09	- TPR -	000	- ZZ -	RP	- Z -	D	RT	003	RELAZIONE PAESAGGISTICA	A4	/	31/01/2020	2	A.Ingletti
1a	014	12GH09	- TPR -	0	- ZZ -	RP	- Z -	D	RT	004	RELAZIONE DI FATTIBILITA' AMBIENTALE	A4	/	Gennaio 2021	3	B.Frascari
1a	015	12GH09	- TPR -	000	- ZZ -	RP	- Z -	D	RT	005	RELAZIONE ARCHEOLOGICA	A4	/	31/07/2019	1	E.Torre
1a	016	12GH09	- TPR -	000	- ZZ -	RP	- Z -	D	RT	006	RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA	A4	/	Dicembre 2020	2	A.Ingletti
1a	017	12GH09	- TPR -	000	- ZZ -	DR	- Z -	D	RP	001	RELAZIONE TRASPORTISTICA		-	31/01/2020	2	A.Ingletti

Data: 12/02/2021
 Rev: 11
 Prot: 12GH09_4908

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO
 ELENCO E CODIFICA ELABORATI**

n° cart.	n° elab.	Progetto XXXXXX	Codice elaborato											Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile			
			Originatore XXX	Volume/Sistema XXX	Livello XX	Tipo file XX	Ruolo/Disciplina X	Stato progetto X	Tipo doc. XX	Num. Progr. XXX												
1a	018	12GH09	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	RP	-	Z	-	D	RT	009	VALUTAZIONE PREVISIONALE CLIMA ACUSTICO E IMPATTO ACUSTICO	A4	/	17/11/2020	2	L.Giordo
1a	019	12GH09	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	RP	-	Z	-	D	RT	010	RELAZIONE TECNICA ACUSTICA - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	A4	/	31/07/2019	1	L.Giordo
1a	020	12GH09	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	RP	-	Z	-	D	RT	011	RELAZIONE RISCHIO BELLICO	A4	/	31/07/2019	1	F.Inzani
1a	021	12GH09	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	RP	-	P	-	D	RT	001	AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA	A4	/	27/04/2019	0	F.Inzani
1a	022	12GH09	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	RP	-	P	-	D	RT	002	VALUTAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO DI CANTIERE	A4	/	17/11/2020	0	L.Giordo
1a	023	12GH09	-	TPR	-	0	-	ZZ	-	RP	-	Z	-	D	RT	012	RELAZIONE TECNICA SISTEMI ANTICADUTA IN COPERTURA	A4	/	27/04/2019	0	B.Frascari
1a	024	12GH09	-	TPR	-	0	-	ZZ	-	DR	-	Z	-	D	D0	001	PLANIMETRIA SISTEMI ANTICADUTA IN COPERTURA	A1	1:250	27/04/2019	0	B.Frascari
1a	025	12GH09	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	RP	-	Z	-	D	RT	014	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE E DEI RIFIUTI	A4	/	Gennaio 2021	2	R.Burlando
1a	026	12GH09	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	RP	-	Z	-	D	RT	015	RELAZIONE DI VERIFICA DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI	A4	/	09/07/2020	2	B.Frascari
1a	027	12GH09	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	RP	-	Z	-	D	RT	016	RELAZIONE SUI SISTEMI DI GESTIONE DEI RISCHI DA LEGIONELLA	A4	/	Luglio 2020	2	R.Taddia
1a	028	12GH09	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	RP	-	Z	-	D	RT	017	RELAZIONE TECNICA DI RADIOPROTEZIONE	A4	/	31/07/2019	1	F.Milano
1a	029	12GH09	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	RP	-	Z	-	D	RC	017	RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE DI RADIOPROTEZIONE DI BUNKERS PER ACCELERATORI LINEARI	A4	/	31/07/2019	1	F.Milano
1a	030	12GH09	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	PR	-	Z	-	D	CP	001	CRONOPROGRAMMA	A0	/	10/06/2020	2	B.Frascari
1a	031	12GH09	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	DR	-	Z	-	D	C0	005	IDENTIFICAZIONE FASI DI INTERVENTO	A0	/	31/07/2019	1	F.Inzani
1a	032	12GH09	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	DR	-	Z	-	D	C0	006	PLANIMETRIA DI CENSIMENTO E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	A0	1:500	26/05/2020	2	B.Frascari
1a	033	12GH09	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	DR	-	Z	-	D	B0	007	PLANIMETRIA DI PROGETTO BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE	A1	/	31/07/2019	1	F.Inzani
1a	034	12GH09	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	DR	-	Z	-	D	B0	009	PLANIMETRIA DI PROGETTO BONIFICA BELLICA PROFONDA	A1	/	31/07/2019	1	F.Inzani
1a	035	12GH09	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	DR	-	Z	-	D	A0	003	RILIEVO E MAPPA ALBERATURE ESISTENTI (PERTINENZA E.O. GALLIERA)	A1L	1:500	31/07/2019	1	R.Burlando

Data: 12/02/2021
 Rev: 11
 Prot: 12GH09_4908

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO
 ELENCO E CODIFICA ELABORATI**

n° cart.	n° elab.	Progetto XXXXXX	Codice elaborato											Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile			
			Originatore XXX	Volume/Sistema XXX	Livello XX	Tipo file XX	Ruolo/Disciplina X	Stato progetto X	Tipo doc. XX	Num. Progr. XXX												
1a	036	12GH09	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	DR	-	Z	-	D	A0	004	PLANIMETRIA GENERALE DI RAFFRONTO - ALBERATURE NUOVE E RIMOSSE	A0	1:500	Aprile 2020	3	F.Francescucci
1a	037	12GH09	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	DR	-	Z	-	D	A0	005	PLANIMETRIA DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE VERDI DI COMPETENZA COMUNALE	A0	1:500	Aprile 2020	3	F.Francescucci
1a	038	12GH09	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	DR	-	Z	-	D	A0	006	PLANIMETRIA GENERALE CON SOVRAPPOSIZIONE STORICA	A2	1:1000	31/07/2019	1	R.Burlando
1a	039	12GH09	-	TPR	-	SDF	-	ZZ	-	DR	-	Q	-	D	H0	001	PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE DEI PIENI E DEI VUOTI	A0	1:1000	27/04/2019	0	R.Burlando
1a	040	12GH09	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	RP	-	Z	-	D	RT	021	RELAZIONE DI VERIFICA DEI FLUSSI INTERNI		-	31/07/2019	1	B.Frascari
1a	041	12GH09	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	RP	-	Z	-	D	PI	003	PIANO INDAGINI GEOGNOSTICHE	A4	/	31/01/2019	C	L.Gasparini
1a	042	12GH09	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	RP	-	Z	-	D	PI	004	PIANO INDAGINI AMBIENTALI SUI TERRENI	A4	/	05/02/2019	A	L.Gasparini
1a	043	12GH09	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	RP	-	Z	-	D	RT	022	NOTA SU INDAGINI AMBIENTALI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI TERRENI DI SCAVO	A4	/	27/04/2019	A	G.Cacozza
1a	044	12GH09	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	DR	-	Z	-	D	A0	008	PLANIMETRIA GENERALE INDAGINI AMBIENTALI MAPPA CON EVIDENZIAMENTO DEI PUNTI DI SUPERAMENTO DEI LIMITI NORMATIVI	A1	1:500	27/04/2019	0	G.Cacozza
1a	045	12GH09	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	RP	-	Z	-	D	RT	024	RACCOLTA DOCUMENTI SIGNIFICATIVI DELLA PROCEDURA AMBIENTALE	A4	/	Gennaio 2021	A	A.Girelli
1a	046	12GH09	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	DR	-	Z	-	D	A0	009	PLANIMETRIA GENERALE DI RAFFRONTO - ALBERATURE NUOVE E RIMOSSE SU SUOLO COMUNALE	A0	1:500	Novembre 2020	2	A.Ingletti
1a	047	12GH09	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	RP	-	Z	-	D	RR	001	RELAZIONE DI CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (ARTT. 47-56, 86-87, 108) E AL PUC VIGENTE PER LA CLASSIFICAZIONE ENERGETICA	A4	-	Gennaio 2020	0	B.Frascari
1a	048	12GH09	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	DR	-	Z	-	D	C0	007	PLANIMETRIA DI UBICAZIONE DEI SONDAGGI ARCHEOLOGICI	A0	1:500	Gennaio 2020	0	E.Torre
1a	049	12GH09	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	RP	-	Z	-	D	RT	023	PIANO DELLE ATTIVITA' ARCHEOLOGICHE	A4	-	Gennaio 2020	0	E.Torre
1a	050	12GH09	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	BQ	-	S	-	D	CM	010	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI SISTEMAZIONE AREA AI FINI ART. 34 DEL VIGENTE REC	A4	-	Gennaio 2020	0	B.Frascari
1a	051	12GH09	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	DR	-	Z	-	D	C0	012	PLANIMETRIA DI UBICAZIONE DEL PREFABBRICATO TEMPORANEO - GIARDINO DELLA DUCHESSA	A1	1:200	Febbraio 2020	0	B.Frascari
1a	052	12GH09	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	RP	-	Z	-	D	RT	009b	PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE AREE CLASSI ACUSTICHE III E IV	A0	1:500	Gennaio 2020	0	S.Bonfante

Data: 12/02/2021

Rev: 11

Prot: 12GH09_4908

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO
ELENCO E CODIFICA ELABORATI**

PAG. 4/65

n° cart.	n° elab.	Progetto XXXXXX	Codice elaborato											Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile			
			Originatore XXX	Volume/Sistema XXX	Livello XX	Tipo file XX	Ruolo/Disciplina X	Stato progetto X	Tipo doc. XX	Num. Progr. XXX												
1a	053	12GH09	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	RP	-	Z	-	D	RT	009c	PLANIMETRIA SOVRAPPOSIZIONE ZONIZZAZIONE ACUSTICA	A0	1:500	Gennaio 2020	0	S.Bonfante
1a	054	12GH09	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	RP	-	Z	-	D	RG	101	VERIFICA RISPETTO DECRETO NON ASSOGGETTABILITA' VIA	A4	-	20/04/2020	0	B.Frascari
1a	055	12GH10	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	RP	-	Z	-	D	B0	101	PLANIMETRIA VERIFICA SUPERFICI IN PIENA TERRA	A4	-	Novembre 2020	1	B.Frascari
1a	056	12GH10	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	SH	-	Z	-	D	T0	001	TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE LOCALI TIPICI	A4	-	Settembre 2020	0	S.Bonfante
1a	057	12GH09	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	RP	-	Z	-	D	RG	102	RIEPILOGO RISCONTRO ENTI	A4	-	Dicembre 2020	1	B.Frascari

Data: 12/02/2021
 Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**

Prot: **12GH09_4908**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore - xxx	Volume/Sistema - xxx	Codice elaborato					Ruolo/Disciplina x -	Stato progetto x	Tipo doc. xx	Num. Progr. xxx	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello - xx	Tipo file - xx													
CARTELLA 1b														ELABORATI ECONOMICO-AMMINISTRATIVI					
1b	001	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- RP	- Z	- D	SC	001	SCHEMA DI CONTRATTO			A4	-	13/01/2021	1	-	
1b	002	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- RP	- Z	- D	SC	002	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA			A4	-	13/01/2021	1	-	
1b	003	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- RP	- Z	- D	SC	003	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO MANUTENZIONI E PRESTAZIONI ACCESSORIE			A4	-	13/01/2021	1	-	
1b	004	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- RP	- Z	- D	PI	001	BIM EXECUTION PLAN POST-CONTRACT - Progetto Definitivo			A4	/	Dicembre 2020	4	B.Frascari	
1b	005	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- SH	- Z	- D	QE	001	QUADRO ECONOMICO GENERALE CON L'INDICAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA			A4	/	Febbr.2021	8	G.Cacozza	
1b	006	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- RP	- A	- D	SP	001	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SPECIFICHE TECNICHE - OPERE CIVILI			A4	-	06/09/2019	1	G.Cacozza	
1b	007	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- RP	- A	- D	SP	002	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SPECIFICHE TECNICHE - IMPIANTI DI TRASPORTO			A4	-	06/09/2019	1	B.Frascari	
1b	008	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- RP	- S	- D	SP	001	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SPECIFICHE TECNICHE - OPERE STRUTTURALI			A4	-	Dicembre 2020	2	F.Camorani	
1b	009	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- RP	- J	- D	SP	001	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SPECIFICHE TECNICHE - OPERE ESTERNE			A4	-	Novembre 2020	2	A.Ingletti	
1b	010	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- RP	- E	- D	SP	001	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SPECIFICHE TECNICHE - IMPIANTI ELETTRICI			A4	-	01/09/2020	2	S.Bonfante	
1b	011	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- RP	- H	- D	SP	001	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SPECIFICHE TECNICHE - IMPIANTI MECCANICI			A4	-	Luglio 2020	2	R.Taddia	
1b	012	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- SH	- Z	- D	QI	001	QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA			A4	-	Febbr.2021	7	G.Cacozza	
1b	013	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- BQ	- A	- D	CM	001	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE ARCHITETTONICHE			A4	-	Febbr.2021	4	G.Cacozza	

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**
Prot: **12GH09_4908**
ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore - xxx	Volume/Sistema - xxx	Codice elaborato							Stato progetto x	Tipo doc. xx	Num. Progr. xxx	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello - xx	Tipo file - xx	Ruolo/Disciplina - x													
1b	014	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- BQ	- A	- D	CM	002			COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - IMPIANTI DI TRASPORTO	A4	-	06/09/2019	2	B.Frascari		
1b	015	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- BQ	- S	- D	CM	001			COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE STRUTTURALI	A4	-	Febr.2021	5	B.Frascari		
1b	016	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- BQ	- J	- D	CM	001			COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE ESTERNE	A4	-	Febr.2021	5	A.Ingletti		
1b	017	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- BQ	- E	- D	CM	001			COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - IMPIANTI ELETTRICI	A4	-	05/02/2021	5	S.Bonfante		
1b	018	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- BQ	- H	- D	CM	001			COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - IMPIANTI MECCANICI	A4	-	Dicembre 2020	4	R.Taddia		
1b	019	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- BQ	- Z	- D	CM	001			COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - SCAVI ARCHEOLOGICI	A4	-	23/06/2020	0	G.Cacozza		
1b	020	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- BQ	- A	- D	EP	001			ELENCO PREZZI UNITARI - OPERE ARCHITETTONICHE	A4	-	Ottobre 2020	3	G.Cacozza		
1b	021	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- BQ	- A	- D	EP	002			ELENCO PREZZI UNITARI - IMPIANTI DI TRASPORTO	A4	-	06/09/2019	2	B.Frascari		
1b	022	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- BQ	- S	- D	EP	001			ELENCO PREZZI UNITARI - OPERE STRUTTURALI	A4	-	Dicembre 2020	3	B.Frascari		
1b	023	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- BQ	- J	- D	EP	001			ELENCO PREZZI UNITARI - OPERE ESTERNE	A4	-	Febr.2021	5	A.Ingletti		
1b	024	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- BQ	- E	- D	EP	001			ELENCO PREZZI UNITARI - IMPIANTI ELETTRICI	A4	-	05/02/2021	5	S.Bonfante		
1b	025	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- BQ	- H	- D	EP	001			ELENCO PREZZI UNITARI - IMPIANTI MECCANICI	A4	-	Dicembre 2020	3	R.Taddia		
1b	026	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- BQ	- Z	- D	EP	001			ELENCO PREZZI UNITARI - SCAVI ARCHEOLOGICI	A4	-	23/06/2020	0	G.Cacozza		

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**
Prot: **12GH09_4908**
ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore - xxx	Volume/Sistema - xxx	Codice elaborato					Ruolo/Disciplina - x	Stato progetto - x	Tipo doc. - xx	Num. Progr. - xxx	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello - xx	Tipo file - xx	A	D	AP										
1b	027	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- BQ	- A	- D	AP	001				ANALISI PREZZI UNITARI - OPERE ARCHITETTONICHE	A4	-	Ottobre 2020	3	G.Cacozza
1b	028	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- BQ	- A	- D	AP	002				ANALISI PREZZI UNITARI - IMPIANTI DI TRASPORTO	A4	-	06/09/2019	2	B.Frascari
1b	029	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- BQ	- S	- D	AP	001				ANALISI PREZZI UNITARI - OPERE STRUTTURALI	A4	-	Dicembre 2020	3	B.Frascari
1b	030	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- BQ	- J	- D	AP	001				ANALISI PREZZI UNITARI - OPERE ESTERNE	A4	-	Febbr.2021	4	A.Ingletti
1b	031	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- BQ	- E	- D	AP	001				ANALISI PREZZI UNITARI - IMPIANTI ELETTRICI	A4	-	05/02/2021	5	S.Bonfante
1b	032	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- BQ	- H	- D	AP	001				ANALISI PREZZI UNITARI - IMPIANTI MECCANICI	A4	-	Dicembre 2020	3	R.Taddia
1b	033	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- BQ	- Z	- D	AP	001				ANALISI PREZZI UNITARI - SCAVI ARCHEOLOGICI	A4	-	23/06/2020	0	G.Cacozza
1b	034	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- BQ	- Q	- D	CM	001				COMPUTO METRICO - DEMOLIZIONI	A4	-	30/08/2019	2	R.Burlando
1b	035	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- BQ	- Q	- D	EP	001				ELENCO PREZZI UNITARI - DEMOLIZIONI	A4	-	25/06/2019	1	R.Burlando
1b	036	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- BQ	- Q	- D	AP	001				ANALISI PREZZI UNITARI - DEMOLIZIONI	A4	-	06/09/2019	2	R.Burlando
1b	037	12GH10	- TPR	- 0	- ZZ	- RP	- Z	- D	PI	003				ISTRUZIONI PER LA LETTURA DEI COMPUTI METRICI	A4	-	13/05/2020	B	B.Frascari

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**

Prot: **12GH09_4908**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore - xxx	Volume/Sistema - xxx	Codice elaborato							Stato progetto x	Tipo doc. xx	Num. Progr. xxx	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello - xx	Tipo file - xx	Ruolo/Disciplina x	2a												
2a	001	12GH09	- TPR	-	000	- ZZ	- RP	- Z	-	D	DF	001	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	A3	/	31/07/2019	1	R.Burlando		
2a	002	12GH09	- TPR	-	000	- ZZ	- RP	- Z	-	D	DF	002	VIDEOISPEZIONE RETE STORICA	video	/	Gennaio 2020	0	R.Burlando		
2a	003	12GH09	- TPR	-	000	- ZZ	- DR	- Z	-	D	A0	100	STATO DI FATTO AREE ESTERNE PLANIMETRIA INQUADRAMENTO GENERALE	A1	1:1000	31/07/2019	1	R.Burlando		
2a	004	12GH09	- TPR	-	000	- ZZ	- DR	- Z	-	D	B0	001	STATO DI FATTO AREE ESTERNE RILIEVO PLANOALTIMETRICO A TERRA	A1L	1:500	31/07/2019	1	R.Burlando		
2a	005	12GH09	- TPR	-	000	- ZZ	- DR	- Z	-	D	B0	002	STATO DI FATTO RILIEVO DELLE COPERTURE	A1L	1:500	31/07/2019	1	R.Burlando		
2a	006	12GH09	- TPR	-	000	- ZZ	- DR	- Z	-	D	B0	003	STATO DI FATTO SOTTOSERVIZI PLANIMETRIA GENERALE RETI IDRICHE E ANTINCENDIO	A1L	1:500	31/07/2019	1	R.Burlando		
2a	007	12GH09	- TPR	-	000	- ZZ	- DR	- Z	-	D	B0	004	STATO DI FATTO SOTTOSERVIZI PLANIMETRIA GENERALE RETI FOGNARIE	A1L	1:500	31/07/2019	1	R.Burlando		
2a	008	12GH09	- TPR	-	000	- ZZ	- DR	- Z	-	D	B0	005	STATO DI FATTO SOTTOSERVIZI PLANIMETRIA GENERALE RETI GAS MEDICINALI E GAS METANO	A1L	1:500	31/07/2019	1	R.Burlando		
2a	009	12GH09	- TPR	-	000	- ZZ	- DR	- Z	-	D	B0	006	STATO DI FATTO SOTTOSERVIZI PLANIMETRIA GENERALE RETE MT E SCHEMA A BLOCCHI RETE DATI/FONIA	A1L	1:500	31/07/2019	1	R.Burlando		
2a	010	12GH09	- TPR	-	000	- ZZ	- DR	- Z	-	D	B0	007	STATO DI FATTO SOTTOSERVIZI PLANIMETRIA DI DETTAGLIO DEI SOTTOSERVIZI - AREA 01	A0	1:200	31/07/2019	1	R.Burlando		
2a	011	12GH09	- TPR	-	000	- ZZ	- DR	- Z	-	D	B0	008	STATO DI FATTO SOTTOSERVIZI PLANIMETRIA DI DETTAGLIO DEI SOTTOSERVIZI - AREA 02	A0	1:200	31/07/2019	1	R.Burlando		
2a	012	12GH09	- TPR	-	000	- ZZ	- DR	- Z	-	D	B0	009	STATO DI FATTO SOTTOSERVIZI PLANIMETRIA DI DETTAGLIO DEI SOTTOSERVIZI - AREA 03	A0	1:200	31/07/2019	1	R.Burlando		
2a	013	12GH09	- TPR	-	000	- ZZ	- DR	- Z	-	D	B0	010	STATO DI FATTO SOTTOSERVIZI PLANIMETRIA DI DETTAGLIO DEI SOTTOSERVIZI - AREA 04	A0	1:200	31/07/2019	1	R.Burlando		

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**
Prot: **12GH09_4908**
ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore - xxx	Volume/Sistema - xxx	Codice elaborato							Stato progetto - x	Tipo doc. xx	Num. Progr. xxx	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello - xx	Tipo file - xx	Ruolo/Disciplina - x													
2a	014	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- Z	- D	FO	001	STATO DI FATTO PIANTA E SEZIONI EDIFICIO B9	A1	Varie	31/07/2019	1	R.Burlando				
2a	015	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- Z	- D	FO	002	STATO DI FATTO PIANTA E SEZIONI EDIFICIO B10	A1L	Varie	31/07/2019	1	R.Burlando				
2a	016	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- Z	- D	FO	003	STATO DI FATTO PIANTA E SEZIONI EDIFICIO C	A1	Varie	31/07/2019	1	R.Burlando				
2a	017	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- Z	- D	FO	004	STATO DI FATTO PIANTA E SEZIONI EDIFICI D1 E D3	A1L	Varie	31/07/2019	1	R.Burlando				
2a	018	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- Z	- D	FO	005	STATO DI FATTO PIANTE E SEZIONI EDIFICI VARI	A1	1:200	31/07/2019	1	R.Burlando				

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**

Prot: **12GH09_4908**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore - xxx	Codice elaborato										Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
				Volume/Sistema xxx	Livello - xx	Tipo file - xx	Ruolo/Disciplina - x	Stato progetto - x	Tipo doc. xx	Num. Progr. xxx									
CARTELLA 2b												PROGETTO DELLE DEMOLIZIONI							
2b	001	12GH09	- TPR	- SDF	- ZZ	- RP	- Q	- D	RT	001		PROGETTO DELLE DEMOLIZIONI RELAZIONE TECNICA	A4	-	31/07/2019	1	R.Burlando		
2b	002	12GH09	- TPR	- SDF	- ZZ	- RP	- Q	- D	RT	002		PROGETTO DELLE DEMOLIZIONI CENSIMENTO AMIANTO	A4	-	27/04/2019	0	R.Burlando		
2b	003	12GH09	- TPR	- SDF	- ZZ	- DR	- Q	- D	BO	001		PROGETTO DELLE DEMOLIZIONI PLANIMETRIA GENERALE	A1	1:500	31/07/2019	1	R.Burlando		
2b	004	12GH09	- TPR	- SDF	- ZZ	- DR	- Q	- D	HO	001		PROGETTO DELLE DEMOLIZIONI SCHEMA PIANIFICAZIONE TEMPORALE	A1	1:500	31/07/2019	1	R.Burlando		
2b	005	12GH09	- TPR	- SDF	- ZZ	- DR	- Q	- D	EO	001		PROGETTO DELLE DEMOLIZIONI VALUTAZIONE DELLE VOLUMETRIE DA DEMOLIRE - EDIFICIO B9	A2	1:200	31/07/2019	1	R.Burlando		
2b	006	12GH09	- TPR	- SDF	- ZZ	- DR	- Q	- D	EO	002		PROGETTO DELLE DEMOLIZIONI VALUTAZIONE DELLE VOLUMETRIE DA DEMOLIRE - EDIFICIO B10	A2	1:200	31/07/2019	1	R.Burlando		
2b	007	12GH09	- TPR	- SDF	- ZZ	- DR	- Q	- D	EO	003		PROGETTO DELLE DEMOLIZIONI VALUTAZIONE DELLE VOLUMETRIE DA DEMOLIRE - PADIGLIONE C	A1	1:200	31/07/2019	1	R.Burlando		
2b	008	12GH09	- TPR	- SDF	- ZZ	- DR	- Q	- D	EO	004		PROGETTO DELLE DEMOLIZIONI VALUTAZIONE DELLE VOLUMETRIE DA DEMOLIRE - PADIGLIONE D1 e D3	A1	1:200	31/07/2019	1	R.Burlando		
2b	009	12GH09	- TPR	- SDF	- ZZ	- DR	- Q	- D	EO	005		PROGETTO DELLE DEMOLIZIONI VALUTAZIONE DELLE VOLUMETRIE DA DEMOLIRE - EDIFICI VARI	A1	1:200	31/07/2019	1	R.Burlando		
2b	010	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- Z	- D	CO	008		RAFFRONTO - PLANIMETRIA	A0	1:500	Gennaio 2020	0	R.Burlando		
2b	011	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- Z	- D	CO	009		RAFFRONTO - SEZIONE LL	A1++	1:100	Gennaio 2020	0	R.Burlando		
2b	012	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- Z	- D	CO	010		RAFFRONTO - SEZIONE TT	A1++	1:100	Gennaio 2020	0	R.Burlando		
2b	013	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- Z	- D	CO	011		RAFFRONTO - SEZIONE AA	A1++	1:100	Gennaio 2020	0	R.Burlando		

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**
Prot: **12GH09_4908**
ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore xxx	Volume/Sistema xxx	Codice elaborato							Stato progetto x	Tipo doc. xx	Num. Progr. xxx	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello xx	Tipo file xx	Ruolo/Disciplina x													
CARTELLA 3																				
PROGETTO AREE ESTERNE																				
03	001	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- SH	- J	- D	RT	001	PROGETTO AREE ESTERNE RELAZIONE TECNICA	A4	-	Novembre 2020	3	A.Ingletti				
03	002	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- RP	- J	- D	RT	002	PROGETTO AREE ESTERNE RELAZIONE TECNICA IMPIANTI	A4	-	Dicembre 2020	3	A.Ingletti				
03	003	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	A0	001	PROGETTO AREE ESTERNE PLANIMETRIA GENERALE DI INQUADRAMENTO	A0L	1:1000	Novembre 2020	3	A.Ingletti				
03	004	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	A0	002	PROGETTO AREE ESTERNE PLANIMETRIA GENERALE RETI IDRICHE E ANTINCENDIO	A0	1:200	Dicembre 2020	3	A.Ingletti				
03	005	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	A0	003	PROGETTO AREE ESTERNE PLANIMETRIA GENERALE RETE GAS METANO - Tav.1	A0	1:200	Aprile 2020	3	A.Ingletti				
03	006	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	A0	004	PROGETTO AREE ESTERNE PLANIMETRIA GENERALE RETE GAS METANO - Tav.2	A0	1:200	Aprile 2020	2	A.Ingletti				
03	007	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	A0	005	PROGETTO AREE ESTERNE PLANIMETRIA GENERALE RETI ELETTRICHE E TRASMISSIONE DATI AREE ESTERNE - Tav.1	A0L	1:200	Aprile 2020	3	A.Ingletti				
03	008	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	A0	006	PROGETTO AREE ESTERNE PLANIMETRIA GENERALE RETI ELETTRICHE E TRASMISSIONE DATI AREE ESTERNE - Tav.2	A0L	1:200	Aprile 2020	1	A.Ingletti				
03	009	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	A0	007	PROGETTO AREE ESTERNE PLANIMETRIA GENERALE RETI FOGNARIE ACQUE METEORICHE E INDIVIDUAZIONE AREE SCOLANTI - Tav.1	A0	1:200	Dicembre 2020	3	A.Ingletti				
03	010	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	A0	008	PROGETTO AREE ESTERNE PLANIMETRIA GENERALE RETI FOGNARIE ACQUE METEORICHE E INDIVIDUAZIONE AREE SCOLANTI - Tav.2	A0	1:200	Dicembre 2020	2	A.Ingletti				
03	011	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	A0	009	PROGETTO AREE ESTERNE PLANIMETRIA GENERALE RETI FOGNARIE ACQUE REFLUE	A0	1:200	Dicembre 2020	3	A.Ingletti				
03	012	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	B0	001	PROGETTO AREE ESTERNE PLANIMETRIA DI PROGETTO - Tav.1	A0L	1:200	Novembre 2020	4	A.Ingletti				
03	013	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	B0	002	PROGETTO AREE ESTERNE PLANIMETRIA DI PROGETTO - Tav.2	A0L	1:200	Novembre 2020	2	A.Ingletti				

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**
Prot: **12GH09_4908**
ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore xxx	Volume/Sistema xxx	Codice elaborato							Stato progetto x	Tipo doc. xx	Num. Progr. xxx	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello xx	Tipo file xx	Ruolo/Disciplina x													
03	014	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	- GO	001				PROGETTO AREE ESTERNE PLANIMETRIA SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E STRATIGRAFIE PAVIMENTAZIONI	A0L	Varie	Dicembre 2020	4	A.Ingletti	
03	015	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	- BO	003				PROGETTO AREE ESTERNE PLANIMETRIA SISTEMAZIONI A TERRA E OPERE A VERDE - Tav.1	A0L	1:200	Novembre 2020	4	A.Ingletti	
03	016	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	- BO	004				PROGETTO AREE ESTERNE PLANIMETRIA SISTEMAZIONI A TERRA E OPERE A VERDE - Tav.2	A0L	1:200	Novembre 2020	3	A.Ingletti	
03	017	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	- MO	001				PROGETTO AREE ESTERNE PARTICOLARI COSTRUTTIVI SISTEMAZIONI ESTERNE	A3	Varie	31/07/2019	1	A.Ingletti	
03	018	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	- BO	005				PROGETTO AREE ESTERNE PLANIMETRIA GENERALE ILLUMINAZIONE ESTERNA - Tav.1	A0L	1:200	Aprile 2020	3	A.Ingletti	
03	019	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	- BO	006				PROGETTO AREE ESTERNE PLANIMETRIA GENERALE ILLUMINAZIONE ESTERNA - Tav.2	A0L	1:200	Aprile 2020	1	A.Ingletti	
03	020	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	- BO	008				PROGETTO AREE ESTERNE PLANIMETRIA GENERALE TVCC - Tav.1	A0L	1:200	Aprile 2020	3	A.Ingletti	
03	021	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	- BO	009				PROGETTO AREE ESTERNE PLANIMETRIA GENERALE TVCC - Tav.2	A0L	1:200	Aprile 2020	1	A.Ingletti	
03	022	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	- AO	010				PROGETTO AREE ESTERNE PLANIMETRIA GENERALE SEGNALETICA STRADALE - Tav.1	A0L	1:200	Novembre 2020	4	A.Ingletti	
03	023	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	- AO	011				PROGETTO AREE ESTERNE PLANIMETRIA GENERALE SEGNALETICA STRADALE - Tav.2	A0L	1:200	Novembre 2020	4	A.Ingletti	
03	024	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	- BO	007				PROGETTO AREE ESTERNE NUOVO OSPEDALE - PLANIMETRIA RETI FOGNARIE LIVELLO INTERRATO	A0L	1:250	Dicembre 2020	3	C.Taddia	
03	025	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	- D0	001				PROGETTO AREE ESTERNE VASCA DI LAMINAZIONE ACQUE METEORICHE - PIANTE, SEZIONI E OPERE ELETTROMECCANICHE	A0L	Varie	Dicembre 2020	2	A.Ingletti	
03	026	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	- BO	100				PROGETTO AREE ESTERNE PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI IRRIGAZIONE	A0L	1:500	Aprile 2020	3	A.Ingletti	

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**
Prot: **12GH09_4908**
ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore xxx	Volume/Sistema xxx	Codice elaborato							Stato progetto x	Tipo doc. xx	Num. Progr. xxx	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello xx	Tipo file xx	Ruolo/Disciplina x													
03	027	12GH09	- TPR	- AEE	- U1	- DR	- J	- D	B0	101				PROGETTO AREE ESTERNE PLANIMETRIA GENERALE RETE DI IRRIGAZIONE AREE VERDI - LIVELLO S1	A0	1:200	Aprile 2020	2	A.Ingletti	
03	028	12GH09	- TPR	- AEE	- GF	- DR	- J	- D	B0	101				PROGETTO AREE ESTERNE PLANIMETRIA GENERALE RETE DI IRRIGAZIONE AREE VERDI - LIVELLO P0	A0	1:200	Aprile 2020	2	A.Ingletti	
03	029	12GH09	- TPR	- AEE	- 01	- DR	- J	- D	B0	101				PROGETTO AREE ESTERNE PLANIMETRIA GENERALE RETE DI IRRIGAZIONE AREE VERDI - LIVELLO P1	A0	1:200	Aprile 2020	2	A.Ingletti	
03	030	12GH09	- TPR	- AEE	- 02	- DR	- J	- D	B0	101				PROGETTO AREE ESTERNE PLANIMETRIA GENERALE RETE DI IRRIGAZIONE AREE VERDI - LIVELLO P2 - Tav.1	A0	1:200	Aprile 2020	2	A.Ingletti	
03	031	12GH09	- TPR	- AEE	- 02	- DR	- J	- D	B0	102				PROGETTO AREE ESTERNE PLANIMETRIA GENERALE RETE DI IRRIGAZIONE AREE VERDI - LIVELLO P2 - Tav.2	A0	1:200	Aprile 2020	1	A.Ingletti	
03	032	12GH09	- TPR	- AEE	- 03	- DR	- J	- D	B0	101				PROGETTO AREE ESTERNE PLANIMETRIA GENERALE RETE DI IRRIGAZIONE AREE VERDI - LIVELLO P3 - Tav.1	A0	1:200	Aprile 2020	2	A.Ingletti	
03	033	12GH09	- TPR	- AEE	- 03	- DR	- J	- D	B0	102				PROGETTO AREE ESTERNE PLANIMETRIA GENERALE RETE DI IRRIGAZIONE AREE VERDI - LIVELLO P3 - Tav.2	A0	1:200	Aprile 2020	1	A.Ingletti	
03	034	12GH09	- TPR	- AEE	- 04	- DR	- J	- D	B0	101				PROGETTO AREE ESTERNE PLANIMETRIA GENERALE RETE DI IRRIGAZIONE AREE VERDI - LIVELLO P4 - Tav.1	A0L	1:200	Aprile 2020	2	A.Ingletti	
03	035	12GH09	- TPR	- AEE	- 04	- DR	- J	- D	B0	102				PROGETTO AREE ESTERNE PLANIMETRIA GENERALE RETE DI IRRIGAZIONE AREE VERDI - LIVELLO P4 - Tav.2	A0L	1:200	Aprile 2020	1	A.Ingletti	
03	036	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	B0	101				PROGETTO AREE ESTERNE PLANIMETRIA GENERALE UBICAZIONE TERMINALI DI IRRIGAZIONE - Tav.1	A0L	1:200	Aprile 2020	3	A.Ingletti	
03	037	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	B0	102				PROGETTO AREE ESTERNE PLANIMETRIA GENERALE UBICAZIONE TERMINALI DI IRRIGAZIONE - Tav.2	A0L	1:200	Aprile 2020	2	A.Ingletti	
03	038	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	H0	100				PROGETTO AREE ESTERNE SCHEMA ALTIMETRICO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	A1	-	Aprile 2020	3	A.Ingletti	
03	039	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	L0	101				PROGETTO AREE ESTERNE VIABILITA' - PLANIMETRIE DI TRACCIAMENTO	A0	1:1000	31/07/2019	1	A.Ingletti	

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**
Prot: **12GH09_4908**
ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore xxx	Volume/Sistema xxx	Codice elaborato										Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile					
					Livello xx	Tipo file xx	Ruolo/Disciplina x	Stato progetto x	Tipo doc. xx	Num. Progr. xxx															
03	040	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	LO	102	PROGETTO AREE ESTERNE VIABILITA' - SEZIONI TIPO E PROFILI LONGITUDINALI										A0	Varie	31/07/2019	1	A.Ingletti
03	041	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	LO	103	PROGETTO AREE ESTERNE VIABILITA' - SEZIONI TRASVERSALI - Tav. 1										A0L	Varie	Novembre 2020	2	A.Ingletti
03	042	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	LO	104	PROGETTO AREE ESTERNE VIABILITA' - SEZIONI TRASVERSALI - Tav. 2										A0L	Varie	Novembre 2020	2	A.Ingletti
03	043	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	LO	105	PROGETTO AREE ESTERNE VIABILITA' - SEZIONI TRASVERSALI - Tav. 3										A0L	Varie	Novembre 2020	2	A.Ingletti
03	044	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	LO	106	PROGETTO AREE ESTERNE VIABILITA' - SEZIONI TRASVERSALI - Tav. 4										A0L	Varie	Novembre 2020	2	A.Ingletti
03	045	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	LO	107	PROGETTO AREE ESTERNE RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - PROFILI IDRAULICI										A1	Varie	Dicembre 2020	1	A.Ingletti
03	046	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	M0	002	PROGETTO AREE ESTERNE DETTAGLI PER LA TUTELA DELLE ALBERATURE SUI VIALI A CONTORNO DEL NUOVO EDIFICIO										A3	Varie	30/01/2020	0	A.Ingletti
03	047	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	A0	012	PROGETTO AREE ESTERNE PLANIMETRIA DI PROGETTO - PERCORSI TATTILI ESTERNI E MAPPE TATTILI										A0	1:500	Aprile 2020	1	A.Ingletti
03	048	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	A0	013	PROGETTO AREE ESTERNE PLANIMETRIA DI PROGETTO - STRALCI PERCORSI TATTILI ESTERNI E MAPPE TATTILI										A0	Varie	30/01/2020	0	A.Ingletti
03	049	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	A0	014	PROGETTO AREE ESTERNE PLANIMETRIA DI PROGETTO - RICOLLOCAZIONI PANNELLI PUBBLICITARI, SPAZI DI RACCOLTA RSU A.M.I.U. E ARMADI E CONTATORI ELETTRICI										A0	1:500	Aprile 2020	1	A.Ingletti
03	050	12GH09	- TPR	- AEE	- ZZ	- DR	- J	- D	LO	108	PROGETTO AREE ESTERNE FASCICOLO RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA SOTTOSERVIZI ESISTENTI E NUOVA EDIFICAZIONE										A3	Varie	30/01/2020	0	A.Ingletti

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**
Prot: **12GH09_4908**
ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore - xxx	Volume/Sistema - xxx	Codice elaborato					Ruolo/Disciplina - x	Stato progetto - x	Tipo doc. - xx	Num. Progr. - xxx	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello - xx	Tipo file - xx													
CARTELLA 4														PROGETTO ARCHITETTONICO E IMPIANTI DI TRASPORTO					
04	001	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- RP	- A	- D	RT	001				PROGETTO ARCHITETTONICO RELAZIONE TECNICA OPERE EDILI	A4	-	Luglio 2020	2	G.Tedeschi
04	002	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- RP	- A	- D	RT	002				PROGETTO ARCHITETTONICO RELAZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	A4	-	31/07/2019	0	G.Tedeschi
04	003	12GH09	- TPR	- 000	- U1	- DR	- A	- D	CO	001				PROGETTO ARCHITETTONICO SCHEMA GENERALE DISTRIBUTIVO E FLUSSI PIANTA LIVELLO P-1	A0	1:250	31/07/2019	1	G.Tedeschi
04	004	12GH09	- TPR	- 000	- GF	- DR	- A	- D	CO	002				PROGETTO ARCHITETTONICO SCHEMA GENERALE DISTRIBUTIVO E FLUSSI PIANTA LIVELLO P0	A0	1:250	Dicembre 2020	2	G.Tedeschi
04	005	12GH09	- TPR	- 000	- 01	- DR	- A	- D	CO	003				PROGETTO ARCHITETTONICO SCHEMA GENERALE DISTRIBUTIVO E FLUSSI PIANTA LIVELLO P1	A0	1:250	31/07/2019	1	G.Tedeschi
04	006	12GH09	- TPR	- 000	- 02	- DR	- A	- D	CO	004				PROGETTO ARCHITETTONICO SCHEMA GENERALE DISTRIBUTIVO E FLUSSI PIANTA LIVELLO P2	A0	1:250	31/07/2019	1	G.Tedeschi
04	007	12GH09	- TPR	- 000	- 03	- DR	- A	- D	CO	005				PROGETTO ARCHITETTONICO SCHEMA GENERALE DISTRIBUTIVO E FLUSSI PIANTA LIVELLO P3	A0	1:250	31/07/2019	1	G.Tedeschi
04	008	12GH09	- TPR	- 000	- 04	- DR	- A	- D	CO	006				PROGETTO ARCHITETTONICO SCHEMA GENERALE DISTRIBUTIVO E FLUSSI PIANTA LIVELLO P4	A1	1:250	Luglio 2020	2	G.Tedeschi
04	009	12GH09	- TPR	- 000	- 05	- DR	- A	- D	CO	007				PROGETTO ARCHITETTONICO SCHEMA GENERALE DISTRIBUTIVO E FLUSSI PIANTA LIVELLO P5	A1	1:250	31/07/2019	1	G.Tedeschi
04	010	12GH09	- TPR	- 000	- 06	- DR	- A	- D	CO	008				PROGETTO ARCHITETTONICO SCHEMA GENERALE DISTRIBUTIVO E FLUSSI PIANTA PIANO P6	A1	1:250	31/07/2019	1	G.Tedeschi
04	011	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	E0	001				PROGETTO ARCHITETTONICO PROSPETTI E SEZIONI GENERALI PROSPETTO 1/2	A1+	1:200	Aprile 2020	2	G.Tedeschi
04	012	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	E0	002				PROGETTO ARCHITETTONICO PROSPETTI E SEZIONI GENERALI PROSPETTO 2/2	A1++	1:200	Aprile 2020	2	G.Tedeschi
04	013	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	F0	001				PROGETTO ARCHITETTONICO PROSPETTI E SEZIONI GENERALI SEZIONE 1/2	A1++	1:200	Aprile 2020	2	G.Tedeschi

Data: 12/02/2021
 Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**

Prot: **12GH09_4908**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore - xxx	Volume/Sistema - xxx	Codice elaborato							Stato progetto x	Tipo doc. xx	Num. Progr. xxx	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello - xx	Tipo file - xx	Ruolo/Disciplina - x													
04	014	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	FO	002		PROGETTO ARCHITETTONICO PROSPETTI E SEZIONI GENERALI SEZIONE 2/2	A1++	1:200	Aprile 2020	2	G.Tedeschi			
04	015	12GH09	- TPR	- 000	- U1	- DR	- A	- D	CO	101		PROGETTO ARCHITETTONICO VERIFICA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIANTA LIVELLO P-1	A0	1:250	31/07/2019	1	G.Tedeschi			
04	016	12GH09	- TPR	- 000	- GF	- DR	- A	- D	CO	102		PROGETTO ARCHITETTONICO VERIFICA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIANTA LIVELLO P0	A0	1:250	31/07/2019	1	G.Tedeschi			
04	017	12GH09	- TPR	- 000	- 01	- DR	- A	- D	CO	103		PROGETTO ARCHITETTONICO VERIFICA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIANTA LIVELLO P1	A0	1:250	31/07/2019	1	G.Tedeschi			
04	018	12GH09	- TPR	- 000	- 02	- DR	- A	- D	CO	104		PROGETTO ARCHITETTONICO VERIFICA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIANTA LIVELLO P2	A0	1:250	31/07/2019	1	G.Tedeschi			
04	019	12GH09	- TPR	- 000	- 03	- DR	- A	- D	CO	105		PROGETTO ARCHITETTONICO VERIFICA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIANTA LIVELLO P3	A0	1:250	31/07/2019	1	G.Tedeschi			
04	020	12GH09	- TPR	- 000	- 04	- DR	- A	- D	CO	106		PROGETTO ARCHITETTONICO VERIFICA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIANTA LIVELLO P4	A1	1:250	Luglio 2020	2	G.Tedeschi			
04	021	12GH09	- TPR	- 000	- 05	- DR	- A	- D	CO	107		PROGETTO ARCHITETTONICO VERIFICA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIANTA LIVELLO P5	A1	1:250	31/07/2019	1	G.Tedeschi			
04	022	12GH09	- TPR	- 000	- GF	- DR	- A	- D	CO	201		PROGETTO ARCHITETTONICO VERIFICA REQUISITI ACCREDITAMENTO SANITARIO PIANTA LIVELLO P0	A0	1:250	31/07/2019	1	G.Tedeschi			
04	023	12GH09	- TPR	- 000	- 01	- DR	- A	- D	CO	201		PROGETTO ARCHITETTONICO VERIFICA REQUISITI ACCREDITAMENTO SANITARIO PIANTA LIVELLO P1	A0	1:250	31/07/2019	1	G.Tedeschi			
04	024	12GH09	- TPR	- 000	- 02	- DR	- A	- D	CO	201		PROGETTO ARCHITETTONICO VERIFICA REQUISITI ACCREDITAMENTO SANITARIO PIANTA LIVELLO P2	A0	1:250	31/07/2019	1	G.Tedeschi			
04	025	12GH09	- TPR	- 000	- 03	- DR	- A	- D	CO	201		PROGETTO ARCHITETTONICO VERIFICA REQUISITI ACCREDITAMENTO SANITARIO PIANTA LIVELLO P3	A0	1:250	31/07/2019	1	G.Tedeschi			
04	026	12GH09	- TPR	- 000	- 04	- DR	- A	- D	CO	201		PROGETTO ARCHITETTONICO VERIFICA REQUISITI ACCREDITAMENTO SANITARIO PIANTA LIVELLO P4	A0	1:250	27/04/2019	0	G.Tedeschi			

Data: 12/02/2021
 Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**

Prot: **12GH09_4908**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore - xxx	Volume/Sistema - xxx	Codice elaborato							Stato progetto x	Tipo doc. xx	Num. Progr. xxx	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello - xx	Tipo file - xx	Ruolo/Disciplina - x													
04	027	12GH09	- TPR	- 000	- 05	- DR	- A	- D	C0	201		PROGETTO ARCHITETTONICO VERIFICA REQUISITI ACCREDITAMENTO SANITARIO PIANTA LIVELLO P5	A0	1:250	31/07/2019	1	G.Tedeschi			
04	028	12GH09	- TPR	- 000	- U1	- DR	- A	- D	D0	001		PROGETTO ARCHITETTONICO CODIFICA LOCALI, QUOTATURA, SCHERMATURE ANTI RX PIANTA P-1 - QUADRANTE A	A0	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi			
04	029	12GH09	- TPR	- 000	- U1	- DR	- A	- D	D0	002		PROGETTO ARCHITETTONICO CODIFICA LOCALI, QUOTATURA, SCHERMATURE ANTI RX PIANTA P-1 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi			
04	030	12GH09	- TPR	- 000	- U1	- DR	- A	- D	D0	003		PROGETTO ARCHITETTONICO CODIFICA LOCALI, QUOTATURA, SCHERMATURE ANTI RX PIANTA P-1 - QUADRANTE C	A0+	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi			
04	031	12GH09	- TPR	- 000	- GF	- DR	- A	- D	D0	001		PROGETTO ARCHITETTONICO CODIFICA LOCALI, QUOTATURA, SCHERMATURE ANTI RX PIANTA P0 - QUADRANTE A	A0	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi			
04	032	12GH09	- TPR	- 000	- GF	- DR	- A	- D	D0	002		PROGETTO ARCHITETTONICO CODIFICA LOCALI, QUOTATURA, SCHERMATURE ANTI RX PIANTA P0 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi			
04	033	12GH09	- TPR	- 000	- GF	- DR	- A	- D	D0	003		PROGETTO ARCHITETTONICO CODIFICA LOCALI, QUOTATURA, SCHERMATURE ANTI RX PIANTA P0 - QUADRANTE C	A0+	1:100	Dicembre 2020	1	G.Tedeschi			
04	034	12GH09	- TPR	- 000	- GF	- DR	- A	- D	D0	004		PROGETTO ARCHITETTONICO CODIFICA LOCALI, QUOTATURA, SCHERMATURE ANTI RX PIANTA P0 - QUADRANTE D	A0	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi			
04	035	12GH09	- TPR	- 000	- GF	- DR	- A	- D	D0	005		PROGETTO ARCHITETTONICO CODIFICA LOCALI, QUOTATURA, SCHERMATURE ANTI RX PIANTA P0 - QUADRANTE E	A0	1:100	Aprile 2020	1	G.Tedeschi			
04	036	12GH09	- TPR	- 000	- 01	- DR	- A	- D	D0	001		PROGETTO ARCHITETTONICO CODIFICA LOCALI, QUOTATURA, SCHERMATURE ANTI RX PIANTA P1 - QUADRANTE A	A0	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi			
04	037	12GH09	- TPR	- 000	- 01	- DR	- A	- D	D0	002		PROGETTO ARCHITETTONICO CODIFICA LOCALI, QUOTATURA, SCHERMATURE ANTI RX PIANTA P1 - QUADRANTE B	A0	1:100	Aprile 2020	2	G.Tedeschi			
04	038	12GH09	- TPR	- 000	- 01	- DR	- A	- D	D0	003		PROGETTO ARCHITETTONICO CODIFICA LOCALI, QUOTATURA, SCHERMATURE ANTI RX PIANTA P1 - QUADRANTE C	A0+	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi			
04	039	12GH09	- TPR	- 000	- 01	- DR	- A	- D	D0	004		PROGETTO ARCHITETTONICO CODIFICA LOCALI, QUOTATURA, SCHERMATURE ANTI RX PIANTA P1 - QUADRANTE D	A0	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi			

Data: 12/02/2021
 Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**

Prot: **12GH09_4908**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore - xxx	Volume/Sistema - xxx	Codice elaborato						Stato progetto x	Tipo doc. xx	Num. Progr. xxx	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello - xx	Tipo file - xx	Ruolo/Disciplina - x												
04	040	12GH09	- TPR	- 000	- 01	- DR	- A	- D	D0	005		PROGETTO ARCHITETTONICO CODIFICA LOCALI, QUOTATURA, SCHERMATURE ANTI RX PIANTA P1 - QUADRANTE E	A0	1:100	Aprile 2020	2	G.Tedeschi		
04	041	12GH09	- TPR	- 000	- 02	- DR	- A	- D	D0	001		PROGETTO ARCHITETTONICO CODIFICA LOCALI, QUOTATURA, SCHERMATURE ANTI RX PIANTA P2 - QUADRANTE A	A0	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi		
04	042	12GH09	- TPR	- 000	- 02	- DR	- A	- D	D0	002		PROGETTO ARCHITETTONICO CODIFICA LOCALI, QUOTATURA, SCHERMATURE ANTI RX PIANTA P2 - QUADRANTE B	A0	1:100	Luglio 2020	1	G.Tedeschi		
04	043	12GH09	- TPR	- 000	- 02	- DR	- A	- D	D0	003		PROGETTO ARCHITETTONICO CODIFICA LOCALI, QUOTATURA, SCHERMATURE ANTI RX PIANTA P2 - QUADRANTE C	A0+	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi		
04	044	12GH09	- TPR	- 000	- 02	- DR	- A	- D	D0	004		PROGETTO ARCHITETTONICO CODIFICA LOCALI, QUOTATURA, SCHERMATURE ANTI RX PIANTA P2 - QUADRANTE D	A0	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi		
04	045	12GH09	- TPR	- 000	- 02	- DR	- A	- D	D0	005		PROGETTO ARCHITETTONICO CODIFICA LOCALI, QUOTATURA, SCHERMATURE ANTI RX PIANTA P2 - QUADRANTE E	A0	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi		
04	046	12GH09	- TPR	- 000	- 03	- DR	- A	- D	D0	001		PROGETTO ARCHITETTONICO CODIFICA LOCALI, QUOTATURA, SCHERMATURE ANTI RX PIANTA P3 - QUADRANTE A	A0	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi		
04	047	12GH09	- TPR	- 000	- 03	- DR	- A	- D	D0	002		PROGETTO ARCHITETTONICO CODIFICA LOCALI, QUOTATURA, SCHERMATURE ANTI RX PIANTA P3 - QUADRANTE B	A0	1:100	Luglio 2020	2	G.Tedeschi		
04	048	12GH09	- TPR	- 000	- 03	- DR	- A	- D	D0	003		PROGETTO ARCHITETTONICO CODIFICA LOCALI, QUOTATURA, SCHERMATURE ANTI RX PIANTA P3 - QUADRANTE C	A0+	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi		
04	049	12GH09	- TPR	- 000	- 03	- DR	- A	- D	D0	004		PROGETTO ARCHITETTONICO CODIFICA LOCALI, QUOTATURA, SCHERMATURE ANTI RX PIANTA P3 - QUADRANTE D	A0	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi		
04	050	12GH09	- TPR	- 000	- 03	- DR	- A	- D	D0	005		PROGETTO ARCHITETTONICO CODIFICA LOCALI, QUOTATURA, SCHERMATURE ANTI RX PIANTA P3 - QUADRANTE E	A0	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi		
04	051	12GH09	- TPR	- 000	- 03	- DR	- A	- D	D0	006		PROGETTO ARCHITETTONICO DETTAGLIO COPERTURA DEL POLO TECNOLOGICO	A0	1:100	Febbraio 2020	1	G.Tedeschi		
04	052	12GH09	- TPR	- 000	- 04	- DR	- A	- D	D0	001		PROGETTO ARCHITETTONICO CODIFICA LOCALI, QUOTATURA, SCHERMATURE ANTI RX PIANTA P4 - QUADRANTE B	A0	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi		

Data: 12/02/2021
 Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**

Prot: **12GH09_4908**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore - xxx	Volume/Sistema - xxx	Codice elaborato							Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello - xx	Tipo file - xx	Ruolo/Disciplina - x	Stato progetto - x	Tipo doc. - xx	Num. Progr. - xxx							
04	053	12GH09	- TPR	- 000	- 04	- DR	- A	- D	D0	002	PROGETTO ARCHITETTONICO CODIFICA LOCALI, QUOTATURA, SCHERMATURE ANTI RX PIANTA P4 - QUADRANTE C	A0+	1:100	Luglio 2020	1	G.Tedeschi	
04	054	12GH09	- TPR	- 000	- 04	- DR	- A	- D	D0	003	PROGETTO ARCHITETTONICO CODIFICA LOCALI, QUOTATURA, SCHERMATURE ANTI RX PIANTA P4 - QUADRANTE D	A0	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi	
04	055	12GH09	- TPR	- 000	- 05	- DR	- A	- D	D0	001	PROGETTO ARCHITETTONICO CODIFICA LOCALI, QUOTATURA, SCHERMATURE ANTI RX PIANTA P5 - QUADRANTE B	A0	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi	
04	056	12GH09	- TPR	- 000	- 05	- DR	- A	- D	D0	002	PROGETTO ARCHITETTONICO CODIFICA LOCALI, QUOTATURA, SCHERMATURE ANTI RX PIANTA P5 - QUADRANTE C	A0+	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi	
04	057	12GH09	- TPR	- 000	- 06	- DR	- A	- D	D0	001	PROGETTO ARCHITETTONICO CODIFICA LOCALI, QUOTATURA, SCHERMATURE ANTI RX PIANTA P6 - QUADRANTE B	A0	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi	
04	058	12GH09	- TPR	- 000	- 06	- DR	- A	- D	D0	002	PROGETTO ARCHITETTONICO CODIFICA LOCALI, QUOTATURA, SCHERMATURE ANTI RX PIANTA P6 - QUADRANTE C	A0+	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi	
04	059	12GH09	- TPR	- 000	- PC	- DR	- A	- D	D0	001	PROGETTO ARCHITETTONICO SISTEMI DI COPERTURA PIANTA PC - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi	
04	060	12GH09	- TPR	- 000	- PC	- DR	- A	- D	D0	002	PROGETTO ARCHITETTONICO SISTEMI DI COPERTURA PIANTA PC - QUADRANTE C	A0+	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi	
04	061	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- SH	- A	- D	T0	001	PROGETTO ARCHITETTONICO TABELLE RAPPORTI AEROILLUMINANTI DEI LOCALI	A3	-	31/07/2019	1	G.Tedeschi	
04	062	12GH09	- TPR	- 000	- U1	- DR	- A	- D	D0	100	PROGETTO ARCHITETTONICO APPARECCHIATURE ELETTRONOMICHE E ARREDI PIANTA P-1	A0	1:250	31/07/2019	1	G.Tedeschi	
04	063	12GH09	- TPR	- 000	- GF	- DR	- A	- D	D0	100	PROGETTO ARCHITETTONICO APPARECCHIATURE ELETTRONOMICHE E ARREDI PIANTA P0	A0	1:250	Aprile 2020	2	G.Tedeschi	
04	064	12GH09	- TPR	- 000	- 01	- DR	- A	- D	D0	100	PROGETTO ARCHITETTONICO APPARECCHIATURE ELETTRONOMICHE E ARREDI PIANTA P1	A0	1:250	Aprile 2020	2	G.Tedeschi	
04	065	12GH09	- TPR	- 000	- 02	- DR	- A	- D	D0	100	PROGETTO ARCHITETTONICO APPARECCHIATURE ELETTRONOMICHE E ARREDI PIANTA P2	A0	1:250	Aprile 2020	2	G.Tedeschi	

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**
Prot: **12GH09_4908**
ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore - xxx	Volume/Sistema - xxx	Codice elaborato										Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello - xx	Tipo file - xx	Ruolo/Disciplina - x	Stato progetto - x	Tipo doc. - xx	Num. Progr. - xxx										
04	066	12GH09	- TPR	- 000	- 03	- DR	- A	- D	D0	100			PROGETTO ARCHITETTONICO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E ARREDI PIANTA P3	A0	1:250	Aprile 2020	4	G.Tedeschi		
04	067	12GH09	- TPR	- 000	- 04	- DR	- A	- D	D0	100			PROGETTO ARCHITETTONICO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E ARREDI PIANTA P4	A1	1:250	Luglio 2020	3	G.Tedeschi		
04	068	12GH09	- TPR	- 000	- 05	- DR	- A	- D	D0	100			PROGETTO ARCHITETTONICO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E ARREDI PIANTA P5	A1	1:250	Aprile 2020	2	G.Tedeschi		
04	069	12GH09	- TPR	- 000	- 06	- DR	- A	- D	D0	100			PROGETTO ARCHITETTONICO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E ARREDI PIANTA P6	A1	1:250	Aprile 2020	2	G.Tedeschi		
04	070	12GH09	- TPR	- 000	- PC	- DR	- A	- D	D0	100			PROGETTO ARCHITETTONICO SISTEMI DI COPERTURA PIANTA PC	A1	1:250	Aprile 2020	2	G.Tedeschi		
04	071	12GH09	- TPR	- 000	- U1	- DR	- A	- D	D0	201			PROGETTO ARCHITETTONICO IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI SERRAMENTI PIANTA P-1 - QUADRANTE A	A0	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi		
04	072	12GH09	- TPR	- 000	- U1	- DR	- A	- D	D0	202			PROGETTO ARCHITETTONICO IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI SERRAMENTI PIANTA P-1 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi		
04	073	12GH09	- TPR	- 000	- U1	- DR	- A	- D	D0	203			PROGETTO ARCHITETTONICO IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI SERRAMENTI PIANTA P-1 - QUADRANTE C	A0+	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi		
04	074	12GH09	- TPR	- 000	- GF	- DR	- A	- D	D0	201			PROGETTO ARCHITETTONICO IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI SERRAMENTI PIANTA P0 - QUADRANTE A	A0	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi		
04	075	12GH09	- TPR	- 000	- GF	- DR	- A	- D	D0	202			PROGETTO ARCHITETTONICO IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI SERRAMENTI PIANTA P0 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi		
04	076	12GH09	- TPR	- 000	- GF	- DR	- A	- D	D0	203			PROGETTO ARCHITETTONICO IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI SERRAMENTI PIANTA P0 - QUADRANTE C	A0+	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi		
04	077	12GH09	- TPR	- 000	- GF	- DR	- A	- D	D0	204			PROGETTO ARCHITETTONICO IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI SERRAMENTI PIANTA P0 - QUADRANTE D	A0	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi		
04	078	12GH09	- TPR	- 000	- GF	- DR	- A	- D	D0	205			PROGETTO ARCHITETTONICO IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI SERRAMENTI PIANTA P0 - QUADRANTE E	A0	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi		

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**
Prot: **12GH09_4908**
ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore - xxx	Volume/Sistema - xxx	Codice elaborato							Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello - xx	Tipo file - xx	Ruolo/Disciplina - x	Stato progetto - x	Tipo doc. - xx	Num. Progr. - xxx							
04	079	12GH09	- TPR	- 000	- 01	- DR	- A	- D	D0	201	PROGETTO ARCHITETTONICO IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI SERRAMENTI PIANTA P1 - QUADRANTE A	A0	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi	
04	080	12GH09	- TPR	- 000	- 01	- DR	- A	- D	D0	202	PROGETTO ARCHITETTONICO IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI SERRAMENTI PIANTA P1 - QUADRANTE B	A0	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi	
04	081	12GH09	- TPR	- 000	- 01	- DR	- A	- D	D0	203	PROGETTO ARCHITETTONICO IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI SERRAMENTI PIANTA P1 - QUADRANTE C	A0+	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi	
04	082	12GH09	- TPR	- 000	- 01	- DR	- A	- D	D0	204	PROGETTO ARCHITETTONICO IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI SERRAMENTI PIANTA P1 - QUADRANTE D	A0	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi	
04	083	12GH09	- TPR	- 000	- 01	- DR	- A	- D	D0	205	PROGETTO ARCHITETTONICO IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI SERRAMENTI PIANTA P1 - QUADRANTE E	A0	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi	
04	084	12GH09	- TPR	- 000	- 02	- DR	- A	- D	D0	201	PROGETTO ARCHITETTONICO IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI SERRAMENTI PIANTA P2 - QUADRANTE A	A0	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi	
04	085	12GH09	- TPR	- 000	- 02	- DR	- A	- D	D0	202	PROGETTO ARCHITETTONICO IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI SERRAMENTI PIANTA P2 - QUADRANTE B	A0	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi	
04	086	12GH09	- TPR	- 000	- 02	- DR	- A	- D	D0	203	PROGETTO ARCHITETTONICO IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI SERRAMENTI PIANTA P2 - QUADRANTE C	A0+	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi	
04	087	12GH09	- TPR	- 000	- 02	- DR	- A	- D	D0	204	PROGETTO ARCHITETTONICO IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI SERRAMENTI PIANTA P2 - QUADRANTE D	A0	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi	
04	088	12GH09	- TPR	- 000	- 02	- DR	- A	- D	D0	205	PROGETTO ARCHITETTONICO IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI SERRAMENTI PIANTA P2 - QUADRANTE E	A0	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi	
04	089	12GH09	- TPR	- 000	- 03	- DR	- A	- D	D0	201	PROGETTO ARCHITETTONICO IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI SERRAMENTI PIANTA P3 - QUADRANTE A	A0	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi	
04	090	12GH09	- TPR	- 000	- 03	- DR	- A	- D	D0	202	PROGETTO ARCHITETTONICO IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI SERRAMENTI PIANTA P3 - QUADRANTE B	A0	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi	
04	091	12GH09	- TPR	- 000	- 03	- DR	- A	- D	D0	203	PROGETTO ARCHITETTONICO IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI SERRAMENTI PIANTA P3 - QUADRANTE C	A0+	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi	

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**
Prot: **12GH09_4908**
ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore - xxx	Volume/Sistema - xxx	Codice elaborato							Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello - xx	Tipo file - xx	Ruolo/Disciplina - x	Stato progetto - x	Tipo doc. - xx	Num. Progr. - xxx							
04	092	12GH09	- TPR	- 000	- 03	- DR	- A	- D	D0	204	PROGETTO ARCHITETTONICO IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI SERRAMENTI PIANTA P3 - QUADRANTE D	A0	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi	
04	093	12GH09	- TPR	- 000	- 03	- DR	- A	- D	D0	205	PROGETTO ARCHITETTONICO IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI SERRAMENTI PIANTA P3 - QUADRANTE E	A0	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi	
04	094	12GH09	- TPR	- 000	- 04	- DR	- A	- D	D0	201	PROGETTO ARCHITETTONICO IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI SERRAMENTI PIANTA P4 - QUADRANTE B	A0	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi	
04	095	12GH09	- TPR	- 000	- 04	- DR	- A	- D	D0	202	PROGETTO ARCHITETTONICO IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI SERRAMENTI PIANTA P4 - QUADRANTE C	A0+	1:100	Luglio 2020	1	G.Tedeschi	
04	096	12GH09	- TPR	- 000	- 04	- DR	- A	- D	D0	203	PROGETTO ARCHITETTONICO IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI SERRAMENTI PIANTA P4 - QUADRANTE D	A0	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi	
04	097	12GH09	- TPR	- 000	- 05	- DR	- A	- D	D0	201	PROGETTO ARCHITETTONICO IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI SERRAMENTI PIANTA P5 - QUADRANTE B	A0	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi	
04	098	12GH09	- TPR	- 000	- 05	- DR	- A	- D	D0	202	PROGETTO ARCHITETTONICO IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI SERRAMENTI PIANTA P5 - QUADRANTE C	A0+	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi	
04	099	12GH09	- TPR	- 000	- 06	- DR	- A	- D	D0	201	PROGETTO ARCHITETTONICO IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI SERRAMENTI PIANTA P6 - QUADRANTE B	A0	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi	
04	100	12GH09	- TPR	- 000	- 06	- DR	- A	- D	D0	202	PROGETTO ARCHITETTONICO IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI SERRAMENTI PIANTA P6 - QUADRANTE C	A0+	1:100	27/04/2019	0	G.Tedeschi	
04	101	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	D0	301	PROGETTO ARCHITETTONICO VERIFICA MODALITA' DI ACCESSO GRANDI APPARECCHIATURE	A0	1:250	31/07/2019	1	G.Tedeschi	
04	102	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	E0	101	PROGETTO ARCHITETTONICO PROSPETTO 1	A1++	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi	
04	103	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	E0	102	PROGETTO ARCHITETTONICO PROSPETTO 2	A1++	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi	
04	104	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	E0	103	PROGETTO ARCHITETTONICO PROSPETTO 3	A0	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi	

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**

Prot: **12GH09_4908**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore - xxx	Volume/Sistema - xxx	Codice elaborato					Ruolo/Disciplina x -	Stato progetto x	Tipo doc. xx	Num. Progr. xxx	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello - xx	Tipo file - xx													
04	105	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	E0	104			PROGETTO ARCHITETTONICO PROSPETTO 4	A1++	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi	
04	106	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	E0	105			PROGETTO ARCHITETTONICO PROSPETTO 5	A0	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi	
04	107	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	E0	106			PROGETTO ARCHITETTONICO PROSPETTO 6	A1+	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi	
04	108	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	E0	107			PROGETTO ARCHITETTONICO PROSPETTO 7	A1+	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi	
04	109	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	E0	108			PROGETTO ARCHITETTONICO PROSPETTO 8	A0	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi	
04	110	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	E0	109			PROGETTO ARCHITETTONICO PROSPETTO 9	A0	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi	
04	111	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	E0	110			PROGETTO ARCHITETTONICO PROSPETTO 10	A0	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi	
04	112	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	E0	111			PROGETTO ARCHITETTONICO PROSPETTO 11	A1++	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi	
04	113	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	F0	101			PROGETTO ARCHITETTONICO SEZIONE AA	A1++	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi	
04	114	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	F0	102			PROGETTO ARCHITETTONICO SEZIONE BB	A1+	1:100	Aprile 2020	2	G.Tedeschi	
04	115	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	F0	103			PROGETTO ARCHITETTONICO SEZIONE CC	A1+	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi	
04	116	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	F0	104			PROGETTO ARCHITETTONICO SEZIONE DD	A1+	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi	
04	117	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	F0	105			PROGETTO ARCHITETTONICO SEZIONE EE	A1+	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi	

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**

Prot: **12GH09_4908**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore - xxx	Volume/Sistema - xxx	Codice elaborato										Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello - xx	Tipo file - xx	Ruolo/Disciplina - x	Stato progetto - x	Tipo doc. - xx	Num. Progr. - xxx										
04	118	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	F0	106	PROGETTO ARCHITETTONICO SEZIONE FF					A1+	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi
04	119	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	F0	107	PROGETTO ARCHITETTONICO SEZIONE GG					A1++	1:100	Aprile 2020	2	G.Tedeschi
04	120	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	F0	108	PROGETTO ARCHITETTONICO SEZIONE HH					A1	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi
04	121	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	F0	109	PROGETTO ARCHITETTONICO SEZIONE II					A1	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi
04	122	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	F0	110	PROGETTO ARCHITETTONICO SEZIONE LL					A1++	1:100	Aprile 2020	2	G.Tedeschi
04	123	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	F0	111	PROGETTO ARCHITETTONICO SEZIONE MM					A1+	1:100	Aprile 2020	2	G.Tedeschi
04	124	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	F0	112	PROGETTO ARCHITETTONICO SEZIONE NN					A1++	1:100	Aprile 2020	2	G.Tedeschi
04	125	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	F0	113	PROGETTO ARCHITETTONICO SEZIONE OO					A1++	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi
04	126	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	F0	114	PROGETTO ARCHITETTONICO SEZIONE PP					A1+	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi
04	127	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	F0	115	PROGETTO ARCHITETTONICO SEZIONE 1-1					A0	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi
04	128	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	F0	116	PROGETTO ARCHITETTONICO SEZIONE 2-2					A0	1:100	31/07/2019	1	G.Tedeschi
04	129	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	F0	117	PROGETTO ARCHITETTONICO SEZIONI POLO TECNOLOGICO					A0	1:100	Febbraio 2020	3	G.Tedeschi
04	130	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	H0	001	PROGETTO ARCHITETTONICO CONCEPT INTERIOR DESIGN					A3	-	27/04/2019	0	G.Tedeschi

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**
Prot: **12GH09_4908**
ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore - xxx	Volume/Sistema - xxx	Codice elaborato							Stato progetto x	Tipo doc. xx	Num. Progr. xxx	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello - xx	Tipo file - xx	Ruolo/Disciplina - x													
04	131	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	MO	001			PROGETTO ARCHITETTONICO SEZIONI DI FACCIATA TERRA CIELO (1_3)	A0	1:25	27/04/2019	0	G.Tedeschi		
04	132	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	MO	002			PROGETTO ARCHITETTONICO SEZIONI DI FACCIATA TERRA CIELO (2_3)	A0	1:25	27/04/2019	0	G.Tedeschi		
04	133	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	MO	003			PROGETTO ARCHITETTONICO SEZIONI DI FACCIATA TERRA CIELO (3_3)	A0	1:25	31/07/2019	1	G.Tedeschi		
04	134	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	MO	101			PROGETTO ARCHITETTONICO PARTICOLARI COSTRUTTIVI DEI SERRAMENTI	A3	Varie	27/04/2019	0	G.Tedeschi		
04	135	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	MO	102			PROGETTO ARCHITETTONICO FASCICOLO PARTICOLARI COSTRUTTIVI TIPICI	A3	Varie	Luglio 2020	3	G.Tedeschi		
04	136	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	MO	201			PROGETTO ARCHITETTONICO FASCICOLO FINITURE DEI LOCALI	A3	Varie	06/09/2019	1	G.Tedeschi		
04	137	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	MO	202			PROGETTO ARCHITETTONICO FASCICOLO ARREDI LOCALI TIPOLOGICI	A3	Varie	30/08/2019	1	G.Tedeschi		
04	138	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	MO	203			PROGETTO ARCHITETTONICO CONTROSOFFITTI E CORPI ILLUMINANTI DEI LOCALI TIPICI	A3	Varie	30/08/2019	1	G.Tedeschi		
04	139	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	MO	204			PROGETTO ARCHITETTONICO LAYOUT TIPICO DEGENZA	A0	1:20	06/09/2019	1	G.Tedeschi		
04	140	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	MO	205			PROGETTO ARCHITETTONICO LAYOUT TIPICO AMBULATORIO	A0	1:20	06/09/2019	1	G.Tedeschi		
04	141	12GH09	- TPR	- TRS	- ZZ	- RP	- A	- D	RT	001			PROGETTO IMPIANTI DI TRASPORTO MECCANIZZATI RELAZIONE TECNICA	A4	-	31/07/2019	1	G.Tedeschi		
04	142	12GH09	- TPR	- TRS	- U1	- DR	- A	- D	D0	001			PROGETTO IMPIANTI DI TRASPORTO MECCANIZZATI PLANIMETRIA DI IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PIANTA LIVELLO P-1	A0	1:250	31/07/2019	1	G.Tedeschi		
04	143	12GH09	- TPR	- TRS	- GF	- DR	- A	- D	D0	002			PROGETTO IMPIANTI DI TRASPORTO MECCANIZZATI PLANIMETRIA DI IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PIANTA LIVELLO P0	A0	1:250	31/07/2019	1	G.Tedeschi		

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**
Prot: **12GH09_4908**
ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore - xxx	Volume/Sistema - xxx	Codice elaborato						Stato progetto x	Tipo doc. xx	Num. Progr. xxx	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello - xx	Tipo file - xx	Ruolo/Disciplina - x												
04	144	12GH09	- TPR	- TRS	- 01	- DR	- A	- D	D0	003		PROGETTO IMPIANTI DI TRASPORTO MECCANIZZATI PLANIMETRIA DI IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PIANTA LIVELLO P1	A0	1:250	31/07/2019	1	G.Tedeschi		
04	145	12GH09	- TPR	- TRS	- 02	- DR	- A	- D	D0	004		PROGETTO IMPIANTI DI TRASPORTO MECCANIZZATI PLANIMETRIA DI IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PIANTA LIVELLO P2	A0	1:250	31/07/2019	1	G.Tedeschi		
04	146	12GH09	- TPR	- TRS	- 03	- DR	- A	- D	D0	005		PROGETTO IMPIANTI DI TRASPORTO MECCANIZZATI PLANIMETRIA DI IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PIANTA LIVELLO P3	A0	1:250	31/07/2019	1	G.Tedeschi		
04	147	12GH09	- TPR	- TRS	- 04	- DR	- A	- D	D0	006		PROGETTO IMPIANTI DI TRASPORTO MECCANIZZATI PLANIMETRIA DI IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PIANTA LIVELLO P4	A1	1:250	Luglio 2020	2	G.Tedeschi		
04	148	12GH09	- TPR	- TRS	- 05	- DR	- A	- D	D0	007		PROGETTO IMPIANTI DI TRASPORTO MECCANIZZATI PLANIMETRIA DI IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PIANTA LIVELLO P5	A1	1:250	31/07/2019	1	G.Tedeschi		
04	149	12GH09	- TPR	- TRS	- 06	- DR	- A	- D	D0	008		PROGETTO IMPIANTI DI TRASPORTO MECCANIZZATI PLANIMETRIA DI IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PIANTA LIVELLO P6	A1	1:250	31/07/2019	1	G.Tedeschi		
04	150	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- A	- D	M0	206		PROGETTO ARCHITETTONICO LAYOUT TIPICO SALA OPERATORIA ISO 5	A0	1:20	06/09/2019	0	G.Tedeschi		

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**
Prot: **12GH09_4908**
ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto XXXXXX	Originatore - XXX -	Codice elaborato							Ruolo/Disciplina X -	Stato progetto X	Tipo doc. XX	Num. Progr. XXX	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
				Volume/Sistema XXX -	Livello XX -	Tipo file XX -														
CARTELLA 5														PROGETTO ANTINCENDIO						
05	001	12GH09	- TPR -	ANT	- ZZ -	RP	- V	- D	RT	001				PROGETTO ANTINCENDIO RELAZIONE TECNICA	A4	-	31/07/2019	1	F.Inzani	
05	002	12GH09	- TPR -	ANT	- ZZ -	DR	- V	- D	BO	001				PROGETTO ANTINCENDIO PLANIMETRIA GENERALE	A0L	-	31/07/2019	1	F.Inzani	
05	003	12GH09	- TPR -	ANT	- U1 -	DR	- V	- D	DO	001				PROGETTO ANTINCENDIO PIANTA LIVELLO -1	A0L	1:250	31/07/2019	1	F.Inzani	
05	004	12GH09	- TPR -	ANT	- GF -	DR	- V	- D	DO	001				PROGETTO ANTINCENDIO PIANTA LIVELLO 0	A0L	1:250	31/07/2019	1	F.Inzani	
05	005	12GH09	- TPR -	ANT	- 01 -	DR	- V	- D	DO	001				PROGETTO ANTINCENDIO PIANTA LIVELLO 1	A0L	1:250	31/07/2019	1	F.Inzani	
05	006	12GH09	- TPR -	ANT	- 02 -	DR	- V	- D	DO	001				PROGETTO ANTINCENDIO PIANTA LIVELLO 2	A0	1:250	31/07/2019	1	F.Inzani	
05	007	12GH09	- TPR -	ANT	- 03 -	DR	- V	- D	DO	001				PROGETTO ANTINCENDIO PIANTA LIVELLO 3	A0	1:250	31/07/2019	1	F.Inzani	
05	008	12GH09	- TPR -	ANT	- 04 -	DR	- V	- D	DO	001				PROGETTO ANTINCENDIO PIANTA LIVELLO 4	A1	1:250	31/07/2019	1	F.Inzani	
05	009	12GH09	- TPR -	ANT	- 05 -	DR	- V	- D	DO	001				PROGETTO ANTINCENDIO PIANTA LIVELLO 5	A1	1:250	31/07/2019	1	F.Inzani	
05	010	12GH09	- TPR -	ANT	- ZZ -	DR	- V	- D	DO	001				PROGETTO ANTINCENDIO PIANTA VARI LIVELLI LOCALI TECNOLOGICI	A0L	1:250	31/07/2019	1	F.Inzani	
05	011	12GH09	- TPR -	ANT	- ZZ -	DR	- V	- D	FO	001				PROGETTO ANTINCENDIO SEZIONE GENERALE	A0L	1:200	31/07/2019	1	F.Inzani	
05	012	12GH09	- TPR -	ANT	- ZZ -	DR	- V	- D	HO	003				PROGETTO ANTINCENDIO SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTI SPECIALI	A2	1:200	31/07/2019	1	F.Inzani	
05	013	12GH09	- TPR -	ANT	- U1 -	DR	- V	- D	DO	002				PROGETTO ANTINCENDIO PIANTA LIVELLO -1 PROGETTO IMPIANTISTICO	A0L	1:250	31/07/2019	1	F.Inzani	

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**
Prot: **12GH09_4908**
ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore		Volume/Sistema xxx	Codice elaborato			Ruolo/Disciplina x	Stato progetto x	Tipo doc. xx	Num. Progr. xxx	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile				
			-	xxx		-	xxx	-											xx	-	xx	
05	014	12GH09	-	TPR	-	ANT	-	GF	-	DR	-	V	-	D	DO	002	PROGETTO ANTINCENDIO PIANTA LIVELLO 0 PROGETTO IMPIANTISTICO	A0L	1:250	31/07/2019	1	F.Inzani
05	015	12GH09	-	TPR	-	ANT	-	01	-	DR	-	V	-	D	DO	002	PROGETTO ANTINCENDIO PIANTA LIVELLO 1 PROGETTO IMPIANTISTICO	A0L	1:250	31/07/2019	1	F.Inzani
05	016	12GH09	-	TPR	-	ANT	-	02	-	DR	-	V	-	D	DO	002	PROGETTO ANTINCENDIO PIANTA LIVELLO 2 PROGETTO IMPIANTISTICO	A0	1:250	31/07/2019	1	F.Inzani
05	017	12GH09	-	TPR	-	ANT	-	03	-	DR	-	V	-	D	DO	002	PROGETTO ANTINCENDIO PIANTA LIVELLO 3 PROGETTO IMPIANTISTICO	A0	1:250	31/07/2019	1	F.Inzani
05	018	12GH09	-	TPR	-	ANT	-	04	-	DR	-	V	-	D	DO	002	PROGETTO ANTINCENDIO PIANTA LIVELLO 4 PROGETTO IMPIANTISTICO	A1	1:250	31/07/2019	1	F.Inzani
05	019	12GH09	-	TPR	-	ANT	05	-	DR	-	V	-	D	DO	002	PROGETTO ANTINCENDIO PIANTA LIVELLO 5 PROGETTO IMPIANTISTICO	A1	1:250	31/07/2019	1	F.Inzani	
05	020	12GH09	-	TPR	-	ANT	-	ZZ	-	RP	-	V	-	D	RT	002	PROGETTO ANTINCENDIO INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE TECNICA	A4	-	01/02/2020	0	F.Inzani

Data: 12/02/2021
 Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**

Prot: **12GH09_4908**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto XXXXXX	Originatore - XXX -	Volume/Sistema - XXX -	Codice elaborato					Ruolo/Disciplina X -	Stato progetto X	Tipo doc. XX	Num. Progr. XXX	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello - XX -	Tipo file - XX -													
CARTELLA 6														PROGETTO STRUTTURALE					
06	001	12GH09	- TPR -	000	- ZZ -	RP -	S -	D	RT	001	PROGETTO STRUTTURALE RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA E DI CALCOLO			A4	-	31/07/2019	1	F.Camorani	
06	002	12GH09	- TPR -	000	- ZZ -	RP -	S -	D	RT	002	PROGETTO STRUTTURALE RELAZIONE DEI MATERIALI			A4	-	27/04/2019	0	F.Camorani	
06	003	12GH09	- TPR -	000	- ZZ -	RP -	S -	D	RT	003	PROGETTO STRUTTURALE RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO OPERE DI SOSTEGNO			A4	-	Maggio 2020	2	F.Camorani	
06	004	12GH09	- TPR -	000	- ZZ -	RP -	S -	D	RT	004	PROGETTO STRUTTURALE RELAZIONE SUL MONITORAGGIO			A4	-	Gennaio 2020	2	F.Camorani	
06	005	12GH09	- TPR -	000	- ZZ -	RP -	S -	D	RT	005	PROGETTO STRUTTURALE RELAZIONE SUL SISTEMA DI DRENAGGIO			A4	-	Gennaio 2020	0	F.Camorani	
06	006	12GH09	- TPR -	000	- ZZ -	DR -	S -	D	GO	001	PROGETTO STRUTTURALE MATERIALI E NOTE GENERALI			A1	-	Dicembre 2020	1	F.Camorani	
06	007	12GH09	- TPR -	000	- U1 -	DR -	S -	D	BO	010	PROGETTO STRUTTURALE PIANTA CARICHI P-1			A1	1:500	27/04/2019	0	F.Camorani	
06	008	12GH09	- TPR -	000	- GF -	DR -	S -	D	BO	010	PROGETTO STRUTTURALE PIANTA CARICHI P0			A1	1:500	Maggio 2020	2	F.Camorani	
06	009	12GH09	- TPR -	000	- 01 -	DR -	S -	D	BO	010	PROGETTO STRUTTURALE PIANTA CARICHI P1			A1	1:500	Aprile 2020	2	F.Camorani	
06	010	12GH09	- TPR -	000	- 02 -	DR -	S -	D	BO	010	PROGETTO STRUTTURALE PIANTA CARICHI P2			A1	1:500	Aprile 2020	2	F.Camorani	
06	011	12GH09	- TPR -	000	- 03 -	DR -	S -	D	BO	010	PROGETTO STRUTTURALE PIANTA CARICHI P3			A1	1:500	31/07/2019	1	F.Camorani	
06	012	12GH09	- TPR -	000	- 04 -	DR -	S -	D	BO	010	PROGETTO STRUTTURALE PIANTA CARICHI P4			A1	1:500	27/04/2019	0	F.Camorani	
06	013	12GH09	- TPR -	000	- 05 -	DR -	S -	D	BO	010	PROGETTO STRUTTURALE PIANTA CARICHI P5			A1	1:500	27/04/2019	0	F.Camorani	

Data: 12/02/2021
Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**

Prot: **12GH09_4908**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto XXXXXX	Originatore - XXX	Volume/Sistema - XXX	Codice elaborato										Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello - XX	Tipo file - XX	Ruolo/Disciplina - X	Stato progetto - X	Tipo doc. - XX	Num. Progr. - XXX										
06	014	12GH09	- TPR	- 000	- 06	- DR	- S	- D	B0	010	PROGETTO STRUTTURALE PIANTA CARICHI P6					A1	1:500	27/04/2019	0	F.Camorani
06	015	12GH09	- TPR	- 000	- 07	- DR	- S	- D	B0	010	PROGETTO STRUTTURALE PIANTA CARICHI COPERTURA					A1	1:500	27/04/2019	0	F.Camorani
06	016	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- S	- D	B0	020	PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA GIUNTI 1/2					A0	1:500	27/04/2019	0	F.Camorani
06	017	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- S	- D	B0	021	PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA GIUNTI 2/2					A1+	1:500	27/04/2019	0	F.Camorani
06	018	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- S	- D	B0	030	PROGETTO STRUTTURALE PLANIMETRIA OPERE DI SOSTEGNO					A0	1:400	Maggio 2020	5	F.Camorani
06	019	12GH09	- TPR	- C01	- ZZ	- DR	- S	- D	D0	030	PROGETTO STRUTTURALE PARATIE TRATTO 1 PARATIE CENTRALE GAS MEDICALI					A1	1:200	Febbraio 2020	3	F.Camorani
06	020	12GH09	- TPR	- C02	- ZZ	- DR	- S	- D	D0	030	PROGETTO STRUTTURALE PARATIE TRATTO 2 PARATIE POLO TECNOLOGICO					A1+	1:200	27/04/2019	0	F.Camorani
06	021	12GH09	- TPR	- C03	- ZZ	- DR	- S	- D	D0	030	PROGETTO STRUTTURALE PARATIE TRATTO 3 PARATIE NUOVO TUNNEL					A1 + +	1:200	Luglio 2020	3	F.Camorani
06	022	12GH09	- TPR	- C04	- ZZ	- DR	- S	- D	D0	030	PROGETTO STRUTTURALE PARATIE TRATTO 4 ZONA EDIFICI D1 E D3					A1+	1:200	Luglio 2020	1	F.Camorani
06	023	12GH09	- TPR	- PTC	- ZZ	- DR	- S	- D	D0	030	PROGETTO STRUTTURALE POLO TECNOLOGICO FASI DI REALIZZAZIONE					A0	1:200	27/04/2019	0	F.Camorani
06	024	12GH09	- TPR	- C05	- ZZ	- DR	- S	- D	D0	030	PROGETTO STRUTTURALE PARATIE TRATTO 5 PARATIE VIA ATTO VANNUCCI					A0	1:200	27/04/2019	0	F.Camorani
06	025	12GH09	- TPR	- C06	- ZZ	- DR	- S	- D	D0	030	PROGETTO STRUTTURALE PARATIE TRATTO 6 PARATIE CORSO MENTANA					A0	1:200	gennaio 2020	2	F.Camorani
06	026	12GH09	- TPR	- C06	- ZZ	- DR	- S	- D	D0	031	PROGETTO STRUTTURALE PARATIE TRATTO 6 FASI ESECUTIVE PARATIE CORSO MENTANA					A1	1:200	Maggio 2020	0	F.Camorani
06	027	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- S	- D	F0	031	PROGETTO STRUTTURALE PARATIE NUCLEI SCALA PLANIMETRIA E SEZIONI					A1	1:200	31/07/2019	1	F.Camorani

Data: 12/02/2021
Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**

Prot: **12GH09_4908**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto XXXXXX	Originatore - XXX	Volume/Sistema - SDF	Codice elaborato					Ruolo/Disciplina X	Stato progetto X	Tipo doc. XX	Num. Progr. XXX	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello - XX	Tipo file - XX													
06	028	12GH09	- TPR	- SDF	- ZZ	- DR	- S	- D	DO	030			PROGETTO STRUTTURALE PARATIA MEDICINA NUCLEARE FASI DI REALIZZAZIONE	A0	1:200	31/07/2019	1	F.Camorani	
06	029	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- S	- D	DO	040			PROGETTO STRUTTURALE OPERE DI SOSTEGNO PLANIMETRIA DI MONITORAGGIO	A0	1:400	Aprile 2020	3	F.Camorani	
06	030	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- S	- D	FO	040			PROGETTO STRUTTURALE OPERE DI SOSTEGNO SEZIONI DI MONITORAGGIO	A0	1:100	maggio 2020	3	F.Camorani	
06	031	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- S	- D	FO	041			PROGETTO STRUTTURALE OPERE DI SOSTEGNO TERRE RINFORZATE	A0++	1:100	06/09/2019	1	F.Camorani	
06	032	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- S	- D	BO	040			PROGETTO STRUTTURALE NUOVO TUNNEL E SOTTOPASSO CUNICOLO ESISTENTE FASI DI REALIZZAZIONE	A0	1:200	27/04/2019	0	F.Camorani	
06	033	12GH08	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- S	- D	BO	000			PROGETTO STRUTTURALE PIANTA SCAVI	A0	1:300	Dicembre 2020	2	F.Camorani	
06	034	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- S	- D	BO	001			PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA PALI DI FONDAZIONE	A0	1:250	31/07/2019	1	F.Camorani	
06	035	12GH09	- TPR	- 000	- U2	- DR	- S	- D	BO	001			PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA FONDAZIONI, ELEVAZIONI P-2 - INQUADRAMENTO GENERALE	A0	1:250	31/07/2019	1	F.Camorani	
06	036	12GH09	- TPR	- 000	- U1	- DR	- S	- D	BO	001			PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA FONDAZIONI P-1 - INQUADRAMENTO GENERALE	A0	1:250	Dicembre 2020	2	F.Camorani	
06	037	12GH09	- TPR	- 000	- U1	- DR	- S	- D	BO	002			PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA ELEVAZIONI P-1 - INQUADRAMENTO GENERALE	A0	1:250	31/07/2019	1	F.Camorani	
06	038	12GH09	- TPR	- 000	- U1	- DR	- S	- D	DO	001			PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA FONDAZIONI, ELEVAZIONI P-1 - QUADRANTE A	A0+	1:100	Dicembre 2020	2	F.Camorani	
06	039	12GH09	- TPR	- 000	- U1	- DR	- S	- D	DO	002			PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA FONDAZIONI, ELEVAZIONI P-1 - QUADRANTE B	A0+	1:100	Dicembre 2020	2	F.Camorani	
06	040	12GH09	- TPR	- 000	- U1	- DR	- S	- D	DO	003			PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA FONDAZIONI, ELEVAZIONI P-1 - QUADRANTE C	A0+	1:100	27/04/2019	0	F.Camorani	
06	041	12GH09	- TPR	- 000	- U1	- DR	- S	- D	DO	004			PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA FONDAZIONI, ELEVAZIONI P-1 - QUADRANTE E-D'	A1	1:100	27/04/2019	0	F.Camorani	

Data: 12/02/2021
Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**

Prot: **12GH09_4908**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore - xxx	Volume/Sistema - xxx	Codice elaborato										Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello - xx	Tipo file - xx	Ruolo/Disciplina - x	Stato progetto - x	Tipo doc. - xx	Num. Progr. - xxx										
06	042	12GH09	- TPR	- 000	- GF	- DR	- S	- D	BO	001	PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA FONDAZIONI, IMPALCATO P0, ELEVAZIONI P0 - INQUADRAMENTO GENERALE					A0	1:250	maggio 2020	3	F.Camorani
06	043	12GH09	- TPR	- 000	- GF	- DR	- S	- D	DO	001	PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA FONDAZIONI, IMPALCATO P0, ELEVAZIONI P0 - QUADRANTE A					A0	1:100	31/07/2019	1	F.Camorani
06	044	12GH09	- TPR	- 000	- GF	- DR	- S	- D	DO	002	PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA FONDAZIONI, IMPALCATO P0, ELEVAZIONI P0 - QUADRANTE B					A0+	1:100	27/04/2019	0	F.Camorani
06	045	12GH09	- TPR	- 000	- GF	- DR	- S	- D	DO	003	PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA FONDAZIONI, IMPALCATO P0, ELEVAZIONI P0 - QUADRANTE C					A0+	1:100	31/07/2019	1	F.Camorani
06	046	12GH09	- TPR	- 000	- GF	- DR	- S	- D	DO	004	PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA FONDAZIONI, IMPALCATO P0, ELEVAZIONI P0 - QUADRANTE D					A0	1:100	27/04/2019	0	F.Camorani
06	047	12GH09	- TPR	- 000	- 01	- DR	- S	- D	BO	001	PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA IMPALCATO P1, ELEVAZIONI P1 - INQUADRAMENTO GENERALE					A0	1:250	aprile 2020	2	F.Camorani
06	048	12GH09	- TPR	- 000	- 01	- DR	- S	- D	DO	001	PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA IMPALCATO P1, ELEVAZIONI P1 - QUADRANTE A					A0+	1:100	31/07/2019	1	F.Camorani
06	049	12GH09	- TPR	- 000	- 01	- DR	- S	- D	DO	002	PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA IMPALCATO P1, ELEVAZIONI P1 - QUADRANTE B					A0+	1:100	31/07/2019	1	F.Camorani
06	050	12GH09	- TPR	- 000	- 01	- DR	- S	- D	DO	003	PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA IMPALCATO P1, ELEVAZIONI P1 - QUADRANTE C					A0+	1:100	31/07/2019	1	F.Camorani
06	051	12GH09	- TPR	- 000	- 01	- DR	- S	- D	DO	004	PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA IMPALCATO P1, ELEVAZIONI P1 - QUADRANTE D					A0	1:100	27/04/2019	0	F.Camorani
06	052	12GH09	- TPR	- 000	- 02	- DR	- S	- D	BO	001	PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA IMPALCATO P2, ELEVAZIONI P2 - INQUADRAMENTO GENERALE					A0	1:250	aprile 2020	2	F.Camorani
06	053	12GH09	- TPR	- 000	- 02	- DR	- S	- D	DO	001	PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA IMPALCATO P2, ELEVAZIONI P2 - QUADRANTE A					A0	1:100	27/04/2019	0	F.Camorani
06	054	12GH09	- TPR	- 000	- 02	- DR	- S	- D	DO	002	PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA IMPALCATO P2, ELEVAZIONI P2 - QUADRANTE B					A0+	1:100	27/04/2019	0	F.Camorani
06	055	12GH09	- TPR	- 000	- 02	- DR	- S	- D	DO	003	PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA IMPALCATO P2, ELEVAZIONI P2 - QUADRANTE C					A0+	1:100	27/04/2019	0	F.Camorani

Data: 12/02/2021
Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**

Prot: **12GH09_4908**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	-	Originatore xxx	-	Volume/Sistema xxx	Codice elaborato										Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
							-	Livello xx	-	Tipo file xx	-	Ruolo/Disciplina x	-	Stato progetto x	-	Tipo doc. xx						
06	056	12GH09	-	TPR	-	000	-	02	-	DR	-	S	-	D	DO	004	PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA IMPALCATO P2, ELEVAZIONI P2 - QUADRANTE D	A0+	1:100	31/07/2019	1	F.Camorani
06	057	12GH09	-	TPR	-	000	-	03	-	DR	-	S	-	D	BO	001	PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA IMPALCATO P3, ELEVAZIONI P3 - INQUADRAMENTO GENERALE	A0	1:250	31/07/2019	1	F.Camorani
06	058	12GH09	-	TPR	-	000	-	03	-	DR	-	S	-	D	DO	001	PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA IMPALCATO P3, ELEVAZIONI P3 - QUADRANTE A	A0	1:100	27/04/2019	0	F.Camorani
06	059	12GH09	-	TPR	-	000	-	03	-	DR	-	S	-	D	DO	002	PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA IMPALCATO P3, ELEVAZIONI P3 - QUADRANTE B	A0+	1:100	31/07/2019	1	F.Camorani
06	060	12GH09	-	TPR	-	000	-	03	-	DR	-	S	-	D	DO	003	PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA IMPALCATO P3, ELEVAZIONI P3 - QUADRANTE C	A0+	1:100	31/07/2019	1	F.Camorani
06	061	12GH09	-	TPR	-	000	-	03	-	DR	-	S	-	D	DO	004	PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA IMPALCATO P3, ELEVAZIONI P3 - QUADRANTE D	A0+	1:100	27/04/2019	0	F.Camorani
06	062	12GH09	-	TPR	-	000	-	03	-	DR	-	S	-	D	DO	005	PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA IMPALCATO P3, ELEVAZIONI P3 - QUADRANTE E	A0+	1:100	31/07/2019	1	F.Camorani
06	063	12GH09	-	TPR	-	000	-	04	-	DR	-	S	-	D	BO	001	PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA IMPALCATO P4, ELEVAZIONI P4 - INQUADRAMENTO GENERALE	A1+	1:250	31/07/2019	1	F.Camorani
06	064	12GH09	-	TPR	-	000	-	04	-	DR	-	S	-	D	DO	001	PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA IMPALCATO P4, ELEVAZIONI P4 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	1	F.Camorani
06	065	12GH09	-	TPR	-	000	-	04	-	DR	-	S	-	D	DO	002	PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA IMPALCATO P4, ELEVAZIONI P4 - QUADRANTE C	A0+	1:100	31/07/2019	1	F.Camorani
06	066	12GH09	-	TPR	-	000	-	04	-	DR	-	S	-	D	DO	003	PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA IMPALCATO P4, ELEVAZIONI P4 - QUADRANTE D	A0+	1:100	31/07/2019	1	F.Camorani
06	067	12GH09	-	TPR	-	000	-	05	-	DR	-	S	-	D	BO	001	PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA IMPALCATO P5, ELEVAZIONI P5 - INQUADRAMENTO GENERALE	A1	1:250	31/07/2019	1	F.Camorani
06	068	12GH09	-	TPR	-	000	-	05	-	DR	-	S	-	D	DO	001	PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA IMPALCATO P5, ELEVAZIONI P5 - QUADRANTE B	A0	1:100	27/04/2019	0	F.Camorani
06	069	12GH09	-	TPR	-	000	-	05	-	DR	-	S	-	D	DO	002	PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA IMPALCATO P5, ELEVAZIONI P5 - QUADRANTE C	A0	1:100	27/04/2019	0	F.Camorani

Data: 12/02/2021
Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**

Prot: **12GH09_4908**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto XXXXXX	Originatore - XXX	Volume/Sistema - XXX	Codice elaborato							Stato progetto X	Tipo doc. XX	Num. Progr. XXX	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello - XX	Tipo file - XX	Ruolo/Disciplina - X													
06	070	12GH09	- TPR	- 000	- 06	- DR	- S	- D	BO	001		PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA IMPALCATO P6, ELEVAZIONI P6 - INQUADRAMENTO GENERALE	A1	1:250	31/07/2019	1	F.Camorani			
06	071	12GH09	- TPR	- 000	- 06	- DR	- S	- D	DO	001		PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA IMPALCATO P6, ELEVAZIONI P6 - QUADRANTE B	A0	1:100	27/04/2019	0	F.Camorani			
06	072	12GH09	- TPR	- 000	- 06	- DR	- S	- D	DO	002		PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA IMPALCATO P6, ELEVAZIONI P6 - QUADRANTE C	A0	1:100	27/04/2019	0	F.Camorani			
06	073	12GH09	- TPR	- 000	- 07	- DR	- S	- D	BO	001		PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA IMPALCATO COPERTURA - INQUADRAMENTO GENERALE	A1	1:250	31/07/2019	1	F.Camorani			
06	074	12GH09	- TPR	- 000	- 07	- DR	- S	- D	DO	001		PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA IMPALCATO COPERTURA - QUADRANTE B	A0	1:100	27/04/2019	0	F.Camorani			
06	075	12GH09	- TPR	- 000	- 07	- DR	- S	- D	DO	002		PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA IMPALCATO COPERTURA - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	1	F.Camorani			
06	076	12GH09	- TPR	- PTC	- GF	- DR	- S	- D	DO	001		PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA POLO TECNOLOGICO - FONDAZIONI, ELEVAZIONI P0	A0+	1:100	aprile 2020	2	F.Camorani			
06	077	12GH09	- TPR	- PTC	- 01	- DR	- S	- D	DO	001		PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA POLO TECNOLOGICO - IMPALCATO P1, ELEVAZIONI P1	A0+	1:100	maggio 2020	3	F.Camorani			
06	078	12GH09	- TPR	- PTC	- 02	- DR	- S	- D	DO	001		PROGETTO STRUTTURALE CARPENTERIA POLO TECNOLOGICO - IMPALCATO P2 (COPERTURA)	A0+	1:100	maggio 2020	3	F.Camorani			
06	079	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- S	- D	FO	001		PROGETTO STRUTTURALE SEZIONI 1 di 3	A1+	1:200	31/07/2019	1	F.Camorani			
06	080	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- S	- D	FO	002		PROGETTO STRUTTURALE SEZIONI 2 di 3	A0	1:100	31/07/2019	1	F.Camorani			
06	081	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- S	- D	FO	003		PROGETTO STRUTTURALE SEZIONI 3 di 3	A0	1:100	Dicembre 2020	2	F.Camorani			
06	082	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- S	- D	MO	001		PROGETTO STRUTTURALE DETTAGLI COSTRUTTIVI SOLAI	A0	1:50-1:25	27/04/2019	0	F.Camorani			
06	083	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- S	- D	MO	002		PROGETTO STRUTTURALE DETTAGLI COSTRUTTIVI TREFOLI PER POST TENSIONE SOLAI	A0	1:100-1:10	27/04/2019	0	F.Camorani			

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**

Prot: **12GH09_4908**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto XXXXXX	Originatore - XXX	Volume/Sistema - XXX	Codice elaborato										Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile					
					-	XX	-	XX	-	XX	-	X	-	X							-	XX	xxx		
06	084	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- S	- D	MO	003	PROGETTO STRUTTURALE DETTAGLI COSTRUTTIVI APPOGGI IN GOMMA ARMATA										A0+	1:100-1:25	27/04/2019	0	F.Camorani
06	085	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- S	- D	MO	004	PROGETTO STRUTTURALE DETTAGLI COSTRUTTIVI DETTAGLI IMPERMEABILIZZAZIONI										A1	1:50-1:20	27/04/2019	0	F.Camorani
06	086	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- S	- D	MO	005	PROGETTO STRUTTURALE ANALISI INCIDENZE ARMATURE TIPICHE										A4	-	21/07/2020	1	F.Camorani

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**
Prot: **12GH09_4908**
ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore xxx	Codice elaborato										Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile	
				Volume/Sistema xxx	Livello xx	Tipo file xx	Ruolo/Disciplina x	Stato progetto x	Tipo doc. xx	Num. Progr. xxx										
CARTELLA 7a												PROGETTO IMPIANTI MECCANICI								
7a	001	12GH09	- TPR	- VEN	- ZZ	- RP	- H	- D	RT	001	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI IMPIANTO HVAC, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO RELAZIONE TECNICA					A4	-	31/07/2020	2	R.Taddia
7a	002	12GH09	- TPR	- VEN	- ZZ	- RP	- H	- D	RC	002	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI IMPIANTO HVAC, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO RELAZIONE DI CALCOLO					A4	-	31/07/2019	1	R.Taddia
7a	003	12GH09	- TPR	- VEN	- ZZ	- RP	- Z	- D	RR	003	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI RELAZIONE ENERGETICA SECONDO D.L. 192/2005 E D.M. 26/06/2015					A4	-	Luglio 2020	3	M.Gusso
7a	004	12GH09	- TPR	- VEN	- ZZ	- RP	- Z	- D	RR	004	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI RELAZIONE ENERGETICA SECONDO L.10/1991 e L.90/2013 ALLEGATO 4A - OMBREGGIAMENTO FACCIATE VETRATE - SOLSTIZIO D'ESTATE					A0	-	27/04/2019	0	M.Gusso
7a	005	12GH09	- TPR	- VEN	- ZZ	- RP	- Z	- D	RR	005	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI RELAZIONE ENERGETICA SECONDO L.10/1991 e L.90/2013 ALLEGATO 4B - OMBREGGIAMENTO FACCIATE VETRATE - SOLSTIZIO D'INVERNO					A0	-	27/04/2019	0	M.Gusso
7a	006	12GH09	- TPR	- VEN	- ZZ	- RP	- Z	- D	RR	006	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI RELAZIONE ENERGETICA SECONDO L.10/1991 e L.90/2013 ALLEGATO 4C - OMBREGGIAMENTO FACCIATE VETRATE - EQUINOZIO DI PRIMAVERA					A0	-	27/04/2019	0	M.Gusso
7a	007	12GH09	- TPR	- VEN	- ZZ	- RP	- Z	- D	RR	007	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI RELAZIONE ENERGETICA SECONDO L.10/1991 e L.90/2013 ALLEGATO 4D- OMBREGGIAMENTO FACCIATE VETRATE - EQUINOZIO D'AUTUNNO					A0	-	27/04/2019	0	M.Gusso
7a	008	12GH09	- TPR	- VEN	- ZZ	- DR	- H	- D	H0	004	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI SCHEMA FUNZIONALE FUNZIONALE CENTRALE TERMICA E VAPORE					A0	-	31/07/2019	1	R.Taddia
7a	009	12GH09	- TPR	- VEN	- ZZ	- DR	- H	- D	H0	126	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE DI TRIGENERAZIONE					A0	-	31/07/2019	1	R.Taddia
7a	010	12GH09	- TPR	- VEN	- ZZ	- DR	- H	- D	H0	005	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE FRIGORIFERA					A0	-	31/07/2019	1	R.Taddia
7a	011	12GH09	- TPR	- VEN	- ZZ	- DR	- H	- D	H0	006	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI SCHEMA FUNZIONALE STC P6ad					A1	-	31/07/2019	1	R.Taddia
7a	012	12GH09	- TPR	- VEN	- ZZ	- DR	- H	- D	H0	127	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI SCHEMA FUNZIONALE STC P6be					A1	-	31/07/2019	1	R.Taddia
7a	013	12GH09	- TPR	- VEN	- ZZ	- DR	- H	- D	H0	128	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI SCHEMA FUNZIONALE STC P6cf					A1	-	31/07/2019	1	R.Taddia
7a	014	12GH09	- TPR	- VEN	- ZZ	- DR	- H	- D	H0	129	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI SCHEMA FUNZIONALE STC P2					A1	-	31/07/2019	1	R.Taddia
7a	015	12GH09	- TPR	- VEN	- ZZ	- DR	- H	- D	H0	130	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI SCHEMA FUNZIONALE STC P0					A1	-	31/07/2019	1	R.Taddia
7a	016	12GH09	- TPR	- VEN	- ZZ	- DR	- H	- D	H0	007	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI SCHEMI UTA					A3	-	31/07/2019	1	R.Taddia
7a	017	12GH09	- TPR	- OOO	- ZZ	- DR	- Z	- D	M0	008	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI PARTICOLARI IMPIANTI MECCANICI					A3	-	31/07/2019	1	R.Taddia

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**
Prot: **12GH09_4908**
ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore xxx	Volume/Sistema xxx	Codice elaborato								Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello xx	Tipo file xx	Ruolo/Disciplina x	Stato progetto x	Tipo doc. xx	Núm. Progr. xxx								
7a	018	12GH09	- TPR	- VEN	- 01	- DR	- H	- D	D0	131	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI CENTRALE TERMICA, VAPORE E TRIGENERAZIONE PIANTA POLO TECNOLOGICO P1	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	019	12GH09	- TPR	- VEN	- 00	- DR	- H	- D	D0	132	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI CENTRALE FRIGORIFERA PIANTA POLO TECNOLOGICO P0	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	020	12GH09	- TPR	- VEN	- 06	- DR	- H	- D	D0	133	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI CENTRALE FRIGORIFERA PIANTA P6	A1	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	021	12GH09	- TPR	- VEN	- 02	- DR	- H	- D	D0	134	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI CENTRALE TERMICA, VAPORE E TRIGENERAZIONE PIANTA POLO TECNOLOGICO P2	A0	1:100	gennaio 2020	1	R.Taddia		
7a	022	12GH09	- TPR	- VEN	- U1	- DR	- H	- D	D0	009	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE PIANTA P-1 - QUADRANTE A	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	023	12GH09	- TPR	- VEN	- U1	- DR	- H	- D	D0	010	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE PIANTA P-1 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	024	12GH09	- TPR	- VEN	- U1	- DR	- H	- D	D0	011	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE PIANTA P-1 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	025	12GH09	- TPR	- VEN	- GF	- DR	- H	- D	D0	012	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE PIANTA P0 - QUADRANTE A	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	026	12GH09	- TPR	- VEN	- GF	- DR	- H	- D	D0	013	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE PIANTA P0 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	027	12GH09	- TPR	- VEN	- GF	- DR	- H	- D	D0	014	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE PIANTA P0 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2020	2	R.Taddia		
7a	028	12GH09	- TPR	- VEN	- GF	- DR	- H	- D	D0	015	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE PIANTA P0 - QUADRANTE D	A0	1:100	31/07/2020	2	R.Taddia		
7a	029	12GH09	- TPR	- VEN	- GF	- DR	- H	- D	D0	016	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE PIANTA P0 - QUADRANTE E	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	030	12GH09	- TPR	- VEN	- 01	- DR	- H	- D	D0	017	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE PIANTA P1 - QUADRANTE A	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	031	12GH09	- TPR	- VEN	- 01	- DR	- H	- D	D0	018	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE PIANTA P1 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**
Prot: **12GH09_4908**
ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore xxx	Volume/Sistema xxx	Codice elaborato							Stato progetto x	Tipo doc. xx	Num. Progr. xxx	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello xx	Tipo file xx	Ruolo/Disciplina x													
7a	032	12GH09	- TPR	- VEN	- 01	- DR	- H	- D	D0	019			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE PIANTA P1 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2020	2	R.Taddia		
7a	033	12GH09	- TPR	- VEN	- 01	- DR	- H	- D	D0	020			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE PIANTA P1 - QUADRANTE D	A0	1:100	31/07/2020	2	R.Taddia		
7a	034	12GH09	- TPR	- VEN	- 01	- DR	- H	- D	D0	021			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE PIANTA P1 - QUADRANTE E	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	035	12GH09	- TPR	- VEN	- 02	- DR	- H	- D	D0	022			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE PIANTA P2 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	036	12GH09	- TPR	- VEN	- 02	- DR	- H	- D	D0	023			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE PIANTA P2 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2020	2	R.Taddia		
7a	037	12GH09	- TPR	- VEN	- 02	- DR	- H	- D	D0	024			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE PIANTA P2 - QUADRANTE D	A0	1:100	31/07/2020	2	R.Taddia		
7a	038	12GH09	- TPR	- VEN	- 03	- DR	- H	- D	D0	025			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE PIANTA P3 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	039	12GH09	- TPR	- VEN	- 03	- DR	- H	- D	D0	026			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE PIANTA P3 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2020	2	R.Taddia		
7a	040	12GH09	- TPR	- VEN	- 03	- DR	- H	- D	D0	027			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE PIANTA P3 - QUADRANTE D	A0	1:100	31/07/2020	2	R.Taddia		
7a	041	12GH09	- TPR	- VEN	- 04	- DR	- H	- D	D0	028			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE PIANTA P4 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	042	12GH09	- TPR	- VEN	- 04	- DR	- H	- D	D0	029			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE PIANTA P4 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2020	2	R.Taddia		
7a	043	12GH09	- TPR	- VEN	- 05	- DR	- H	- D	D0	030			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE PIANTA P5 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	044	12GH09	- TPR	- VEN	- 05	- DR	- H	- D	D0	031			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE PIANTA P5 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2020	2	R.Taddia		
7a	045	12GH09	- TPR	- VEN	- 06	- DR	- H	- D	D0	032			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE PIANTA P6 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**

Prot: **12GH09_4908**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore xxx	Volume/Sistema xxx	Codice elaborato								Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello xx	Tipo file xx	Ruolo/Disciplina x	Stato progetto x	Tipo doc. xx	Núm. Progr. xxx								
7a	046	12GH09	- TPR	- VEN	- 06	- DR	- H	- D	D0	033	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE PIANTA P6 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2020	2	R.Taddia		
7a	047	12GH09	- TPR	- VEN	- ZZ	- DR	- H	- D	HO	034	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE SCHEMA VERTICALE	A0	-	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	048	12GH09	- TPR	- CON	- U1	- DR	- H	- D	D0	101	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIANTA P-1 - QUADRANTE A	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	049	12GH09	- TPR	- CON	- U1	- DR	- H	- D	D0	102	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIANTA P-1 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	050	12GH09	- TPR	- CON	- U1	- DR	- H	- D	D0	103	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIANTA P-1 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	051	12GH09	- TPR	- CON	- GF	- DR	- H	- D	D0	104	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIANTA P0 - QUADRANTE A	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	052	12GH09	- TPR	- CON	- GF	- DR	- H	- D	D0	105	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIANTA P0 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	053	12GH09	- TPR	- CON	- GF	- DR	- H	- D	D0	106	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIANTA P0 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	054	12GH09	- TPR	- CON	- GF	- DR	- H	- D	D0	107	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIANTA P0 - QUADRANTE D	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	055	12GH09	- TPR	- CON	- GF	- DR	- H	- D	D0	108	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIANTA P0 - QUADRANTE E	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	056	12GH09	- TPR	- CON	- 01	- DR	- H	- D	D0	109	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIANTA P1 - QUADRANTE A	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	057	12GH09	- TPR	- CON	- 01	- DR	- H	- D	D0	110	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIANTA P1 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	058	12GH09	- TPR	- CON	- 01	- DR	- H	- D	D0	111	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIANTA P1 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	059	12GH09	- TPR	- CON	- 01	- DR	- H	- D	D0	112	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIANTA P1 - QUADRANTE D	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**

Prot: **12GH09_4908**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore xxx	Volume/Sistema xxx	Codice elaborato							Stato progetto x	Tipo doc. xx	Num. Progr. xxx	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello xx	Tipo file xx	Ruolo/Disciplina x													
7a	060	12GH09	- TPR	- CON	- 01	- DR	- H	- D	D0	113			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIANTA P1 - QUADRANTE E	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	061	12GH09	- TPR	- CON	- 02	- DR	- H	- D	D0	114			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIANTA P2 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	062	12GH09	- TPR	- CON	- 02	- DR	- H	- D	D0	115			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIANTA P2 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	063	12GH09	- TPR	- CON	- 02	- DR	- H	- D	D0	116			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIANTA P2 - QUADRANTE D	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	064	12GH09	- TPR	- CON	- 03	- DR	- H	- D	D0	117			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIANTA P3 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	065	12GH09	- TPR	- CON	- 03	- DR	- H	- D	D0	118			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIANTA P3 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	066	12GH09	- TPR	- CON	- 03	- DR	- H	- D	D0	119			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIANTA P3 - QUADRANTE D	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	067	12GH09	- TPR	- CON	- 04	- DR	- H	- D	D0	120			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIANTA P4 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	068	12GH09	- TPR	- CON	- 04	- DR	- H	- D	D0	121			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIANTA P4 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	069	12GH09	- TPR	- CON	- 05	- DR	- H	- D	D0	122			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIANTA P5 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	070	12GH09	- TPR	- CON	- 05	- DR	- H	- D	D0	123			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIANTA P5 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	071	12GH09	- TPR	- CON	- 06	- DR	- H	- D	D0	124			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIANTA P6 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	072	12GH09	- TPR	- CON	- 06	- DR	- H	- D	D0	125			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PIANTA P6 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	1	R.Taddia		
7a	073	12GH09	- TPR	- CON	- ZZ	- DR	- H	- D	HO	126			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SCHEMA VERTICALE	A0	-	31/07/2019	1	R.Taddia		

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**

Prot: **12GH09_4908**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore - xxx	Volume/Sistema - xxx	Codice elaborato					Stato progetto x	Tipo doc. xx	Num. Progr. xxx	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello - xx	Tipo file - xx	Ruolo/Disciplina - x											
CARTELLA 7b													PROGETTO IMPIANTI GAS MEDICINALI					
7b	001	12GH09	- TPR	- GME	- ZZ	- RP	- M	- D	RT	001	001	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI IMPIANTO RETE GAS MEDICINALI RELAZIONE TECNICA	A4	-	31/07/2019	01	R.Taddia	
7b	002	12GH09	- TPR	- GME	- ZZ	- RP	- M	- D	RC	002	002	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI IMPIANTO RETE GAS MEDICINALI RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE	A4	-	31/07/2019	01	R.Taddia	
7b	003	12GH09	- TPR	- GME	- ZZ	- DR	- M	- D	HO	003	003	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI RETE GAS MEDICINALI SCHEMI FUNZIONALI	A0	-	06/02/2020	03	R.Taddia	
7b	004	12GH09	- TPR	- GME	- U1	- DR	- M	- D	DO	004	004	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO GAS MEDICALI, VUOTO E ARIA COMPRESSA PIANTA P-1 - QUADRANTE A	A0	1:100	31/07/2019	01	R.Taddia	
7b	005	12GH09	- TPR	- GME	- U1	- DR	- M	- D	DO	005	005	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO GAS MEDICALI, VUOTO E ARIA COMPRESSA PIANTA P-1 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	01	R.Taddia	
7b	006	12GH09	- TPR	- GME	- U1	- DR	- M	- D	DO	006	006	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO GAS MEDICALI, VUOTO E ARIA COMPRESSA PIANTA P-1 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	01	R.Taddia	
7b	007	12GH09	- TPR	- GME	- GF	- DR	- M	- D	DO	007	007	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO GAS MEDICALI, VUOTO E ARIA COMPRESSA PIANTA P0 - QUADRANTE A	A0	1:100	31/07/2019	01	R.Taddia	
7b	008	12GH09	- TPR	- GME	- GF	- DR	- M	- D	DO	008	008	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO GAS MEDICALI, VUOTO E ARIA COMPRESSA PIANTA P0 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	01	R.Taddia	
7b	009	12GH09	- TPR	- GME	- GF	- DR	- M	- D	DO	009	009	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO GAS MEDICALI, VUOTO E ARIA COMPRESSA PIANTA P0 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	01	R.Taddia	
7b	010	12GH09	- TPR	- GME	- GF	- DR	- M	- D	DO	010	010	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO GAS MEDICALI, VUOTO E ARIA COMPRESSA PIANTA P0 - QUADRANTE D	A0	1:100	31/07/2019	01	R.Taddia	
7b	011	12GH09	- TPR	- GME	- GF	- DR	- M	- D	DO	011	011	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO GAS MEDICALI, VUOTO E ARIA COMPRESSA PIANTA P0 - QUADRANTE E	A0	1:100	31/07/2019	01	R.Taddia	
7b	012	12GH09	- TPR	- GME	- 01	- DR	- M	- D	DO	012	012	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO GAS MEDICALI, VUOTO E ARIA COMPRESSA PIANTA P1 - QUADRANTE A	A0	1:100	31/07/2019	01	R.Taddia	
7b	013	12GH09	- TPR	- GME	- 01	- DR	- M	- D	DO	013	013	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO GAS MEDICALI, VUOTO E ARIA COMPRESSA PIANTA P1 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	01	R.Taddia	

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**
Prot: **12GH09_4908**
ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore - xxx	Volume/Sistema - xxx	Codice elaborato							Stato progetto x	Tipo doc. xx	Num. Progr. xxx	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello - xx	Tipo file - xx	Ruolo/Disciplina - x													
7b	014	12GH09	- TPR	- GME	- 01	- DR	- M	- D	DO	014	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO GAS MEDICALI, VUOTO E ARIA COMPRESSA PIANTA P1 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	01	R.Taddia				
7b	015	12GH09	- TPR	- GME	- 01	- DR	- M	- D	DO	015	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO GAS MEDICALI, VUOTO E ARIA COMPRESSA PIANTA P1 - QUADRANTE D	A0	1:100	31/07/2019	01	R.Taddia				
7b	016	12GH09	- TPR	- GME	- 01	- DR	- M	- D	DO	016	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO GAS MEDICALI, VUOTO E ARIA COMPRESSA PIANTA P1 - QUADRANTE E	A0	1:100	31/07/2019	01	R.Taddia				
7b	017	12GH09	- TPR	- GME	- 02	- DR	- M	- D	DO	017	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO GAS MEDICALI, VUOTO E ARIA COMPRESSA PIANTA P2 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	01	R.Taddia				
7b	018	12GH09	- TPR	- GME	- 02	- DR	- M	- D	DO	018	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO GAS MEDICALI, VUOTO E ARIA COMPRESSA PIANTA P2 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	01	R.Taddia				
7b	019	12GH09	- TPR	- GME	- 02	- DR	- M	- D	DO	019	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO GAS MEDICALI, VUOTO E ARIA COMPRESSA PIANTA P2 - QUADRANTE D	A0	1:100	31/07/2019	01	R.Taddia				
7b	020	12GH09	- TPR	- GME	- 03	- DR	- M	- D	DO	020	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO GAS MEDICALI, VUOTO E ARIA COMPRESSA PIANTA P3 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	01	R.Taddia				
7b	021	12GH09	- TPR	- GME	- 03	- DR	- M	- D	DO	021	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO GAS MEDICALI, VUOTO E ARIA COMPRESSA PIANTA P3 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	01	R.Taddia				
7b	022	12GH09	- TPR	- GME	- 03	- DR	- M	- D	DO	022	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO GAS MEDICALI, VUOTO E ARIA COMPRESSA PIANTA P3 - QUADRANTE D	A0	1:100	31/07/2019	01	R.Taddia				
7b	023	12GH09	- TPR	- GME	- 04	- DR	- M	- D	DO	023	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO GAS MEDICALI, VUOTO E ARIA COMPRESSA PIANTA P4 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	01	R.Taddia				
7b	024	12GH09	- TPR	- GME	- 04	- DR	- M	- D	DO	024	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO GAS MEDICALI, VUOTO E ARIA COMPRESSA PIANTA P4 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	01	R.Taddia				
7b	025	12GH09	- TPR	- GME	- 05	- DR	- M	- D	DO	025	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO GAS MEDICALI, VUOTO E ARIA COMPRESSA PIANTA P5 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	01	R.Taddia				
7b	026	12GH09	- TPR	- GME	- 05	- DR	- M	- D	DO	026	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO GAS MEDICALI, VUOTO E ARIA COMPRESSA PIANTA P5 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	01	R.Taddia				
7b	027	12GH09	- TPR	- GME	- 06	- DR	- M	- D	DO	027	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO GAS MEDICALI, VUOTO E ARIA COMPRESSA PIANTA PC - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	01	R.Taddia				

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**

Prot: **12GH09_4908**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxxx	Originatore - xxx	Volume/Sistema - xxx	Codice elaborato							Stato progetto x	Tipo doc. xx	Num. Progr. xxx	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello - xx	Tipo file - xx	Ruolo/Disciplina x													
7b	028	12GH09	- TPR	- GME	- 06	- DR	- M	- D	DO	028			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO GAS MEDICALI, VUOTO E ARIA COMPRESSA PIANTA PC - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	01	R.Taddia		
7b	029	12GH09	- TPR	- GME	- ZZ	- DR	- M	- D	HO	029			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO GAS MEDICALI, VUOTO E ARIA COMPRESSA SCHEMA VERTICALE	A0	-	31/07/2019	01	R.Taddia		

Data: 12/02/2021
 Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**

Prot: **12GH09_4908**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore - xxx	Volume/Sistema - xxx	Codice elaborato							Stato progetto x	Tipo doc. xx	Num. Progr. xxx	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile			
					Livello - xx	Tipo file - xx	Ruolo/Disciplina x																
CARTELLA 7c																			PROGETTO IMPIANTO POSTA PNEUMATICA				
7c	001	12GH09	- TPR	- PPN	- ZZ	- RP	- M	- D	RT	101			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI IMPIANTO POSTA PNEUMATICA RELAZIONE TECNICA	A4	-	31/07/2019	01	R.Taddia					
7c	002	12GH09	- TPR	- PPN	- ZZ	- RP	- M	- D	RC	102			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI IMPIANTO POSTA PNEUMATICA RELAZIONE DI CALCOLO	A4	-	31/07/2019	01	R.Taddia					
7c	003	12GH09	- TPR	- PPN	- ZZ	- DR	- M	- D	H0	103			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI SCHEMI FUNZIONALI POSTA PNEUMATICA	A0	-	31/07/2019	01	R.Taddia					
7c	004	12GH09	- TPR	- PPN	- U1	- DR	- M	- D	D0	104			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO POSTA PNEUMATICA PIANTA P-1	A0	1:200	31/07/2019	01	R.Taddia					
7c	005	12GH09	- TPR	- PPN	- GF	- DR	- M	- D	D0	105			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO POSTA PNEUMATICA PIANTA P0	A0	1:200	31/07/2019	01	R.Taddia					
7c	006	12GH09	- TPR	- PPN	- 01	- DR	- M	- D	D0	106			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO POSTA PNEUMATICA PIANTA P1	A0	1:200	31/07/2019	01	R.Taddia					
7c	007	12GH09	- TPR	- PPN	- 02	- DR	- M	- D	D0	107			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO POSTA PNEUMATICA PIANTA P2	A0	1:200	31/07/2019	01	R.Taddia					
7c	008	12GH09	- TPR	- PPN	- 03	- DR	- M	- D	D0	108			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO POSTA PNEUMATICA PIANTA P3	A0	1:200	31/07/2019	01	R.Taddia					
7c	009	12GH09	- TPR	- PPN	- 04	- DR	- M	- D	D0	109			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO POSTA PNEUMATICA PIANTA P4	A0	1:200	31/07/2019	01	R.Taddia					
7c	010	12GH09	- TPR	- PPN	- 05	- DR	- M	- D	D0	110			PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO POSTA PNEUMATICA PIANTA P5	A0	1:200	31/07/2019	01	R.Taddia					

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**
Prot: **12GH09_4908**
ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore xxx	Volume/Sistema xxx	Codice elaborato							Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello xx	Tipo file xx	Ruolo/Disciplina x	Stato progetto x	Tipo doc. xx	Num. Progr. xxx							
CARTELLA 8																	
PROGETTO IMPIANTI IDRICOSANITARI E ANTINCENDIO																	
08	001	12GH09	- TPR	- ISS	- ZZ	- RP	- M	- D	RT	201	PROGETTO IMPIANTI IDRICOSANITARI ED ANTINCENDIO RELAZIONE TECNICA	A4	-	Dicembre 2020	02	C.Taddia	
08	002	12GH09	- TPR	- ISS	- ZZ	- RP	- M	- D	RC	202	PROGETTO IMPIANTI IDRICOSANITARI ED ANTINCENDIO RELAZIONE DI CALCOLO	A4	-	Dicembre 2020	02	C.Taddia	
08	003	12GH09	- TPR	- ISS	- ZZ	- DR	- M	- D	H0	203	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE IDRICA	A1	-	31/07/2019	01	C.Taddia	
08	004	12GH09	- TPR	- ISS	- ZZ	- DR	- M	- D	H0	204	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE ANTINCENDIO	A0	-	31/07/2019	01	C.Taddia	
08	005	12GH09	- TPR	- ISS	- ZZ	- DR	- M	- D	H0	428	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI SCHEMA FUNZIONALE SOTTOCENTRALE PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA	A0	-	31/07/2019	01	C.Taddia	
08	006	12GH09	- TPR	- ISS	- ZZ	- DR	- M	- D	H0	429	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI SCHEMA FUNZIONALE SOTTOCENTRALE ALIMENTAZIONE RETE WC	A0	-	31/07/2019	01	C.Taddia	
08	007	12GH09	- TPR	- ISS	- GF	- DR	- M	- D	D0	430	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PIANTA POLO TECNOLOGICO	A0	1:100	31/07/2020	02	C.Taddia	
08	008	12GH09	- TPR	- ISS	- 01	- DR	- M	- D	D0	431	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PIANTA POLO TECNOLOGICO P1	A0	1:50	31/07/2020	01	C.Taddia	
08	009	12GH09	- TPR	- ISS	- U1	- DR	- M	- D	D0	205	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PIANTA P-1 - QUADRANTE A	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia	
08	010	12GH09	- TPR	- ISS	- U1	- DR	- M	- D	D0	206	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PIANTA P-1 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia	
08	011	12GH09	- TPR	- ISS	- U1	- DR	- M	- D	D0	207	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PIANTA P-1 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia	
08	012	12GH09	- TPR	- ISS	- GF	- DR	- M	- D	D0	208	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PIANTA P0 - QUADRANTE A	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia	
08	013	12GH09	- TPR	- ISS	- GF	- DR	- M	- D	D0	209	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PIANTA P0 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia	

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**

Prot: **12GH09_4908**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	-	Originatore xxx	-	Codice elaborato							-	Stato progetto x	Tipo doc. xx	Num. Progr. xxx	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
						Volume/Sistema xxx	-	Livello xx	-	Tipo file xx	-	Ruolo/Disciplina x										
08	014	12GH09	-	TPR	-	ISS	-	GF	-	DR	-	M	-	D	D0	210	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PIANTA P0 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	015	12GH09	-	TPR	-	ISS	-	GF	-	DR	-	M	-	D	D0	211	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PIANTA P0 - QUADRANTE D	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	016	12GH09	-	TPR	-	ISS	-	GF	-	DR	-	M	-	D	D0	212	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PIANTA P0 - QUADRANTE E	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	017	12GH09	-	TPR	-	ISS	-	01	-	DR	-	M	-	D	D0	213	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PIANTA P1 - QUADRANTE A	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	018	12GH09	-	TPR	-	ISS	-	01	-	DR	-	M	-	D	D0	214	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PIANTA P1 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	019	12GH09	-	TPR	-	ISS	-	01	-	DR	-	M	-	D	D0	215	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PIANTA P1 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	020	12GH09	-	TPR	-	ISS	-	01	-	DR	-	M	-	D	D0	216	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PIANTA P1 - QUADRANTE D	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	021	12GH09	-	TPR	-	ISS	-	01	-	DR	-	M	-	D	D0	217	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PIANTA P1 - QUADRANTE E	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	022	12GH09	-	TPR	-	ISS	-	02	-	DR	-	M	-	D	D0	218	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PIANTA P2 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	023	12GH09	-	TPR	-	ISS	-	02	-	DR	-	M	-	D	D0	219	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PIANTA P2 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	024	12GH09	-	TPR	-	ISS	-	02	-	DR	-	M	-	D	D0	220	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PIANTA P2 - QUADRANTE D	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	025	12GH09	-	TPR	-	ISS	-	03	-	DR	-	M	-	D	D0	221	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PIANTA P3 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	026	12GH09	-	TPR	-	ISS	-	03	-	DR	-	M	-	D	D0	222	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PIANTA P3 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	027	12GH09	-	TPR	-	ISS	-	03	-	DR	-	M	-	D	D0	223	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PIANTA P3 - QUADRANTE D	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**

Prot: 12GH09_4908

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore xxx	Volume/Sistema xxx	Codice elaborato							Stato progetto xx	Tipo doc. xxx	Num. Progr. xxx	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello xx	Tipo file xx	Ruolo/Disciplina x													
08	028	12GH09	- TPR -	ISS	-	04	-	DR	-	M	-	D	D0	224	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PIANTA P4 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	029	12GH09	- TPR -	ISS	-	04	-	DR	-	M	-	D	D0	225	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PIANTA P4 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	030	12GH09	- TPR -	ISS	-	05	-	DR	-	M	-	D	D0	226	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PIANTA P5 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	031	12GH09	- TPR -	ISS	-	05	-	DR	-	M	-	D	D0	227	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PIANTA P5 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	032	12GH09	- TPR -	ISS	-	06	-	DR	-	M	-	D	D0	228	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PIANTA P6 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	033	12GH09	- TPR -	ISS	-	06	-	DR	-	M	-	D	D0	229	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PIANTA P6 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	034	12GH09	- TPR -	ISS	-	07	-	DR	-	M	-	D	D0	231	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PIANTA PC - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	035	12GH09	- TPR -	ANT	-	U1	-	DR	-	M	-	D	D0	301	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PIANTA P-1 - QUADRANTE A	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	036	12GH09	- TPR -	ANT	-	U1	-	DR	-	M	-	D	D0	302	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PIANTA P-1 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	037	12GH09	- TPR -	ANT	-	U1	-	DR	-	M	-	D	D0	303	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PIANTA P-1 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	038	12GH09	- TPR -	ANT	-	GF	-	DR	-	M	-	D	D0	304	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PIANTA P0 - QUADRANTE A	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	039	12GH09	- TPR -	ANT	-	GF	-	DR	-	M	-	D	D0	305	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PIANTA P0 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	040	12GH09	- TPR -	ANT	-	GF	-	DR	-	M	-	D	D0	306	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PIANTA P0 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	041	12GH09	- TPR -	ANT	-	GF	-	DR	-	M	-	D	D0	307	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PIANTA P0 - QUADRANTE D	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**
Prot: **12GH09_4908**
ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore xxx	Volume/Sistema xxx	Codice elaborato							Stato progetto xx	Tipo doc. xx	Num. Progr. xxx	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello xx	Tipo file xx	Ruolo/Disciplina x													
08	042	12GH09	- TPR	- ANT	- GF	- DR	- M	- D	D0	308	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PIANTA P0 - QUADRANTE E	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia				
08	043	12GH09	- TPR	- ANT	- 01	- DR	- M	- D	D0	309	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PIANTA P1 - QUADRANTE A	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia				
08	044	12GH09	- TPR	- ANT	- 01	- DR	- M	- D	D0	310	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PIANTA P1 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia				
08	045	12GH09	- TPR	- ANT	- 01	- DR	- M	- D	D0	311	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PIANTA P1 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia				
08	046	12GH09	- TPR	- ANT	- 01	- DR	- M	- D	D0	312	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PIANTA P1 - QUADRANTE D	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia				
08	047	12GH09	- TPR	- ANT	- 01	- DR	- M	- D	D0	313	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PIANTA P1 - QUADRANTE E	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia				
08	048	12GH09	- TPR	- ANT	- 02	- DR	- M	- D	D0	314	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PIANTA P2 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia				
08	049	12GH09	- TPR	- ANT	- 02	- DR	- M	- D	D0	315	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PIANTA P2 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia				
08	050	12GH09	- TPR	- ANT	- 02	- DR	- M	- D	D0	316	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PIANTA P2 - QUADRANTE D	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia				
08	051	12GH09	- TPR	- ANT	- 03	- DR	- M	- D	D0	317	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PIANTA P3 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia				
08	052	12GH09	- TPR	- ANT	- 03	- DR	- M	- D	D0	318	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PIANTA P3 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia				
08	053	12GH09	- TPR	- ANT	- 03	- DR	- M	- D	D0	319	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PIANTA P3 - QUADRANTE D	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia				
08	054	12GH09	- TPR	- ANT	- 04	- DR	- M	- D	D0	320	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PIANTA P4 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia				
08	055	12GH09	- TPR	- ANT	- 04	- DR	- M	- D	D0	321	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PIANTA P4 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia				

Data: 12/02/2021

Rev: 11

Prot: 12GH09_4908

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore xxx	Volume/Sistema xxx	Codice elaborato										Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello xx	Tipo file xx	Ruolo/Disciplina x	Stato progetto x	Tipo doc. xx	Núm. Progr. xxx										
08	056	12GH09	- TPR	- ANT	- 05	- DR	- M	- D	D0	322	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PIANTA P5 - QUADRANTE B					A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	057	12GH09	- TPR	- ANT	- 05	- DR	- M	- D	D0	323	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PIANTA P5 - QUADRANTE C					A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	058	12GH09	- TPR	- ANT	- 06	- DR	- M	- D	D0	324	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PIANTA P6 - QUADRANTE B					A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	059	12GH09	- TPR	- ANT	- 06	- DR	- M	- D	D0	325	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PIANTA P6 - QUADRANTE C					A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	060	12GH09	- TPR	- ISS	- U1	- DR	- M	- D	D0	401	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO SCARICHI PIANTA P-1 - QUADRANTE A					A0	1:100	Dicembre 2020	03	C.Taddia
08	061	12GH09	- TPR	- ISS	- U1	- DR	- M	- D	D0	402	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO SCARICHI PIANTA P-1 - QUADRANTE B					A0	1:100	Dicembre 2020	03	C.Taddia
08	062	12GH09	- TPR	- ISS	- U1	- DR	- M	- D	D0	403	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO SCARICHI PIANTA P-1 - QUADRANTE C					A0	1:100	Dicembre 2020	03	C.Taddia
08	063	12GH09	- TPR	- ISS	- GF	- DR	- M	- D	D0	404	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO SCARICHI PIANTA P0 - QUADRANTE A					A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	064	12GH09	- TPR	- ISS	- GF	- DR	- M	- D	D0	405	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO SCARICHI PIANTA P0 - QUADRANTE B					A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	065	12GH09	- TPR	- ISS	- GF	- DR	- M	- D	D0	406	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO SCARICHI PIANTA P0 - QUADRANTE C					A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	066	12GH09	- TPR	- ISS	- GF	- DR	- M	- D	D0	407	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO SCARICHI PIANTA P0 - QUADRANTE D					A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	067	12GH09	- TPR	- ISS	- GF	- DR	- M	- D	D0	408	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO SCARICHI PIANTA P0 - QUADRANTE E					A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	068	12GH09	- TPR	- ISS	- 01	- DR	- M	- D	D0	409	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO SCARICHI PIANTA P1 - QUADRANTE A					A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	069	12GH09	- TPR	- ISS	- 01	- DR	- M	- D	D0	410	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO SCARICHI PIANTA P1 - QUADRANTE B					A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**

Prot: **12GH09_4908**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore xxx	Volume/Sistema xxx	Codice elaborato							Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile			
					Livello xx	Tipo file xx	Ruolo/Disciplina x	Stato progetto x	Tipo doc. xx	Num. Progr. xxx										
08	070	12GH09	- TPR -	ISS	-	01	-	DR	-	M	-	D	D0	411	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO SCARICHI PIANTA P1 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	071	12GH09	- TPR -	ISS	-	01	-	DR	-	M	-	D	D0	412	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO SCARICHI PIANTA P1 - QUADRANTE D	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	072	12GH09	- TPR -	ISS	-	01	-	DR	-	M	-	D	D0	413	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO SCARICHI PIANTA P1 - QUADRANTE E	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	073	12GH09	- TPR -	ISS	-	02	-	DR	-	M	-	D	D0	414	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO SCARICHI PIANTA P2 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	074	12GH09	- TPR -	ISS	-	02	-	DR	-	M	-	D	D0	415	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO SCARICHI PIANTA P2 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	075	12GH09	- TPR -	ISS	-	02	-	DR	-	M	-	D	D0	416	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO SCARICHI PIANTA P2 - QUADRANTE D	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	076	12GH09	- TPR -	ISS	-	03	-	DR	-	M	-	D	D0	417	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO SCARICHI PIANTA P3 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	077	12GH09	- TPR -	ISS	-	03	-	DR	-	M	-	D	D0	418	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO SCARICHI PIANTA P3 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	078	12GH09	- TPR -	ISS	-	03	-	DR	-	M	-	D	D0	419	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO SCARICHI PIANTA P3 - QUADRANTE D	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	079	12GH09	- TPR -	ISS	-	04	-	DR	-	M	-	D	D0	420	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO SCARICHI PIANTA P4 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	080	12GH09	- TPR -	ISS	-	04	-	DR	-	M	-	D	D0	421	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO SCARICHI PIANTA P4 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	081	12GH09	- TPR -	ISS	-	05	-	DR	-	M	-	D	D0	422	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO SCARICHI PIANTA P5 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	082	12GH09	- TPR -	ISS	-	05	-	DR	-	M	-	D	D0	423	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO SCARICHI PIANTA P5 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	083	12GH09	- TPR -	ISS	-	06	-	DR	-	M	-	D	D0	424	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO SCARICHI PIANTA P6 - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**

Prot: **12GH09_4908**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	-	Originatore xxx	-	Volume/Sistema xxx	Codice elaborato							Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile			
							-	Livello xx	-	Tipo file xx	-	Ruolo/Disciplina x	-							Stato progetto x	Tipo doc. xx	Num. Progr. xxx
08	084	12GH09	-	TPR	-	ISS	-	06	-	DR	-	M	-	D	D0	425	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO SCARICHI PIANTA P6 - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	085	12GH09	-	TPR	-	ISS	-	07	-	DR	-	M	-	D	D0	426	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO SCARICHI PIANTA PC - QUADRANTE B	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia
08	086	12GH09	-	TPR	-	ISS	-	07	-	DR	-	M	-	D	D0	427	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO SCARICHI PIANTA PC - QUADRANTE C	A0	1:100	31/07/2019	01	C.Taddia

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**

Prot: **12GH09_4908**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto XXXXXX	Originatore - XXX -	Volume/Sistema - XXX -	Codice elaborato				Ruolo/Disciplina - X -	Stato progetto - X -	Tipo doc. - XX -	Num. Progr. - XXX -	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello - XX -	Tipo file - XX -												
CARTELLA 9 PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI																		
09	001	12GH09	- TPR -	DEP -	ZZ -	RP -	E -	D RT	001	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI RELAZIONE TECNICA			A4	-	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	002	12GH09	- TPR -	DEP -	ZZ -	RP -	E -	D RC	001	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI RELAZIONE DI CALCOLO			A4	-	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	003	12GH09	- TPR -	DEP -	ZZ -	DR -	E -	D RC	002	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CALCOLI ILLUMINOTECNICI			A4	-	Settembre 2020	1	S.Bonfante	
09	004	12GH09	- TPR -	DEP -	ZZ -	DR -	E -	D HO	001	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ZONE PERTINENZA QUADRI ELETTRICI E RACK DATI			A3	-	31/07/2019	0	S.Bonfante	
09	005	12GH09	- TPR -	DEP -	U1 -	DR -	E -	D DO	001	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 1 - PIANTA LIVELLO PRIMO INTERRATO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE			A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	006	12GH09	- TPR -	DEP -	GF -	DR -	E -	D DO	002	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 1 - PIANTA PIANO TERRA DISTRIBUZIONE PRINCIPALE			A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	007	12GH09	- TPR -	DEP -	01 -	DR -	E -	D DO	003	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 1 - PIANTA PIANO PRIMO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE			A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	008	12GH09	- TPR -	DEP -	02 -	DR -	E -	D DO	004	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 1 - PIANTA PIANO SECONDO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE			A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	009	12GH09	- TPR -	DEP -	U1 -	DR -	E -	D DO	006	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 2 - PIANTA PIANO PRIMO INTERRATO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE			A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	010	12GH09	- TPR -	DEP -	GF -	DR -	E -	D DO	007	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 2 - PIANTA PIANO TERRA DISTRIBUZIONE PRINCIPALE			A0L	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	011	12GH09	- TPR -	DEP -	01 -	DR -	E -	D DO	008	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 2 - PIANTA PIANO PRIMO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE			A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	012	12GH09	- TPR -	DEP -	02 -	DR -	E -	D DO	009	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 2 - PIANTA PIANO SECONDO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE			A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	013	12GH09	- TPR -	DEP -	03 -	DR -	E -	D DO	010	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 2 - PIANTA PIANO TERZO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE			A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	014	12GH09	- TPR -	DEP -	04 -	DR -	E -	D DO	011	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 2 - PIANTA PIANO QUARTO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE			A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**
Prot: **12GH09_4908**
ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore - xxx	Volume/Sistema - xxx	Codice elaborato							Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello - xx	Tipo file - xx	Ruolo/Disciplina - x	Stato progetto - x	Tipo doc. - xx	Num. Progr. xxx							
09	015	12GH09	- TPR	- DEP	- 05	- DR	- E	- D	DO	012	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 2 - PIANA PIANO QUINTO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	016	12GH09	- TPR	- DEP	- 06	- DR	- E	- D	DO	013	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 2 - PIANA PIANO COPERTURA DISTRIBUZIONE PRINCIPALE	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	017	12GH09	- TPR	- DEP	- U1	- DR	- E	- D	DO	014	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 3 - PIANA PIANO PRIMO INTERRATO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	018	12GH09	- TPR	- DEP	- GF	- DR	- E	- D	DO	015	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 3 - PIANA PIANO TERRA DISTRIBUZIONE PRINCIPALE	A0L	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	019	12GH09	- TPR	- DEP	- 01	- DR	- E	- D	DO	016	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 3 - PIANA PIANO PRIMO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE	A0L	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	020	12GH09	- TPR	- DEP	- 02	- DR	- E	- D	DO	017	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 3 - PIANA PIANO SECONDO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE	A0L	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	021	12GH09	- TPR	- DEP	- 03	- DR	- E	- D	DO	018	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 3 - PIANA PIANO TERZO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE	A0L	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	022	12GH09	- TPR	- DEP	- 04	- DR	- E	- D	DO	019	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 3 - PIANA PIANO QUARTO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE	A0L	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	023	12GH09	- TPR	- DEP	- 05	- DR	- E	- D	DO	020	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 3 - PIANA PIANO QUINTO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	024	12GH09	- TPR	- DEP	- 06	- DR	- E	- D	DO	021	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 3 - PIANA PIANO COPERTURA DISTRIBUZIONE PRINCIPALE	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	025	12GH09	- TPR	- DEP	- GF	- DR	- E	- D	DO	022	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 4 - PIANA PIANO TERRA DISTRIBUZIONE PRINCIPALE	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	026	12GH09	- TPR	- DEP	- 01	- DR	- E	- D	DO	023	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 4 - PIANA PIANO PRIMO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	027	12GH09	- TPR	- DEP	- 02	- DR	- E	- D	DO	024	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 4 - PIANA PIANO SECONDO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	028	12GH09	- TPR	- DEP	- 03	- DR	- E	- D	DO	025	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 4 - PIANA PIANO TERZO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**

Prot: **12GH09_4908**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore - xxx	Volume/Sistema - xxx	Codice elaborato							Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello - xx	Tipo file - xx	Ruolo/Disciplina - x	Stato progetto - x	Tipo doc. - xx	Num. Progr. xxx							
09	029	12GH09	- TPR	- DEP	- GF	- DR	- E	- D	DO	026	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 5 - PIANTA PIANO TERRA DISTRIBUZIONE PRINCIPALE	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	030	12GH09	- TPR	- DEP	- 01	- DR	- E	- D	DO	027	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 5 - PIANTA PIANO PRIMO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	031	12GH09	- TPR	- ILS	- U1	- DR	- E	- D	DO	101	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 1 - PIANTA LIVELLO PRIMO INTERRATO ILLUMINAZIONE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	032	12GH09	- TPR	- ILS	- GF	- DR	- E	- D	DO	102	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 1 - PIANTA PIANO TERRA ILLUMINAZIONE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	A0	1:100	Settembre 2020	2	S.Bonfante	
09	033	12GH09	- TPR	- ILS	- 01	- DR	- E	- D	DO	103	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 1 - PIANTA PIANO PRIMO ILLUMINAZIONE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	034	12GH09	- TPR	- ILS	- 02	- DR	- E	- D	DO	104	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 1 - PIANTA PIANO SECONDO ILLUMINAZIONE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	A0	1:100	Settembre 2020	2	S.Bonfante	
09	035	12GH09	- TPR	- ILS	- U1	- DR	- E	- D	DO	106	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 2 - PIANTA PIANO PRIMO INTERRATO ILLUMINAZIONE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	036	12GH09	- TPR	- ILS	- GF	- DR	- E	- D	DO	107	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 2 - PIANTA PIANO TERRA ILLUMINAZIONE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	037	12GH09	- TPR	- ILS	- 01	- DR	- E	- D	DO	108	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 2 - PIANTA PIANO PRIMO ILLUMINAZIONE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	038	12GH09	- TPR	- ILS	- 02	- DR	- E	- D	DO	109	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 2 - PIANTA PIANO SECONDO ILLUMINAZIONE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	039	12GH09	- TPR	- ILS	- 03	- DR	- E	- D	DO	110	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 2 - PIANTA PIANO TERZO ILLUMINAZIONE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	A0	1:100	Settembre 2020	2	S.Bonfante	
09	040	12GH09	- TPR	- ILS	- 04	- DR	- E	- D	DO	111	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 2 - PIANTA PIANO QUARTO ILLUMINAZIONE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	A0	1:100	Settembre 2020	2	S.Bonfante	
09	041	12GH09	- TPR	- ILS	- 05	- DR	- E	- D	DO	112	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 2 - PIANTA PIANO QUINTO ILLUMINAZIONE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	042	12GH09	- TPR	- ILS	- 06	- DR	- E	- D	DO	113	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 2 - PIANTA PIANO COPERTURA ILLUMINAZIONE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**

Prot: **12GH09_4908**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore - xxx	Volume/Sistema - xxx	Codice elaborato							Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello - xx	Tipo file - xx	Ruolo/Disciplina - x	Stato progetto - x	Tipo doc. - xx	Num. Progr. - xxx							
09	043	12GH09	- TPR	- ILS	- U1	- DR	- E	- D	DO	114	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 3 - PIANTA PIANO PRIMO INTERRATO ILLUMINAZIONE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	044	12GH09	- TPR	- ILS	- GF	- DR	- E	- D	DO	115	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 3 - PIANTA PIANO TERRA ILLUMINAZIONE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	A0L	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	045	12GH09	- TPR	- ILS	- 01	- DR	- E	- D	DO	116	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 3 - PIANTA PIANO PRIMO ILLUMINAZIONE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	A0L	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	046	12GH09	- TPR	- ILS	- 02	- DR	- E	- D	DO	117	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 3 - PIANTA PIANO SECONDO ILLUMINAZIONE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	A0L	1:100	Settembre 2020	2	S.Bonfante	
09	047	12GH09	- TPR	- ILS	- 03	- DR	- E	- D	DO	118	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 3 - PIANTA PIANO TERZO ILLUMINAZIONE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	A0L	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	048	12GH09	- TPR	- ILS	- 04	- DR	- E	- D	DO	119	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 3 - PIANTA PIANO QUARTO ILLUMINAZIONE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	A0L	1:100	Settembre 2020	2	S.Bonfante	
09	049	12GH09	- TPR	- ILS	- 05	- DR	- E	- D	DO	120	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 3 - PIANTA PIANO QUINTO ILLUMINAZIONE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	A0	1:100	Settembre 2020	2	S.Bonfante	
09	050	12GH09	- TPR	- ILS	- 06	- DR	- E	- D	DO	121	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 3 - PIANTA PIANO COPERTURA ILLUMINAZIONE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	051	12GH09	- TPR	- ILS	- GF	- DR	- E	- D	DO	123	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 4 - PIANTA PIANO TERRA ILLUMINAZIONE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	A0	1:100	Settembre 2020	2	S.Bonfante	
09	052	12GH09	- TPR	- ILS	- 01	- DR	- E	- D	DO	124	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 4 - PIANTA PIANO PRIMO ILLUMINAZIONE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	053	12GH09	- TPR	- ILS	- 02	- DR	- E	- D	DO	125	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 4 - PIANTA PIANO SECONDO ILLUMINAZIONE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	A0	1:100	Settembre 2020	2	S.Bonfante	
09	054	12GH09	- TPR	- ILS	- 03	- DR	- E	- D	DO	126	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 4 - PIANTA PIANO TERZO ILLUMINAZIONE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	055	12GH09	- TPR	- ILS	- GF	- DR	- E	- D	DO	131	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 5 - PIANTA PIANO TERRA ILLUMINAZIONE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	056	12GH09	- TPR	- ILS	- 01	- DR	- E	- D	DO	132	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 5 - PIANTA PIANO PRIMO ILLUMINAZIONE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	A0	1:100	Settembre 2020	2	S.Bonfante	

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**

Prot: **12GH09_4908**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore - xxx	Volume/Sistema - xxx	Codice elaborato							Stato progetto x	Tipo doc. xx	Num. Progr. xxx	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello - xx	Tipo file - xx	Ruolo/Disciplina - x													
09	057	12GH09	- TPR	- ILS	- 02	- DR	- E	- D	D0	133	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 5 - PIANTA PIANO SECONDO ILLUMINAZIONE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	A0	1:100	Settembre 2020	2	S.Bonfante				
09	058	12GH09	- TPR	- SFM	- U1	- DR	- E	- D	D0	201	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 1 - PIANTA LIVELLO PRIMO INTERRATO IMPIANTI SPECIALI	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante				
09	059	12GH09	- TPR	- SFM	- GF	- DR	- E	- D	D0	202	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 1 - PIANTA PIANO TERRA IMPIANTI SPECIALI	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante				
09	060	12GH09	- TPR	- SFM	- 01	- DR	- E	- D	D0	203	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 1 - PIANTA PIANO PRIMO IMPIANTI SPECIALI	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante				
09	061	12GH09	- TPR	- SFM	- 02	- DR	- E	- D	D0	204	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 1 - PIANTA PIANO SECONDO IMPIANTI SPECIALI	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante				
09	062	12GH09	- TPR	- SFM	- U1	- DR	- E	- D	D0	206	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 2 - PIANTA PIANO PRIMO INTERRATO IMPIANTI SPECIALI	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante				
09	063	12GH09	- TPR	- SFM	- GF	- DR	- E	- D	D0	207	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 2 - PIANTA PIANO TERRA IMPIANTI SPECIALI	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante				
09	064	12GH09	- TPR	- SFM	- 01	- DR	- E	- D	D0	208	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 2 - PIANTA PIANO PRIMO IMPIANTI SPECIALI	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante				
09	065	12GH09	- TPR	- SFM	- 02	- DR	- E	- D	D0	209	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 2 - PIANTA PIANO SECONDO IMPIANTI SPECIALI	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante				
09	066	12GH09	- TPR	- SFM	- 03	- DR	- E	- D	D0	210	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 2 - PIANTA PIANO TERZO IMPIANTI SPECIALI	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante				
09	067	12GH09	- TPR	- SFM	- 04	- DR	- E	- D	D0	211	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 2 - PIANTA PIANO QUARTO IMPIANTI SPECIALI	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante				
09	068	12GH09	- TPR	- SFM	- 05	- DR	- E	- D	D0	212	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 2 - PIANTA PIANO QUINTO IMPIANTI SPECIALI	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante				
09	069	12GH09	- TPR	- SFM	- 06	- DR	- E	- D	D0	213	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 2 - PIANTA PIANO COPERTURA IMPIANTI SPECIALI	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante				
09	070	12GH09	- TPR	- SFM	- U1	- DR	- E	- D	D0	214	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 3 - PIANTA PIANO PRIMO INTERRATO IMPIANTI SPECIALI	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante				

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**
Prot: **12GH09_4908**
ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore - xxx -	Volume/Sistema xxx	Codice elaborato							Stato progetto x	Tipo doc. xx	Num. Progr. xxx	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello - xx -	Tipo file - xx -	Ruolo/Disciplina x													
09	071	12GH09	- TPR -	SFM	- GF -	DR	-	E	-	D	D0	215	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 3 - PIANA PIANO TERRA IMPIANTI SPECIALI	A0L	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante		
09	072	12GH09	- TPR -	SFM	- 01 -	DR	-	E	-	D	D0	216	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 3 - PIANA PIANO PRIMO IMPIANTI SPECIALI	A0L	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante		
09	073	12GH09	- TPR -	SFM	- 02 -	DR	-	E	-	D	D0	217	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 3 - PIANA PIANO SECONDO IMPIANTI SPECIALI	A0L	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante		
09	074	12GH09	- TPR -	SFM	- 03 -	DR	-	E	-	D	D0	218	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 3 - PIANA PIANO TERZO IMPIANTI SPECIALI	A0L	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante		
09	075	12GH09	- TPR -	SFM	- 04 -	DR	-	E	-	D	D0	219	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 3 - PIANA PIANO QUARTO IMPIANTI SPECIALI	A0L	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante		
09	076	12GH09	- TPR -	SFM	- 05 -	DR	-	E	-	D	D0	220	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 3 - PIANA PIANO QUINTO IMPIANTI SPECIALI	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante		
09	077	12GH09	- TPR -	SFM	- 06 -	DR	-	E	-	D	D0	221	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 3 - PIANA PIANO COPERTURA IMPIANTI SPECIALI	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante		
09	078	12GH09	- TPR -	SFM	- GF -	DR	-	E	-	D	D0	223	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 4 - PIANA PIANO TERRA IMPIANTI SPECIALI	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante		
09	079	12GH09	- TPR -	SFM	- 01 -	DR	-	E	-	D	D0	224	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 4 - PIANA PIANO PRIMO IMPIANTI SPECIALI	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante		
09	080	12GH09	- TPR -	SFM	- 02 -	DR	-	E	-	D	D0	225	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 4 - PIANA PIANO SECONDO IMPIANTI SPECIALI	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante		
09	081	12GH09	- TPR -	SFM	- 03 -	DR	-	E	-	D	D0	226	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 4 - PIANA PIANO TERZO IMPIANTI SPECIALI	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante		
09	082	12GH09	- TPR -	SFM	- GF -	DR	-	E	-	D	D0	228	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 5 - PIANA PIANO TERRA IMPIANTI SPECIALI	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante		
09	083	12GH09	- TPR -	SFM	- 01 -	DR	-	E	-	D	D0	229	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 5 - PIANA PIANO PRIMO IMPIANTI SPECIALI	A0	1:100	Settembre 2020	2	S.Bonfante		
09	084	12GH09	- TPR -	SFM	- 02 -	DR	-	E	-	D	D0	230	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 5 - PIANA PIANO SECONDO IMPIANTI SPECIALI	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante		

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**
Prot: **12GH09_4908**
ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore - xxx	Volume/Sistema - xxx	Codice elaborato							Stato progetto - x	Tipo doc. - xx	Num. Progr. xxx	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello - xx	Tipo file - xx	Ruolo/Disciplina - x													
09	085	12GH09	- TPR	- SFM	- U1	- DR	- E	- D	DO	301	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 1 - PIANTA LIVELLO PRIMO INTERRATO FORZA MOTRICE	A0	1:100	30/08/2019	1	S.Bonfante				
09	086	12GH09	- TPR	- SFM	- GF	- DR	- E	- D	DO	302	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 1 - PIANTA PIANO TERRA FORZA MOTRICE	A0	1:100	30/08/2019	1	S.Bonfante				
09	087	12GH09	- TPR	- SFM	- 01	- DR	- E	- D	DO	303	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 1 - PIANTA PIANO PRIMO FORZA MOTRICE	A0	1:100	30/08/2019	1	S.Bonfante				
09	088	12GH09	- TPR	- SFM	- 02	- DR	- E	- D	DO	304	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 1 - PIANTA PIANO SECONDO FORZA MOTRICE	A0	1:100	30/08/2019	1	S.Bonfante				
09	089	12GH09	- TPR	- SFM	- U1	- DR	- E	- D	DO	305	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 2 - PIANTA PIANO PRIMO INTERRATO FORZA MOTRICE	A0	1:100	30/08/2019	1	S.Bonfante				
09	090	12GH09	- TPR	- SFM	- GF	- DR	- E	- D	DO	306	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 2 - PIANTA PIANO TERRA FORZA MOTRICE	A0	1:100	30/08/2019	1	S.Bonfante				
09	091	12GH09	- TPR	- SFM	- 01	- DR	- E	- D	DO	307	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 2 - PIANTA PIANO PRIMO FORZA MOTRICE	A0	1:100	30/08/2019	1	S.Bonfante				
09	092	12GH09	- TPR	- SFM	- 02	- DR	- E	- D	DO	308	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 2 - PIANTA PIANO SECONDO FORZA MOTRICE	A0	1:100	30/08/2019	1	S.Bonfante				
09	093	12GH09	- TPR	- SFM	- 03	- DR	- E	- D	DO	309	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 2 - PIANTA PIANO TERZO FORZA MOTRICE	A0	1:100	30/08/2019	1	S.Bonfante				
09	094	12GH09	- TPR	- SFM	- 04	- DR	- E	- D	DO	310	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 2 - PIANTA PIANO QUARTO FORZA MOTRICE	A0	1:100	30/08/2019	1	S.Bonfante				
09	095	12GH09	- TPR	- SFM	- 05	- DR	- E	- D	DO	311	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 2 - PIANTA PIANO QUINTO FORZA MOTRICE	A0	1:100	30/08/2019	1	S.Bonfante				
09	096	12GH09	- TPR	- SFM	- 06	- DR	- E	- D	DO	312	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 2 - PIANTA PIANO COPERTURA FORZA MOTRICE	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante				
09	097	12GH09	- TPR	- SFM	- U1	- DR	- E	- D	DO	313	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 3 - PIANTA PIANO PRIMO INTERRATO FORZA MOTRICE	A0	1:100	30/08/2019	1	S.Bonfante				
09	098	12GH09	- TPR	- SFM	- GF	- DR	- E	- D	DO	314	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 3 - PIANTA PIANO TERRA FORZA MOTRICE	A0L	1:100	30/08/2019	1	S.Bonfante				

Data: 12/02/2021
Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**

Prot: **12GH09_4908**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto XXXXXX	Originatore - XXX	Volume/Sistema - XXX	Codice elaborato							Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello - XX	Tipo file - XX	Ruolo/Disciplina - X	Stato progetto - X	Tipo doc. - XX	Num. Progr. - XXX							
09	099	12GH09	- TPR	- SFM	- 01	- DR	- E	- D	DO	315	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 3 - PIANTA PIANO PRIMO FORZA MOTRICE	A0L	1:100	30/08/2019	1	S.Bonfante	
09	100	12GH09	- TPR	- SFM	- 02	- DR	- E	- D	DO	316	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 3 - PIANTA PIANO SECONDO FORZA MOTRICE	A0L	1:100	30/08/2019	1	S.Bonfante	
09	101	12GH09	- TPR	- SFM	- 03	- DR	- E	- D	DO	317	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 3 - PIANTA PIANO TERZO FORZA MOTRICE	A0L	1:100	30/08/2019	1	S.Bonfante	
09	102	12GH09	- TPR	- SFM	- 04	- DR	- E	- D	DO	318	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 3 - PIANTA PIANO QUARTO FORZA MOTRICE	A0L	1:100	30/08/2019	1	S.Bonfante	
09	103	12GH09	- TPR	- SFM	- 05	- DR	- E	- D	DO	319	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 3 - PIANTA PIANO QUINTO FORZA MOTRICE	A0L	1:100	30/08/2019	1	S.Bonfante	
09	104	12GH09	- TPR	- SFM	- 06	- DR	- E	- D	DO	320	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 3 - PIANTA PIANO COPERTURA FORZA MOTRICE	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante	
09	105	12GH09	- TPR	- SFM	- GF	- DR	- E	- D	DO	321	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 4 - PIANTA PIANO TERRA FORZA MOTRICE	A0	1:100	30/08/2019	1	S.Bonfante	
09	106	12GH09	- TPR	- SFM	- 01	- DR	- E	- D	DO	322	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 4 - PIANTA PIANO PRIMO FORZA MOTRICE	A0	1:100	30/08/2019	1	S.Bonfante	
09	107	12GH09	- TPR	- SFM	- 02	- DR	- E	- D	DO	323	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 4 - PIANTA PIANO SECONDO FORZA MOTRICE	A0	1:100	30/08/2019	1	S.Bonfante	
09	108	12GH09	- TPR	- SFM	- 03	- DR	- E	- D	DO	324	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 4 - PIANTA PIANO TERZO FORZA MOTRICE	A0	1:100	30/08/2019	1	S.Bonfante	
09	109	12GH09	- TPR	- SFM	- GF	- DR	- E	- D	DO	325	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 5 - PIANTA PIANO TERRA FORZA MOTRICE	A0	1:100	30/08/2019	1	S.Bonfante	
09	110	12GH09	- TPR	- SFM	- 01	- DR	- E	- D	DO	326	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 5 - PIANTA PIANO PRIMO FORZA MOTRICE	A0	1:100	30/08/2019	1	S.Bonfante	
09	111	12GH09	- TPR	- SFM	- 02	- DR	- E	- D	DO	327	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI CORPO 5 - PIANTA PIANO SECONDO FORZA MOTRICE	A0	1:100	30/08/2019	1	S.Bonfante	
09	112	12GH10	- TPR	- 000	- ZZ	- DR	- E	- D	H0	401	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI SCHEMA A BLOCCHI	A0	1:100	Settembre 2020	2	S.Bonfante	

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**

Prot: **12GH09_4908**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto XXXXXX	Originatore XXX -		Volume/Sistema XXX -	Codice elaborato			Ruolo/Disciplina X -	Stato progetto X -	Tipo doc. XX	Num. Progr. XXX	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile				
						Livello XX -	Tipo file XX -															
09	113	12GH11	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	DR	-	E	-	D	H0	402	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI	A0	1:100	Settembre 2020	2	S.Bonfante
09	114	12GH12	-	TPR	-	000	-	ZZ	-	DR	-	E	-	D	H0	403	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTI SPECIALI	A0	1:100	31/12/2020	3	S.Bonfante

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**
Prot: **12GH09_4908**
ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto XXXXXX	Originatore - XXX -	Codice elaborato							Stato progetto X	Tipo doc. XX	Num. Progr. XXX	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
				Volume/Sistema XXX	Livello - XX -	Tipo file - XX -	Ruolo/Disciplina X												
CARTELLA 10													GEOLOGIA E GEOTECNICA						
10	001	12GH09	- TPR -	GEO	- ZZ -	RP	- 0 -	D	RT	001		GEOLOGIA E GEOTECNICA RELAZIONE SULLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, LABORATORIO E AMBIENTALI 2019	A4	/	27/04/2019	0	P.Accolti Gil		
10	002	12GH09	- TPR -	GEO	- ZZ -	RP	- 0 -	D	RT	002		GEOLOGIA E GEOTECNICA RELAZIONE SULLE INDAGINI SISMICHE 2019	A4	/	27/04/2019	0	P.Accolti Gil		
10	003	12GH09	- TPR -	GEO	- ZZ -	RP	- 0 -	D	RT	003		GEOLOGIA E GEOTECNICA RELAZIONE GEOLOGICA	A4	/	30/08/2019	1	P.Accolti Gil		
10	004	12GH09	- TPR -	GEO	- ZZ -	DR	- 0 -	D	BO	001		GEOLOGIA E GEOTECNICA PLANIMETRIA UBICAZIONE INDAGINI	A0	1:500	31/07/2019	1	P.Accolti Gil		
10	005	12GH09	- TPR -	GEO	- ZZ -	DR	- 0 -	D	FO	001		GEOLOGIA E GEOTECNICA PROFILI GEOLOGICI	A0	1:500	31/07/2019	1	P.Accolti Gil		
10	006	12GH09	- TPR -	GEO	- ZZ -	DR	- 0 -	D	FO	002		GEOLOGIA E GEOTECNICA PROFILI GEOLOGICI	A0	1:500	31/07/2019	1	P.Accolti Gil		
10	007	12GH09	- TPR -	GEO	- ZZ -	DR	- 0 -	D	FO	003		GEOLOGIA E GEOTECNICA PROFILI GEOLOGICI	A0	1:500	31/07/2019	1	P.Accolti Gil		
10	008	12GH09	- TPR -	GEO	- ZZ -	DR	- 0 -	D	FO	004		GEOLOGIA E GEOTECNICA PROFILI GEOLOGICI	A0	1:500	31/07/2019	1	P.Accolti Gil		
10	009	12GH09	- TPR -	GEO	- ZZ -	RP	- 0 -	D	RT	004		GEOLOGIA E GEOTECNICA RELAZIONE GEOTECNICA	A4	/	30/08/2019	1	F.Camorani		
10	010	12GH09	- TPR -	GEO	- ZZ -	DR	- 0 -	D	FO	005		GEOLOGIA E GEOTECNICA PROFILI GEOTECNICI TAV.1/4	A0	1:500	27/04/2019	0	M.Veninata		
10	011	12GH09	- TPR -	GEO	- ZZ -	DR	- 0 -	D	FO	006		GEOLOGIA E GEOTECNICA PROFILI GEOTECNICI TAV.2/4	A0	1:500	27/04/2019	0	M.Veninata		
10	012	12GH09	- TPR -	GEO	- ZZ -	DR	- 0 -	D	FO	007		GEOLOGIA E GEOTECNICA PROFILI GEOTECNICI TAV.3/4	A0	1:500	27/04/2019	0	M.Veninata		

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**

Prot: **12GH09_4908**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore xxx	Volume/Sistema xxx	Codice elaborato							Stato progetto x	Tipo doc. xx	Num. Progr. xxx	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello xx	Tipo file xx	Ruolo/Disciplina x													
10	013	12GH09	- TPR	- GEO	- ZZ	- DR	- O	- D	FO	008		GEOLOGIA E GEOTECNICA PROFILI GEOTECNICI TAV.4/4	A0	1:500	27/04/2019	0	M.Veninata			
10	014	12GH09	- TPR	- GEO	- ZZ	- RP	- O	- D	RT	005		GEOLOGIA E GEOTECNICA RELAZIONE SISMICA	A4	/	30/08/2019	1	F.Camorani			
10	015	12GH09	- TPR	- GEO	- ZZ	- RP	- O	- D	RT	006		GEOLOGIA E GEOTECNICA RELAZIONE DI CALCOLO TERRE RINFORZATE	A4	/	06/09/2019	0	F.Camorani			

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**
Prot: **12GH09_4908**
ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto XXXXXX	Originatore - XXX	Codice elaborato										Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
				Volume/Sistema XXX	Livello - XX	Tipo file - XX	Ruolo/Disciplina X	Stato progetto X	Tipo doc. XX	Num. Progr. XXX									
CARTELLA 11												SICUREZZA							
11	001	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- RP	- P	- D	RT	001		PROGETTO SICUREZZA PIANO SICUREZZA E COORDINAMNETO	A4	/	24/11/2020	1	F.INZANI		
11	002	12GH09	- TPR	- 000	- ZZ	- RP	- P	- D	CM	001		PROGETTO SICUREZZA STIMA COSTI SICUREZZA	A4	/	24/11/2020	1	F.INZANI		
11	003	12GH09	- TPR	- 0	- ZZ	- DR	- P	- D	B0	001		PROGETTO SICUREZZA FASE A1	A1	1:1000	10/06/2020	0	F.INZANI		
11	004	12GH09	- TPR	- 0	- ZZ	- DR	- P	- D	B0	002		PROGETTO SICUREZZA SOTTOFASE A1.1	A1	1:500	10/06/2020	0	F.INZANI		
11	005	12GH09	- TPR	- 0	- ZZ	- DR	- P	- D	B0	003		PROGETTO SICUREZZA SOTTOFASE A1.2	A1	1:200	10/06/2020	0	F.INZANI		
11	006	12GH09	- TPR	- 0	- ZZ	- DR	- P	- D	B0	004		PROGETTO SICUREZZA SOTTOFASE A1.3	A1	1:1000	10/06/2020	0	F.INZANI		
11	007	12GH09	- TPR	- 0	- ZZ	- DR	- P	- D	B0	005		PROGETTO SICUREZZA FASE A2	A1	1:1000	10/06/2020	0	F.INZANI		
11	008	12GH09	- TPR	- 0	- ZZ	- DR	- P	- D	B0	006		PROGETTO SICUREZZA SOTTOFASE A2.1	A1	1:1000	10/06/2020	0	F.INZANI		
11	009	12GH09	- TPR	- 0	- ZZ	- DR	- P	- D	B0	007		PROGETTO SICUREZZA SOTTOFASE A2.2	A1	1:1000	10/06/2020	0	F.INZANI		
11	010	12GH09	- TPR	- 0	- ZZ	- DR	- P	- D	B0	008		PROGETTO SICUREZZA SOTTOFASE A2.3	A1	500	10/06/2020	0	F.INZANI		
11	011	12GH09	- TPR	- 0	- ZZ	- DR	- P	- D	B0	009		PROGETTO SICUREZZA FASE A3	A1	1.1000	10/06/2020	0	F.INZANI		
11	012	12GH09	- TPR	- 0	- ZZ	- DR	- P	- D	B0	010		PROGETTO SICUREZZA SOTTOFASE A3.1	A1	1:1000	10/06/2020	0	F.INZANI		

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**
Prot: **12GH09_4908**
ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore - xxx	Volume/Sistema - xxx	Codice elaborato							Stato progetto X	Tipo doc. xx	Num. Progr. xxx	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello - xx	Tipo file - xx	Ruolo/Disciplina - X													
11	013	12GH09	- TPR	- 0	- ZZ	- DR	- P	- D	B0	011		PROGETTO SICUREZZA SOTTOFASE A3.2	A1	1:500	10/06/2020	0	F.INZANI			
11	014	12GH09	- TPR	- 0	- ZZ	- DR	- P	- D	B0	012		PROGETTO SICUREZZA FASE B1	A1	1:1000	10/06/2020	0	F.INZANI			
11	015	12GH09	- TPR	- 0	- ZZ	- DR	- P	- D	B0	013		PROGETTO SICUREZZA SOTTOFASE B1.1	A1	1:500	10/06/2020	0	F.INZANI			
11	016	12GH09	- TPR	- 0	- ZZ	- DR	- P	- D	B0	014		PROGETTO SICUREZZA SOTTOFASE B1.2	A1	1:1000	10/06/2020	0	F.INZANI			
11	017	12GH09	- TPR	- 0	- ZZ	- DR	- P	- D	B0	015		PROGETTO SICUREZZA FASE B2	A1	1:1000	10/06/2020	0	F.INZANI			
11	018	12GH09	- TPR	- 0	- ZZ	- DR	- P	- D	B0	016		PROGETTO SICUREZZA SOTTOFASE B2.1	A1	1:500	10/06/2020	0	F.INZANI			
11	019	12GH09	- TPR	- 0	- ZZ	- DR	- P	- D	B0	017		PROGETTO SICUREZZA SOTTOFASE B2.2	A1	1:500	10/06/2020	0	F.INZANI			
11	020	12GH09	- TPR	- 0	- ZZ	- DR	- P	- D	B0	018		PROGETTO SICUREZZA SOTTOFASE B2.3	A1	1:500	10/06/2020	0	F.INZANI			
11	021	12GH09	- TPR	- 0	- ZZ	- DR	- P	- D	B0	019		PROGETTO SICUREZZA SOTTOFASE B2.4	A1	1:500	10/06/2020	0	F.INZANI			
11	022	12GH09	- TPR	- 0	- ZZ	- DR	- P	- D	B0	020		PROGETTO SICUREZZA SOTTOFASE B2.5	A4	1:500	10/06/2020	0	F.INZANI			
11	023	12GH09	- TPR	- 0	- ZZ	- DR	- P	- D	B0	021		PROGETTO SICUREZZA FASE B3	A1	1:1000	10/06/2020	0	F.INZANI			
11	024	12GH09	- TPR	- 0	- ZZ	- DR	- P	- D	B0	022		PROGETTO SICUREZZA SOTTOFASE B3.1	A1	1:1000	10/06/2020	0	F.INZANI			
11	025	12GH09	- TPR	- 0	- ZZ	- DR	- P	- D	B0	023		PROGETTO SICUREZZA FASE B4	A1	1:1000	10/06/2020	0	F.INZANI			

Data: 12/02/2021

Rev: 11

**NUOVO OSPEDALE GALLIERA
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO**

Prot: **12GH09_4908**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	n° elab.	Progetto xxxxxx	Originatore - xxx	Volume/Sistema - xxx	Codice elaborato							Stato progetto X	Tipo doc. xx	Num. Progr. xxx	Titolo elaborato	formato	scala	DATA	REV.	Responsabile
					Livello - xx	Tipo file - xx	Ruolo/Disciplina - X													
11	026	12GH09	- TPR	- 0	- ZZ	- DR	- P	- D	B0	024		PROGETTO SICUREZZA SOTTOFASE B4.1	A1	1:1000	10/06/2020	0	F.INZANI			
11	027	12GH09	- TPR	- 0	- ZZ	- DR	- P	- D	B0	025		PROGETTO SICUREZZA SOTTOFASE B4.2	A1	1:500	10/06/2020	0	F.INZANI			
11	028	12GH09	- TPR	- 0	- ZZ	- DR	- P	- D	B0	026		PROGETTO SICUREZZA FASE B5	A1	1:1000	10/06/2020	0	F.INZANI			
11	029	12GH09	- TPR	- 0	- ZZ	- DR	- P	- D	B0	027		PROGETTO SICUREZZA SOTTOFASE B5.1	A1	1:1000	10/06/2020	0	F.INZANI			
11	030	12GH09	- TPR	- 0	- ZZ	- DR	- P	- D	B0	028		PROGETTO SICUREZZA FASE B6	A1	1:1000	10/06/2020	0	F.INZANI			
11	031	12GH09	- TPR	- 0	- ZZ	- DR	- P	- D	B0	029		PROGETTO SICUREZZA SOTTOFASE B6.1	A1	1:1000	10/06/2020	0	F.INZANI			
11	032	12GH09	- TPR	- 0	- ZZ	- DR	- P	- D	B0	030		PROGETTO SICUREZZA FASE B7	A1	1:1000	10/06/2020	0	F.INZANI			
11	033	12GH09	- TPR	- 0	- ZZ	- DR	- P	- D	B0	031		PROGETTO SICUREZZA SOTTOFASE B7.1	A1	1:1000	10/06/2020	0	F.INZANI			
11	034	12GH09	- TPR	- 0	- ZZ	- DR	- P	- D	B0	032		PROGETTO SICUREZZA FASE B8	A1	1:1000	10/06/2020	0	F.INZANI			
11	035	12GH09	- TPR	- 0	- ZZ	- DR	- P	- D	B0	033		PROGETTO SICUREZZA SOTTOFASE B8.1	A1	1:500	10/06/2020	0	F.INZANI			
11	036	12GH09	- TPR	- 0	- ZZ	- DR	- P	- D	B0	034		PROGETTO SICUREZZA SOTTOFASE B8.2	A1	1:500	10/06/2020	0	F.INZANI			

ELENCO NOTE E DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVE IN RISCONTRO AI PARERI PERVENUTI

- Riscontro al parere Ufficio Gestione Energetico Territoriale nota Prot. 394849 del 4/11/21
- Riscontro al parere Città Metropolitana di Genova Direzione Ambiente Servizio Tutela Ambientale nota Prot. 394849 del 4/11/21
- Riscontro al parere E-distribuzione nota Prot. 394849 del 4/11/21
- Riscontro al parere Direzione Urbanistica, Ufficio Geologico nota Prot. 430938 del 30/11/21 ed elaborato “12GH09-TPR-000-ZZ-RP-S-DRT006_PERIZIA ASSEVERATA SULLA REALIZZABILITA' DELL'OPERA”
- Riscontro Parere Direzione Mobilità e Trasporti U.P. Smart Mobility – U.O. Progettazione e Pareri - Pec pervenuta il 30/11/2021

CDS 22/2021 Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14 – comma 2 - della legge 241/90 e s. m. e i. e dell'art.13 della Legge 120/2020, in forma semplificata modalità asincrona, per l'approvazione del progetto Nuovo Ospedale Galliera.

Richiedente: Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova.

ELENCO ADEMPIMENTI PARTE INTEGRANTE DELLA DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

<p>Depositare, presso la Direzione Ambiente – Settore Politiche Energetiche - Via di Francia 1, la documentazione tecnica, firmata dal committente e dal progettista, prevista dalla normativa vigente sul risparmio energetico ai sensi della vigente normativa in materia (D.Lgs. 192/2005 e s.m., L.R. 22/07).</p>
<p>Iniziare i lavori previsti dal presente provvedimento entro un anno dalla data di notifica della determinazione di conclusione del procedimento di Conferenza, oppure dalla data di aggiudicazione della gara, e completarli entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori, termine entro il quale a pena di decadenza, l'opera deve essere ad ogni effetto agibile, fatta salva, per entrambi i termini, la facoltà di richiedere proroga da concedersi ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.P.R. 380/01 ed all'art. 10, comma 4 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020</p>
<p>Comunicare, per via telematica, al Settore Sportello Unico dell'Edilizia la data di inizio ed ultimazione dei lavori, utilizzando il portale informatico dell'edilizia accessibile dal sito internet del Comune di Genova (http://www.comune.genova.it/servizi/sue) con indicazione di tutte le professionalità previste nell'art. 22 e 23 del vigente R.E.C.</p> <p>N.B. Nelle comunicazioni allo Sportello Unico per l'Edilizia, a mezzo del "portale people", dovrà essere utilizzato il numero identificativo del progetto riportato nel Provvedimento.</p> <p>Della dichiarazione di inizio e fine lavori dovrà essere data comunicazione anche al Settore Urbanistica.</p>
<p>Comunicare per iscritto alla AS.L. n. 3 Genovese la data di inizio dei lavori ai sensi della normativa vigente sia in materia edilizia che di sicurezza nei cantieri.</p>
<p>Si avverte che, contestualmente alla comunicazione di inizio lavori il committente o il responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 90 del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dovrà consegnare, sia nel caso di affidamento dei lavori ad impresa sia nel caso di affidamento a lavoratori autonomi, unitamente al nominativo dell'esecutore dei lavori:</p> <ul style="list-style-type: none">- in caso di lavori affidati ad impresa e a lavoratori autonomi:<ul style="list-style-type: none">A) Dichiarazione sostitutiva di notorietà, redatta sul modello reperibile sul sito Internet del Comune di Genova, sottoscritta del titolare o legale rappresentante dell'Impresa esecutrice dei lavori, o dal lavoratore autonomo, nella quale, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, siano indicati gli elementi indispensabili per l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva;B) Dichiarazione resa dal committente o dal responsabile dei lavori attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell'art. 90 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.C) Copia della notifica preliminare alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti nei casi previsti all'art. 99 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., elaborata conformemente all'allegato 12) del medesimo decreto, ovvero dichiarazione del committente o del responsabile dei lavori che il cantiere non è soggetto all'obbligo di notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 di tale Decreto legislativo. <p>Si segnala che potrà essere presentata un'unica dichiarazione attestante l'avvenuta verifica di cui alla precedente lettera B) e l'eventuale non assoggettamento all'obbligo della notifica preliminare di cui alla precedente lettera C). Alle dichiarazioni di cui sopra dovrà essere allegata una fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante.</p> <p>Si fa presente che in caso di assenza della notifica di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/08, quando prevista,</p>

<p>ovvero in assenza del Documento Unico Regolarità Contributiva "DURC", anche in caso di variazione dell'esecutore dei lavori, l'efficacia del provvedimento è sospesa, ai sensi dell'art. 90, comma 9 - lettera c) del Decreto Legislativo n. 81/2008.</p>
<p>Prima dell'inizio dei lavori acquisire l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanea di cui all'art. 6, comma 1° - lettera h) della L. 447/95 alla Direzione Ambiente – Settore Igiene e Acustica (Via di Francia 1 – 15mo piano) ai fini previsti dal D.P.C.M.- 1/3/91 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno; la stessa deve essere tenuta a disposizione delle competenti autorità esercenti il potere di controllo, in originale o copia conforme;</p>
<p>Prima di iniziare i lavori acquisire presso il competente Municipio autorizzazione per l'eventuale occupazione di suolo pubblico e/o la rottura di suolo pubblico;</p>
<p>Presentare, presso lo Sportello Unico dell'Edilizia, Denuncia delle opere strutturali in calcestruzzo armato/struttura e in zona sismica (D.P.R. 380/2001 e L.R. 29/83), preso atto che con D.G.R. n. 1107/2004 e s.m.i. sono state definite le procedure per la presentazione di progetti e i criteri per l'espletamento dei controlli in zona sismica e tenendo presente che in base alla D.G.R. n. 216 del 17.03.2017 è stata rivista ed aggiornata l'elencazione e la classificazione sismica del territorio regionale. In base a tale classificazione, l'area oggetto di intervento ricade in zona sismica 3;</p>
<p>Allegare alla comunicazione di inizio lavori una dichiarazione sottoscritta dal Direttore dei lavori che attesti l'impegno a osservare le prescrizioni contenute nell'indagine geologica e le norme tecniche di cui al D.M. 11.03.88 per gli aspetti non specificatamente trattati e non richiamati dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui D.M. 17.01.2018.</p>
<p>Prima dell'inizio dei lavori il Direttore dei lavori deve procedere autonomamente a fissare sul posto i capisaldi plano/altimetrici cui riferire la costruzione. All'atto dell'inizio dei lavori deve inoltrare al competente ufficio comunale una relazione asseverata corredata da planimetria conforme allo stato dei luoghi prima dell'edificazione sulla quale sono individuati non meno di 4 capisaldi di coordinate certe, collocati nell'intorno dell'immobile oggetto di intervento e resistenti all'intervento stesso (art. 29 del R.E.C.).</p>
<p>Affiggere all'ingresso del cantiere, in vista al pubblico, il cartello indicatore chiaramente leggibile, avente le caratteristiche ed i contenuti prescritti nell'art. 31 del R.E.C.</p>
<p>Provvedere alla recinzione del cantiere in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del R.E.C., prima di dar corso ad interventi su aree private accessibili o fabbricati posti in fregio a spazi pubblici od aperti al pubblico.</p>
<p>Adottare nell'installazione e nell'uso degli impianti di cantiere tutte le misure di legge atte ad evitare danni alle persone e alle cose o inquinamento ambientale.</p>
<p>Conservare in cantiere, a disposizione degli organi di controllo, il permesso di costruire ed i relativi grafici muniti del visto originale di approvazione, o in copia conforme e la documentazione di cui agli artt. 65 e 66 del D.P.R. 380/2001, tenuta e aggiornata con le modalità dello stesso D.P.R. come stabilito dall'art.66 dello stesso Decreto.</p>
<p>Nel caso si manifesti in corso d'opera la necessità di introdurre modifiche al presente progetto, i relativi lavori potranno iniziare solo dopo il rilascio del provvedimento di approvazione della variante o, nei casi consentiti, all'espletamento delle procedure alternative previste dalla normativa in materia.</p>
<p>Chiedere alla Direzione Sistemi Informativi, con apposita istanza, durante lo scavo di fondazione, la verifica del tracciamento delle linee planimetriche e dei punti fissi di livello ai quali dovrà essere uniformata la costruzione; dell'avvenuto sopralluogo ed accertamento è redatto apposito verbale con l'indicazione delle linee planimetriche e dei punti fissi di livello che viene consegnato dal Tecnico del Comune al concessionario.</p>

I ritrovamenti di presumibile interesse paleontologico, archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione delle Autorità competenti, dandone altresì immediata comunicazione al Comune; in tal caso i lavori devono restare nel frattempo sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
Procedere agli adempimenti previsti dall'art. 11 del D.M. 22/1/08 n. 37 sugli impianti all'interno degli edifici, qualora l'intervento sia soggetto alle disposizioni contenute nel citato decreto, presso la Direzione Ambiente – Energy Manager – Gestione Energetica Territoriale - Via di Francia 1.
Nel corso dell'esecuzione degli interventi il Responsabile dei Lavori ai sensi della L.R. 5 del 15/2/2010, dovrà attestare che i dispositivi di ancoraggio sono correttamente installati e regolarmente utilizzati.
Nell'esecuzione dell'intervento osservare le condizioni contenute nel Regolamento per la tutela e il benessere degli animali in città.
Negli interventi su edifici esistenti comportanti estese demolizioni o qualora l'esecuzione dei lavori comporti scavi di grandi dimensioni, deve essere verificata con la Direzione Ambiente la necessità di derattizzazione dei luoghi, preventiva e/o periodica.
In caso di taglio di alberi d'ulivo acquisire il N.O. della Regione Liguria ai sensi della L.R. 60/93.
Prima dell'ultimazione delle strutture in elevazione, è fatto obbligo di chiedere all'Ufficio Topografico preposto, a mezzo posta elettronica certificata, dandone altresì comunicazione allo Sportello Unico dell'Edilizia, la verifica della corrispondenza plano/altimetrica dell'edificio rispetto al progetto approvato.
Nel caso di nuova costruzione le coloriture esterne devono essere approvate dalla U.O.C. Tutela del Paesaggio.
Presentare la segnalazione certificata per l'agibilità entro 15 gg dall'ultimazione dei lavori come previsto dall'art. 24 del D.P.R. 380/01 e comunque prima di utilizzare le parti dell'immobile oggetto di intervento; la segnalazione certificata deve essere inviata per via telematica, allo Sportello Unico dell'Edilizia, utilizzando il portale informatico dell'edilizia accessibile dal sito Internet del Comune di Genova.
Allegare alla comunicazione di fine lavori copia del certificato di collaudo statico per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, (art. 67 D.P.R. 380/01), integrato dal collaudatore con la dichiarazione della rispondenza delle opere alla normativa antisismica o copia della relazione finale redatta dal Direttore dei lavori per le altre opere (art. 7 L.R. 29/83), entrambe con attestazione del deposito dell'originale presso lo S.U.E.
Unitamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori presentare il certificato di collaudo relativo al rispetto della normativa in materia di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche, reso sotto forma di perizia asseverata da un tecnico abilitato che non abbia rivestito incarichi di direttore dei lavori e redatto su tipo approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 7665 del 4.11.94.
Presentare, insieme con la dichiarazione di fine lavori, una dichiarazione congiunta con la quale il progettista, il costruttore e il direttore dei lavori, ciascuno per gli obblighi che gli competono, certificano sotto la propria responsabilità l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti ai sensi della vigente normativa in materia di risparmio energetico e l'attestato di prestazione energetica (APE), nei casi previsti, redatto da professionista abilitato iscritto nell'apposito elenco regionale (D.lgs. 192/2005 come modificato dal D. Lgs. 311/2006).
Allegare alla dichiarazione di fine lavori attestazione di avvenuta presentazione al catasto della denuncia di edificazione di nuovi immobili o la variazione nello stato di quelli già esistenti
Entro 60 gg dall'ultimazione dei lavori darne comunicazione allo Sportello Unico dell'Edilizia, mediante invio telematico a mezzo del "portale people", unendo la documentazione prescritta dall'art. 24 del R.E.C.,

comprensiva di una dichiarazione congiunta con la quale il Committente, il Titolare del Provvedimento, il Direttore dei lavori e il Costruttore, ciascuno per gli obblighi che gli competono, certificano sotto la propria responsabilità la conformità e completezza dei lavori eseguiti in attuazione del presente Permesso di Costruzione e di eventuali varianti.
Provvedere a richiedere all'ufficio Toponomastica entro la fine dei lavori l'assegnazione del numero civico.
In merito all'utilizzo delle terre da scavo prodotte dall'intervento si richiama l'art. 8 del D. Lgs. 133/14.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE SU POSSIBILI RISCHI INDOTTI DA EVENTI DI TIPO IDROLOGICO, METEOROLOGICO E NIVOLOGICO, PER ATTIVITÀ DI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI ED ATTIVITÀ SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO Fatto salvo quanto già prescritto dal decreto legislativo n° 81 del 2008 ed in particolare agli obblighi riferiti alla valutazione di tutti i rischi, alle situazioni di emergenza e nei casi di pericolo grave ed imminente, si impone a tutti i soggetti interessati alla gestione dei cantieri, occupazioni ed attività su suolo pubblico e privato nel territorio cittadino, nei casi di specifiche segnalazioni diramate dalla Protezione Civile di Regione Liguria, di attenersi anche alle seguenti prescrizioni, finalizzate alla sicurezza di persone e cose: - messa in sicurezza delle aree di cantiere e delle relative recinzioni, con protezione dei materiali stoccati, fissaggio delle strutture ed attrezzature e quant'altro necessario al fine di evitare dispersioni o cadute di materiali durante gli eventi calamitosi (temporali, vento, mare); - adozione di tutte le misure ritenute opportune per la limitazione degli effetti determinati da eventi eccezionali, sia all'interno che all'esterno del cantiere; - costante controllo delle comunicazioni e comunicati diffusi dalla Protezione Civile Regionale per le situazioni di rischio idrogeologico, nivologico, meteorologico o di altra natura, e verifica degli aggiornamenti (i comunicati sono diffusi sul sito web www.allertaliguria.gov.it - Interruzione delle lavorazioni ed attività di cantiere, nel caso di allerta meteo-idrogeologica ROSSA (allerta massima) diramato da Regione Liguria tramite gli usuali canali di comunicazione. Interruzione delle lavorazioni ed attività di cantiere nell'alveo di rivi e torrenti, anche nel caso di allerta meteo-idrogeologica GIALLA E ARANCIONE